

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書

執行年度	工事名	茨城県立こども病院2号棟UPS設備蓄電池他交換工事						設計書									
R4年度	工事場所	茨城県立こども病院 (水戸市双葉台3-3-1)															
設計(変更)概要				施工方法	請 負	保 証 期 間	2年間										
茨城県立こども病院2号棟UPS設備蓄電池他交換工事				原契約年月日	年 月 日												
				工 期	年 月 日から 年 月 日まで 180日間												
				変更後工期	年 月 日から 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 変更なし 日間 <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間												
施設概要	建物名称	2号棟		受 注 者	住 所 商号又は名称 代 表 者 名												
	構 造	RC造	造		費 目 起 工 第 1 回 変 更 第 2 回 変 更 増 減 (△)												
	階 数	3階建	階建														
	建築面積	8,638.52 m ²	m ²			請負に付する額 又は請負額											
	延べ面積	14,877.00 m ²	m ²			工 事 価 格											
建物名称			消 費 税 相 当 額														
施設概要	構 造	造	造	請 負 決 定 額													
	階 数	階建	階建														
	建築面積	m ²	m ²														
	延べ面積	m ²	m ²														
変更理由				変更請負工事算定基準													
				$\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$													
				<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</td> <td style="padding: 0 10px;">×</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</td> <td style="padding: 0 10px;">=</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 40px;"></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 40px;"></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 40px;"></td> </tr> </table>				変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格					
変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格													

【種目】1		無停電電源装置			ヒューズ類交換		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ヒューズ	ATM15	6	個				
ヒューズ	ATM5	2	個				
ヒューズ	ATM3	22	個				
ヒューズ	250V 0.5A	4	個				
ヒューズ	250V 2.0A	4	個				
ヒューズ	DC500V 4.0A	2	個				
ヒューズ	690V 350A	4	個				
ヒューズ	250V 1.0A	4	個				
ヒューズ	690V 200A	24	個				
ヒューズ	DC250V 5.0A	2	個				
ヒューズ	AC250V/DC125V 10A	1	個				
補助継電器	DC24V MY4ZN-D2	11	個				
補助継電器	DC100/110V MY4ZN-D2	1	個				
補助継電器	AC200/220V MY4ZN-CR	10	個				
補助継電器	DC100/110V MM4XKP-JKH32	2	個				
補助継電器	AC200V50HZ/ AC200/220V60HZ MM2XP-JE	2	個				
補助継電器	DC24V MM2XP-JE	5	個				
RAM用電池	3.6V 600mAh 3N-600AACL	2	個				
同上据付費	結線・試験調整共	1	式				
消耗雑材料費		1	式				

