

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成26年8月分】

単位: μ Sv/h

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(7月) 測定値
県南水道事務所	8月18日	晴	0.16	0.17
利根川浄水場	8月21日	晴	0.12	0.13
阿見浄水場	8月19日	晴	0.07	0.09
鹿行水道事務所	8月26日	曇り	0.09	0.09
鱒川浄水場	8月26日	曇り	0.06	0.05
県西水道事務所	8月14日	曇り	0.08	0.08
新治浄水場	8月12日	曇り	0.09	0.08
水海道浄水場	8月21日	晴	0.07	0.06
県中央水道事務所	8月19日	晴	0.08	0.07
湊沼川浄水場	8月28日	曇り	0.07	0.06
那珂川浄水場	8月19日	晴	0.05	0.07

※1 測定機器:シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカル社製)

※2 測定方法:浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定
の平均値を算出