

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成27年6月分】

単位：μSv/h

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(5月) 測定値
県南水道事務所	6月19日	曇り	0.14	0.13
利根川浄水場	6月25日	晴	0.10	0.09
阿見浄水場	6月29日	晴	0.07	0.10
鹿行水道事務所	6月10日	晴	0.04	0.04
鱒川浄水場	6月10日	晴	0.03	0.03
県西水道事務所	6月15日	晴	0.06	0.07
新治浄水場	6月23日	曇り	0.07	0.09
水海道浄水場	6月26日	雨	0.05	0.06
県中央水道事務所	6月15日	晴	0.09	0.10
湍沼川浄水場	6月18日	曇り	0.09	0.09
那珂川浄水場	6月15日	晴	0.09	0.07

※1 測定機器：シンチレーションサーベイメーター（日立アロカメディカル社製）

※2 測定方法：浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定
の平均値を算出