

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成29年6月分】

単位： μ Sv/h

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(5月) 測定値
県南水道事務所	6月16日	晴	0.14	0.12
利根川浄水場	6月23日	晴	0.11	0.10
阿見浄水場	6月20日	晴	0.10	0.08
鹿行水道事務所	6月22日	晴	0.06	0.07
鱒川浄水場	6月26日	曇り	0.06	0.06
県西水道事務所	6月16日	晴	0.07	0.07
新治浄水場	6月15日	晴	0.07	0.10
水海道浄水場	6月27日	曇り	0.07	0.07
県中央水道事務所	6月13日	曇り	0.07	0.08
湊沼川浄水場	6月15日	曇り	0.09	0.10
那珂川浄水場	6月22日	晴	0.06	0.06

※1 測定機器：シンチレーションサーベイメーター（日立アロカメディカル社製）

※2 測定方法：浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定
の平均値を算出