

利根川水系を水源としている浄水場における
ホルムアルデヒドの対応について（第3報）

利根川水系で、数日前からホルムアルデヒドが検出されておりますが、浄水場では、粉末活性炭注入量の増量等で対応しております。

つくられた水は、すべて基準値内を満たしており安全な水であることを確認しております。

浄水の測定結果

単位：mg/L

採水日	採水時刻	水海道浄水場	利根川浄水場
5月17日	16:00	0.027	0.004
5月18日	13:00	-	0.007
	14:00	0.025	-
	18:00	0.037	0.008
	22:30	-	0.009
5月19日	0:00	0.018	0.010
	3:00	0.009	-
	6:00	0.007	-
	9:00	0.005	-
	12:00	0.005	-
	15:00	0.005	-
	18:00	0.007	-
	21:00	0.011	0.007

ホルムアルデヒド 水質基準 0.080mg/L 以下

参考 厚生労働省ホ - ムペ - ジより

<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/ki jun/dl/k30.pdf>