

利根川水系を水源としている浄水場における
ホルムアルデヒドの対応について（第5報）

数日前から、利根川水系で高い値のホルムアルデヒドが検出されておりましたが、茨城県企業局の浄水場でつくられた水は、すべて基準値内を満たしており安全な水であることを確認しております。

浄水の測定結果

単位：mg/L

採水日	採水時刻	水海道浄水場	利根川浄水場
5月17日	16:00	0.027	0.004
5月18日	13:00	-	0.007
	14:00	0.025	-
	18:00	0.037	0.008
	22:30	-	0.009
5月19日	0:00	0.018	0.010
	3:00	0.009	-
	6:00	0.007	-
	9:00	0.005	-
	12:00	0.005	-
	15:00	0.005	-
	18:00	0.007	-
	21:00	0.011	0.007
5月20日	0:00	0.012	0.009
	3:00	0.008	0.007
	6:00	0.006	0.005
	9:00	0.004	0.004
5月21日	9:00	0.003	0.002

ホルムアルデヒド 水質基準 0.080mg/L 以下

参考 厚生労働省ホ - ムペ - ジより

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/ki_jun/dl/k30.pdf