

浄水発生土の放射性物質の測定結果について

【浄水発生土の測定結果 平成26年12月分】

単位：Bq/kg

浄水場	試料採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム			水源
		I-131	Cs-134	Cs-137	合計	
県南水道事務所	12月21日	不検出	28	94	122	霞ヶ浦系 西浦
利根川浄水場	12月22日	不検出	不検出	87	87	利根川
鹿行水道事務所	12月1日	不検出	不検出	60	60	霞ヶ浦系 北浦
県西水道事務所	12月1日	不検出	40	130	170	霞ヶ浦系 西浦

※1 測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

※2 検査機関:茨城県企業局水質管理センター

※3 不検出とは、検出下限値を下回ったことをいいます。

検出下限値は、放射性ヨウ素、放射性セシウムとも概ね20Bq/kgです。

※4 県中央水道事務所の浄水発生土は、天日乾燥中のため測定を実施していません。

○浄水場の浄水（水道水）については、放射性物質は不検出となっております。