

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成26年12月分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(11月) 測定値
県南水道事務所	12月18日	晴	0.18	0.17
利根川浄水場	12月19日	晴	0.11	0.13
阿見浄水場	12月18日	晴	0.10	0.09
鹿行水道事務所	12月17日	晴	0.07	0.06
鱒川浄水場	12月19日	晴	0.04	0.05
県西水道事務所	12月15日	晴	0.07	0.07
新治浄水場	12月26日	晴	0.11	0.09
水海道浄水場	12月19日	晴	0.05	0.06
県中央水道事務所	12月15日	晴	0.10	0.09
湍沼川浄水場	12月16日	曇り	0.11	0.11
那珂川浄水場	12月15日	晴	0.10	0.11

※1 測定機器:シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカル社製)

※2 測定方法:浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定  
の平均値を算出