

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成27年4月分】

単位: μ Sv/h

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(3月) 測定値
県南水道事務所	4月17日	曇り	0.11	0.12
利根川浄水場	4月16日	晴	0.11	0.13
阿見浄水場	4月22日	晴	0.09	0.10
鹿行水道事務所	4月15日	晴	0.04	0.06
鱒川浄水場	4月15日	晴	0.05	0.04
県西水道事務所	4月15日	曇り	0.06	0.07
新治浄水場	4月15日	晴	0.10	0.09
水海道浄水場	4月30日	晴	0.07	0.05
県中央水道事務所	4月20日	曇り	0.10	0.10
湊沼川浄水場	4月24日	晴	0.10	0.10
那珂川浄水場	4月20日	曇り	0.09	0.10

※1 測定機器:シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカル社製)

※2 測定方法:浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定
の平均値を算出