

工種	項目	規格値 (mm)	測定基準	
8 パ イ プ ラ イ ン 工 事	管布設	布設深 (H)	⊖50	施工延長 100m につき 1 箇所割合で測定 する。 通水試験は全線につ いて行う。
		砂基礎 (B)	⊖65	
		砂基礎 厚さ (T)	T 1 = -30 T 2 = -0	
		通水試験	参考資料 (1 管水路の通水試験 P225～ P230) による。	
		付帯工	各々の規格値による。	

管理方式			測定箇所標準図	備考
管理図表によるもの	結果一覧表によるもの	構造図に朱記、併記するもの		
20点以上のもの	20点未満のもの	—	<p style="text-align: center;">$t_2 = t_3 - t_1$</p>	<p>圧力計は設計圧力の 1.5～2 倍程度の圧力計を用い、最少きざみ目盛りは 0.2kg/cm²程度のものを用いる。</p>