

茨城県原子力安全対策委員会(令和2年度 第3回)コメント対応表

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

No	当日資料の該当ページ	委員からのコメント	発言者	当日の回答	コメント回答
1	8	排風機室のスレート外壁の破損の状況に関連して、県民理解の観点からも排気の系統図を資料に追加したほうが良い。	寺井委員	排気系統図は冷却塔倒壊事象と直接的な因果関係がないことから掲載していなかったが、適切な理解の観点から系統図を掲載する。	8ページに「換気設備の概略図」を追加した。
2	35、参考1-9	UCL冷却塔への対応状況に関連して、県民理解の観点からも冷却系統図を資料に追加したほうが良い。	寺井委員	UCLの冷却系統図は二次冷却系統冷却塔倒壊事象と直接的な因果関係がないことから掲載していなかったが、適切な理解の観点から系統図を掲載する。	参考1として「UCL系統の概略図」と概要等を参考-1として追加した。また、3ページの鳥瞰図に「UCL系統冷却塔」の位置を明示するために囲みと名称を追加した。