

想定する津波高さについて

【ご意見】

- ・津波想定を一律15mで実施しているが、15mの根拠が明らかでない。
- ・15mを評価した結果や安全率についても説明すべき。

平成23年12月26日

日本原子力発電株式会社

想定する津波高さについて

- ◇現在想定している津波高さ(15m)は、福島原子力発電所に来襲した津波の遡上高さから、緊急安全対策で実施する止水対策のために仮定したもの。
- ◇東北地方太平洋沖地震を踏まえた津波評価については検討中であり、検討結果がとりまとめ次第報告するよう、国から指示を受けている。報告した検討結果については、意見聴取会で審議される予定であり、国への報告内容並びに意見聴取会の審議状況等については、当委員会で説明を実施していく。
- ◇なお、上記評価にあたっては、「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価(第二版)」(地震調査研究推進本部, 平成23年11月25日)等も踏まえ、波源を検討している。