

M H I 原子力研究開発株式会社
材料ホットラボ施設における火災に係る立入調査結果について

令和8年6月24日
防災・危機管理部原子力安全対策課

令和8年6月24日にM H I 原子力研究開発（株）材料ホットラボ施設において火災が発生したについて、県は、同日、東海村とともに、下記のとおり立入調査を実施しました。

1 実施日時

令和8年6月24日（水） 16時45分～17時35分

2 実施者

県、東海村

3 立入調査結果

以下のことについて、聞き取り及び現場調査で確認した。また、焦げ跡等が確認された恒温槽のケーブルを確認した。

○ 環境影響

- ・ 火災発生前後におけるモニタリングポスト等の値に異常がなく、周辺環境への影響は認められない。

○ 施設等への影響

- ・ 焦げ跡等が確認されたケーブルは、恒温槽の電源系統のケーブルであり、施設の安全管理上の影響はない。
- ・ 恒温槽のケーブルに焦げ跡等が確認されているが、周辺の設備、建屋への影響は確認されていない。

○ 現在の措置状況

- ・ 焦げ跡等が確認された恒温槽について、通電を遮断する措置が取られている。

4 要請事項

立入調査後、以下のとおり要請を行った。

- ・ 早急に原因究明や再発防止対策の検討を進め、進捗について適宜報告すること。

5 今後の予定

原因調査や再発防止対策について事業者から引き続き報告を受け、必要に応じて立入調査等に対応状況を確認していく。