

法定添付書類（省令第4条）

（１）法人にあってはその登記事項証明書
別添のとおり

（２）主として販売する物品の種類
別記１ 小売業者一覧（変更後）のとおり

（３）建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
建物配置図：別紙「図面３ 建物配置図及び１階平面図」のとおり
各階平面図：別紙「図面３ 建物配置図及び１階平面図」のとおり

（４）遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
遮音壁の設置はありません。

（５）冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

設備名	稼働予定時間帯	位置
冷凍機室外機 01～08	24 時間	別紙『騒音源及び予測地点配置図』のとおり
キュービクル 01～07	24 時間	
給湯機 01～02	24 時間	
空調機室外機 001～034	午前 8 時 30 分～翌 24 時 30 分	
空調機室外機 035～050、070～093	午前 8 時 30 分～午後 21 時 30 分	
空調機室外機 051～069	午前 7 時 30 分～翌 25 時 30 分	
排気口 001～041	午前 8 時 30 分～翌 24 時 30 分	
排気口 042～058、079～132	午前 8 時 30 分～午後 21 時 30 分	
排気口 059～061、064、066～069、071～074、077	午前 7 時 30 分～翌 25 時 30 分	
排気口 062～063、065、070、075～076、078	24 時間	
給気口 01～02	午前 8 時 30 分～午後 21 時 30 分	

（６）平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

時間区分	予測地点			予測と評価	
	位置	高さ (m)	用途地域	予測値 (dB)	基準値 (dB)
昼間 [午前 6 時～午後 10 時]	A	1.2	近隣商業地域	47.8	60
	B	1.2	近隣商業地域	58.8	60
	C	1.2	第二種住居地域	47.7	55
	D	1.2	第二種住居地域	54.3	55
	E	1.2	第二種住居地域	48.3	55
	F	1.2	第一種住居地域	46.3	55
	G	1.2	第一種住居地域	45.1	55
夜間 [午後 10 時～午前 6 時]	A	1.2	近隣商業地域	44.3	50
	B	1.2	近隣商業地域	54.1	50
	C	1.2	第二種住居地域	43.5	45
	D	1.2	第二種住居地域	48.0	45
	E	1.2	第二種住居地域	45.9	45
	F	1.2	第一種住居地域	41.6	45
	G	1.2	第一種住居地域	38.8	45

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

昼間の全ての予測地点および夜間の予測地点 A・C・F・G において、等価騒音レベルは環境基準を下回ります。

夜間の予測地点 B・D・E において等価騒音レベルは環境基準を上回りますが、平成 29 年 3 月 14 日の法第 5 条第 1 項届出書の届出時から現在まで隣地は非住居であるため、周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

(7) 夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

①当該店舗敷地境界における予測

＜定常騒音＞

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ [m]	音響 パワーレベル (Lw) [dB]	基準距離 における 騒音レベル (Lp) [dB]	予測地点	予測 地点 高さ [m]	距離 [m]	距離 減衰 [dB]	回折 減衰 [dB]	各予測地点 における 騒音レベル [dB]	規制 基準値 [dB]
定常騒音	冷凍機室外機 01	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 01	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 02	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 02	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 03	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 03	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 04	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 04	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 05	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 05	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 06	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 06	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 07	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 07	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 08	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 08	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	キュービクル 01	21 時～翌 6 時	1.6	58.5	50.5	キュ 01	1.6	17.3	24.8	23.9	1.9	50
定常騒音	キュービクル 02	21 時～翌 6 時	1.6	50.7	42.7	キュ 02	1.6	22.4	27.0	0.0	15.7	50
定常騒音	キュービクル 03	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 03	1.5	23.3	27.3	0.0	28.9	50
定常騒音	キュービクル 04	21 時～翌 6 時	8.5	58.2	50.2	キュ 04	8.5	18.2	25.2	0.0	25.0	50
定常騒音	キュービクル 05	21 時～翌 6 時	1.5	49.0	41.0	キュ 05	1.5	3.5	10.9	0.0	30.1	45
定常騒音	キュービクル 06	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 06	1.5	22.1	26.9	0.0	29.3	50
定常騒音	キュービクル 07	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 07	1.5	0.5	-5.3	0.0	61.5 ^{※3}	50
定常騒音	給湯器 01	21 時～翌 6 時	2.0	63.0	55.0	給湯 01	2.0	1.5	3.3	0.0	51.7 ^{※3}	50
定常騒音	給湯器 02	21 時～翌 6 時	2.0	63.0	55.0	給湯 02	2.0	1.3	2.4	0.0	52.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 001	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 001	1.5	1.5	3.4	0.0	59.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 002	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 002	1.5	1.5	3.3	0.0	59.7 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 003	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 003	1.5	1.5	3.5	0.0	59.5 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 004	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 004	1.5	7.8	17.8	0.0	45.2	50
定常騒音	空調機室外機 005	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 005	2.3	9.3	19.4	0.0	48.6	50
定常騒音	空調機室外機 006	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 006	2.3	11.9	21.5	0.0	46.5	50
定常騒音	空調機室外機 007	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 007	2.3	14.4	23.2	0.0	44.8	50
定常騒音	空調機室外機 008	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 008	1.5	19.1	25.6	0.0	37.4	50
定常騒音	空調機室外機 009	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 009	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 010	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 010	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 011	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 011	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 012	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 012	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 013	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 013	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 014	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 014	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 015	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 015	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 016	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 016	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 017	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 017	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 018	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 018	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 019	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 019	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 020	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 020	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 021	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 021	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 022	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 022	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 023	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 023	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 024	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 024	6.3	9.2	19.3	9.7	34.0	50
定常騒音	空調機室外機 025	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 025	6.3	8.1	18.2	9.8	35.0	50
定常騒音	空調機室外機 026	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 026	6.3	7.0	16.9	9.9	36.1	50
定常騒音	空調機室外機 027	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 027	6.3	5.9	15.4	10.1	37.4	50
定常騒音	空調機室外機 028	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 028	1.6	31.8	30.1	0.0	29.9	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 029	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 029	1.6	30.6	29.7	0.0	30.3	50
定常騒音	空調機室外機 030	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 030	1.6	29.4	29.4	0.0	30.6	50
定常騒音	空調機室外機 031	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 031	1.6	28.1	29.0	0.0	31.0	50
定常騒音	空調機室外機 032	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 032	1.6	26.9	28.6	0.0	31.4	50
定常騒音	空調機室外機 033	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 033	1.6	25.6	28.2	0.0	31.8	50
定常騒音	空調機室外機 034	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 034	1.6	24.4	27.7	0.0	32.3	50
定常騒音	空調機室外機 035	21 時～21 時 30 分	1.5	79.0	71.0	空 035	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50
定常騒音	空調機室外機 036	21 時～21 時 30 分	1.5	79.0	71.0	空 036	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50
定常騒音	空調機室外機 037	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 037	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50
定常騒音	空調機室外機 038	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 038	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50
定常騒音	空調機室外機 039	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 039	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50
定常騒音	空調機室外機 040	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 040	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 041	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 041	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50
定常騒音	空調機室外機 042	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 042	8.5	27.7	28.9	0.0	31.1	50
定常騒音	空調機室外機 043	21 時～21 時 30 分	8.8	71.0	63.0	空 043	8.8	29.3	29.3	0.0	33.7	50
定常騒音	空調機室外機 044	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 044	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50
定常騒音	空調機室外機 045	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 045	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50
定常騒音	空調機室外機 046	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 046	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50
定常騒音	空調機室外機 047	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 047	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 048	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 048	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50
定常騒音	空調機室外機 049	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 049	8.5	28.2	29.0	0.0	31.0	50
定常騒音	空調機室外機 050	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 050	8.5	29.2	29.3	0.0	30.7	50
定常騒音	空調機室外機 051	21 時～翌 1 時 30 分	0.6	59.0	51.0	空 051	0.6	5.7	15.2	0.0	35.8	45
定常騒音	空調機室外機 052	21 時～翌 1 時 30 分	7.7	66.0	58.0	空 052	7.7	18.7	25.4	0.0	32.6	45
定常騒音	空調機室外機 053	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 053	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 054	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 054	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 055	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 055	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 056	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 056	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 057	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 057	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 058	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 058	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 059	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 059	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 060	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 060	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 061	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 061	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 062	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 062	8.0	18.8	25.5	0.0	39.5	45
定常騒音	空調機室外機 063	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 063	8.0	18.9	25.5	0.0	39.5	45
定常騒音	空調機室外機 064	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 064	8.0	19.1	25.6	0.0	39.4	45
定常騒音	空調機室外機 065	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 065	8.0	19.3	25.7	0.0	39.3	45
定常騒音	空調機室外機 066	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 066	8.0	19.6	25.9	0.0	39.1	45
定常騒音	空調機室外機 067	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 067	8.0	20.0	26.0	0.0	39.0	45
定常騒音	空調機室外機 068	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 068	8.0	20.4	26.2	0.0	38.8	45
定常騒音	空調機室外機 069	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 069	8.0	20.9	26.4	0.0	38.6	45
定常騒音	空調機室外機 070	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 070	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 071	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 071	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 072	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 072	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 073	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 073	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 074	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 074	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 075	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 075	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 076	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 076	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 077	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 077	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 078	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 078	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 079	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 079	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 080	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 080	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 081	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 081	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 082	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 082	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 083	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 083	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 084	21 時～21 時 30 分	1.5	74.0	66.0	空 084	1.5	3.1	9.8	0.0	56.2 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 085	21 時～21 時 30 分	1.5	76.0	68.0	空 085	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 086	21 時～21 時 30 分	1.5	76.0	68.0	空 086	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 087	21 時～21 時 30 分	1.5	69.0	61.0	空 087	1.5	3.2	10.0	0.0	51.0 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 088	21 時～21 時 30 分	1.4	73.0	65.0	空 088	1.4	3.3	10.4	0.0	54.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 089	21 時～21 時 30 分	1.5	76.5	68.5	空 089	1.5	3.2	10.0	0.0	58.5 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 090	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 090	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 091	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 091	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 092	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 092	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 093	21 時～21 時 30 分	0.6	56.0	48.0	空 093	0.6	3.3	10.4	0.0	37.6	50
定常騒音	排気口 001	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 001	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 002	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 002	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 003	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 003	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 004	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 004	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 005	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 005	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 006	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 006	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 007	21 時～21 時 30 分	3.6	77.5	69.5	排 007	3.6	2.0	6.0	0.0	63.5 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 008	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 008	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 009	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 009	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 010	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 010	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 011	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 011	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 012	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 012	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 013	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 013	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 014	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 014	3.6	1.9	5.7	0.0	38.6	50
定常騒音	排気口 015	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 015	3.6	1.9	5.6	0.0	38.7	50
定常騒音	排気口 016	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 016	3.6	1.9	5.6	0.0	47.4	50
定常騒音	排気口 017	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 017	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50
定常騒音	排気口 018	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 018	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50
定常騒音	排気口 019	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 019	3.6	1.9	5.4	0.0	47.6	50
定常騒音	排気口 020	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 020	3.6	1.9	5.4	0.0	38.9	50
定常騒音	排気口 021	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 021	3.6	2.3	7.2	0.0	37.1	50
定常騒音	排気口 022	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 022	3.6	3.8	11.7	0.0	32.6	50
定常騒音	排気口 023	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 023	3.6	5.2	14.3	0.0	30.0	50
定常騒音	排気口 024	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 024	3.6	7.7	17.7	0.0	27.8	50
定常騒音	排気口 025	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 025	3.6	9.6	19.7	0.0	25.8	50
定常騒音	排気口 026	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 026	3.6	11.1	20.9	0.0	24.6	50
定常騒音	排気口 027	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 027	3.6	12.6	22.0	0.0	23.5	50
定常騒音	排気口 028	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 028	3.6	14.1	23.0	0.0	22.5	50
定常騒音	排気口 029	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 029	3.6	15.6	23.8	0.0	21.7	50
定常騒音	排気口 030	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 030	3.6	17.1	24.6	0.0	20.9	50
定常騒音	排気口 031	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 031	3.4	23.7	27.5	0.0	21.5	50
定常騒音	排気口 032	21 時～翌 0 時 30 分	2.5	47.0	39.0	排 032	2.5	23.7	27.5	21.4	-	50
定常騒音	排気口 033	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	47.0	39.0	排 033	3.4	23.7	27.5	17.7	-	50
定常騒音	排気口 034	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 034	3.4	35.0	30.9	17.6	-	50
定常騒音	排気口 035	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 035	3.4	38.8	31.8	17.5	-	50
定常騒音	排気口 036	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 036	3.4	40.3	32.1	17.5	-	50
定常騒音	排気口 037	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	45.0	37.0	排 037	3.8	48.1	33.6	14.9	-	50
定常騒音	排気口 038	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	42.0	34.0	排 038	3.8	49.9	34.0	14.9	-	50
定常騒音	排気口 039	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	42.0	34.0	排 039	3.8	50.3	34.0	14.9	-	50
定常騒音	排気口 040	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 040	3.4	43.1	32.7	0.0	16.3	50
定常騒音	排気口 041	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 041	3.4	25.6	28.2	0.0	20.8	50
定常騒音	排気口 042	21 時～翌 0 時 30 分	2.7	81.0	73.0	排 042	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50
定常騒音	排気口 043	21 時～翌 0 時 30 分	2.7	81.0	73.0	排 043	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50
定常騒音	排気口 044	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	46.5	38.5	排 044	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50
定常騒音	排気口 045	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 045	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 046	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	81.0	73.0	排 046	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 047	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	81.0	73.0	排 047	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 048	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 048	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 049	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	46.5	38.5	排 049	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50
定常騒音	排気口 050	21 時～21 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 050	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 051	21 時～21 時 30 分	4.5	48.5	40.5	排 051	4.5	14.8	23.4	0.0	17.1	50
定常騒音	排気口 052	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 052	4.5	31.7	30.0	0.0	9.5	50
定常騒音	排気口 053	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 053	4.5	32.5	30.2	0.0	9.3	50
定常騒音	排気口 054	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 054	4.5	35.8	31.1	0.0	2.4	50
定常騒音	排気口 055	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 055	4.5	36.4	31.2	0.0	2.3	50
定常騒音	排気口 056	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 056	4.5	37.0	31.4	0.0	2.1	50
定常騒音	排気口 057	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 057	4.5	37.6	31.5	0.0	2.0	50
定常騒音	排気口 058	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 058	4.5	38.6	31.7	0.0	7.8	50
定常騒音	排気口 059	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 059	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 060	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 060	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 061	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 061	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 062	21 時～21 時 30 分	3.5	47.4	39.4	排 062	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45
定常騒音	排気口 063	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 063	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45
定常騒音	排気口 064	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 064	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45
定常騒音	排気口 065	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 065	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 066	21 時～21 時 30 分	3.5	46.5	38.5	排 066	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45
定常騒音	排気口 067	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	46.5	38.5	排 067	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45
定常騒音	排気口 068	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	47.4	39.4	排 068	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45
定常騒音	排気口 069	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	62.0	54.0	排 069	3.5	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 070	21 時～翌 1 時 30 分	4.1	62.0	54.0	排 070	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 071	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 071	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 072	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 072	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 073	21 時～翌 1 時 30 分	4.2	62.0	54.0	排 073	4.2	33.4	30.5	0.0	23.5	45
定常騒音	排気口 074	21 時～翌 6 時	4.2	62.0	54.0	排 074	4.2	32.2	30.1	0.0	23.9	45
定常騒音	排気口 075	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 075	7.1	26.9	28.6	0.0	16.4	45
定常騒音	排気口 076	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 076	7.1	27.3	28.7	0.0	16.3	45
定常騒音	排気口 077	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 077	7.1	27.7	28.9	0.0	16.1	45
定常騒音	排気口 078	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 078	7.1	28.1	29.0	0.0	16.0	45
定常騒音	排気口 079	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	54.0	46.0	排 079	4.8	18.9	25.5	0.0	20.5	50
定常騒音	排気口 080	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	54.0	46.0	排 080	4.8	27.8	28.9	0.0	17.1	50
定常騒音	排気口 081	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	47.5	39.5	排 081	4.8	30.9	29.8	0.0	9.7	50
定常騒音	排気口 082	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	61.5	53.5	排 082	4.8	51.1	34.2	0.0	19.3	50
定常騒音	排気口 083	21 時～翌 6 時	4.8	61.5	53.5	排 083	4.8	54.4	34.7	0.0	18.8	50
定常騒音	排気口 084	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	53.5	45.5	排 084	4.8	74.3	37.4	0.0	8.1	50
定常騒音	排気口 085	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 085	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 086	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 086	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 087	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 087	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 088	21 時～翌 6 時	6.0	53.5	45.5	排 088	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 089	21 時～翌 6 時	6.0	53.5	45.5	排 089	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 090	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 090	7.1	66.1	36.4	12.3	-	50
定常騒音	排気口 091	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 091	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 092	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 092	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 093	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 093	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 094	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 094	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 095	21 時～21 時 30 分	6.0	72.5	64.5	排 095	6.0	78.7	37.9	15.6	11.0	50
定常騒音	排気口 096	21 時～21 時 30 分	6.0	39.5	31.5	排 096	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 097	21 時～21 時 30 分	6.0	39.5	31.5	排 097	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 098	21 時～21 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 098	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 099	21 時～21 時 30 分	6.0	43.5	35.5	排 099	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 100	21 時～21 時 30 分	6.0	42.0	34.0	排 100	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 101	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 101	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 102	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 102	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 103	21 時～21 時 30 分	6.0	54.0	46.0	排 103	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 104	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 104	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 105	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 105	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 106	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 106	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 107	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 107	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 108	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 108	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 109	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 109	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 110	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 110	7.1	66.1	36.4	12.3	-	50
定常騒音	排気口 111	21 時～21 時 30 分	3.5	39.5	31.5	排 111	3.5	52.9	34.5	0.0	-	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 112	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 112	3.5	51.8	34.3	0.0	-	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 113	21 時～21 時 30 分	3.5	47.5	39.5	排 113	3.5	51.4	34.2	0.0	5.3	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 114	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 114	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 115	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 115	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 116	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 116	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 117	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 117	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 118	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 118	3.0	3.6	11.0	0.0	44.0	50
定常騒音	排気口 119	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 119	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 120	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 120	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 121	21 時～21 時 30 分	3.0	69.5	61.5	排 121	3.0	3.6	11.1	0.0	50.4 ^{*3}	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 122	21 時～21 時 30 分	3.0	69.5	61.5	排 122	3.0	3.6	11.2	0.0	50.3 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 123	21 時～21 時 30 分	3.0	50.0	42.0	排 123	3.0	3.6	11.2	0.0	30.8	50
定常騒音	排気口 124	21 時～21 時 30 分	3.0	62.5	54.5	排 124	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 125	21 時～21 時 30 分	3.0	62.5	54.5	排 125	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 126	21 時～21 時 30 分	3.0	90.5	82.5	排 126	3.0	3.6	11.2	0.0	71.3 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 127	21 時～21 時 30 分	3.0	49.0	41.0	排 127	3.0	3.6	11.2	0.0	29.8	50
定常騒音	排気口 128	21 時～21 時 30 分	3.0	65.5	57.5	排 128	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 129	21 時～21 時 30 分	3.0	65.5	57.5	排 129	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 130	21 時～21 時 30 分	3.0	87.0	79.0	排 130	3.0	3.6	11.2	0.0	67.8 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 131	21 時～21 時 30 分	3.0	46.5	38.5	排 131	3.0	5.8	15.3	0.0	23.2	50
定常騒音	排気口 132	21 時～21 時 30 分	3.0	47.0	39.0	排 132	3.0	6.6	16.4	0.0	22.6	50
定常騒音	給気口 01	21 時～21 時 30 分	3.0	77.0	69.0	給 01	3.0	3.6	11.2	0.0	57.8 ^{※3}	50
定常騒音	給気口 02	21 時～21 時 30 分	3.0	80.5	72.5	給 02	3.0	3.6	11.2	0.0	61.3 ^{※3}	50

<変動騒音>

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動 騒 音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45 ^{※2}
	来客車両走行059	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走059	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行072	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走072	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	45
	来客車両走行074	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走074	0.0	10.6	20.5	0.0	53.5 ^{※3}	45
	来客車両走行079	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走079	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081	0.0	9.7	19.7	0.0	54.3	50
	来客車両走行082	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走082	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行083	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走083	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行087	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走087	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行088	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走088	0.0	18.1	25.2	0.0	48.8	50
	来客車両走行089	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走089	0.0	32.2	30.2	0.0	43.8	50
	来客車両走行090	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走090	0.0	47.4	33.5	0.0	40.5	50
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45 ^{※2}
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105	0.0	12.3	21.8	0.0	52.2	45 ^{※2}
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行112	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走112	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行113	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走113	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行114	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走114	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行115	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走115	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行116	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走116	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行117	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走117	0.0	17.6	24.9	0.0	49.1	50
	来客車両走行118	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走118	0.0	32.8	30.3	0.0	43.7	50
	来客車両走行119	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走119	0.0	52.6	34.4	0.0	39.6	50
	来客車両走行120	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走120	0.0	61.1	35.7	0.0	38.3	50

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地の周囲約 50m の区域内のため、規制基準は該当値から 5dB を減じた値を適用。

※3 規制基準値を超過する範囲内に住居が立地していないため直近住居外壁における予測結果は省略。

※4 周辺の生活環境に配慮し、21 時以降は駐車場の一部を利用制限しております。そのため来客車両走行 106～110 については予測しておりません。

<評価>

当該店舗敷地境界において規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、隣地と共有している敷地境界線上にある音源については直近住居外壁において再度予測し、それ以外の音源については隣地敷地境界において再度予測しました。

②隣地敷地境界上における予測

<変動騒音>

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 001'	0.0	15.9	24.0	0.0	50.0	45 ^{※2}
	来客車両走行 059	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 059'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5 ^{※3}	45
	来客車両走行 072	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 072'	0.0	10.4	20.4	0.0	53.6 ^{※3}	45
	来客車両走行 079	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 079'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5 ^{※3}	45
	来客車両走行 080	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 080'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
	来客車両走行 081	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 081'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
	来客車両走行 086	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 086'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45
	来客車両走行 101	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 101'	0.0	16.0	24.1	0.0	49.9	40 ^{※2}
	来客車両走行 105	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 105'	0.0	28.4	29.1	0.0	44.9	40 ^{※2}
	来客車両走行 111	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 111'	0.0	24.0	27.6	0.0	46.4	45
	来客車両走行 112	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 112'	0.0	34.7	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行 113	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 113'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行 114	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 114'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行 115	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 115'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行 116	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 116'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地の周囲約 50m の区域内のため、規制基準は該当値から 5dB を減じた値を適用。

※3 規制基準値を超過する範囲内に住居が立地していないため直近住居外壁における予測結果は省略。

<評価>

変動騒音は隣地敷地境界において規制基準値を上回ります。そこで、直近住居外壁において再度予測しました。

③直近住居外壁における予測

<定常騒音>

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 063	21 時～翌 6 時	3.5	76.0	68.0	排 063"	4.2	190.3	45.6	0.0	22.4	45
	排気口 064	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 064"	4.2	188.5	45.5	0.0	22.5	45
	排気口 069	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	62.0	54.0	排 069"	4.2	182.9	45.2	0.0	8.8	45
	排気口 070	21 時～翌 1 時 30 分	4.1	62.0	54.0	排 070"	4.2	178.8	45.0	0.0	9.0	45
	排気口 071	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 071"	4.2	172.9	44.8	0.0	9.2	45
	排気口 072	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 072"	4.2	167.0	44.5	0.0	9.5	45

<変動騒音>

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001"	0.0	189.4	45.5	0.0	28.5	40 ^{※2}
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080"	0.0	123.4	41.8	0.0	32.2	45
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081"	0.0	125.1	41.9	0.0	32.1	45
	来客車両走行082	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走082"	0.0	120.5	41.6	0.0	32.4	45
	来客車両走行083	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走083"	0.0	117.5	41.4	0.0	32.6	45
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086"	0.0	148.6	43.4	0.0	30.6	45
	来客車両走行087	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走087"	0.0	117.0	41.4	0.0	32.6	45
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101"	0.0	120.2	41.6	0.0	32.4	40 ^{※2}
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105"	0.0	54.7	34.8	0.0	39.2	40 ^{※2}
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111"	0.0	41.2	32.3	0.0	41.7	45

※2 病院敷地の周囲約 50m の区域内のため、規制基準は該当値から 5dB を減じた値を適用。

<評価>

全ての予測地点において夜間最大値の規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用して参りますが、住民の方より騒音に関するご意見を頂いた場合には状況を確認し、適切に対応します。

指針に基づく配慮事項

【駐車場需要の充足等交通に係る事項について】

○駐車場の位置及び構造等

今回の届出に伴う変更はありません。

○駐輪場、自動二輪車等の駐車場の確保等

今回の届出に伴う変更はありません。

○経路の設定等

今回の届出に伴う変更はありません。

○その他

今回の届出に伴う変更はありません。

【歩行者の通行の利便の確保等について】

今回の届出に伴う変更はありません。

【防災・防犯対策への協力について】

○防災対策

今回の届出に伴う変更はありません。

○青少年の非行防止対策

今回の届出に伴う変更はありません。

【騒音の発生に係る事項について】

○附帯設備における騒音対策

空調機室外機等の設備機器は必要最小限の運転を心がけます。

○その他の騒音対策

搬入車両の徐行運転と不要なアイドリングの禁止を周知し、作業員への騒音防止意識を促します。

【廃棄物に係る事項について】

○廃棄物等の保管方法

今回の届出に伴う変更はありません。

【街並みづくり等について】

今回の届出に伴う変更はありません。

【光害の防止について】

今回の届出に伴う変更はありません。

【地域貢献活動の取り組み】

○地域と連携した取組みの推進

地域イベントの参加等の具体的な要望があれば検討します。

○地域雇用確保への協力

地域からの優先的な雇用を促進します。

○環境対策の推進

分別の徹底によるごみの減量化に努め、廃棄物発生抑制対策を実施します。

○撤退時等における配慮

従業員の店舗間異動等に配慮します。