大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

たつのこまち龍ヶ崎モール

＜添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則　第四条第一項第十号及び第十一号＞

目　次

1. 騒音予測の概要 1

1.1 騒音に係る環境基準について 1

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について 1

1.3 計算方法 2

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法 2

1.3.2 伝搬経路計算方法 2

1.3.3 等価騒音レベル計算方法 4

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法 5

2. 予測の評価 5

2.1 騒音の総合的な予測・評価 5

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価 5

3. 予測地点の設定 6

3.1 騒音の総合的な予測地点 6

3.2 騒音レベルの最大値の予測地点 7

4. 騒音予測のまとめ 12

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果 12

4.2 夜間に発生する騒音毎の最大騒音レベルの予測結果 39

5. 各騒音源のデータ 47

5.1 騒音データ 47

① 定常騒音 47

② その他の騒音源 51

③ 自動車走行騒音 52

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方 53

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

環境基準の地域指定状況を下表に示します。

表-1 騒音に係る環境基準

地域の類型	基準値		該当地域
	昼間	夜間	
AA	50dB 以下	40dB 以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域
A	55dB 以下	45dB 以下	専ら住居の用に供される地域
B	55dB 以下	45dB 以下	主として住居の用に供される地域
C	60dB 以下	50dB 以下	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について

騒音規制法における規制地域の指定状況及び基準値を下表に示します。なお、龍ケ崎市の騒音規制法における夜間の時間帯は、午後 9 時から翌午前 6 時までです。

表-2 指定区域(龍ケ崎市)

区域	基準値	指定区域
第 1 種区域	40dB	第 1 種低層住居専用地域 第 2 種低層住居専用地域
第 2 種区域	45dB	第 1 種中高層住居専用地域 第 2 種中高層住居専用地域 第 1 種住居地域 第 2 種住居地域 準住居地域
第 3 種区域	50dB	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の指定のない地域
第 4 種区域	55dB	工業地域
第 5 種区域	65dB	工業専用地域
第2種区域，第3種区域，第4種区域内に所在する学校，保育所，病院，図書館，特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50 メートルの区域内における規制基準値は，5デシベルを減じた値とする。		

1.3 計算方法

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音（自動車走行騒音以外）・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めております。

$$L_W = L_P - 10\log_{10}\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

L_W ： 各騒音源のパワーレベル [dB(A)]

L_P ： 音圧レベル（実測値・メーカー資料（カタログ・仕様書）等） [dB(A)]

Q ： 指向係数 （Q=1：自由空間（無響室等））

（Q=2：半自由空間（半無響室、地上、床面等））

r ： 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出しております。

1.3.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル(L_S)を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定しています（※1）。なお、平面上に騒音源があるため、半自由空間における騒音値として計算しております。

$$L_S = L_{Pi} - A_{div} - A_{bar}$$

L_S ： 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

L_{pi} ： 騒音源の基準距離騒音レベル[dB(A)] （L_W－8）

A_{div} ： 距離減衰 [dB]（※2）

A_{bar} ： 回折減衰 [dB]（※3）

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きました。また、搬出入車両の後進ブザー音線に関しては、短い線であるのでその中心に代表する点を 1 点置きました。

※2 距離減衰[dB(A)]

$$A_{div} = 20\log_{10} r$$

r ： 音源から予測地点までの距離[m]

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}N+13 & N \geqq 1 \\ 5\pm 9.1\sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leqq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\sigma / \lambda$

N ：フレネル数
σ ：行路差［m］
λ ：波長［m］

※λ ［m］=340÷周波数［Hz］



図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}\sigma+20 & 1 \leqq \sigma \\ 5\pm 17\sinh^{-1}(|\sigma|^{0.415}) & -0.053 \leqq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{cases}$$

すなわち、騒音レベル(*Ls*)は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_S = L_W - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出しております。

1.3.3 等価騒音レベル計算方法

1.3.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Aeq,T}$ となるように計算します。

①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
Ls ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
T_i ： 対象とする基準時間帯における i 番目の騒音の継続時間[s]

②荷さばき作業（廃棄物収集作業）騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a ： 荷さばき作業（廃棄物収集作業）の回数[回]
T_w ： 荷さばき作業（廃棄物収集作業）1 回における平均継続時間（実測値平均値）[s]

③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a_d ： 走行台数[台]
T_m ： 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \triangle l$$ 但し、V:走行速度[km/h]

$\triangle l$:区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a_d ： 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]
T_b ： 区間におけるブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \triangle l$$ 但し、V:走行速度（5[km/h]と設定） [km/h]

$\triangle l$ ： 区間の長さ[m]

1.3.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

前述のように算出した等価騒音レベルをエネルギー合成して、各計算点の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10\log_{10}\left(\sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}}\right)$$

L_{Aeq} ： 計算点における対象とする時間帯の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$:対象とする時間帯の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法

「1.3.1 騒音源パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベルの最大値を求めます。

$$L_{A,F\max,i} = L_{A,F\max,is} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_{A,Fmax,i}$ ： 各予測地点における騒音レベル の最大値[dB(A)]

$L_{A,Fmax,is}$： 騒音源の基準距離騒音レベル [dB(A)]（L_W-8）

A_{div} ： 距離減衰 [dB]

A_{bar} ： 回折減衰 [dB]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間（午前 6 時から午後 10 時までの 16 時間）、夜間（午後 10 時から翌午前 6 時までの 8 時間）における等価騒音レベルを算出しました。

各予測地点（資料【騒音源及び予測地点配置図】）における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行いました。

1） 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
2） 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
3） 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルを求める。
4） 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
5） 4）で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に加算し、予測地点における等価騒音レベルとする。

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価

夜間(午後 9 時から翌午前 6 時まで)における騒音レベルの最大値を算出しました。

各予測地点（資料【騒音源及び予測地点配置図】）における騒音レベルの最大値の予測計算は、下記の通り行いました。

1） 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
2） 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
3） 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルの最大値を求める。

※走行線の音源位置は、予測地点より最も近い位置としております。

3. 予測地点の設定

3.1 騒音の総合的な予測地点

下表のように予測地点を設定し、騒音源（室外機、車両走行音等）の設置高さを考慮し、騒音レベルを予測します。

表-3 騒音の総合的な予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	地域の類型	環境基準		選定理由
				昼間	夜間	
A	1.2	近隣商業地域	C 類型	60dB	50dB	作業音・車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地の敷地境界 （現況：美容室） ※隣地が非住居のため、1 階（1.2m）にて予測
B	1.2	近隣商業地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器等の影響を受ける、隣地との敷地境界 （現況：公園） ※隣地が非住居のため、1 階（1.2m）にて予測
C	1.2	第二種住居地域	B 類型	55dB	45dB	作業音・設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地の敷地境界 （現況：ホームセンター） ※隣地が非住居のため、1 階（1.2m）にて予測
D	1.2	第二種住居地域	B 類型	55dB	45dB	作業音・設備機器等の影響を受ける、隣地との敷地境界 （現況：龍ケ崎陸上競技場） ※隣地が非住居のため、1 階（1.2m）にて予測
E	1.2	第二種住居地域	B 類型	55dB	45dB	車両走行音・設備機器等の影響を受ける、隣地との敷地境界 （現況：龍ケ崎陸上競技場） ※隣地が非住居のため、1 階（1.2m）にて予測
F	1.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	作業音・車両走行音・設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地の敷地境界 （現況：歯科医院） ※隣地が非住居のため、1 階（1.2m）にて予測
G	1.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	車両走行音・設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地の敷地境界 （現況：事務所） ※隣地が非住居のため、1 階（1.2m）にて予測

※予測地点については、前回届出と同一の位置及び高さで予測しております。

3.2 騒音レベルの最大値の予測地点

各音源の直近の敷地境界とし、「冷 01･･･」等としました。隣地敷地境界における予測においても予測値が基準値を超過する音源がある場合には、隣地敷地境界および直近住居外壁の予測地点において再度予測します。

表-4 発生する騒音ごとの予測地点（当該店舗敷地境界）

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
冷 01	冷凍機室外機 01	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 02	冷凍機室外機 02	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 03	冷凍機室外機 03	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 04	冷凍機室外機 04	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 05	冷凍機室外機 05	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 06	冷凍機室外機 06	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 07	冷凍機室外機 07	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 08	冷凍機室外機 08	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 01	キュービクル 01	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 02	キュービクル 02	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 03	キュービクル 03	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 04	キュービクル 04	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 05	キュービクル 05	1.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
キュ 06	キュービクル 06	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 07	キュービクル 07	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
給湯 01	給湯器 01	2.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
給湯 02	給湯器 02	2.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 001	空調機室外機 001	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 002	空調機室外機 002	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 003	空調機室外機 003	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 004	空調機室外機 004	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 005	空調機室外機 005	2.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 006	空調機室外機 006	2.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 007	空調機室外機 007	2.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 008	空調機室外機 008	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 009	空調機室外機 009	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 010	空調機室外機 010	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 011	空調機室外機 011	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 012	空調機室外機 012	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 013	空調機室外機 013	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 014	空調機室外機 014	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 015	空調機室外機 015	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 016	空調機室外機 016	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 017	空調機室外機 017	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 018	空調機室外機 018	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 019	空調機室外機 019	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 020	空調機室外機 020	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 021	空調機室外機 021	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 022	空調機室外機 022	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 023	空調機室外機 023	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 024	空調機室外機 024	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 025	空調機室外機 025	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 026	空調機室外機 026	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 027	空調機室外機 027	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 028	空調機室外機 028	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 029	空調機室外機 029	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 030	空調機室外機 030	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 031	空調機室外機 031	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 032	空調機室外機 032	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 033	空調機室外機 033	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
空 034	空調機室外機 034	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 035	空調機室外機 035	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 036	空調機室外機 036	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 037	空調機室外機 037	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 038	空調機室外機 038	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 039	空調機室外機 039	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 040	空調機室外機 040	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 041	空調機室外機 041	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 042	空調機室外機 042	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 043	空調機室外機 043	8.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 044	空調機室外機 044	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 045	空調機室外機 045	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 046	空調機室外機 046	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 047	空調機室外機 047	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 048	空調機室外機 048	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 049	空調機室外機 049	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 050	空調機室外機 050	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 051	空調機室外機 051	1.2	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 052	空調機室外機 052	0.6	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 053	空調機室外機 053	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 054	空調機室外機 054	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 055	空調機室外機 055	7.7	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 056	空調機室外機 056	7.2	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 057	空調機室外機 057	7.2	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 058	空調機室外機 058	7.2	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 059	空調機室外機 059	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 060	空調機室外機 060	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 061	空調機室外機 061	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 062	空調機室外機 062	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 063	空調機室外機 063	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 064	空調機室外機 064	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 065	空調機室外機 065	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 066	空調機室外機 066	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 067	空調機室外機 067	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 068	空調機室外機 068	7.2	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 069	空調機室外機 069	8.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
空 070	空調機室外機 070	8.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 071	空調機室外機 071	8.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 072	空調機室外機 072	8.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 073	空調機室外機 073	8.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 074	空調機室外機 074	8.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 075	空調機室外機 075	8.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 076	空調機室外機 076	8.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 077	空調機室外機 077	8.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 078	空調機室外機 078	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 079	空調機室外機 079	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 080	空調機室外機 080	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 081	空調機室外機 081	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 082	空調機室外機 082	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 083	空調機室外機 083	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 084	空調機室外機 084	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 085	空調機室外機 085	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 086	空調機室外機 086	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 087	空調機室外機 087	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 088	空調機室外機 088	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 089	空調機室外機 089	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 090	空調機室外機 090	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
空 091	空調機室外機 091	2.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 092	空調機室外機 092	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 093	空調機室外機 093	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 001	排気口 001	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 002	排気口 002	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 003	排気口 003	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 004	排気口 004	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 005	排気口 005	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 006	排気口 006	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 007	排気口 007	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 008	排気口 008	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 009	排気口 009	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 010	排気口 010	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 011	排気口 011	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 012	排気口 012	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 013	排気口 013	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 014	排気口 014	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 015	排気口 015	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 016	排気口 016	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 017	排気口 017	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 018	排気口 018	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 019	排気口 019	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 020	排気口 020	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 021	排気口 021	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 022	排気口 022	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 023	排気口 023	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 024	排気口 024	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 025	排気口 025	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 026	排気口 026	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 027	排気口 027	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 028	排気口 028	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 029	排気口 029	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 030	排気口 030	3.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 031	排気口 031	3.4	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 032	排気口 032	2.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 033	排気口 033	3.4	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 034	排気口 034	3.4	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 035	排気口 035	3.4	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 036	排気口 036	3.4	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 037	排気口 037	3.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 038	排気口 038	3.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 039	排気口 039	3.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 040	排気口 040	3.4	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 041	排気口 041	3.4	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 042	排気口 042	2.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 043	排気口 043	2.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 044	排気口 044	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 045	排気口 045	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 046	排気口 046	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 047	排気口 047	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 048	排気口 048	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 049	排気口 049	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 050	排気口 050	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 051	排気口 051	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 052	排気口 052	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 053	排気口 053	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 054	排気口 054	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
排 055	排気口 055	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 056	排気口 056	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 057	排気口 057	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 058	排気口 058	4.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 059	排気口 059	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 060	排気口 060	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 061	排気口 061	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 062	排気口 062	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 063	排気口 063	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 064	排気口 064	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 065	排気口 065	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 066	排気口 066	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 067	排気口 067	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 068	排気口 068	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 069	排気口 069	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 070	排気口 070	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 071	排気口 071	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 072	排気口 072	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 073	排気口 073	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 074	排気口 074	3.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 075	排気口 075	4.1	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 076	排気口 076	4.1	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 077	排気口 077	4.1	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 078	排気口 078	4.2	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
排 079	排気口 079	4.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 080	排気口 080	4.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 081	排気口 081	4.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 082	排気口 082	4.2	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 083	排気口 083	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 084	排気口 084	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 085	排気口 085	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 086	排気口 086	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 087	排気口 087	4.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 088	排気口 088	4.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 089	排気口 089	4.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 090	排気口 090	4.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 091	排気口 091	4.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 092	排気口 092	4.8	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 093	排気口 093	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 094	排気口 094	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 095	排気口 095	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 096	排気口 096	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 097	排気口 097	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 098	排気口 098	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 099	排気口 099	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 100	排気口 100	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 101	排気口 101	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 102	排気口 102	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 103	排気口 103	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 104	排気口 104	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 105	排気口 105	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 106	排気口 106	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 107	排気口 107	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 108	排気口 108	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 109	排気口 109	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 110	排気口 110	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 111	排気口 111	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
排 112	排気口 112	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 113	排気口 113	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 114	排気口 114	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 115	排気口 115	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 116	排気口 116	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 117	排気口 117	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 118	排気口 118	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 119	排気口 119	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 120	排気口 120	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 121	排気口 121	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 122	排気口 122	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 123	排気口 123	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 124	排気口 124	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 125	排気口 125	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 126	排気口 126	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 127	排気口 127	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 128	排気口 128	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 129	排気口 129	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 130	排気口 130	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 131	排気口 131	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 132	排気口 132	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
給 01	給気口 01	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
給 02	給気口 02	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走001	来客車両走行001	0.0	近隣商業地域	45dB※1	直近の店舗敷地境界
来走059	来客車両走行059	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走072	来客車両走行072	0.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
来走074	来客車両走行074	0.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
来走079	来客車両走行079	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走080	来客車両走行080	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走081	来客車両走行081	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走082	来客車両走行082	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走083	来客車両走行083	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走086	来客車両走行086	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走087	来客車両走行087	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走088	来客車両走行088	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走089	来客車両走行089	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走090	来客車両走行090	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走101	来客車両走行101	0.0	近隣商業地域	45dB※1	直近の店舗敷地境界
来走105	来客車両走行105	0.0	近隣商業地域	45dB※1	直近の店舗敷地境界
来走111	来客車両走行111	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走112	来客車両走行112	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走113	来客車両走行113	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走114	来客車両走行114	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走115	来客車両走行115	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走116	来客車両走行116	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走117	来客車両走行117	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走118	来客車両走行118	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走119	来客車両走行119	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走120	来客車両走行120	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界

※1 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

※2 周辺の生活環境に配慮し、21 時以降は駐車場の一部を利用制限致します。そのため、来客車両走行 106～110 の騒音については、予測しておりません。

4. 騒音予測のまとめ

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間（午前 6 時～午後 10 時の 16 時間）と、夜間（午後 10 時～翌午前 6 時の 8 時間）の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を次表に示します。

表-5.1 昼間の等価騒音レベルの予測結果

（予測地点 A~D）

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	143.1	50.0	19.8	191.5	-10.8	-11.2	23.4	-12.5
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	139.8	47.0	17.1	195.1	-10.9	-10.6	24.6	-12.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	136.5	44.1	14.9	198.7	-11.0	-10.0	25.9	-12.7
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	133.3	41.3	13.3	202.2	-11.1	-9.4	26.8	-12.9
定常騒音	冷凍機室外機 05	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	129.7	38.4	12.6	206.2	-11.3	-8.6	27.3	-13.0
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	124.8	34.7	13.9	211.7	-11.8	-7.5	26.5	-13.2
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	120.8	32.2	16.3	216.3	-12.5	-6.5	25.0	-13.4
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	116.9	30.2	19.6	220.8	-13.6	-5.3	23.4	-13.5
定常騒音	キュービクル 01	1.6	50.5	実測値	6 時～22 時	153.1	60.2	44.2	170.1	-9.7	-11.8	-0.3	-11.9
定常騒音	キュービクル 02	1.6	42.7	実測値	6 時～22 時	175.7	84.4	67.5	144.5	-18.0	-22.5	-10.2	-20.8
定常騒音	キュービクル 03	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	191.0	100.3	82.0	128.9	-12.4	-10.5	2.4	-10.5
定常騒音	キュービクル 04	8.5	50.2	実測値	6 時～22 時	205.4	114.3	92.9	117.6	-5.9	-17.2	10.8	-0.2
定常騒音	キュービクル 05	1.5	41.0	実測値	6 時～22 時	313.4	236.6	229.0	45.8	-25.2	-22.9	-24.0	7.8
定常騒音	キュービクル 06	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	151.9	179.3	224.5	294.4	12.6	-5.9	-7.4	-7.8
定常騒音	キュービクル 07	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	91.0	2.7	50.3	229.1	-1.3	47.5	-1.2	-6.9
定常騒音	給湯器 01	2.0	55.0	実測値	6 時～22 時	150.9	57.3	27.8	182.6	-4.8	-6.7	26.1	-6.3
定常騒音	給湯器 02	2.0	55.0	実測値	6 時～22 時	94.9	1.5	47.6	225.2	-2.3	51.2	-5.0	-7.6
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	153.7	60.1	30.6	179.6	2.6	0.8	33.3	1.5
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	152.7	59.1	29.6	180.7	2.6	1.0	33.6	1.4
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	149.1	55.6	26.1	184.5	2.6	1.5	34.7	1.3
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	92.2	7.8	54.4	224.4	5.4	45.2	1.4	0.0
定常騒音	空調機室外機 005	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	91.1	9.4	56.1	224.9	11.2	48.6	8.1	5.6
定常騒音	空調機室外機 006	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	90.4	11.9	58.4	224.7	11.2	46.5	7.9	5.6
定常騒音	空調機室外機 007	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	89.7	14.5	60.7	224.6	11.1	44.8	7.7	5.6
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	89.3	19.1	64.7	223.7	3.8	37.4	0.2	-1.9
定常騒音	空調機室外機 009	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	144.0	53.5	49.9	173.8	11.6	4.3	18.8	9.2
定常騒音	空調機室外機 010	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	142.8	52.2	49.2	175.0	11.7	4.5	18.9	9.1
定常騒音	空調機室外機 011	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	141.6	51.0	48.6	176.2	11.8	4.7	18.9	9.0
定常騒音	空調機室外機 012	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	140.4	49.8	47.9	177.5	11.9	4.9	19.0	8.9
定常騒音	空調機室外機 013	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	139.2	48.5	47.3	178.7	12.0	5.2	19.1	8.9
定常騒音	空調機室外機 014	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	138.0	47.3	46.8	179.9	12.2	5.4	19.2	8.8
定常騒音	空調機室外機 015	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	136.8	46.0	46.2	181.2	12.3	5.6	19.2	8.7
定常騒音	空調機室外機 016	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	135.6	44.8	45.7	182.4	12.4	5.9	19.3	8.6
定常騒音	空調機室外機 017	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	117.0	25.5	24.7	213.0	12.1	9.8	27.7	4.7
定常騒音	空調機室外機 018	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	116.0	24.8	25.1	214.1	12.2	10.2	27.5	4.6
定常騒音	空調機室外機 019	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	115.1	24.1	25.6	215.1	12.3	10.6	27.4	4.6
定常騒音	空調機室外機 020	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	114.1	23.4	26.1	216.2	12.4	11.0	27.3	4.5
定常騒音	空調機室外機 021	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	113.1	22.8	26.6	217.3	12.5	11.4	27.1	4.5
定常騒音	空調機室外機 022	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	112.2	22.2	27.2	218.4	12.6	11.9	26.9	4.4
定常騒音	空調機室外機 023	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	111.2	21.7	27.8	219.4	12.7	12.4	26.8	4.4
定常騒音	空調機室外機 024	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	110.3	21.2	28.5	220.5	12.8	12.9	26.6	4.3
定常騒音	空調機室外機 025	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	109.3	20.8	29.1	221.6	12.9	13.6	26.4	4.3
定常騒音	空調機室外機 026	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	108.4	20.4	29.8	222.7	12.9	14.3	26.2	4.2
定常騒音	空調機室外機 027	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	107.4	20.0	30.5	223.7	12.8	15.2	26.0	4.2
定常騒音	空調機室外機 028	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	176.1	86.8	74.8	140.2	-0.7	-5.4	6.1	-3.7
定常騒音	空調機室外機 029	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	176.4	86.8	74.1	140.4	-0.7	-5.4	6.3	-3.7
定常騒音	空調機室外機 030	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	176.6	86.7	73.4	140.6	-0.7	-5.4	6.4	-3.7

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	空調機室外機031	1.6	60.0	実測値	8時30分～22時	176.9	86.7	72.7	140.8	-0.7	-5.4	6.5	-3.7
定常騒音	空調機室外機032	1.6	60.0	実測値	8時30分～22時	177.2	86.8	72.0	141.1	-0.7	-5.4	6.6	-3.7
定常騒音	空調機室外機033	1.6	60.0	実測値	8時30分～22時	177.4	86.8	71.4	141.3	-0.7	-5.4	6.7	-3.7
定常騒音	空調機室外機034	1.6	60.0	実測値	8時30分～22時	177.7	86.8	70.7	141.6	-0.7	-5.4	6.8	-3.7
定常騒音	空調機室外機035	1.5	71.0	実測値	8時30分～21時30分	189.0	98.2	80.1	130.9	1.8	4.5	17.3	5.1
定常騒音	空調機室外機036	1.5	71.0	実測値	8時30分～21時30分	186.9	96.1	78.3	132.9	1.0	4.7	17.4	5.7
定常騒音	空調機室外機037	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	203.7	113.1	93.2	117.4	4.0	-7.3	13.7	9.6
定常騒音	空調機室外機038	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	203.5	113.0	93.6	117.1	4.0	12.1	13.4	9.6
定常騒音	空調機室外機039	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	203.2	113.0	94.0	116.8	4.0	12.1	13.0	9.6
定常騒音	空調機室外機040	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	202.9	112.9	94.6	116.4	4.0	12.1	12.6	9.6
定常騒音	空調機室外機041	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	202.7	112.9	95.1	116.1	4.0	12.1	12.3	9.6
定常騒音	空調機室外機042	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	202.5	112.9	95.5	115.9	4.0	12.1	12.0	9.6
定常騒音	空調機室外機043	8.8	63.0	実測値	8時30分～21時30分	202.5	113.2	96.5	115.2	7.3	15.9	14.9	13.2
定常騒音	空調機室外機044	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	205.6	115.1	95.1	115.5	3.9	-7.5	13.6	9.9
定常騒音	空調機室外機045	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	205.4	115.0	95.4	115.2	3.9	11.6	13.2	9.9
定常騒音	空調機室外機046	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	205.2	115.0	95.8	114.9	3.9	11.6	12.9	9.9
定常騒音	空調機室外機047	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	204.9	114.9	96.5	114.5	3.9	11.6	12.4	9.9
定常騒音	空調機室外機048	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	204.7	114.9	96.9	114.2	3.9	11.6	12.1	9.9
定常騒音	空調機室外機049	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	204.4	114.9	97.5	113.8	3.9	11.6	11.8	10.0
定常騒音	空調機室外機050	8.5	60.0	実測値	8時30分～21時30分	204.2	114.9	98.0	113.6	3.9	11.6	11.5	10.0
定常騒音	空調機室外機051	0.6	51.0	実測値	7時30分～22時	305.5	221.1	205.3	6.3	-16.5	-12.6	-11.5	35.0
定常騒音	空調機室外機052	7.7	58.0	実測値	7時30分～22時	292.9	213.0	203.1	33.0	3.6	-0.4	-0.3	3.9
定常騒音	空調機室外機053	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	293.2	214.1	205.2	36.6	15.7	13.2	6.7	10.4
定常騒音	空調機室外機054	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	293.3	214.4	205.7	37.5	15.7	13.2	6.7	10.3
定常騒音	空調機室外機055	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	293.3	214.7	206.2	38.4	15.7	13.2	6.6	10.1
定常騒音	空調機室外機056	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	293.4	215.0	206.7	39.3	15.7	13.2	6.5	10.0
定常騒音	空調機室外機057	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	293.5	215.3	207.2	40.2	15.6	13.2	6.5	9.8
定常騒音	空調機室外機058	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	293.6	215.6	207.8	41.2	15.6	13.2	6.4	9.7
定常騒音	空調機室外機059	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	293.7	215.9	208.3	42.1	15.6	13.1	6.3	9.6
定常騒音	空調機室外機060	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	293.8	216.3	208.9	43.1	15.6	13.1	6.3	9.5
定常騒音	空調機室外機061	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	294.1	217.3	210.5	46.0	15.6	13.1	6.1	9.1
定常騒音	空調機室外機062	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	294.2	217.6	211.1	46.9	15.6	13.1	6.0	9.0
定常騒音	空調機室外機063	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	294.4	217.9	211.6	47.9	15.6	13.1	5.9	8.9
定常騒音	空調機室外機064	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	294.5	218.3	212.2	48.9	15.6	13.1	5.9	8.8
定常騒音	空調機室外機065	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	294.6	218.6	212.8	49.9	15.6	13.0	5.8	8.6
定常騒音	空調機室外機066	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	294.7	219.0	213.3	50.9	15.6	13.0	5.8	8.5
定常騒音	空調機室外機067	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	294.9	219.4	213.9	51.9	15.6	13.0	5.7	8.4
定常騒音	空調機室外機068	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	295.0	219.7	214.5	52.9	15.6	13.0	5.6	8.3
定常騒音	空調機室外機069	8.0	65.0	実測値	7時30分～22時	295.2	220.1	215.1	53.9	15.6	13.0	5.6	8.2
定常騒音	空調機室外機070	2.2	57.0	実測値	8時30分～21時30分	165.9	181.3	224.1	276.8	-15.9	-16.7	-18.5	-19.9
定常騒音	空調機室外機071	2.2	57.0	実測値	8時30分～21時30分	167.2	181.2	223.7	274.6	-15.9	-16.7	-18.5	-19.8
定常騒音	空調機室外機072	2.2	57.0	実測値	8時30分～21時30分	168.5	181.2	223.4	272.5	-16.0	-16.7	-18.5	-19.8
定常騒音	空調機室外機073	2.2	57.0	実測値	8時30分～21時30分	169.9	181.3	223.1	270.3	-16.1	-16.7	-18.5	-19.7
定常騒音	空調機室外機074	2.2	57.0	実測値	8時30分～21時30分	171.2	181.3	222.9	268.2	-16.1	-16.7	-18.5	-19.7
定常騒音	空調機室外機075	2.2	57.0	実測値	8時30分～21時30分	172.7	181.4	222.7	266.1	-16.2	-16.7	-18.5	-19.6
定常騒音	空調機室外機076	2.2	57.0	実測値	8時30分～21時30分	174.1	181.6	222.5	264.0	-16.3	-16.7	-18.5	-19.5
定常騒音	空調機室外機077	2.2	44.5	実測値	8時30分～21時30分	189.6	184.9	222.2	243.6	-29.4	-29.4	-31.0	-31.4
定常騒音	空調機室外機078	2.2	44.5	実測値	8時30分～21時30分	191.3	185.5	222.4	241.6	-29.5	-29.4	-31.0	-31.4
定常騒音	空調機室外機079	2.2	44.5	実測値	8時30分～21時30分	193.0	186.0	222.5	239.6	-29.6	-29.4	-31.0	-31.3
定常騒音	空調機室外機080	2.2	44.5	実測値	8時30分～21時30分	194.8	186.6	222.7	237.7	-29.6	-29.5	-31.0	-31.2
定常騒音	空調機室外機081	2.2	44.5	実測値	8時30分～21時30分	196.5	187.3	223.0	235.7	-29.7	-29.5	-31.0	-31.2
定常騒音	空調機室外機082	2.2	44.5	実測値	8時30分～21時30分	198.3	188.0	223.2	233.7	-29.8	-29.5	-31.0	-31.1
定常騒音	空調機室外機083	2.2	44.5	実測値	8時30分～21時30分	199.9	188.6	223.5	232.0	-29.8	-29.5	-31.0	-31.0
定常騒音	空調機室外機084	1.5	66.0	実測値	8時30分～21時30分	88.3	5.5	53.5	230.7	8.6	51.2	9.1	2.9
定常騒音	空調機室外機085	1.5	68.0	実測値	8時30分～21時30分	77.5	16.7	61.0	242.5	11.1	43.5	11.9	4.7
定常騒音	空調機室外機086	1.5	68.0	実測値	8時30分～21時30分	72.3	22.4	65.2	248.3	11.2	41.0	11.6	4.6
定常騒音	空調機室外機087	1.5	61.0	実測値	8時30分～21時30分	65.3	30.4	71.4	256.3	4.0	31.3	4.1	-2.6
定常騒音	空調機室外機088	1.4	65.0	実測値	8時30分～21時30分	64.1	31.7	72.5	257.6	7.8	35.0	7.9	1.3
定常騒音	空調機室外機089	1.5	68.5	実測値	8時30分～21時30分	59.8	36.9	76.6	262.7	10.7	37.2	11.1	4.8

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	空調機室外機 090	1.1	58.0	実測値	8時30分～21時30分	58.7	38.1	77.7	264.0	-0.7	26.4	0.3	-6.0
定常騒音	空調機室外機 091	1.1	58.0	実測値	8時30分～21時30分	57.9	39.2	78.6	265.0	-1.1	26.1	0.2	-6.0
定常騒音	空調機室外機 092	1.1	58.0	実測値	8時30分～21時30分	57.0	40.2	79.4	266.1	-1.5	25.9	0.1	-6.1
定常騒音	空調機室外機 093	0.6	48.0	実測値	8時30分～21時30分	54.9	42.9	81.7	268.8	-13.5	15.3	-10.4	-16.4
定常騒音	排気口 001	3.6	38.0	実測値	8時30分～22時	163.3	69.6	40.7	169.3	-20.2	-25.3	5.8	-21.7
定常騒音	排気口 002	3.6	45.0	実測値	8時30分～22時	148.0	54.6	25.7	185.3	-12.7	-16.1	16.8	-15.4
定常騒音	排気口 003	3.6	45.0	実測値	8時30分～22時	146.7	53.3	24.5	186.7	-12.7	-15.8	17.2	-15.5
定常騒音	排気口 004	3.6	38.0	実測値	8時30分～22時	142.9	49.6	21.1	190.8	-19.6	-22.2	11.5	-22.6
定常騒音	排気口 005	3.6	45.0	実測値	8時30分～22時	138.4	45.5	17.8	195.6	-12.6	-14.4	20.0	-15.8
定常騒音	排気口 006	3.6	45.0	実測値	8時30分～22時	132.9	40.6	14.9	201.6	-12.6	-13.2	21.6	-16.1
定常騒音	排気口 007	3.6	69.5	実測値	8時30分～22時	129.4	37.7	14.2	205.5	11.8	12.0	46.5	8.3
定常騒音	排気口 008	3.6	38.0	実測値	8時30分～22時	121.1	31.7	16.9	214.8	-20.3	-17.4	13.4	-23.0
定常騒音	排気口 009	3.6	45.0	実測値	8時30分～22時	118.2	30.0	19.0	218.1	-13.9	-9.5	19.4	-16.1
定常騒音	排気口 010	3.6	45.0	実測値	8時30分～22時	115.9	28.9	20.9	220.7	-14.6	-8.7	18.6	-16.1
定常騒音	排気口 011	3.6	45.0	実測値	8時30分～22時	115.1	28.6	21.6	221.7	-14.9	-8.3	18.3	-16.2
定常騒音	排気口 012	3.6	45.0	実測値	8時30分～22時	110.6	27.2	26.0	226.9	-18.3	-5.7	16.7	-16.3
定常騒音	排気口 013	3.6	38.0	実測値	8時30分～22時	109.8	27.1	26.8	227.9	-26.6	-12.3	9.4	-23.3
定常騒音	排気口 014	3.6	44.3	実測値	8時30分～22時	102.5	16.0	34.9	227.1	-11.9	20.2	-12.2	-17.0
定常騒音	排気口 015	3.6	44.3	実測値	8時30分～22時	101.0	13.1	37.1	226.5	-11.9	22.0	-12.7	-17.0
定常騒音	排気口 016	3.6	53.0	実測値	8時30分～22時	99.3	9.6	39.9	225.9	-3.1	33.3	-4.6	-8.3
定常騒音	排気口 017	3.6	53.0	実測値	8時30分～22時	98.4	7.8	41.5	225.6	-3.1	35.2	-4.9	-8.3
定常騒音	排気口 018	3.6	53.0	実測値	8時30分～22時	97.5	6.0	43.1	225.3	-3.0	37.5	-5.2	-8.3
定常騒音	排気口 019	3.6	53.0	実測値	8時30分～22時	96.7	4.4	44.8	225.1	-3.0	40.2	-5.5	-8.3
定常騒音	排気口 020	3.6	44.3	実測値	8時30分～22時	96.1	3.5	46.0	224.9	-11.7	33.4	-14.4	-17.0
定常騒音	排気口 021	3.6	44.3	実測値	8時30分～22時	94.9	3.3	48.6	224.5	-11.6	33.9	-14.8	-17.0
定常騒音	排気口 022	3.6	44.3	実測値	8時30分～22時	94.2	4.5	50.4	224.3	-11.6	31.2	-15.1	-17.0
定常騒音	排気口 023	3.6	44.3	実測値	8時30分～22時	93.7	5.7	51.7	224.2	-11.5	29.2	-15.3	-17.0
定常騒音	排気口 024	3.6	45.5	実測値	8時30分～22時	92.8	8.0	54.0	223.9	-10.2	27.4	-14.4	-15.8
定常騒音	排気口 025	3.6	45.5	実測値	8時30分～22時	92.2	9.9	55.8	223.8	-10.0	25.6	-14.7	-15.7
定常騒音	排気口 026	3.6	45.5	実測値	8時30分～22時	91.8	11.4	57.1	223.7	-9.9	24.4	-14.8	-15.7
定常騒音	排気口 027	3.6	45.5	実測値	8時30分～22時	91.3	12.8	58.5	223.6	-9.8	23.3	-15.0	-15.7
定常騒音	排気口 028	3.6	45.5	実測値	8時30分～22時	91.0	14.3	59.9	223.5	-9.7	22.4	-15.2	-15.7
定常騒音	排気口 029	3.6	45.5	実測値	8時30分～22時	90.6	15.7	61.2	223.4	-9.6	21.6	-15.4	-15.7
定常騒音	排気口 030	3.6	45.5	実測値	8時30分～22時	90.2	17.2	62.6	223.3	-9.7	20.8	-15.5	-18.9
定常騒音	排気口 031	3.4	49.0	実測値	8時30分～22時	173.0	81.9	66.1	146.7	-9.9	-15.8	-1.9	-11.8
定常騒音	排気口 032	2.5	39.0	実測値	8時30分～22時	155.0	63.3	51.4	164.9	-20.3	-23.7	-11.8	-22.5
定常騒音	排気口 033	3.4	39.0	実測値	8時30分～22時	153.6	61.8	50.4	166.4	-19.2	-23.4	-10.7	-21.4
定常騒音	排気口 034	3.4	37.0	実測値	8時30分～22時	149.3	60.3	58.0	166.2	-21.1	-25.2	-14.5	-23.4
定常騒音	排気口 035	3.4	37.0	実測値	8時30分～22時	148.6	60.8	61.1	165.8	-21.1	-25.2	-15.0	-23.3
定常騒音	排気口 036	3.4	37.0	実測値	8時30分～22時	148.3	61.1	62.3	165.7	-21.1	-25.3	-15.2	-23.3
定常騒音	排気口 037	3.8	37.0	実測値	8時30分～22時	147.2	63.1	69.0	165.2	-22.5	-25.4	-16.0	-25.3
定常騒音	排気口 038	3.8	34.0	実測値	8時30分～22時	147.0	63.6	70.6	165.1	-25.5	-28.5	-19.3	-28.0
定常騒音	排気口 039	3.8	34.0	実測値	8時30分～22時	146.9	63.8	71.0	165.1	-25.5	-28.5	-19.3	-28.1
定常騒音	排気口 040	3.4	49.0	実測値	8時30分～22時	173.4	87.0	81.3	139.7	-10.2	-16.3	-4.6	-12.0
定常騒音	排気口 041	3.4	49.0	実測値	8時30分～22時	176.5	85.9	70.6	142.3	-10.0	-16.2	-2.4	-12.1
定常騒音	排気口 042	2.7	73.0	実測値	8時30分～21時30分	182.8	91.9	74.9	136.8	2.0	7.8	20.8	10.1
定常騒音	排気口 043	2.7	73.0	実測値	8時30分～21時30分	181.8	91.0	74.1	137.7	1.2	7.2	20.8	10.3
定常騒音	排気口 044	4.5	38.5	実測値	8時30分～21時30分	245.0	154.0	129.4	83.6	-22.1	-18.7	-3.7	-19.5
定常騒音	排気口 045	4.5	40.0	実測値	8時30分～21時30分	235.9	144.6	120.2	91.8	-20.4	-17.1	-1.6	-15.6
定常騒音	排気口 046	4.5	73.0	実測値	8時30分～21時30分	234.1	142.8	118.4	93.4	12.6	15.9	31.5	17.5
定常騒音	排気口 047	4.5	73.0	実測値	8時30分～21時30分	223.6	132.2	108.0	103.1	12.2	15.7	32.3	17.5
定常騒音	排気口 048	4.5	40.0	実測値	8時30分～21時30分	222.3	130.8	106.6	104.3	-21.0	-17.3	-0.6	-15.5
定常騒音	排気口 049	4.5	38.5	実測値	8時30分～21時30分	214.7	123.0	99.0	111.5	-23.9	-19.8	-1.4	-17.3
定常騒音	排気口 050	4.5	40.0	実測値	8時30分～21時30分	211.6	119.8	95.9	114.5	-23.5	-19.1	0.4	-16.0
定常騒音	排気口 051	4.5	40.5	実測値	8時30分～21時30分	203.1	111.4	88.6	121.5	-18.5	-26.9	1.6	-15.9
定常騒音	排気口 052	4.5	39.5	実測値	8時30分～21時30分	199.4	110.5	95.0	117.0	-21.9	-17.9	-17.4	-16.7
定常騒音	排気口 053	4.5	39.5	実測値	8時30分～21時30分	199.3	110.5	95.4	116.9	-21.9	-18.0	-17.3	-16.7
定常騒音	排気口 054	4.5	33.5	実測値	8時30分～21時30分	198.8	110.6	97.0	116.3	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7
定常騒音	排気口 055	4.5	33.5	実測値	8時30分～21時30分	198.7	110.7	97.3	116.2	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	排気口 056	4.5	33.5	実測値	8時30分～21時30分	198.6	110.7	97.6	116.1	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7
定常騒音	排気口 057	4.5	33.5	実測値	8時30分～21時30分	198.5	110.8	97.9	116.0	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7
定常騒音	排気口 058	4.5	39.5	実測値	8時30分～21時30分	198.4	110.9	98.4	115.8	-21.9	-18.0	-17.0	-16.7
定常騒音	排気口 059	3.5	33.5	実測値	7時30分～22時	308.6	224.4	208.8	5.1	-29.6	-28.5	-27.1	19.3
定常騒音	排気口 060	3.5	33.5	実測値	7時30分～22時	308.6	224.5	208.9	5.5	-29.6	-28.5	-27.1	18.7
定常騒音	排気口 061	3.5	33.5	実測値	7時30分～22時	308.5	225.2	210.5	9.4	-29.6	-30.1	-27.2	14.0
定常騒音	排気口 062	3.5	39.4	実測値	6時～22時	308.5	225.3	210.8	10.2	-23.7	-24.2	-21.3	19.3
定常騒音	排気口 063	3.5	68.0	実測値	6時～22時	308.6	226.5	213.4	16.7	4.9	4.4	7.3	43.5
定常騒音	排気口 064	3.5	68.0	実測値	7時30分～22時	308.6	226.8	214.1	18.5	4.9	4.3	7.3	42.7
定常騒音	排気口 065	3.5	33.5	実測値	6時～22時	308.6	227.0	214.4	19.4	-29.6	-30.2	-27.2	7.8
定常騒音	排気口 066	3.5	38.5	実測値	7時30分～22時	308.7	227.2	214.8	20.3	-24.6	-23.5	-22.2	12.3
定常騒音	排気口 067	3.5	38.5	実測値	7時30分～22時	308.7	227.3	215.0	20.8	-24.6	-23.5	-23.2	12.1
定常騒音	排気口 068	3.5	39.4	実測値	7時30分～22時	308.7	227.4	215.2	21.3	-23.7	-22.6	-22.4	12.8
定常騒音	排気口 069	3.5	54.0	実測値	7時30分～22時	308.8	228.0	216.4	24.2	-9.1	-8.0	-7.9	26.3
定常騒音	排気口 070	4.1	54.0	実測値	6時～22時	309.0	229.0	218.2	28.4	-8.2	-7.7	-7.7	24.9
定常騒音	排気口 071	4.1	54.0	実測値	7時30分～22時	309.4	230.5	220.9	34.4	-8.2	-6.1	-9.0	23.3
定常騒音	排気口 072	4.1	54.0	実測値	7時30分～22時	310.0	232.1	223.7	40.3	-8.2	-6.1	-9.0	21.9
定常騒音	排気口 073	4.2	54.0	実測値	7時30分～22時	277.8	193.8	179.7	33.6	-10.0	-9.0	-4.9	23.5
定常騒音	排気口 074	4.2	54.0	実測値	7時30分～22時	279.1	195.0	180.9	32.4	-9.8	-9.1	-4.9	23.8
定常騒音	排気口 075	7.1	45.0	実測値	6時～22時	286.7	211.1	205.9	52.9	-10.5	-8.6	-14.9	-13.3
定常騒音	排気口 076	7.1	45.0	実測値	6時～22時	286.3	210.7	205.6	53.1	-10.5	-8.5	-14.9	-13.4
定常騒音	排気口 077	7.1	45.0	実測値	7時30分～22時	285.9	210.3	205.2	53.3	-10.5	-8.5	-14.9	-13.5
定常騒音	排気口 078	7.1	45.0	実測値	6時～22時	285.5	209.9	204.9	53.5	-10.5	-8.5	-14.9	-13.6
定常騒音	排気口 079	4.8	46.0	実測値	8時30分～21時30分	212.4	193.6	225.5	218.1	-27.5	-26.7	-28.0	-26.4
定常騒音	排気口 080	4.8	46.0	実測値	8時30分～21時30分	207.4	185.9	217.1	211.1	-27.2	-26.1	-27.1	-15.7
定常騒音	排気口 081	4.8	39.5	実測値	8時30分～21時30分	205.4	183.0	214.1	209.0	-33.6	-32.4	-33.5	-22.1
定常騒音	排気口 082	4.8	53.5	実測値	8時30分～21時30分	201.0	169.0	196.8	188.4	-5.1	-4.4	-9.2	-6.5
定常騒音	排気口 083	4.8	53.5	実測値	8時30分～21時30分	199.2	166.1	193.6	186.3	-5.1	-4.5	-9.1	-6.4
定常騒音	排気口 084	4.8	45.5	実測値	8時30分～21時30分	189.1	149.0	174.6	174.3	-16.5	-16.7	-16.2	-14.1
定常騒音	排気口 085	6.0	39.5	実測値	8時30分～21時30分	173.1	137.2	166.1	185.4	-5.3	-28.1	-18.0	-20.1
定常騒音	排気口 086	6.0	33.5	実測値	8時30分～21時30分	169.4	135.2	165.1	189.0	-11.1	-33.8	-24.0	-26.4
定常騒音	排気口 087	6.0	33.5	実測値	8時30分～21時30分	168.8	134.9	165.0	189.6	-11.0	-33.7	-24.0	-26.4
定常騒音	排気口 088	6.0	45.5	実測値	8時30分～21時30分	165.8	133.4	164.3	192.6	1.1	-21.5	-12.0	-14.6
定常騒音	排気口 089	6.0	45.5	実測値	8時30分～21時30分	159.7	130.5	163.1	198.9	1.4	-20.9	-12.0	-14.9
定常騒音	排気口 090	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	165.0	141.6	175.4	207.0	-4.0	-2.5	-3.8	-5.5
定常騒音	排気口 091	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	173.1	154.2	188.6	214.2	-5.4	-4.0	-5.1	-6.4
定常騒音	排気口 092	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	182.0	167.1	202.1	222.1	-6.5	-5.2	-6.1	-6.7
定常騒音	排気口 093	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	179.0	166.0	201.7	225.4	-6.4	-5.2	-6.1	-7.0
定常騒音	排気口 094	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	169.9	153.0	188.2	217.6	-5.3	-4.0	-5.0	-6.7
定常騒音	排気口 095	6.0	64.5	実測値	8時30分～21時30分	155.4	128.7	162.4	203.4	20.7	-1.5	7.1	3.8
定常騒音	排気口 096	6.0	31.5	実測値	8時30分～21時30分	153.9	128.0	162.2	205.0	-12.2	-34.4	-25.9	-29.3
定常騒音	排気口 097	6.0	31.5	実測値	8時30分～21時30分	152.5	127.5	162.1	206.5	-12.2	-34.2	-25.9	-29.4
定常騒音	排気口 098	6.0	33.5	実測値	8時30分～21時30分	151.6	127.2	162.0	207.4	-10.1	-32.1	-23.9	-27.4
定常騒音	排気口 099	6.0	35.5	実測値	8時30分～21時30分	145.5	125.0	161.5	214.0	-7.8	-29.3	-21.9	-25.7
定常騒音	排気口 100	6.0	34.0	実測値	8時30分～21時30分	141.7	123.9	161.4	218.3	-9.0	-30.1	-23.4	-27.5
定常騒音	排気口 101	6.0	39.5	実測値	8時30分～21時30分	141.3	123.8	161.4	218.7	-3.5	-24.5	-17.9	-22.0
定常騒音	排気口 102	6.0	39.5	実測値	8時30分～21時30分	140.3	123.5	161.3	219.8	-3.4	-24.3	-17.9	-22.0
定常騒音	排気口 103	6.0	46.0	実測値	8時30分～21時30分	138.5	123.0	161.4	221.8	3.2	-17.5	-11.4	-15.6
定常騒音	排気口 104	6.0	39.5	実測値	8時30分～21時30分	133.1	121.9	161.6	228.1	-3.0	-22.5	-17.9	-22.4
定常騒音	排気口 105	6.0	39.5	実測値	8時30分～21時30分	132.7	121.8	161.6	228.5	-3.0	-22.3	-17.9	-22.4
定常騒音	排気口 106	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	143.8	146.8	188.4	249.2	-4.1	-3.7	-5.1	-7.7
定常騒音	排気口 107	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	154.4	160.3	201.8	256.0	-5.4	-5.0	-6.1	-8.6
定常騒音	排気口 108	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	151.9	160.2	202.3	259.5	-5.3	-5.0	-6.1	-8.7
定常騒音	排気口 109	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	141.2	146.7	188.8	252.8	-4.0	-3.7	-5.1	-7.9
定常騒音	排気口 110	7.1	48.5	実測値	8時30分～21時30分	131.1	133.3	175.6	246.8	-2.4	-2.1	-3.8	-6.8
定常騒音	排気口 111	3.5	31.5	実測値	8時30分～21時30分	108.4	121.8	167.0	259.9	-9.2	-31.0	-27.9	-32.7
定常騒音	排気口 112	3.5	33.5	実測値	8時30分～21時30分	107.7	122.0	167.3	260.9	-7.1	-29.3	-25.9	-30.7
定常騒音	排気口 113	3.5	39.5	実測値	8時30分～21時30分	107.4	122.0	167.4	261.3	-1.1	-23.4	-19.9	-24.7
定常騒音	排気口 114	3.5	50.2	実測値	8時30分～21時30分	103.8	124.4	170.5	268.5	9.9	-14.0	-9.3	-22.3

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	排気口 115	3.5	50.2	実測値	8時30分～21時30分	104.6	125.3	171.4	268.8	9.8	-16.4	-19.0	-20.3
定常騒音	排気口 116	3.5	50.2	実測値	8時30分～21時30分	105.3	126.1	172.2	269.2	9.8	-15.5	-18.1	-18.8
定常騒音	排気口 117	3.0	55.0	実測値	8時30分～21時30分	87.0	7.0	54.6	231.8	-0.9	38.1	0.3	-7.0
定常騒音	排気口 118	3.0	55.0	実測値	8時30分～21時30分	86.2	7.8	55.1	232.8	-0.9	37.2	0.4	-7.0
定常騒音	排気口 119	3.0	55.0	実測値	8時30分～21時30分	82.1	11.8	57.9	237.1	-0.6	33.6	0.6	-7.1
定常騒音	排気口 120	3.0	55.0	実測値	8時30分～21時30分	81.3	12.6	58.5	238.1	-0.5	33.0	0.5	-7.1
定常騒音	排気口 121	3.0	61.5	実測値	8時30分～21時30分	70.5	24.4	66.9	250.1	6.6	33.8	6.2	-0.9
定常騒音	排気口 122	3.0	61.5	実測値	8時30分～21時30分	69.6	25.4	67.7	251.1	6.6	33.4	6.1	-0.9
定常騒音	排気口 123	3.0	42.0	実測値	8時30分～21時30分	68.1	27.1	69.0	252.8	-12.9	13.4	-13.5	-20.5
定常騒音	排気口 124	3.0	54.5	実測値	8時30分～21時30分	67.4	27.8	69.6	253.5	-0.4	25.6	-1.1	-8.0
定常騒音	排気口 125	3.0	54.5	実測値	8時30分～21時30分	66.6	28.7	70.3	254.4	-0.4	25.3	-1.2	-8.0
定常騒音	排気口 126	3.0	82.5	実測値	8時30分～21時30分	65.8	29.7	71.1	255.5	27.6	53.0	26.7	19.9
定常騒音	排気口 127	3.0	41.0	実測値	8時30分～21時30分	57.7	39.3	78.8	265.0	-15.1	9.1	-15.6	-21.8
定常騒音	排気口 128	3.0	57.5	実測値	8時30分～21時30分	56.9	40.3	79.6	266.0	1.0	25.4	0.8	-5.3
定常騒音	排気口 129	3.0	57.5	実測値	8時30分～21時30分	56.2	41.2	80.4	266.9	0.5	25.2	0.7	-5.3
定常騒音	排気口 130	3.0	79.0	実測値	8時30分～21時30分	55.5	42.0	81.1	267.8	21.5	46.5	22.1	16.1
定常騒音	排気口 131	3.0	38.5	実測値	8時30分～21時30分	51.5	45.6	85.1	271.0	4.3	-20.9	-18.8	-24.4
定常騒音	排気口 132	3.0	39.0	実測値	8時30分～21時30分	51.0	45.7	85.5	270.9	4.8	-20.5	-18.3	-23.9
定常騒音	給気口 01	3.0	69.0	実測値	8時30分～21時30分	63.2	32.7	73.4	258.4	14.0	38.7	13.0	6.4
定常騒音	給気口 02	3.0	72.5	実測値	8時30分～21時30分	59.1	37.6	77.4	263.4	16.9	41.0	16.0	9.8
変動騒音	来客車両走行001	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	28.7	68.8	114.7	282.7	44.8	16.9	14.4	25.0
変動騒音	来客車両走行002	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	42.2	63.5	111.2	270.3	41.5	17.6	14.8	9.1
変動騒音	来客車両走行003	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	37.6	73.5	121.2	277.9	42.5	17.0	14.3	8.9
変動騒音	来客車両走行004	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	37.2	85.4	133.2	285.9	42.6	16.3	13.7	8.7
変動騒音	来客車両走行005	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	52.6	100.7	149.0	289.0	39.6	15.2	13.2	8.6
変動騒音	来客車両走行006	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	64.6	105.2	153.5	284.3	37.8	14.7	13.3	8.8
変動騒音	来客車両走行007	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	48.4	76.5	124.8	272.0	40.3	16.7	14.3	9.1
変動騒音	来客車両走行008	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	61.0	93.2	141.5	275.3	38.3	15.5	13.8	9.0
変動騒音	来客車両走行009	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	75.0	109.0	157.0	279.4	36.5	9.1	13.3	9.0
変動騒音	来客車両走行010	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	48.8	53.2	101.0	262.5	40.2	18.0	15.4	25.6
変動騒音	来客車両走行011	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	57.6	57.8	106.1	255.9	38.8	18.0	15.3	9.5
変動騒音	来客車両走行012	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	66.6	78.4	126.3	259.0	37.5	12.0	14.5	9.5
変動騒音	来客車両走行013	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	81.3	100.1	147.3	264.1	35.8	10.7	13.8	9.4
変動騒音	来客車両走行014	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	64.2	43.8	92.1	247.1	37.8	18.9	15.8	26.1
変動騒音	来客車両走行015	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	73.3	51.4	98.6	240.0	36.7	16.3	15.1	10.0
変動騒音	来客車両走行016	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	80.5	73.8	120.1	243.3	35.9	14.5	14.5	9.9
変動騒音	来客車両走行017	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	93.1	96.6	142.1	248.7	34.6	13.3	14.0	9.8
変動騒音	来客車両走行018	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	80.2	38.4	84.9	231.2	35.9	19.6	14.4	26.7
変動騒音	来客車両走行019	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	89.0	49.5	93.3	224.1	35.0	40.1	14.5	10.5
変動騒音	来客車両走行020	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	95.1	72.5	115.8	227.7	34.4	36.8	14.7	10.4
変動騒音	来客車両走行021	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	105.9	95.6	138.4	233.4	33.5	34.4	14.1	10.3
変動騒音	来客車両走行022	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	96.3	39.2	80.2	215.1	34.3	18.3	13.9	27.3
変動騒音	来客車両走行023	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	105.1	52.7	90.5	208.0	33.6	15.4	15.0	11.0
変動騒音	来客車両走行024	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	110.3	74.8	113.5	211.8	33.1	13.6	14.9	10.9
変動騒音	来客車両走行025	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	119.7	97.3	136.5	218.0	32.4	12.4	14.2	10.8
変動騒音	来客車両走行026	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	113.7	46.9	78.6	197.7	32.9	15.1	14.5	28.1
変動騒音	来客車両走行027	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	123.6	61.7	90.8	189.5	32.2	12.9	14.9	11.6
変動騒音	来客車両走行028	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	128.1	81.3	113.7	193.7	31.9	11.2	14.8	11.5
変動騒音	来客車両走行029	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	136.3	102.4	136.7	200.4	31.3	9.9	14.2	11.4
変動騒音	来客車両走行030	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	130.9	58.6	80.8	180.6	31.7	12.8	14.4	11.9
変動騒音	来客車両走行031	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	139.4	72.2	94.0	173.8	31.1	11.2	12.1	12.2
変動騒音	来客車両走行032	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	143.3	89.6	116.3	178.3	30.9	9.8	14.8	12.1
変動騒音	来客車両走行033	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	150.7	109.1	138.9	185.6	30.4	8.6	14.1	11.9
変動騒音	来客車両走行034	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	146.8	71.5	85.9	164.7	30.7	11.0	11.0	12.5
変動騒音	来客車両走行035	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	155.3	84.6	99.7	158.0	30.2	9.7	14.5	12.8
変動騒音	来客車両走行036	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	158.8	99.8	121.0	163.0	30.0	8.6	12.0	12.7
変動騒音	来客車両走行037	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	165.5	117.6	142.8	171.0	29.6	7.6	11.6	12.5
変動騒音	来客車両走行038	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	163.4	86.0	93.8	148.2	29.7	13.1	17.6	13.2
変動騒音	来客車両走行039	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	172.5	99.1	108.2	141.0	29.3	8.3	16.5	13.5

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	来客車両走行040	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	175.7	112.4	128.1	146.5	29.1	7.4	15.1	13.3
変動騒音	来客車両走行041	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	181.8	128.5	148.9	155.3	28.8	6.5	11.5	13.1
変動騒音	来客車両走行042	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	180.0	101.2	103.8	131.6	28.9	8.0	17.1	13.8
変動騒音	来客車両走行043	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	188.3	113.1	117.7	125.3	28.5	12.5	16.1	14.1
変動騒音	来客車両走行044	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	191.3	124.9	136.2	131.5	28.4	6.4	14.8	13.9
変動騒音	来客車両走行045	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	196.9	139.6	155.9	141.3	28.1	5.7	13.6	13.6
変動騒音	来客車両走行046	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	195.4	115.6	114.5	116.3	28.2	6.8	11.9	14.4
変動騒音	来客車両走行047	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	203.3	126.8	127.9	110.7	27.8	6.1	12.2	14.6
変動騒音	来客車両走行048	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	206.0	137.4	145.0	117.6	27.7	5.5	14.5	14.4
変動騒音	来客車両走行049	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	211.2	150.9	163.7	128.4	27.5	4.9	13.3	14.0
変動騒音	来客車両走行050	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	210.8	130.3	126.1	100.9	27.5	5.8	12.7	15.0
変動騒音	来客車両走行051	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	219.2	141.6	139.6	95.1	27.2	5.1	12.6	15.1
変動騒音	来客車両走行052	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	221.7	151.2	155.5	103.1	27.1	11.1	14.2	14.8
変動騒音	来客車両走行053	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	226.5	163.5	173.0	115.3	26.9	4.1	13.1	14.3
変動騒音	来客車両走行054	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	226.8	145.7	139.0	85.1	26.9	4.8	8.7	15.3
変動騒音	来客車両走行055	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	235.1	156.6	152.1	79.7	26.6	4.2	9.6	15.2
変動騒音	来客車両走行056	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	237.4	165.4	166.8	89.2	26.5	10.8	12.2	14.7
変動騒音	来客車両走行057	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	242.0	176.7	183.3	103.0	26.3	3.4	12.8	14.1
変動騒音	来客車両走行058	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	242.8	161.2	152.4	69.3	26.3	12.1	8.2	15.1
変動騒音	来客車両走行059	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	258.1	166.4	139.7	78.4	8.8	3.6	31.1	36.1
変動騒音	来客車両走行060	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	254.8	164.9	142.5	69.3	9.3	12.2	6.5	37.2
変動騒音	来客車両走行061	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	252.1	165.1	148.2	62.0	9.3	12.1	13.0	38.1
変動騒音	来客車両走行062	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	251.0	167.3	155.3	60.3	26.0	8.1	5.5	38.4
変動騒音	来客車両走行063	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	251.2	172.0	165.4	64.5	26.0	3.4	9.3	13.9
変動騒音	来客車両走行064	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	253.4	180.0	179.0	75.8	25.9	3.1	11.9	13.1
変動騒音	来客車両走行065	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	257.6	190.4	194.4	91.7	25.8	2.7	11.6	9.8
変動騒音	来客車両走行066	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	261.6	173.3	153.5	56.8	9.4	12.0	13.0	38.9
変動騒音	来客車両走行067	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	271.6	181.9	159.1	55.3	9.4	11.8	9.6	39.1
変動騒音	来客車両走行068	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	280.7	189.9	164.3	58.1	9.3	12.0	29.7	38.7
変動騒音	来客車両走行069	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	286.1	196.4	172.7	46.7	9.3	11.5	29.3	40.6
変動騒音	来客車両走行070	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	283.6	196.3	177.1	33.8	9.3	11.5	10.6	43.4
変動騒音	来客車両走行071	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	296.7	206.1	180.5	49.7	9.2	11.8	28.9	40.1
変動騒音	来客車両走行072	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	304.2	214.6	190.8	38.2	9.2	11.1	28.4	42.4
変動騒音	来客車両走行073	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	293.9	205.2	183.5	34.1	9.3	11.3	11.0	43.4
変動騒音	来客車両走行074	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	301.8	214.6	194.7	20.6	8.4	11.1	11.2	47.7
変動騒音	来客車両走行075	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	291.9	206.1	188.9	21.1	6.2	11.3	12.3	47.5
変動騒音	来客車両走行076	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	275.6	189.9	173.5	36.8	6.4	11.7	12.6	42.7
変動騒音	来客車両走行077	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	269.1	182.1	164.0	45.9	9.4	11.8	12.8	40.8
変動騒音	来客車両走行078	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	248.9	157.6	132.3	82.0	9.2	12.0	31.6	35.7
変動騒音	来客車両走行079	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	242.1	150.2	123.4	91.6	8.0	4.5	32.2	34.8
変動騒音	来客車両走行080	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	331.7	261.0	258.4	81.7	3.6	3.0	8.6	35.8
変動騒音	来客車両走行081	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	315.8	246.3	245.3	80.7	3.8	3.3	2.2	35.9
変動騒音	来客車両走行082	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	293.6	225.9	227.5	84.8	24.6	3.7	2.5	9.5
変動騒音	来客車両走行083	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	271.5	206.1	210.6	94.3	25.3	2.0	11.2	9.0
変動騒音	来客車両走行084	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	325.6	254.0	250.7	74.6	-0.4	9.4	8.7	36.5
変動騒音	来客車両走行085	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	323.3	249.1	243.7	61.8	7.3	9.5	8.8	38.2
変動騒音	来客車両走行086	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	327.2	251.5	244.5	56.3	7.4	9.6	8.8	39.0
変動騒音	来客車両走行087	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	252.8	189.8	197.3	105.7	25.9	2.8	12.2	8.7
変動騒音	来客車両走行088	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	237.4	176.8	187.0	116.7	26.5	3.5	12.4	14.0
変動騒音	来客車両走行089	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	222.2	164.4	177.7	128.7	27.1	4.2	12.7	14.0
変動騒音	来客車両走行090	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	207.6	153.0	169.6	141.1	27.7	4.9	12.9	13.6
変動騒音	来客車両走行091	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	193.2	142.4	162.6	154.0	28.3	5.7	13.4	13.2
変動騒音	来客車両走行092	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	177.8	132.1	156.4	168.3	29.0	6.6	11.3	12.6
変動騒音	来客車両走行093	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	162.7	123.1	151.8	183.1	29.8	7.6	13.7	12.1
変動騒音	来客車両走行094	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	148.6	116.1	149.0	197.4	30.6	8.7	13.8	11.5
変動騒音	来客車両走行095	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	133.6	110.6	147.8	213.3	31.5	10.4	13.8	11.0
変動騒音	来客車両走行096	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	119.2	107.6	148.7	229.5	32.5	13.7	13.8	10.5
変動騒音	来客車両走行097	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	106.6	107.3	151.3	244.6	33.4	33.4	13.7	10.0
変動騒音	来客車両走行098	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	95.2	109.3	155.4	259.7	34.4	11.2	13.6	9.5

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	来客車両走行099	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	88.4	111.9	159.0	269.7	35.1	9.8	13.5	9.2
変動騒音	来客車両走行100	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	84.1	114.3	161.9	276.8	35.5	9.1	13.3	9.0
変動騒音	来客車両走行101	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	75.9	121.6	169.8	293.8	36.4	13.7	12.7	8.6
変動騒音	来客車両走行102	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	95.9	123.1	170.1	275.6	34.4	9.1	13.1	9.1
変動騒音	来客車両走行103	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	115.0	144.1	190.6	283.6	32.8	8.3	12.5	7.3
変動騒音	来客車両走行104	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	134.9	165.4	211.4	293.0	31.4	7.6	9.2	9.0
変動騒音	来客車両走行105	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	141.4	178.7	225.3	308.2	31.0	6.3	11.4	9.1
変動騒音	来客車両走行106	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	143.1	186.3	233.4	320.4	30.9	5.4	11.2	9.1
変動騒音	来客車両走行107	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	151.3	193.2	240.1	322.2	30.4	5.3	11.0	9.2
変動騒音	来客車両走行108	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	157.8	193.2	239.3	312.7	30.0	6.2	9.9	9.4
変動騒音	来客車両走行109	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	164.9	189.7	234.1	294.8	3.7	2.3	0.5	0.5
変動騒音	来客車両走行110	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	174.4	188.5	230.7	277.3	3.4	2.3	0.6	0.8
変動騒音	来客車両走行111	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	184.4	194.2	235.1	272.0	4.6	3.7	2.0	2.6
変動騒音	来客車両走行112	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	185.9	189.7	229.3	260.2	3.1	2.3	0.7	1.1
変動騒音	来客車両走行113	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	199.2	193.3	229.9	243.6	2.7	2.2	0.7	1.4
変動騒音	来客車両走行114	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	213.8	199.3	232.4	227.9	2.3	2.0	0.6	11.1
変動騒音	来客車両走行115	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	229.6	207.3	237.0	213.3	3.6	11.1	9.9	2.7
変動騒音	来客車両走行116	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	237.5	210.1	237.5	202.3	10.8	10.9	8.9	3.3
変動騒音	来客車両走行117	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	232.7	201.7	227.8	192.3	10.7	10.8	9.2	3.6
変動騒音	来客車両走行118	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	222.8	186.7	211.3	179.2	10.3	10.1	9.7	12.5
変動騒音	来客車両走行119	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	212.8	170.5	193.0	165.4	8.3	4.4	10.2	12.9
変動騒音	来客車両走行120	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	204.3	155.1	175.0	152.9	27.8	5.0	13.0	13.2
変動騒音	来客車両走行121	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	221.8	191.1	218.0	191.8	10.7	10.7	9.5	12.2
変動騒音	来客車両走行122	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	209.6	178.6	206.2	190.5	10.5	10.3	9.8	12.1
変動騒音	来客車両走行123	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	198.9	161.5	187.3	177.5	8.5	8.2	10.4	12.5
変動騒音	来客車両走行124	0.0	74.0	騒音手引	昼3607台	189.8	145.1	168.7	166.0	28.4	5.8	10.9	12.8
変動騒音	大型車両走行01(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼36台	177.3	83.8	55.8	154.3	28.0	24.6	54.2	28.3
変動騒音	大型車両走行02(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼36台	175.0	81.9	58.0	152.1	28.1	24.8	35.5	28.4
変動騒音	大型車両走行03(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	170.2	76.7	50.6	159.4	28.1	25.3	34.5	28.2
変動騒音	大型車両走行04(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	172.7	80.5	61.4	150.0	28.1	24.9	36.0	25.0
変動騒音	大型車両走行05(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	166.8	75.1	59.2	153.9	28.2	25.5	36.2	25.3
変動騒音	大型車両走行06(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	172.8	81.3	64.3	147.9	28.1	24.8	35.8	24.9
変動騒音	大型車両走行07(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼12台	218.4	125.9	98.9	113.4	27.1	21.1	49.2	28.8
変動騒音	大型車両走行08(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼12台	208.4	116.1	90.8	119.8	27.3	21.8	49.9	28.9
変動騒音	大型車両走行09(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼12台	195.0	102.4	77.3	132.8	27.6	22.9	51.3	28.8
変動騒音	大型車両走行10(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼12台	198.1	106.2	83.7	126.3	27.6	22.6	50.7	29.0
変動騒音	大型車両走行11(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼11台	260.6	168.9	141.9	77.3	24.0	18.6	46.1	51.3
変動騒音	大型車両走行12(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	258.3	167.7	143.4	70.8	24.4	27.2	46.0	52.1
変動騒音	大型車両走行13(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	256.1	167.1	146.4	64.3	24.4	27.2	22.2	52.9
変動騒音	大型車両走行14(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	261.3	173.2	154.1	56.0	24.5	27.1	28.1	54.1
変動騒音	大型車両走行15(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	266.5	179.8	162.5	47.5	24.1	27.0	27.9	55.6
変動騒音	大型車両走行16(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	275.5	190.2	174.4	36.3	40.3	26.8	27.7	57.9
変動騒音	大型車両走行17(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	285.7	199.1	180.9	29.4	24.4	26.6	27.6	59.7
変動騒音	大型車両走行18(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	287.6	202.2	185.8	24.4	39.9	26.5	27.5	61.3
変動騒音	大型車両走行19(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	291.8	206.8	190.7	19.8	39.8	26.4	27.4	63.2
変動騒音	大型車両走行20(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼22台	297.5	212.9	196.9	13.8	39.6	26.2	27.2	66.3
変動騒音	大型車両走行21(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼11台	251.6	160.1	134.1	81.4	24.3	27.1	46.5	50.9
変動騒音	大型車両走行22(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼11台	244.4	152.4	125.3	90.5	23.3	19.5	47.1	50.0
変動騒音	大型車両走行23(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼8台	182.1	192.9	234.1	273.3	19.5	18.5	16.9	17.3
変動騒音	大型車両走行24(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼8台	182.7	187.1	227.0	260.4	17.3	16.6	15.0	15.1
変動騒音	大型車両走行25(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼8台	196.5	190.7	227.4	243.1	16.9	16.5	15.0	15.5
変動騒音	大型車両走行26(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼8台	211.7	196.8	230.0	226.7	16.5	16.3	14.9	16.6
変動騒音	大型車両走行27(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼8台	217.1	197.0	228.2	216.0	15.0	17.6	25.0	26.6
変動騒音	大型車両走行28(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼8台	219.7	196.2	225.9	208.3	17.8	26.1	24.9	26.8
変動騒音	大型車両走行29(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼8台	211.3	188.9	219.6	209.7	15.2	26.1	24.8	26.7
変動騒音	大型車両走行30(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	25.7	70.3	115.6	285.6	60.9	31.7	29.4	40.0
変動騒音	大型車両走行31(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	45.2	54.5	101.8	266.1	56.0	32.9	30.4	40.6
変動騒音	大型車両走行32(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	64.6	41.8	90.2	246.7	52.9	34.1	31.0	41.3
変動騒音	大型車両走行33(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼12台	76.5	37.1	84.5	234.8	51.4	33.9	30.3	41.7

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	大型車両走行34(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼12台	82.3	36.1	82.2	229.0	50.8	35.2	28.9	41.9
変動騒音	大型車両走行35(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼12台	78.9	33.6	80.7	232.4	51.2	34.9	30.1	41.8
変動騒音	大型車両走行36(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	75.1	48.8	95.9	237.7	51.6	32.1	30.1	25.2
変動騒音	大型車両走行37(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	81.5	71.3	117.4	240.8	50.9	30.3	29.7	25.1
変動騒音	大型車両走行38(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	93.3	94.1	139.3	246.0	49.7	29.0	29.2	25.0
変動騒音	大型車両走行39(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	93.7	107.0	153.1	258.7	49.7	26.5	28.8	24.7
変動騒音	大型車両走行40(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	81.6	112.6	160.3	277.3	50.9	24.2	28.4	24.1
変動騒音	大型車両走行41(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼6台	72.6	121.0	169.4	296.0	51.9	28.9	27.7	23.6
変動騒音	大型車両走行01(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	177.7	84.2	56.2	153.9	30.9	27.5	57.0	31.2
変動騒音	大型車両走行02(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	175.4	82.4	58.4	151.7	30.9	27.6	38.4	31.3
変動騒音	大型車両走行03(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	170.6	77.1	51.0	159.0	31.0	28.2	37.3	31.1
変動騒音	大型車両走行11(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼1台	260.2	168.5	141.5	77.6	26.9	21.5	49.0	54.2
変動騒音	大型車両走行12(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	257.9	167.2	143.0	71.2	27.3	30.1	48.9	55.0
変動騒音	大型車両走行13(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	255.6	166.6	146.0	64.6	27.3	30.1	25.0	55.8
変動騒音	大型車両走行14(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	260.8	172.8	153.7	56.4	27.4	30.0	31.0	57.0
変動騒音	大型車両走行15(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	266.1	179.4	162.1	47.9	27.0	29.9	30.8	58.4
変動騒音	大型車両走行16(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	275.1	189.8	174.0	36.8	43.2	29.7	30.6	60.7
変動騒音	大型車両走行17(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	285.3	198.7	180.5	29.8	27.3	29.5	30.5	62.5
変動騒音	大型車両走行18(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	287.2	201.8	185.4	24.8	42.8	29.4	30.4	64.1
変動騒音	大型車両走行19(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	291.4	206.4	190.3	20.2	42.7	29.3	30.3	65.9
変動騒音	大型車両走行20(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	297.1	212.4	196.5	14.2	42.5	29.1	30.1	68.9
変動騒音	大型車両走行21(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼1台	251.1	159.7	133.7	81.7	27.2	30.0	49.5	53.8
変動騒音	大型車両走行22(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼1台	244.0	152.0	124.9	90.8	26.1	22.4	50.1	52.8
変動騒音	大型車両走行23(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼6台	182.3	192.9	234.1	273.0	22.4	21.4	19.8	20.2
変動騒音	大型車両走行24(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼6台	182.9	187.2	226.9	260.1	20.2	19.5	17.9	18.0
変動騒音	大型車両走行25(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼6台	196.7	190.8	227.4	242.8	19.8	19.4	17.9	18.4
変動騒音	大型車両走行26(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼6台	212.0	197.0	230.1	226.4	19.4	19.2	17.8	19.3
変動騒音	大型車両走行27(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼6台	217.4	197.2	228.3	215.7	18.1	20.8	27.9	29.5
変動騒音	大型車両走行28(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼6台	220.1	196.3	226.0	208.0	20.8	29.0	27.8	29.7
変動騒音	大型車両走行29(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼6台	211.6	189.1	219.7	209.4	18.3	29.0	27.7	29.6
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	175.0	81.9	58.0	152.1	26.3	22.1	34.7	26.4
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	170.2	76.7	50.6	159.4	26.4	22.7	34.1	26.2
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼7台	166.8	75.1	59.2	153.9	26.5	22.8	34.6	24.1
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼7台	172.8	81.3	64.3	147.9	26.3	22.1	34.3	23.7
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼6台	195.0	102.4	77.3	132.8	25.8	20.2	52.2	27.0
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼6台	198.1	106.2	83.6	126.3	25.7	19.8	51.6	27.2
変動騒音	大型車両後進ブザー07	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	285.7	199.1	180.9	29.3	22.8	24.5	25.7	60.6
変動騒音	大型車両後進ブザー08	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	287.6	202.2	185.8	24.4	40.8	24.4	25.5	62.3
変動騒音	大型車両後進ブザー09	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	291.8	206.8	190.6	19.7	40.7	24.3	25.4	64.1
変動騒音	大型車両後進ブザー10	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	297.5	212.9	196.9	13.8	40.5	24.1	25.3	67.2
変動騒音	大型車両後進ブザー11	1.5	90.0	騒音手引	昼7台	219.7	196.2	225.9	208.3	16.4	24.5	23.4	24.6
変動騒音	大型車両後進ブザー12	1.5	90.0	騒音手引	昼7台	211.3	188.9	219.6	209.7	13.6	24.5	23.3	24.5
変動騒音	大型車両後進ブザー13	1.5	90.0	騒音手引	昼6台	82.3	36.1	82.2	229.0	51.7	33.6	27.8	42.8
変動騒音	大型車両後進ブザー14	1.5	90.0	騒音手引	昼6台	78.9	33.6	80.7	232.4	52.1	32.8	28.9	42.7
変動騒音	廃棄物収集作業01	1.5	90.0	騒音手引	昼2回	164.2	70.6	44.6	165.6	29.5	26.4	37.7	28.9
変動騒音	廃棄物収集作業02	1.5	90.0	騒音手引	昼1回	173.9	82.5	65.4	146.7	29.3	25.0	37.2	26.6
変動騒音	廃棄物収集作業03	1.5	90.0	騒音手引	昼2回	196.7	105.6	85.7	124.6	22.7	22.9	36.1	30.3
変動騒音	廃棄物収集作業04	1.5	90.0	騒音手引	昼2回	301.4	216.7	200.6	9.8	40.4	27.0	28.2	70.1
変動騒音	廃棄物収集作業05	1.5	90.0	騒音手引	昼2回	208.2	184.5	214.9	206.4	27.5	27.5	26.2	20.2
変動騒音	廃棄物収集作業06	1.5	90.0	騒音手引	昼1回	79.1	30.5	77.9	232.3	52.0	36.3	32.0	42.7
変動騒音	台車平坦走行01(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼9回	164.2	70.6	44.6	165.6	6.2	4.2	13.2	6.0
変動騒音	台車平坦走行02(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼6回	174.0	82.5	65.4	146.7	6.1	2.9	13.8	3.0
変動騒音	台車平坦走行03(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼4回	196.7	105.6	85.7	124.6	-1.1	0.8	12.6	7.0
変動騒音	台車平坦走行04(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼9回	301.4	216.7	200.6	9.9	21.4	4.2	5.2	51.1
変動騒音	台車平坦走行05(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼2回	208.2	184.5	214.9	206.4	4.2	4.0	2.6	-3.6
変動騒音	台車平坦走行06(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼5回	79.1	30.6	77.9	232.3	33.0	13.6	8.5	23.7
変動騒音	台車平坦走行01(10t･11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼1回	164.2	70.6	44.6	165.6	6.2	4.2	13.2	6.0
変動騒音	台車平坦走行04(10t･11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼1回	301.4	216.7	200.6	9.9	21.4	4.2	5.2	51.1
変動騒音	台車平坦走行05(10t･11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼3回	208.2	184.5	214.9	206.4	4.2	4.0	2.6	-3.6

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	164.2	70.6	44.6	165.6	25.6	22.5	33.8	25.0
衝撃騒音	荷さばき作業 02(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 6 回	173.9	82.5	65.4	146.7	25.4	21.1	33.3	22.7
衝撃騒音	荷さばき作業 03(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	196.7	105.6	85.7	124.6	18.8	19.0	32.2	26.4
衝撃騒音	荷さばき作業 04(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	301.4	216.7	200.6	9.8	36.5	23.1	24.3	66.2
衝撃騒音	荷さばき作業 05(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 2 回	208.2	184.5	214.9	206.4	23.6	23.6	22.3	16.3
衝撃騒音	荷さばき作業 06(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 5 回	79.1	30.5	77.9	232.3	48.1	32.4	28.1	38.8
衝撃騒音	荷さばき作業 01(10t･11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	164.2	70.6	44.6	165.6	25.6	22.5	33.8	25.0
衝撃騒音	荷さばき作業 04(10t･11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	301.4	216.7	200.6	9.8	36.5	23.1	24.3	66.2
衝撃騒音	荷さばき作業 05(10t･11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 3 回	208.2	184.5	214.9	206.4	23.6	23.6	22.3	16.3
衝撃騒音	荷おろし音 01(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	164.2	70.6	44.6	165.6	23.8	21.9	30.8	23.6
衝撃騒音	荷おろし音 02(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 6 回	174.0	82.5	65.4	146.7	23.7	20.5	31.4	20.6
衝撃騒音	荷おろし音 03(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 4 回	196.7	105.6	85.7	124.6	16.5	18.4	30.2	24.6
衝撃騒音	荷おろし音 04(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	301.4	216.7	200.6	9.9	36.0	21.8	22.8	65.7
衝撃騒音	荷おろし音 05(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 2 回	208.2	184.5	214.9	206.4	21.8	21.6	20.3	14.0
衝撃騒音	荷おろし音 06(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 5 回	79.1	30.6	77.9	232.3	47.6	31.2	26.1	38.3
衝撃騒音	荷おろし音 01(10t･11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	164.2	70.6	44.6	165.6	23.8	21.9	30.8	23.6
衝撃騒音	荷おろし音 04(10t･11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	301.4	216.7	200.6	9.9	36.0	21.8	22.8	65.7
衝撃騒音	荷おろし音 05(10t･11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 3 回	208.2	184.5	214.9	206.4	21.8	21.6	20.3	14.0
衝撃騒音	台車段差越え 01(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	164.2	70.6	44.6	165.6	15.2	13.2	22.2	15.0
衝撃騒音	台車段差越え 02(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 6 台	174.0	82.5	65.4	146.7	15.1	11.9	22.8	12.0
衝撃騒音	台車段差越え 03(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	196.7	105.6	85.7	124.6	7.9	9.8	21.6	16.0
衝撃騒音	台車段差越え 04(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	301.4	216.7	200.6	9.9	33.4	13.1	14.2	63.1
衝撃騒音	台車段差越え 05(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	208.2	184.5	214.9	206.4	13.1	13.0	11.6	5.4
衝撃騒音	台車段差越え 06(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	79.1	30.6	77.9	232.3	45.0	22.6	17.4	35.7
衝撃騒音	台車段差越え 01(10t･11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	164.2	70.6	44.6	165.6	15.2	13.2	22.2	15.0
衝撃騒音	台車段差越え 04(10t･11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	301.4	216.7	200.6	9.9	33.4	13.1	14.2	63.1
衝撃騒音	台車段差越え 05(10t･11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	208.2	184.5	214.9	206.4	13.1	13.0	11.6	5.4

各予測地点における昼間（午前 6 時～午後 10 時）の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
A 地点（高さ 1.2m）：47.8dB	近隣商業地域	C 類型	基準値：60dB
B 地点（高さ 1.2m）：58.8dB	近隣商業地域	C 類型	基準値：60dB
C 地点（高さ 1.2m）：47.7dB	第二種住居地域	B 類型	基準値：55dB
D 地点（高さ 1.2m）：54.3dB	第二種住居地域	B 類型	基準値：55dB

（予測地点 E~G）

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	206.8	253.6	253.4	-15.1	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	210.1	254.1	252.9	-15.2	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	213.5	254.7	252.6	-15.3	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	216.8	255.3	252.2	-15.3	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	220.5	256.1	251.9	-15.4	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	225.7	257.3	251.6	-15.5	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	229.9	258.3	251.4	-15.6	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	234.2	259.4	251.4	-15.7	-18.7	-18.6
定常騒音	キュービクル 01	1.6	50.5	実測値	6 時～22 時	183.5	235.2	239.9	-13.5	-16.1	-17.0
定常騒音	キュービクル 02	1.6	42.7	実測値	6 時～22 時	158.8	229.7	241.5	-20.8	-21.4	-24.7
定常騒音	キュービクル 03	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	144.4	230.0	246.1	-6.9	-10.3	-11.3
定常騒音	キュービクル 04	8.5	50.2	実測値	6 時～22 時	136.0	237.0	256.1	-18.0	2.7	-16.0
定常騒音	キュービクル 05	1.5	41.0	実測値	6 時～22 時	5.1	212.8	263.5	26.8	-26.0	-25.5
定常騒音	キュービクル 06	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	275.7	112.9	59.2	-7.3	-10.8	-7.0
定常騒音	キュービクル 07	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	237.1	235.9	223.0	-17.5	-11.0	-10.8
定常騒音	給湯器 01	2.0	55.0	実測値	6 時～22 時	198.4	251.7	253.9	-9.1	-12.8	-12.9
定常騒音	給湯器 02	2.0	55.0	実測値	6 時～22 時	233.5	235.2	223.4	-18.6	-12.1	-11.9
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	195.7	251.4	254.4	-1.3	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	196.7	251.5	254.2	-1.4	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	200.2	251.9	253.5	-1.4	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.4	227.9	215.7	-10.5	-4.0	-3.7
定常騒音	空調機室外機 005	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.6	226.5	214.1	-5.5	1.2	1.5
定常騒音	空調機室外機 006	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.0	224.1	211.6	3.0	1.3	1.6
定常騒音	空調機室外機 007	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	230.4	221.7	209.0	2.5	1.4	1.7
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	228.7	217.1	204.3	-10.5	-3.6	-3.3
定常騒音	空調機室外機 009	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	184.2	223.6	226.8	5.8	-0.8	-0.9
定常騒音	空調機室外機 010	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	185.4	223.8	226.6	8.7	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 011	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	186.6	223.9	226.4	8.7	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 012	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	187.7	224.0	226.1	8.6	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 013	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	188.9	224.2	225.9	8.5	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 014	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	190.1	224.3	225.7	8.5	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 015	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	191.2	224.5	225.5	8.4	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 016	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	192.4	224.7	225.3	8.4	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 017	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	225.1	248.7	241.9	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 018	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	226.1	248.9	241.8	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 019	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	227.1	249.2	241.8	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 020	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	228.2	249.5	241.8	1.4	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 021	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	229.2	249.8	241.8	1.4	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 022	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	230.2	250.0	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 023	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.2	250.3	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 024	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	232.2	250.6	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 025	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	233.3	250.9	241.7	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 026	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	234.3	251.2	241.7	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 027	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	235.3	251.5	241.8	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 028	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	152.3	220.4	233.4	-3.7	-3.7	-7.1
定常騒音	空調機室外機 029	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	152.9	221.7	234.5	-3.7	-3.8	-7.2
定常騒音	空調機室外機 030	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	153.4	222.9	235.7	-3.6	-3.8	-7.2
定常騒音	空調機室外機 031	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	153.9	224.1	236.9	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 032	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	154.5	225.4	238.0	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 033	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	155.0	226.6	239.2	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 034	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	155.6	227.9	240.4	-3.4	-4.0	-7.4
定常騒音	空調機室外機 035	1.5	71.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	146.2	229.8	245.3	7.8	4.5	3.5
定常騒音	空調機室外機 036	1.5	71.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	148.1	229.6	244.5	7.8	4.5	3.5
定常騒音	空調機室外機 037	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	134.8	233.3	252.4	-8.2	12.6	-6.0
定常騒音	空調機室外機 038	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	134.2	232.3	251.5	-8.2	12.7	-6.0
定常騒音	空調機室外機 039	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	133.6	231.2	250.5	4.4	12.7	-6.0
定常騒音	空調機室外機 040	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	132.7	229.6	249.0	4.6	12.8	-5.9
定常騒音	空調機室外機 041	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	132.2	228.5	248.0	4.7	12.8	-5.8

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	空調機室外機 042	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.6	227.5	247.0	4.8	12.9	-5.8
定常騒音	空調機室外機 043	8.8	63.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	130.5	226.0	245.7	8.4	15.9	-2.7
定常騒音	空調機室外機 044	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	133.1	233.7	253.3	-8.1	12.6	-6.0
定常騒音	空調機室外機 045	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	132.5	232.6	252.3	-8.0	12.7	-6.0
定常騒音	空調機室外機 046	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.9	231.5	251.3	-8.0	12.7	-6.0
定常騒音	空調機室外機 047	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.0	229.9	249.8	4.6	12.8	-5.9
定常騒音	空調機室外機 048	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	130.5	228.9	248.8	4.8	12.8	-5.9
定常騒音	空調機室外機 049	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	129.6	227.4	247.5	5.0	12.9	-5.8
定常騒音	空調機室外機 050	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	129.1	226.3	246.5	5.1	3.7	-5.8
定常騒音	空調機室外機 051	0.6	51.0	実測値	7 時 30 分～22 時	38.6	241.8	286.0	-4.2	-13.1	-16.9
定常騒音	空調機室外機 052	7.7	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	24.5	215.1	260.5	5.9	4.1	-6.9
定常騒音	空調機室外機 053	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	22.3	211.7	257.7	13.7	11.8	0.4
定常騒音	空調機室外機 054	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.8	210.8	257.1	13.8	7.3	0.5
定常騒音	空調機室外機 055	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.4	210.0	256.4	14.0	7.4	0.5
定常騒音	空調機室外機 056	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.0	209.2	255.7	14.1	7.4	0.6
定常騒音	空調機室外機 057	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.7	208.3	255.0	14.2	7.5	0.6
定常騒音	空調機室外機 058	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.4	207.5	254.3	14.3	7.5	0.7
定常騒音	空調機室外機 059	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.2	206.6	253.6	14.4	7.6	0.7
定常騒音	空調機室外機 060	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.0	205.8	252.9	14.5	7.7	0.8
定常騒音	空調機室外機 061	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	19.9	203.3	250.9	14.5	7.8	0.9
定常騒音	空調機室外機 062	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.0	202.5	250.3	14.5	7.9	1.0
定常騒音	空調機室外機 063	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.1	201.7	249.6	14.4	7.9	1.0
定常騒音	空調機室外機 064	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.3	200.9	248.9	14.4	8.0	1.1
定常騒音	空調機室外機 065	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.5	200.1	248.3	14.3	8.0	1.1
定常騒音	空調機室外機 066	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.8	199.2	247.6	14.2	8.1	1.2
定常騒音	空調機室外機 067	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.1	198.4	247.0	14.0	8.1	1.2
定常騒音	空調機室外機 068	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.5	197.6	246.3	13.9	8.2	1.3
定常騒音	空調機室外機 069	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	22.0	196.8	245.7	13.8	8.2	1.3
定常騒音	空調機室外機 070	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	256.2	90.1	44.2	-19.0	17.9	24.1
定常騒音	空調機室外機 071	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	253.9	87.8	43.5	-18.9	18.1	24.2
定常騒音	空調機室外機 072	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	251.5	85.5	42.9	-18.8	18.4	24.4
定常騒音	空調機室外機 073	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	249.2	83.2	42.4	-18.8	18.6	24.4
定常騒音	空調機室外機 074	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	246.9	81.0	42.1	-18.7	18.8	24.5
定常騒音	空調機室外機 075	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	244.6	78.8	42.0	-18.6	19.1	24.5
定常騒音	空調機室外機 076	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	242.4	76.7	42.0	-18.6	19.3	24.5
定常騒音	空調機室外機 077	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	220.0	56.9	50.2	-21.2	9.4	10.5
定常騒音	空調機室外機 078	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	217.8	55.2	51.7	-21.2	9.7	10.2
定常騒音	空調機室外機 079	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	215.6	53.5	53.2	-21.1	9.9	10.0
定常騒音	空調機室外機 080	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	213.4	52.0	54.9	-21.1	10.2	9.7
定常騒音	空調機室外機 081	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	211.2	50.5	56.6	-21.0	10.4	9.4
定常騒音	空調機室外機 082	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	209.0	49.1	58.4	-21.0	10.7	9.2
定常騒音	空調機室外機 083	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	207.1	47.9	60.0	-21.0	10.9	8.9
定常騒音	空調機室外機 084	1.5	66.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	238.3	234.1	220.6	-7.8	-1.2	-0.9
定常騒音	空調機室外機 085	1.5	68.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	249.7	238.4	221.6	-6.2	0.8	1.1
定常騒音	空調機室外機 086	1.5	68.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	255.3	240.7	222.4	-6.4	0.7	1.1
定常騒音	空調機室外機 087	1.5	61.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	263.1	244.1	223.7	-13.6	-6.3	-6.0
定常騒音	空調機室外機 088	1.4	65.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	264.3	244.5	223.8	-0.5	-2.4	-2.0
定常騒音	空調機室外機 089	1.5	68.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	269.4	247.0	224.9	3.0	1.1	1.5
定常騒音	空調機室外機 090	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	270.6	247.4	225.0	-7.9	-9.5	-9.1
定常騒音	空調機室外機 091	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	271.6	247.9	225.3	-7.9	-9.5	-9.1
定常騒音	空調機室外機 092	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	272.6	248.4	225.5	-7.9	-9.5	-9.1
定常騒音	空調機室外機 093	0.6	48.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	275.3	249.7	226.1	-18.3	-19.6	-19.2
定常騒音	排気口 001	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	186.2	250.2	255.9	-24.9	-26.0	-29.6
定常騒音	排気口 002	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	200.8	251.5	252.9	-18.2	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 003	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	202.1	251.7	252.7	-18.3	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 004	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	205.9	252.2	252.1	-25.3	-29.5	-29.5
定常騒音	排気口 005	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	210.3	252.9	251.5	-18.4	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 006	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	215.9	254.0	250.9	-18.5	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 007	3.6	69.5	実測値	8 時 30 分～22 時	219.5	254.7	250.6	5.9	1.9	2.0

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	排気口 008	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	228.3	256.7	250.1	-25.8	-29.6	-29.5
定常騒音	排気口 009	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.4	257.5	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 010	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	233.9	258.2	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 011	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	234.8	258.4	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 012	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	239.8	259.8	250.0	-19.0	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 013	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	240.7	260.1	250.1	-26.0	-29.6	-29.5
定常騒音	排気口 014	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	238.0	250.0	239.1	-17.2	-23.0	-22.8
定常騒音	排気口 015	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	237.0	247.1	236.1	-17.1	-22.9	-22.7
定常騒音	排気口 016	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	235.8	243.7	232.5	-8.4	-14.1	-13.9
定常騒音	排気口 017	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	235.2	241.8	230.5	-8.3	-14.0	-13.8
定常騒音	排気口 018	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	234.5	239.9	228.5	-20.6	-13.9	-13.7
定常騒音	排気口 019	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	233.9	238.0	226.5	-20.5	-13.9	-13.7
定常騒音	排気口 020	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	233.5	236.6	225.1	-29.2	-22.5	-22.3
定常騒音	排気口 021	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	232.6	233.7	222.0	-29.2	-22.4	-22.2
定常騒音	排気口 022	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	232.1	231.8	220.0	-29.2	-22.3	-22.1
定常騒音	排気口 023	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	231.6	230.4	218.5	-29.2	-22.3	-22.1
定常騒音	排気口 024	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	231.0	227.9	215.9	-28.0	-21.0	-20.8
定常騒音	排気口 025	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	230.4	226.0	213.9	-27.9	-20.9	-20.7
定常騒音	排気口 026	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	230.1	224.6	212.4	-27.9	-20.9	-20.6
定常騒音	排気口 027	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	229.7	223.2	210.9	-18.1	-20.8	-20.6
定常騒音	排気口 028	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	229.4	221.8	209.4	-18.3	-20.8	-20.5
定常騒音	排気口 029	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	229.0	220.4	207.9	-27.9	-20.7	-20.5
定常騒音	排気口 030	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	228.7	218.9	206.4	-27.9	-20.7	-20.4
定常騒音	排気口 031	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	160.4	228.3	239.4	-13.2	-14.3	-18.0
定常騒音	排気口 032	2.5	39.0	実測値	8 時 30 分～22 時	177.3	228.6	234.5	-24.3	-24.7	-28.1
定常騒音	排気口 033	3.4	39.0	実測値	8 時 30 分～22 時	178.6	228.6	234.2	-23.7	-24.3	-27.9
定常騒音	排気口 034	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	175.9	217.5	222.8	-23.7	-28.6	-29.5
定常騒音	排気口 035	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	174.6	213.7	219.1	-24.0	-28.5	-29.3
定常騒音	排気口 036	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	174.1	212.3	217.7	-24.2	-28.5	-29.3
定常騒音	排気口 037	3.8	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	171.8	204.4	210.1	-33.9	-28.2	-28.9
定常騒音	排気口 038	3.8	34.0	実測値	8 時 30 分～22 時	171.3	202.7	208.4	-36.9	-31.2	-31.8
定常騒音	排気口 039	3.8	34.0	実測値	8 時 30 分～22 時	171.2	202.3	208.0	-36.8	-31.2	-31.8
定常騒音	排気口 040	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	148.8	209.1	222.5	-12.3	-13.6	-17.3
定常騒音	排気口 041	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	155.9	226.6	239.0	-13.1	-14.3	-17.9
定常騒音	排気口 042	2.7	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	151.4	228.7	242.5	10.5	8.1	5.8
定常騒音	排気口 043	2.7	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	152.2	228.6	242.2	10.5	6.3	5.8
定常騒音	排気口 044	4.5	38.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	110.0	251.7	279.2	-27.6	-25.9	-29.1
定常騒音	排気口 045	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	116.4	248.9	274.5	-26.7	-24.3	-27.5
定常騒音	排気口 046	4.5	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	117.7	248.4	273.6	6.2	8.7	5.5
定常騒音	排気口 047	4.5	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	125.5	245.8	268.6	5.5	8.7	5.6
定常騒音	排気口 048	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	126.5	245.5	267.9	-27.6	-24.3	-27.4
定常騒音	排気口 049	4.5	38.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	132.5	243.8	264.5	-29.6	-25.7	-28.9
定常騒音	排気口 050	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	135.0	243.2	263.2	-28.3	-24.2	-27.3
定常騒音	排気口 051	4.5	40.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	140.4	239.8	257.9	-28.2	-20.7	-26.7
定常騒音	排気口 052	4.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.4	223.1	242.4	-20.9	-7.5	-27.1
定常騒音	排気口 053	4.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.0	222.3	241.6	-20.9	-7.4	-27.1
定常騒音	排気口 054	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	129.4	219.0	238.6	-27.0	-13.3	-33.0
定常騒音	排気口 055	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	129.1	218.4	238.1	-27.0	-13.3	-33.0
定常騒音	排気口 056	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	128.9	217.8	237.5	-27.1	-13.3	-32.9
定常騒音	排気口 057	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	128.6	217.2	237.0	-27.1	-13.2	-32.9
定常騒音	排気口 058	4.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	128.2	216.3	236.1	-21.2	-7.2	-26.9
定常騒音	排気口 059	3.5	33.5	実測値	7 時 30 分～22 時	37.1	242.7	287.5	2.1	-27.2	-33.6
定常騒音	排気口 060	3.5	33.5	実測値	7 時 30 分～22 時	36.6	242.3	287.2	2.2	-27.2	-33.6
定常騒音	排気口 061	3.5	33.5	実測値	7 時 30 分～22 時	32.2	238.8	284.2	3.4	-27.1	-33.5
定常騒音	排気口 062	3.5	39.4	実測値	6 時～22 時	31.4	238.2	283.7	9.5	-21.2	-27.6
定常騒音	排気口 063	3.5	68.0	実測値	6 時～22 時	24.6	232.8	279.2	40.2	4.1	1.2
定常騒音	排気口 064	3.5	68.0	実測値	7 時 30 分～22 時	22.8	231.4	278.0	40.8	4.0	1.3
定常騒音	排気口 065	3.5	33.5	実測値	6 時～22 時	22.0	230.8	277.5	6.7	-30.5	-33.2
定常騒音	排気口 066	3.5	38.5	実測値	7 時 30 分～22 時	21.0	230.0	276.8	12.1	-25.5	-28.1

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	排気口 067	3.5	38.5	実測値	7 時 30 分～22 時	20.5	229.6	276.5	12.3	-25.5	-28.1
定常騒音	排気口 068	3.5	39.4	実測値	7 時 30 分～22 時	20.0	229.2	276.2	13.4	-24.6	-27.2
定常騒音	排気口 069	3.5	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	17.2	227.0	274.4	29.3	-10.0	-12.5
定常騒音	排気口 070	4.1	54.0	実測値	6 時～22 時	13.2	223.9	271.8	31.6	-9.4	-12.2
定常騒音	排気口 071	4.1	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	7.6	219.3	268.1	36.3	-9.5	-12.0
定常騒音	排気口 072	4.1	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	3.9	215.0	264.5	42.1	-9.7	-11.8
定常騒音	排気口 073	4.2	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	50.6	226.2	266.2	-5.4	-6.4	-12.6
定常騒音	排気口 074	4.2	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	49.8	226.8	267.0	-5.2	-6.3	-12.6
定常騒音	排気口 075	7.1	45.0	実測値	6 時～22 時	27.6	195.3	242.3	-9.2	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 076	7.1	45.0	実測値	6 時～22 時	28.0	195.0	242.0	-9.3	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 077	7.1	45.0	実測値	7 時 30 分～22 時	28.4	194.8	241.7	-9.4	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 078	7.1	45.0	実測値	6 時～22 時	28.7	194.5	241.4	-9.6	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 079	4.8	46.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	191.5	43.3	74.8	-18.2	13.3	8.5
定常騒音	排気口 080	4.8	46.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	185.5	52.0	81.1	-17.8	11.7	-12.9
定常騒音	排気口 081	4.8	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	183.7	55.1	83.1	-24.1	4.7	-19.0
定常騒音	排気口 082	4.8	53.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	165.1	75.3	104.0	-16.8	-0.6	-5.6
定常騒音	排気口 083	4.8	53.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	163.4	78.7	106.4	-16.7	-0.7	-5.8
定常騒音	排気口 084	4.8	45.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	155.0	98.5	121.8	-24.4	-10.1	-15.0
定常騒音	排気口 085	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	168.4	103.3	117.1	-31.1	-19.7	-20.2
定常騒音	排気口 086	6.0	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	172.4	103.8	115.1	-37.3	-25.7	-26.2
定常騒音	排気口 087	6.0	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	173.0	103.9	114.8	-37.3	-25.7	-26.2
定常騒音	排気口 088	6.0	45.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	176.3	104.4	113.3	-25.5	-13.7	-14.1
定常騒音	排気口 089	6.0	45.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	183.2	105.9	110.5	-25.8	-13.8	-14.0
定常騒音	排気口 090	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	189.2	94.3	98.1	-5.6	-8.9	-9.1
定常騒音	排気口 091	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	194.3	81.7	86.0	-5.7	-7.4	-7.6
定常騒音	排気口 092	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	200.2	69.1	74.2	-6.0	-5.7	-6.1
定常騒音	排気口 093	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	203.9	70.9	72.1	-6.3	-5.9	-5.9
定常騒音	排気口 094	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	198.1	83.2	84.2	-6.1	-7.5	-7.5
定常騒音	排気口 095	6.0	64.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	188.0	107.2	108.7	-7.1	5.1	5.1
定常騒音	排気口 096	6.0	31.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	189.7	107.8	108.2	-40.1	-27.9	-27.9
定常騒音	排気口 097	6.0	31.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	191.4	108.3	107.6	-40.2	-27.9	-27.9
定常騒音	排気口 098	6.0	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	192.3	108.6	107.4	-38.3	-25.9	-25.9
定常騒音	排気口 099	6.0	35.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	199.5	111.2	105.5	-36.6	-24.0	-23.8
定常騒音	排気口 100	6.0	34.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	204.0	113.1	104.5	-38.3	-25.6	-25.2
定常騒音	排気口 101	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	204.5	113.3	104.4	-32.8	-20.1	-19.7
定常騒音	排気口 102	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	205.7	113.8	104.2	-32.9	-20.1	-19.7
定常騒音	排気口 103	6.0	46.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	207.8	114.8	103.9	-26.5	-13.7	-13.2
定常騒音	排気口 104	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	214.5	118.0	103.1	-33.2	-20.3	-19.7
定常騒音	排気口 105	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	215.0	118.3	103.1	-33.3	-20.3	-19.7
定常騒音	排気口 106	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	232.3	103.0	77.0	-8.2	-8.4	-7.2
定常騒音	排気口 107	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	237.2	93.4	63.5	-8.4	-7.1	-5.4
定常騒音	排気口 108	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	241.1	96.5	63.8	-8.6	-7.2	-5.4
定常騒音	排気口 109	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	236.2	105.8	77.2	-8.3	-8.6	-7.2
定常騒音	排気口 110	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	232.1	115.9	90.5	-7.0	-9.8	-8.7
定常騒音	排気口 111	3.5	31.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	248.0	138.2	106.1	-42.6	-30.4	-29.3
定常騒音	排気口 112	3.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	249.1	139.0	106.4	-40.6	-28.4	-27.3
定常騒音	排気口 113	3.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	249.6	139.3	106.5	-34.6	-22.4	-21.3
定常騒音	排気口 114	3.5	50.2	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	256.9	143.6	107.7	-20.6	-11.9	-10.6
定常騒音	排気口 115	3.5	50.2	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	257.1	142.9	106.8	-18.1	-11.8	-10.5
定常騒音	排気口 116	3.5	50.2	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	257.3	142.3	106.0	-16.6	-11.8	-10.5
定常騒音	排気口 117	3.0	55.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	239.3	234.1	220.1	-18.8	-11.8	-11.6
定常騒音	排気口 118	3.0	55.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	240.2	234.4	220.3	-18.8	-11.8	-11.6
定常騒音	排気口 119	3.0	55.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	244.4	236.0	220.6	-19.0	-11.9	-11.6
定常騒音	排気口 120	3.0	55.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	245.3	236.3	220.7	-19.0	-11.9	-11.6
定常騒音	排気口 121	3.0	61.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	257.0	241.1	222.2	-12.9	-5.5	-5.1
定常騒音	排気口 122	3.0	61.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	258.0	241.5	222.3	-12.9	-5.5	-5.1
定常騒音	排気口 123	3.0	42.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	259.6	242.2	222.6	-32.5	-25.0	-24.6
定常騒音	排気口 124	3.0	54.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	260.4	242.5	222.7	-20.0	-12.5	-12.1
定常騒音	排気口 125	3.0	54.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	261.3	242.9	222.9	-20.0	-12.5	-12.1

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	排気口 126	3.0	82.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	262.3	243.3	223.1	7.9	15.5	15.9
定常騒音	排気口 127	3.0	41.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	271.6	247.6	225.0	-23.3	-26.1	-25.6
定常騒音	排気口 128	3.0	57.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	272.5	248.1	225.2	-6.8	-9.6	-9.2
定常騒音	排気口 129	3.0	57.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	273.4	248.5	225.4	-6.8	-9.6	-9.2
定常騒音	排気口 130	3.0	79.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	274.2	248.9	225.6	14.7	11.9	12.3
定常騒音	排気口 131	3.0	38.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	277.0	248.6	224.3	-36.6	-28.6	-28.1
定常騒音	排気口 132	3.0	39.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	276.9	247.9	223.5	-36.1	-28.0	-27.6
定常騒音	給気口 01	3.0	69.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	265.1	244.6	223.6	4.8	2.0	2.4
定常騒音	給気口 02	3.0	72.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	270.0	246.9	224.6	8.3	5.4	5.9
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	283.9	227.9	197.0	-0.7	7.9	8.5
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	270.6	214.8	186.2	-0.3	8.3	8.8
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	277.1	213.1	181.7	-0.5	8.4	9.1
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	283.7	209.6	175.0	-0.7	8.7	9.4
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	284.1	194.9	157.0	-0.7	9.3	10.1
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	277.8	182.9	145.1	-0.5	9.7	10.6
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	269.7	201.0	170.1	-0.3	8.8	9.5
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	270.1	185.5	151.5	-0.3	9.5	10.2
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	271.6	172.5	135.2	-0.3	10.0	11.0
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	263.9	216.8	191.1	-0.1	8.1	8.6
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	255.4	203.1	178.2	0.2	8.6	9.1
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	254.9	183.8	155.8	0.2	9.4	10.0
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	256.4	165.4	133.6	0.2	10.1	11.0
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	248.6	209.3	188.0	0.4	8.3	8.7
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	239.5	195.3	175.4	0.8	8.7	9.1
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	238.9	175.1	152.5	0.8	9.5	10.1
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	240.6	155.7	129.8	0.7	10.4	11.1
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	232.8	202.3	186.0	1.0	8.4	8.7
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	223.6	188.6	174.0	1.3	8.9	9.2
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	223.0	167.6	150.9	1.4	9.7	10.1
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	224.7	147.2	127.9	1.3	10.6	11.2
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	216.8	196.4	185.4	1.6	8.5	8.7
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	207.5	182.9	174.0	2.0	9.0	9.2
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	206.8	161.2	151.0	2.0	9.8	10.1
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	208.7	139.8	128.0	2.0	10.8	11.2
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	199.6	191.4	186.2	2.3	8.6	8.7
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	188.9	178.0	176.0	2.8	9.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	188.2	155.5	153.2	2.8	10.0	10.1
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	190.2	133.3	130.6	2.7	11.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	182.6	187.8	188.7	3.1	8.7	8.7
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	173.2	175.3	179.1	3.5	9.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	172.4	152.4	156.9	3.6	10.1	10.0
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	174.6	129.6	134.8	3.5	11.1	10.9
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	166.9	185.9	192.3	3.9	9.0	8.6
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	157.3	173.9	183.7	4.4	12.1	9.0
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	156.4	150.9	162.0	4.4	12.9	9.8
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	158.9	127.8	140.8	4.3	13.8	10.8
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	150.6	185.4	197.4	4.8	11.7	8.5
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	140.2	174.1	189.9	5.3	12.1	8.8
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	139.2	151.1	169.1	5.4	12.9	9.7
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	141.9	128.1	148.9	5.3	13.8	10.5
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	134.3	186.3	203.7	5.7	11.7	8.4
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	124.5	175.8	196.9	6.3	29.1	8.7
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	123.3	153.1	176.8	6.4	30.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	126.4	130.4	157.6	6.2	31.7	10.3
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	119.4	188.4	210.6	6.7	28.5	8.3
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	109.7	178.7	204.3	7.4	29.0	8.6
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	108.4	156.3	185.1	7.5	30.1	9.3
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	111.9	134.2	166.9	7.3	31.4	10.1
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	104.4	191.8	218.3	7.9	28.3	8.1

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	94.0	183.1	213.1	8.7	28.7	8.4
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	92.4	161.3	194.8	8.8	29.8	9.1
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	96.5	140.0	177.5	8.6	31.1	9.8
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	89.2	196.6	227.2	9.2	28.1	8.0
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	78.4	188.7	222.8	10.3	28.5	8.2
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	76.5	167.7	205.3	10.4	29.5	8.9
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	81.4	147.3	189.0	10.0	30.6	9.6
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	74.3	202.4	236.8	10.8	27.9	7.8
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	109.0	262.7	291.8	8.8	5.9	6.0
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	96.2	247.8	278.5	9.5	4.9	6.4
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	81.9	229.7	262.5	10.5	26.8	7.0
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	71.2	213.7	248.6	11.3	27.4	7.5
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	62.8	195.5	233.2	12.1	28.2	8.0
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	60.5	175.3	216.5	12.4	29.1	8.7
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	66.6	155.9	201.1	11.7	30.1	9.4
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	82.5	241.1	274.6	10.8	26.4	6.7
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	86.8	254.7	288.5	10.9	25.9	6.3
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	93.5	267.7	301.7	11.1	25.4	6.0
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	82.6	262.9	299.0	12.4	8.1	6.1
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	65.1	246.1	284.4	13.6	8.4	6.6
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	88.5	275.0	311.7	13.2	8.8	5.8
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	78.1	271.8	310.7	15.4	9.5	6.0
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	71.3	259.5	298.0	14.2	9.1	6.3
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	59.3	255.6	296.7	16.6	9.8	6.4
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	52.1	242.1	283.0	15.7	9.4	6.8
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	60.2	233.8	272.0	13.4	7.2	6.9
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	70.9	237.5	273.5	12.1	26.5	6.8
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	109.8	255.2	283.2	8.4	5.7	6.2
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	118.9	257.5	283.4	7.7	6.0	6.2
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	42.0	200.0	256.5	41.5	28.0	25.8
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	40.1	187.0	242.1	41.9	28.6	26.3
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	47.7	169.7	222.4	14.4	29.4	27.1
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	63.1	153.8	203.3	13.0	30.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	34.5	199.9	255.2	43.3	28.0	25.9
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	22.1	208.1	261.7	47.1	3.5	2.4
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	19.2	216.0	269.2	48.3	4.9	3.9
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	79.1	141.8	187.6	10.4	31.0	9.8
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	93.3	133.3	175.3	8.9	31.5	10.1
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	107.9	126.2	163.7	7.7	32.0	10.3
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	122.4	121.0	153.2	6.6	32.3	10.6
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	137.1	117.6	143.6	5.6	32.6	10.8
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	153.0	116.1	134.6	4.6	14.1	11.1
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	169.1	117.0	127.0	3.8	11.7	11.3
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	184.6	120.1	121.4	3.0	11.6	11.5
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	201.4	125.5	117.6	2.3	11.4	11.7
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	218.5	133.1	116.1	1.6	11.1	11.7
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	234.3	141.7	117.1	1.0	10.9	11.7
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	250.1	151.4	120.3	0.4	10.6	11.6
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	260.4	158.4	123.4	0.1	10.4	11.5
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	267.8	163.5	126.1	-0.2	10.3	11.4
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	285.3	176.4	134.0	-0.7	10.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	264.8	152.4	114.2	-0.1	10.7	11.9
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	269.9	138.2	94.4	9.0	11.1	12.8
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	276.5	126.2	75.9	10.0	10.6	12.8
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	291.1	131.8	75.3	9.9	31.6	36.5
変動騒音	来客車両走行 106	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	303.4	140.8	81.5	9.7	31.0	35.8
変動騒音	来客車両走行 107	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	304.2	136.2	75.2	9.7	31.3	36.5
変動騒音	来客車両走行 108	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	293.7	122.7	62.4	1.5	32.2	38.1
変動騒音	来客車両走行 109	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	274.5	102.6	46.3	1.9	33.8	40.7

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	来客車両走行 110	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	255.6	82.9	36.0	2.2	35.6	42.9
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	249.0	71.0	29.4	4.0	37.0	44.6
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	237.0	64.1	36.8	2.6	37.9	42.7
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	218.7	47.4	48.4	8.3	40.5	40.3
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	201.0	36.3	65.4	8.7	42.8	37.7
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	184.2	36.5	84.5	9.0	42.8	35.5
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	172.2	45.2	97.9	9.3	40.9	34.2
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	163.1	55.9	104.7	9.8	39.1	33.6
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	152.2	71.7	114.0	10.5	36.9	11.4
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	141.5	90.4	126.6	5.5	34.9	11.5
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	132.9	109.5	140.8	5.9	33.2	11.0
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	164.5	59.7	101.8	10.0	38.5	33.8
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	165.3	67.5	101.5	10.2	37.4	11.9
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	155.5	87.1	115.5	4.7	35.2	11.9
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	147.7	106.8	131.0	5.0	14.4	11.3
変動騒音	大型車両走行 01(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	172.4	249.0	258.7	25.4	24.8	21.6
変動騒音	大型車両走行 02(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	168.7	242.1	252.1	25.4	25.0	21.8
変動騒音	大型車両走行 03(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	176.3	245.9	254.1	25.3	24.9	21.7
変動騒音	大型車両走行 04(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	164.9	234.3	244.6	25.4	25.2	22.0
変動騒音	大型車両走行 05(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	167.6	230.4	239.5	25.2	25.4	22.2
変動騒音	大型車両走行 06(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	162.0	230.4	241.3	25.3	25.4	22.1
変動騒音	大型車両走行 07(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	136.5	252.1	272.5	21.3	21.2	21.4
変動騒音	大型車両走行 08(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	140.6	246.0	264.7	20.9	21.0	21.6
変動騒音	大型車両走行 09(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	151.8	244.2	259.4	20.1	22.8	21.7
変動騒音	大型車両走行 10(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	144.5	239.1	255.9	20.5	22.4	21.8
変動騒音	大型車両走行 11(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	108.7	264.4	293.9	24.0	21.0	21.1
変動騒音	大型車両走行 12(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	100.0	254.7	285.2	24.5	20.4	21.4
変動騒音	大型車両走行 13(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	89.8	242.7	274.5	25.1	19.3	21.7
変動騒音	大型車両走行 14(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	80.9	239.1	272.8	26.0	41.5	21.8
変動騒音	大型車両走行 15(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	70.6	234.3	270.1	27.1	41.7	22.0
変動騒音	大型車両走行 16(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	58.1	231.5	270.1	28.8	22.4	22.1
変動騒音	大型車両走行 17(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	59.8	243.4	282.6	29.4	23.8	21.8
変動騒音	大型車両走行 18(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	51.5	237.7	278.3	30.4	24.2	22.0
変動騒音	大型車両走行 19(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	47.4	238.0	279.5	31.3	24.6	22.0
変動騒音	大型車両走行 20(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	43.0	239.2	281.9	32.6	25.0	22.0
変動騒音	大型車両走行 21(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	110.1	257.9	286.1	23.6	20.8	21.3
変動騒音	大型車両走行 22(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	118.4	259.1	285.3	22.9	21.1	21.2
変動騒音	大型車両走行 23(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	250.6	73.8	30.6	18.8	51.7	59.4
変動騒音	大型車両走行 24(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	237.6	67.2	38.4	16.5	52.6	57.4
変動騒音	大型車両走行 25(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	218.5	50.1	49.2	23.5	55.1	55.3
変動騒音	大型車両走行 26(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	200.1	38.8	66.1	23.8	57.3	52.7
変動騒音	大型車両走行 27(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	188.7	41.1	77.7	24.2	56.8	51.3
変動騒音	大型車両走行 28(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	180.8	45.7	85.7	24.4	55.9	50.4
変動騒音	大型車両走行 29(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	183.5	49.9	82.7	24.5	55.1	25.3
変動騒音	大型車両走行 30(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	287.1	231.3	200.0	14.3	22.9	23.5
変動騒音	大型車両走行 31(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	267.8	220.5	194.0	14.9	23.1	23.6
変動騒音	大型車両走行 32(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	248.5	210.9	189.9	15.6	23.3	23.7
変動騒音	大型車両走行 33(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	236.7	205.7	188.3	16.0	23.4	23.8
変動騒音	大型車両走行 34(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	231.0	203.4	187.8	16.2	23.5	23.8
変動騒音	大型車両走行 35(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	234.8	207.6	191.2	16.0	23.3	23.6
変動騒音	大型車両走行 36(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	237.6	196.2	177.2	15.9	23.8	24.2
変動騒音	大型車両走行 37(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	236.8	175.9	154.4	16.0	24.6	25.1
変動騒音	大型車両走行 38(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	238.2	156.4	131.6	15.9	25.4	26.1
変動騒音	大型車両走行 39(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	249.4	152.9	122.4	15.5	25.7	26.6
変動騒音	大型車両走行 40(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	268.6	165.9	128.7	14.9	25.3	26.4
変動騒音	大型車両走行 41(2t･4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	287.9	180.1	137.5	14.3	25.0	26.1
変動騒音	大型車両走行 01(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	172.0	249.0	258.8	28.3	27.7	24.5
変動騒音	大型車両走行 02(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	168.4	242.1	252.2	28.3	27.9	24.7
変動騒音	大型車両走行 03(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	175.9	245.9	254.2	28.2	27.8	24.6

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	大型車両走行 11(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	108.9	264.3	293.7	26.9	23.9	24.0
変動騒音	大型車両走行 12(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	100.2	254.5	284.9	27.3	23.3	24.3
変動騒音	大型車両走行 13(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	90.0	242.5	274.2	28.0	22.2	24.6
変動騒音	大型車両走行 14(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	81.1	239.0	272.6	28.8	44.4	24.7
変動騒音	大型車両走行 15(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	70.9	234.1	269.8	29.9	44.6	24.9
変動騒音	大型車両走行 16(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	58.3	231.3	269.8	31.6	25.2	25.0
変動騒音	大型車両走行 17(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	60.0	243.2	282.3	32.2	26.7	24.7
変動騒音	大型車両走行 18(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	51.7	237.5	278.0	33.2	27.1	24.9
変動騒音	大型車両走行 19(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	47.6	237.7	279.2	34.2	27.5	24.9
変動騒音	大型車両走行 20(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	43.2	239.0	281.6	35.5	27.9	24.9
変動騒音	大型車両走行 21(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	110.4	257.8	285.9	26.4	23.7	24.2
変動騒音	大型車両走行 22(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	118.7	259.0	285.1	25.7	24.0	24.1
変動騒音	大型車両走行 23(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	250.2	73.4	30.6	21.7	54.7	62.3
変動騒音	大型車両走行 24(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	237.3	66.8	38.6	19.4	55.5	60.3
変動騒音	大型車両走行 25(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	218.2	49.8	49.5	26.4	58.1	58.1
変動騒音	大型車両走行 26(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	199.8	38.7	66.5	26.8	60.3	55.5
変動騒音	大型車両走行 27(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	188.4	41.1	78.1	27.1	59.7	54.2
変動騒音	大型車両走行 28(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	180.5	45.7	86.1	27.3	58.8	53.3
変動騒音	大型車両走行 29(10t･11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	183.2	49.9	83.0	27.4	58.0	28.2
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	168.7	242.1	252.1	23.3	22.5	19.2
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	176.3	245.9	254.1	23.2	22.4	19.1
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	167.6	230.4	239.5	23.3	22.9	19.6
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	162.0	230.4	241.3	23.4	22.9	19.5
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	151.8	244.2	259.4	17.4	21.4	19.0
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	144.5	239.1	255.9	17.8	21.1	19.2
変動騒音	大型車両後進ブザー07	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	59.8	243.4	282.6	26.8	22.5	19.2
変動騒音	大型車両後進ブザー08	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	51.5	237.7	278.3	27.9	22.9	19.4
変動騒音	大型車両後進ブザー09	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	47.4	238.0	279.5	28.9	23.2	19.4
変動騒音	大型車両後進ブザー10	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	43.0	239.2	281.9	30.3	23.5	19.4
変動騒音	大型車両後進ブザー11	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	180.8	45.6	85.7	22.0	56.8	51.3
変動騒音	大型車両後進ブザー12	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	183.5	49.9	82.7	22.1	56.0	23.7
変動騒音	大型車両後進ブザー13	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	231.0	203.4	187.8	13.4	21.0	21.3
変動騒音	大型車両後進ブザー14	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	234.8	207.6	191.2	13.3	20.8	21.2
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	181.8	246.0	252.6	26.0	25.4	22.1
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	161.0	230.5	241.6	26.4	25.9	22.5
変動騒音	廃棄物収集作業 03	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	141.4	233.4	250.6	27.0	23.7	22.4
変動騒音	廃棄物収集作業 04	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	41.9	241.5	284.8	34.3	26.7	22.3
変動騒音	廃棄物収集作業 05	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	180.8	54.7	85.7	25.3	55.2	27.8
変動騒音	廃棄物収集作業 06	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	235.3	210.4	194.3	16.3	23.7	24.1
変動騒音	台車平坦走行 01(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 9 回	181.8	246.0	252.6	3.2	2.9	-0.2
変動騒音	台車平坦走行 02(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 6 回	161.0	230.5	241.6	3.5	3.4	0.2
変動騒音	台車平坦走行 03(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	141.4	233.4	250.6	4.1	0.0	0.0
変動騒音	台車平坦走行 04(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 9 回	41.9	241.5	284.8	11.6	3.2	0.0
変動騒音	台車平坦走行 05(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 2 回	180.8	54.8	85.7	2.7	36.2	4.6
変動騒音	台車平坦走行 06(2t･4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 5 回	235.3	210.4	194.3	-5.8	1.3	1.7
変動騒音	台車平坦走行 01(10t･11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	181.8	246.0	252.6	3.2	2.9	-0.2
変動騒音	台車平坦走行 04(10t･11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	41.9	241.5	284.8	11.6	3.2	0.0
変動騒音	台車平坦走行 05(10t･11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 3 回	180.8	54.8	85.7	2.7	36.2	4.6
衝撃騒音	荷さばき作業 01(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	181.8	246.0	252.6	22.1	21.5	18.2
衝撃騒音	荷さばき作業 02(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 6 回	161.0	230.5	241.6	22.5	22.0	18.6
衝撃騒音	荷さばき作業 03(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	141.4	233.4	250.6	23.1	19.8	18.5
衝撃騒音	荷さばき作業 04(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	41.9	241.5	284.8	30.4	22.8	18.4
衝撃騒音	荷さばき作業 05(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 2 回	180.8	54.7	85.7	21.4	51.3	23.9
衝撃騒音	荷さばき作業 06(2t･4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 5 回	235.3	210.4	194.3	12.4	19.8	20.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01(10t･11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	181.8	246.0	252.6	22.1	21.5	18.2
衝撃騒音	荷さばき作業 04(10t･11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	41.9	241.5	284.8	30.4	22.8	18.4
衝撃騒音	荷さばき作業 05(10t･11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 3 回	180.8	54.7	85.7	21.4	51.3	23.9
衝撃騒音	荷おろし音 01(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	181.8	246.0	252.6	20.8	20.5	17.4
衝撃騒音	荷おろし音 02(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 6 回	161.0	230.5	241.6	21.1	21.0	17.8

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
衝撃騒音	荷おろし音 03(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 4 回	141.4	233.4	250.6	21.7	17.6	17.7
衝撃騒音	荷おろし音 04(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	41.9	241.5	284.8	29.3	20.8	17.6
衝撃騒音	荷おろし音 05(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 2 回	180.8	54.8	85.7	20.4	50.8	22.2
衝撃騒音	荷おろし音 06(2t･4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 5 回	235.3	210.4	194.3	11.8	18.9	19.3
衝撃騒音	荷おろし音 01(10t･11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	181.8	246.0	252.6	20.8	20.5	17.4
衝撃騒音	荷おろし音 04(10t･11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	41.9	241.5	284.8	29.3	20.8	17.6
衝撃騒音	荷おろし音 05(10t･11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 3 回	180.8	54.8	85.7	20.4	50.8	22.2
衝撃騒音	台車段差越え 01(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	181.8	246.0	252.6	12.2	11.9	8.8
衝撃騒音	台車段差越え 02(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 6 台	161.0	230.5	241.6	12.5	12.4	9.2
衝撃騒音	台車段差越え 03(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	141.4	233.4	250.6	13.1	9.0	9.0
衝撃騒音	台車段差越え 04(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	41.9	241.5	284.8	20.6	12.2	9.0
衝撃騒音	台車段差越え 05(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	180.8	54.8	85.7	11.7	48.2	13.6
衝撃騒音	台車段差越え 06(2t･4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	235.3	210.4	194.3	3.2	10.3	10.7
衝撃騒音	台車段差越え 01(10t･11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	181.8	246.0	252.6	12.2	11.9	8.8
衝撃騒音	台車段差越え 04(10t･11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	41.9	241.5	284.8	20.6	12.2	9.0
衝撃騒音	台車段差越え 05(10t･11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	180.8	54.8	85.7	11.7	48.2	13.6

各予測地点における昼間（午前 6 時～午後 10 時）の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
E 地点（高さ 1.2m）：48.3dB	第二種住居地域	B 類型	基準値：55dB
F 地点（高さ 1.2m）：46.3dB	第一種住居地域	B 類型	基準値：55dB
G 地点（高さ 1.2m）：45.1dB	第一種住居地域	B 類型	基準値：55dB

＜評価＞

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいりますが、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

表-5.2 夜間の等価騒音レベルの予測結果

（予測地点 A~D）

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	143.1	50.0	19.8	191.5	-10.8	-11.2	23.4	-12.5
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	139.8	47.0	17.1	195.1	-10.9	-10.6	24.6	-12.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	136.5	44.1	14.9	198.7	-11.0	-10.0	25.9	-12.7
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	133.3	41.3	13.3	202.2	-11.1	-9.4	26.8	-12.9
定常騒音	冷凍機室外機 05	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	129.7	38.4	12.6	206.2	-11.3	-8.6	27.3	-13.0
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	124.8	34.7	13.9	211.7	-11.8	-7.5	26.5	-13.2
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	120.8	32.2	16.3	216.3	-12.5	-6.5	25.0	-13.4
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	116.9	30.2	19.6	220.8	-13.6	-5.3	23.4	-13.5
定常騒音	キュービクル 01	1.6	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	153.1	60.2	44.2	170.1	-9.7	-11.8	-0.3	-11.9
定常騒音	キュービクル 02	1.6	42.7	実測値	22 時～翌 6 時	175.7	84.4	67.5	144.5	-18.0	-22.5	-10.2	-20.8
定常騒音	キュービクル 03	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	191.0	100.3	82.0	128.9	-12.4	-10.5	2.4	-10.5
定常騒音	キュービクル 04	8.5	50.2	実測値	22 時～翌 6 時	205.4	114.3	92.9	117.6	-5.9	-17.2	10.8	-0.2
定常騒音	キュービクル 05	1.5	41.0	実測値	22 時～翌 6 時	313.4	236.6	229.0	45.8	-25.2	-22.9	-24.0	7.8
定常騒音	キュービクル 06	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	151.9	179.3	224.5	294.4	12.6	-5.9	-7.4	-7.8
定常騒音	キュービクル 07	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	91.0	2.7	50.3	229.1	-1.3	47.5	-1.2	-6.9
定常騒音	給湯器 01	2.0	55.0	実測値	22 時～翌 6 時	150.9	57.3	27.8	182.6	-4.8	-6.7	26.1	-6.3
定常騒音	給湯器 02	2.0	55.0	実測値	22 時～翌 6 時	94.9	1.5	47.6	225.2	-2.3	51.2	-5.0	-7.6
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	153.7	60.1	30.6	179.6	2.6	0.8	33.3	1.5
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	152.7	59.1	29.6	180.7	2.6	1.0	33.6	1.4
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	149.1	55.6	26.1	184.5	2.6	1.5	34.7	1.3
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	92.2	7.8	54.4	224.4	5.4	45.2	1.4	0.0
定常騒音	空調機室外機 005	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	91.1	9.4	56.1	224.9	11.2	48.6	8.1	5.6
定常騒音	空調機室外機 006	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	90.4	11.9	58.4	224.7	11.2	46.5	7.9	5.6
定常騒音	空調機室外機 007	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	89.7	14.5	60.7	224.6	11.1	44.8	7.7	5.6
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	89.3	19.1	64.7	223.7	3.8	37.4	0.2	-1.9
定常騒音	空調機室外機 009	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	144.0	53.5	49.9	173.8	11.6	4.3	18.8	9.2
定常騒音	空調機室外機 010	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	142.8	52.2	49.2	175.0	11.7	4.5	18.9	9.1
定常騒音	空調機室外機 011	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	141.6	51.0	48.6	176.2	11.8	4.7	18.9	9.0
定常騒音	空調機室外機 012	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	140.4	49.8	47.9	177.5	11.9	4.9	19.0	8.9
定常騒音	空調機室外機 013	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	139.2	48.5	47.3	178.7	12.0	5.2	19.1	8.9
定常騒音	空調機室外機 014	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	138.0	47.3	46.8	179.9	12.2	5.4	19.2	8.8
定常騒音	空調機室外機 015	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	136.8	46.0	46.2	181.2	12.3	5.6	19.2	8.7
定常騒音	空調機室外機 016	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	135.6	44.8	45.7	182.4	12.4	5.9	19.3	8.6
定常騒音	空調機室外機 017	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	117.0	25.5	24.7	213.0	12.1	9.8	27.7	4.7
定常騒音	空調機室外機 018	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	116.0	24.8	25.1	214.1	12.2	10.2	27.5	4.6
定常騒音	空調機室外機 019	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	115.1	24.1	25.6	215.1	12.3	10.6	27.4	4.6
定常騒音	空調機室外機 020	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	114.1	23.4	26.1	216.2	12.4	11.0	27.3	4.5
定常騒音	空調機室外機 021	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	113.1	22.8	26.6	217.3	12.5	11.4	27.1	4.5
定常騒音	空調機室外機 022	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	112.2	22.2	27.2	218.4	12.6	11.9	26.9	4.4
定常騒音	空調機室外機 023	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	111.2	21.7	27.8	219.4	12.7	12.4	26.8	4.4
定常騒音	空調機室外機 024	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	110.3	21.2	28.5	220.5	12.8	12.9	26.6	4.3
定常騒音	空調機室外機 025	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	109.3	20.8	29.1	221.6	12.9	13.6	26.4	4.3
定常騒音	空調機室外機 026	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	108.4	20.4	29.8	222.7	12.9	14.3	26.2	4.2
定常騒音	空調機室外機 027	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	107.4	20.0	30.5	223.7	12.8	15.2	26.0	4.2
定常騒音	空調機室外機 028	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	176.1	86.8	74.8	140.2	-0.7	-5.4	6.1	-3.7
定常騒音	空調機室外機 029	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	176.4	86.8	74.1	140.4	-0.7	-5.4	6.3	-3.7
定常騒音	空調機室外機 030	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	176.6	86.7	73.4	140.6	-0.7	-5.4	6.4	-3.7
定常騒音	空調機室外機 031	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	176.9	86.7	72.7	140.8	-0.7	-5.4	6.5	-3.7
定常騒音	空調機室外機 032	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	177.2	86.8	72.0	141.1	-0.7	-5.4	6.6	-3.7
定常騒音	空調機室外機 033	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	177.4	86.8	71.4	141.3	-0.7	-5.4	6.7	-3.7
定常騒音	空調機室外機 034	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	177.7	86.8	70.7	141.6	-0.7	-5.4	6.8	-3.7
定常騒音	空調機室外機 051	0.6	51.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	305.5	221.1	205.3	6.3	-16.5	-12.6	-11.5	35.0
定常騒音	空調機室外機 052	7.7	58.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	292.9	213.0	203.1	33.0	3.6	-0.4	-0.3	3.9
定常騒音	空調機室外機 053	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	293.2	214.1	205.2	36.6	15.7	13.2	6.7	10.4
定常騒音	空調機室外機 054	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	293.3	214.4	205.7	37.5	15.7	13.2	6.7	10.3
定常騒音	空調機室外機 055	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	293.3	214.7	206.2	38.4	15.7	13.2	6.6	10.1
定常騒音	空調機室外機 056	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	293.4	215.0	206.7	39.3	15.7	13.2	6.5	10.0

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	空調機室外機 057	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	293.5	215.3	207.2	40.2	15.6	13.2	6.5	9.8
定常騒音	空調機室外機 058	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	293.6	215.6	207.8	41.2	15.6	13.2	6.4	9.7
定常騒音	空調機室外機 059	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	293.7	215.9	208.3	42.1	15.6	13.1	6.3	9.6
定常騒音	空調機室外機 060	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	293.8	216.3	208.9	43.1	15.6	13.1	6.3	9.5
定常騒音	空調機室外機 061	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	294.1	217.3	210.5	46.0	15.6	13.1	6.1	9.1
定常騒音	空調機室外機 062	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	294.2	217.6	211.1	46.9	15.6	13.1	6.0	9.0
定常騒音	空調機室外機 063	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	294.4	217.9	211.6	47.9	15.6	13.1	5.9	8.9
定常騒音	空調機室外機 064	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	294.5	218.3	212.2	48.9	15.6	13.1	5.9	8.8
定常騒音	空調機室外機 065	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	294.6	218.6	212.8	49.9	15.6	13.0	5.8	8.6
定常騒音	空調機室外機 066	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	294.7	219.0	213.3	50.9	15.6	13.0	5.8	8.5
定常騒音	空調機室外機 067	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	294.9	219.4	213.9	51.9	15.6	13.0	5.7	8.4
定常騒音	空調機室外機 068	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	295.0	219.7	214.5	52.9	15.6	13.0	5.6	8.3
定常騒音	空調機室外機 069	8.0	65.0	実測値	22時～翌1時30分	295.2	220.1	215.1	53.9	15.6	13.0	5.6	8.2
定常騒音	排気口 001	3.6	38.0	実測値	22時～翌0時30分	163.3	69.6	40.7	169.3	-20.2	-25.3	5.8	-21.7
定常騒音	排気口 002	3.6	45.0	実測値	22時～翌0時30分	148.0	54.6	25.7	185.3	-12.7	-16.1	16.8	-15.4
定常騒音	排気口 003	3.6	45.0	実測値	22時～翌0時30分	146.7	53.3	24.5	186.7	-12.7	-15.8	17.2	-15.5
定常騒音	排気口 004	3.6	38.0	実測値	22時～翌0時30分	142.9	49.6	21.1	190.8	-19.6	-22.2	11.5	-22.6
定常騒音	排気口 005	3.6	45.0	実測値	22時～翌0時30分	138.4	45.5	17.8	195.6	-12.6	-14.4	20.0	-15.8
定常騒音	排気口 006	3.6	45.0	実測値	22時～翌0時30分	132.9	40.6	14.9	201.6	-12.6	-13.2	21.6	-16.1
定常騒音	排気口 007	3.6	69.5	実測値	22時～翌0時30分	129.4	37.7	14.2	205.5	11.8	12.0	46.5	8.3
定常騒音	排気口 008	3.6	38.0	実測値	22時～翌0時30分	121.1	31.7	16.9	214.8	-20.3	-17.4	13.4	-23.0
定常騒音	排気口 009	3.6	45.0	実測値	22時～翌0時30分	118.2	30.0	19.0	218.1	-13.9	-9.5	19.4	-16.1
定常騒音	排気口 010	3.6	45.0	実測値	22時～翌0時30分	115.9	28.9	20.9	220.7	-14.6	-8.7	18.6	-16.1
定常騒音	排気口 011	3.6	45.0	実測値	22時～翌0時30分	115.1	28.6	21.6	221.7	-14.9	-8.3	18.3	-16.2
定常騒音	排気口 012	3.6	45.0	実測値	22時～翌0時30分	110.6	27.2	26.0	226.9	-18.3	-5.7	16.7	-16.3
定常騒音	排気口 013	3.6	38.0	実測値	22時～翌0時30分	109.8	27.1	26.8	227.9	-26.6	-12.3	9.4	-23.3
定常騒音	排気口 014	3.6	44.3	実測値	22時～翌0時30分	102.5	16.0	34.9	227.1	-11.9	20.2	-12.2	-17.0
定常騒音	排気口 015	3.6	44.3	実測値	22時～翌0時30分	101.0	13.1	37.1	226.5	-11.9	22.0	-12.7	-17.0
定常騒音	排気口 016	3.6	53.0	実測値	22時～翌0時30分	99.3	9.6	39.9	225.9	-3.1	33.3	-4.6	-8.3
定常騒音	排気口 017	3.6	53.0	実測値	22時～翌0時30分	98.4	7.8	41.5	225.6	-3.1	35.2	-4.9	-8.3
定常騒音	排気口 018	3.6	53.0	実測値	22時～翌0時30分	97.5	6.0	43.1	225.3	-3.0	37.5	-5.2	-8.3
定常騒音	排気口 019	3.6	53.0	実測値	22時～翌0時30分	96.7	4.4	44.8	225.1	-3.0	40.2	-5.5	-8.3
定常騒音	排気口 020	3.6	44.3	実測値	22時～翌0時30分	96.1	3.5	46.0	224.9	-11.7	33.4	-14.4	-17.0
定常騒音	排気口 021	3.6	44.3	実測値	22時～翌0時30分	94.9	3.3	48.6	224.5	-11.6	33.9	-14.8	-17.0
定常騒音	排気口 022	3.6	44.3	実測値	22時～翌0時30分	94.2	4.5	50.4	224.3	-11.6	31.2	-15.1	-17.0
定常騒音	排気口 023	3.6	44.3	実測値	22時～翌0時30分	93.7	5.7	51.7	224.2	-11.5	29.2	-15.3	-17.0
定常騒音	排気口 024	3.6	45.5	実測値	22時～翌0時30分	92.8	8.0	54.0	223.9	-10.2	27.4	-14.4	-15.8
定常騒音	排気口 025	3.6	45.5	実測値	22時～翌0時30分	92.2	9.9	55.8	223.8	-10.0	25.6	-14.7	-15.7
定常騒音	排気口 026	3.6	45.5	実測値	22時～翌0時30分	91.8	11.4	57.1	223.7	-9.9	24.4	-14.8	-15.7
定常騒音	排気口 027	3.6	45.5	実測値	22時～翌0時30分	91.3	12.8	58.5	223.6	-9.8	23.3	-15.0	-15.7
定常騒音	排気口 028	3.6	45.5	実測値	22時～翌0時30分	91.0	14.3	59.9	223.5	-9.7	22.4	-15.2	-15.7
定常騒音	排気口 029	3.6	45.5	実測値	22時～翌0時30分	90.6	15.7	61.2	223.4	-9.6	21.6	-15.4	-15.7
定常騒音	排気口 030	3.6	45.5	実測値	22時～翌0時30分	90.2	17.2	62.6	223.3	-9.7	20.8	-15.5	-18.9
定常騒音	排気口 031	3.4	49.0	実測値	22時～翌0時30分	173.0	81.9	66.1	146.7	-9.9	-15.8	-1.9	-11.8
定常騒音	排気口 032	2.5	39.0	実測値	22時～翌0時30分	155.0	63.3	51.4	164.9	-20.3	-23.7	-11.8	-22.5
定常騒音	排気口 033	3.4	39.0	実測値	22時～翌0時30分	153.6	61.8	50.4	166.4	-19.2	-23.4	-10.7	-21.4
定常騒音	排気口 034	3.4	37.0	実測値	22時～翌0時30分	149.3	60.3	58.0	166.2	-21.1	-25.2	-14.5	-23.4
定常騒音	排気口 035	3.4	37.0	実測値	22時～翌0時30分	148.6	60.8	61.1	165.8	-21.1	-25.2	-15.0	-23.3
定常騒音	排気口 036	3.4	37.0	実測値	22時～翌0時30分	148.3	61.1	62.3	165.7	-21.1	-25.3	-15.2	-23.3
定常騒音	排気口 037	3.8	37.0	実測値	22時～翌0時30分	147.2	63.1	69.0	165.2	-22.5	-25.4	-16.0	-25.3
定常騒音	排気口 038	3.8	34.0	実測値	22時～翌0時30分	147.0	63.6	70.6	165.1	-25.5	-28.5	-19.3	-28.0
定常騒音	排気口 039	3.8	34.0	実測値	22時～翌0時30分	146.9	63.8	71.0	165.1	-25.5	-28.5	-19.3	-28.1
定常騒音	排気口 040	3.4	49.0	実測値	22時～翌0時30分	173.4	87.0	81.3	139.7	-10.2	-16.3	-4.6	-12.0
定常騒音	排気口 041	3.4	49.0	実測値	22時～翌0時30分	176.5	85.9	70.6	142.3	-10.0	-16.2	-2.4	-12.1
定常騒音	排気口 059	3.5	33.5	実測値	22時～翌1時30分	308.6	224.4	208.8	5.1	-29.6	-28.5	-27.1	19.3
定常騒音	排気口 060	3.5	33.5	実測値	22時～翌1時30分	308.6	224.5	208.9	5.5	-29.6	-28.5	-27.1	18.7
定常騒音	排気口 061	3.5	33.5	実測値	22時～翌1時30分	308.5	225.2	210.5	9.4	-29.6	-30.1	-27.2	14.0
定常騒音	排気口 062	3.5	39.4	実測値	22時～翌6時	308.5	225.3	210.8	10.2	-23.7	-24.2	-21.3	19.3
定常騒音	排気口 063	3.5	68.0	実測値	22時～翌6時	308.6	226.5	213.4	16.7	4.9	4.4	7.3	43.5

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	排気口 064	3.5	68.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.6	226.8	214.1	18.5	4.9	4.3	7.3	42.7
定常騒音	排気口 065	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 6 時	308.6	227.0	214.4	19.4	-29.6	-30.2	-27.2	7.8
定常騒音	排気口 066	3.5	38.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.7	227.2	214.8	20.3	-24.6	-23.5	-22.2	12.3
定常騒音	排気口 067	3.5	38.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.7	227.3	215.0	20.8	-24.6	-23.5	-23.2	12.1
定常騒音	排気口 068	3.5	39.4	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.7	227.4	215.2	21.3	-23.7	-22.6	-22.4	12.8
定常騒音	排気口 069	3.5	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.8	228.0	216.4	24.2	-9.1	-8.0	-7.9	26.3
定常騒音	排気口 070	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 6 時	309.0	229.0	218.2	28.4	-8.2	-7.7	-7.7	24.9
定常騒音	排気口 071	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	309.4	230.5	220.9	34.4	-8.2	-6.1	-9.0	23.3
定常騒音	排気口 072	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	310.0	232.1	223.7	40.3	-8.2	-6.1	-9.0	21.9
定常騒音	排気口 073	4.2	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	277.8	193.8	179.7	33.6	-10.0	-9.0	-4.9	23.5
定常騒音	排気口 074	4.2	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	279.1	195.0	180.9	32.4	-9.8	-9.1	-4.9	23.8
定常騒音	排気口 075	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	286.7	211.1	205.9	52.9	-10.5	-8.6	-14.9	-13.3
定常騒音	排気口 076	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	286.3	210.7	205.6	53.1	-10.5	-8.5	-14.9	-13.4
定常騒音	排気口 077	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	285.9	210.3	205.2	53.3	-10.5	-8.5	-14.9	-13.5
定常騒音	排気口 078	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	285.5	209.9	204.9	53.5	-10.5	-8.5	-14.9	-13.6
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	28.7	68.8	114.7	282.7	44.8	16.9	14.4	25.0
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	42.2	63.5	111.2	270.3	41.5	17.6	14.8	9.1
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	37.6	73.5	121.2	277.9	42.5	17.0	14.3	8.9
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	37.2	85.4	133.2	285.9	42.6	16.3	13.7	8.7
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	52.6	100.7	149.0	289.0	39.6	15.2	13.2	8.6
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	64.6	105.2	153.5	284.3	37.8	14.7	13.3	8.8
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	48.4	76.5	124.8	272.0	40.3	16.7	14.3	9.1
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	61.0	93.2	141.5	275.3	38.3	15.5	13.8	9.0
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	75.0	109.0	157.0	279.4	36.5	9.1	13.3	9.0
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	48.8	53.2	101.0	262.5	40.2	18.0	15.4	25.6
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	57.6	57.8	106.1	255.9	38.8	18.0	15.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	66.6	78.4	126.3	259.0	37.5	12.0	14.5	9.5
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	81.3	100.1	147.3	264.1	35.8	10.7	13.8	9.4
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	64.2	43.8	92.1	247.1	37.8	18.9	15.8	26.1
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	73.3	51.4	98.6	240.0	36.7	16.3	15.1	10.0
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	80.5	73.8	120.1	243.3	35.9	14.5	14.5	9.9
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	93.1	96.6	142.1	248.7	34.6	13.3	14.0	9.8
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	80.2	38.4	84.9	231.2	35.9	19.6	14.4	26.7
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	89.0	49.5	93.3	224.1	35.0	40.1	14.5	10.5
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	95.1	72.5	115.8	227.7	34.4	36.8	14.7	10.4
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	105.9	95.6	138.4	233.4	33.5	34.4	14.1	10.3
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	96.3	39.2	80.2	215.1	34.3	18.3	13.9	27.3
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	105.1	52.7	90.5	208.0	33.6	15.4	15.0	11.0
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	110.3	74.8	113.5	211.8	33.1	13.6	14.9	10.9
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	119.7	97.3	136.5	218.0	32.4	12.4	14.2	10.8
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	113.7	46.9	78.6	197.7	32.9	15.1	14.5	28.1
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	123.6	61.7	90.8	189.5	32.2	12.9	14.9	11.6
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	128.1	81.3	113.7	193.7	31.9	11.2	14.8	11.5
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	136.3	102.4	136.7	200.4	31.3	9.9	14.2	11.4
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	130.9	58.6	80.8	180.6	31.7	12.8	14.4	11.9
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	139.4	72.2	94.0	173.8	31.1	11.2	12.1	12.2
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	143.3	89.6	116.3	178.3	30.9	9.8	14.8	12.1
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	150.7	109.1	138.9	185.6	30.4	8.6	14.1	11.9
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	146.8	71.5	85.9	164.7	30.7	11.0	11.0	12.5
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	155.3	84.6	99.7	158.0	30.2	9.7	14.5	12.8
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	158.8	99.8	121.0	163.0	30.0	8.6	12.0	12.7
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	165.5	117.6	142.8	171.0	29.6	7.6	11.6	12.5
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	163.4	86.0	93.8	148.2	29.7	13.1	17.6	13.2
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	172.5	99.1	108.2	141.0	29.3	8.3	16.5	13.5
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	175.7	112.4	128.1	146.5	29.1	7.4	15.1	13.3
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	181.8	128.5	148.9	155.3	28.8	6.5	11.5	13.1
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	180.0	101.2	103.8	131.6	28.9	8.0	17.1	13.8
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	188.3	113.1	117.7	125.3	28.5	12.5	16.1	14.1
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	191.3	124.9	136.2	131.5	28.4	6.4	14.8	13.9

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	来客車両走行045	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	196.9	139.6	155.9	141.3	28.1	5.7	13.6	13.6
変動騒音	来客車両走行046	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	195.4	115.6	114.5	116.3	28.2	6.8	11.9	14.4
変動騒音	来客車両走行047	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	203.3	126.8	127.9	110.7	27.8	6.1	12.2	14.6
変動騒音	来客車両走行048	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	206.0	137.4	145.0	117.6	27.7	5.5	14.5	14.4
変動騒音	来客車両走行049	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	211.2	150.9	163.7	128.4	27.5	4.9	13.3	14.0
変動騒音	来客車両走行050	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	210.8	130.3	126.1	100.9	27.5	5.8	12.7	15.0
変動騒音	来客車両走行051	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	219.2	141.6	139.6	95.1	27.2	5.1	12.6	15.1
変動騒音	来客車両走行052	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	221.7	151.2	155.5	103.1	27.1	11.1	14.2	14.8
変動騒音	来客車両走行053	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	226.5	163.5	173.0	115.3	26.9	4.1	13.1	14.3
変動騒音	来客車両走行054	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	226.8	145.7	139.0	85.1	26.9	4.8	8.7	15.3
変動騒音	来客車両走行055	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	235.1	156.6	152.1	79.7	26.6	4.2	9.6	15.2
変動騒音	来客車両走行056	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	237.4	165.4	166.8	89.2	26.5	10.8	12.2	14.7
変動騒音	来客車両走行057	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	242.0	176.7	183.3	103.0	26.3	3.4	12.8	14.1
変動騒音	来客車両走行058	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	242.8	161.2	152.4	69.3	26.3	12.1	8.2	15.1
変動騒音	来客車両走行059	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	258.1	166.4	139.7	78.4	8.8	3.6	31.1	36.1
変動騒音	来客車両走行060	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	254.8	164.9	142.5	69.3	9.3	12.2	6.5	37.2
変動騒音	来客車両走行061	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	252.1	165.1	148.2	62.0	9.3	12.1	13.0	38.1
変動騒音	来客車両走行062	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	251.0	167.3	155.3	60.3	26.0	8.1	5.5	38.4
変動騒音	来客車両走行063	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	251.2	172.0	165.4	64.5	26.0	3.4	9.3	13.9
変動騒音	来客車両走行064	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	253.4	180.0	179.0	75.8	25.9	3.1	11.9	13.1
変動騒音	来客車両走行065	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	257.6	190.4	194.4	91.7	25.8	2.7	11.6	9.8
変動騒音	来客車両走行066	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	261.6	173.3	153.5	56.8	9.4	12.0	13.0	38.9
変動騒音	来客車両走行067	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	271.6	181.9	159.1	55.3	9.4	11.8	9.6	39.1
変動騒音	来客車両走行068	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	280.7	189.9	164.3	58.1	9.3	12.0	29.7	38.7
変動騒音	来客車両走行069	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	286.1	196.4	172.7	46.7	9.3	11.5	29.3	40.6
変動騒音	来客車両走行070	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	283.6	196.3	177.1	33.8	9.3	11.5	10.6	43.4
変動騒音	来客車両走行071	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	296.7	206.1	180.5	49.7	9.2	11.8	28.9	40.1
変動騒音	来客車両走行072	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	304.2	214.6	190.8	38.2	9.2	11.1	28.4	42.4
変動騒音	来客車両走行073	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	293.9	205.2	183.5	34.1	9.3	11.3	11.0	43.4
変動騒音	来客車両走行074	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	301.8	214.6	194.7	20.6	8.4	11.1	11.2	47.7
変動騒音	来客車両走行075	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	291.9	206.1	188.9	21.1	6.2	11.3	12.3	47.5
変動騒音	来客車両走行076	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	275.6	189.9	173.5	36.8	6.4	11.7	12.6	42.7
変動騒音	来客車両走行077	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	269.1	182.1	164.0	45.9	9.4	11.8	12.8	40.8
変動騒音	来客車両走行078	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	248.9	157.6	132.3	82.0	9.2	12.0	31.6	35.7
変動騒音	来客車両走行079	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	242.1	150.2	123.4	91.6	8.0	4.5	32.2	34.8
変動騒音	来客車両走行080	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	331.7	261.0	258.4	81.7	3.6	3.0	8.6	35.8
変動騒音	来客車両走行081	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	315.8	246.3	245.3	80.7	3.8	3.3	2.2	35.9
変動騒音	来客車両走行082	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	293.6	225.9	227.5	84.8	24.6	3.7	2.5	9.5
変動騒音	来客車両走行083	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	271.5	206.1	210.6	94.3	25.3	2.0	11.2	9.0
変動騒音	来客車両走行084	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	325.6	254.0	250.7	74.6	-0.4	9.4	8.7	36.5
変動騒音	来客車両走行085	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	323.3	249.1	243.7	61.8	7.3	9.5	8.8	38.2
変動騒音	来客車両走行086	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	327.2	251.5	244.5	56.3	7.4	9.6	8.8	39.0
変動騒音	来客車両走行087	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	252.8	189.8	197.3	105.7	25.9	2.8	12.2	8.7
変動騒音	来客車両走行088	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	237.4	176.8	187.0	116.7	26.5	3.5	12.4	14.0
変動騒音	来客車両走行089	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	222.2	164.4	177.7	128.7	27.1	4.2	12.7	14.0
変動騒音	来客車両走行090	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	207.6	153.0	169.6	141.1	27.7	4.9	12.9	13.6
変動騒音	来客車両走行091	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	193.2	142.4	162.6	154.0	28.3	5.7	13.4	13.2
変動騒音	来客車両走行092	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	177.8	132.1	156.4	168.3	29.0	6.6	11.3	12.6
変動騒音	来客車両走行093	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	162.7	123.1	151.8	183.1	29.8	7.6	13.7	12.1
変動騒音	来客車両走行094	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	148.6	116.1	149.0	197.4	30.6	8.7	13.8	11.5
変動騒音	来客車両走行095	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	133.6	110.6	147.8	213.3	31.5	10.4	13.8	11.0
変動騒音	来客車両走行096	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	119.2	107.6	148.7	229.5	32.5	13.7	13.8	10.5
変動騒音	来客車両走行097	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	106.6	107.3	151.3	244.6	33.4	33.4	13.7	10.0
変動騒音	来客車両走行098	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	95.2	109.3	155.4	259.7	34.4	11.2	13.6	9.5
変動騒音	来客車両走行099	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	88.4	111.9	159.0	269.7	35.1	9.8	13.5	9.2
変動騒音	来客車両走行100	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	84.1	114.3	161.9	276.8	35.5	9.1	13.3	9.0
変動騒音	来客車両走行101	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	75.9	121.6	169.8	293.8	36.4	13.7	12.7	8.6
変動騒音	来客車両走行102	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	95.9	123.1	170.1	275.6	34.4	9.1	13.1	9.1
変動騒音	来客車両走行103	0.0	74.0	騒音手引	夜871台	115.0	144.1	190.6	283.6	32.8	8.3	12.5	7.3

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～ 時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	134.9	165.4	211.4	293.0	31.4	7.6	9.2	9.0
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	141.4	178.7	225.3	308.2	31.0	6.3	11.4	9.1
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	184.4	194.2	235.1	272.0	4.6	3.7	2.0	2.6
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	185.9	189.7	229.3	260.2	3.1	2.3	0.7	1.1
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	199.2	193.3	229.9	243.6	2.7	2.2	0.7	1.4
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	213.8	199.3	232.4	227.9	2.3	2.0	0.6	11.1
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	229.6	207.3	237.0	213.3	3.6	11.1	9.9	2.7
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	237.5	210.1	237.5	202.3	10.8	10.9	8.9	3.3
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	232.7	201.7	227.8	192.3	10.7	10.8	9.2	3.6
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	222.8	186.7	211.3	179.2	10.3	10.1	9.7	12.5
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	212.8	170.5	193.0	165.4	8.3	4.4	10.2	12.9
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	204.3	155.1	175.0	152.9	27.8	5.0	13.0	13.2
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	221.8	191.1	218.0	191.8	10.7	10.7	9.5	12.2
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	209.6	178.6	206.2	190.5	10.5	10.3	9.8	12.1
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	198.9	161.5	187.3	177.5	8.5	8.2	10.4	12.5
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	189.8	145.1	168.7	166.0	28.4	5.8	10.9	12.8

各予測地点における夜間（午後 10 時～午前 6 時）の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
A 地点（高さ 1.2m）：44.3dB	近隣商業地域	C 類型	基準値：50dB
B 地点（高さ 1.2m）：54.1dB	近隣商業地域	C 類型	基準値：50dB
C 地点（高さ 1.2m）：43.5dB	第二種住居地域	B 類型	基準値：45dB
D 地点（高さ 1.2m）：48.0dB	第二種住居地域	B 類型	基準値：45dB

（予測地点 E~G）

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GL から）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～ 時）又は騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	206.8	253.6	253.4	-15.1	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	210.1	254.1	252.9	-15.2	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	213.5	254.7	252.6	-15.3	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	216.8	255.3	252.2	-15.3	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	220.5	256.1	251.9	-15.4	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	225.7	257.3	251.6	-15.5	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	229.9	258.3	251.4	-15.6	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	234.2	259.4	251.4	-15.7	-18.7	-18.6
定常騒音	キュービクル 01	1.6	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	183.5	235.2	239.9	-13.5	-16.1	-17.0
定常騒音	キュービクル 02	1.6	42.7	実測値	22 時～翌 6 時	158.8	229.7	241.5	-20.8	-21.4	-24.7
定常騒音	キュービクル 03	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	144.4	230.0	246.1	-6.9	-10.3	-11.3
定常騒音	キュービクル 04	8.5	50.2	実測値	22 時～翌 6 時	136.0	237.0	256.1	-18.0	2.7	-16.0
定常騒音	キュービクル 05	1.5	41.0	実測値	22 時～翌 6 時	5.1	212.8	263.5	26.8	-26.0	-25.5
定常騒音	キュービクル 06	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	275.7	112.9	59.2	-7.3	-10.8	-7.0
定常騒音	キュービクル 07	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	237.1	235.9	223.0	-17.5	-11.0	-10.8
定常騒音	給湯器 01	2.0	55.0	実測値	22 時～翌 6 時	198.4	251.7	253.9	-9.1	-12.8	-12.9
定常騒音	給湯器 02	2.0	55.0	実測値	22 時～翌 6 時	233.5	235.2	223.4	-18.6	-12.1	-11.9
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	195.7	251.4	254.4	-1.3	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	196.7	251.5	254.2	-1.4	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	200.2	251.9	253.5	-1.4	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.4	227.9	215.7	-10.5	-4.0	-3.7
定常騒音	空調機室外機 005	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.6	226.5	214.1	-5.5	1.2	1.5
定常騒音	空調機室外機 006	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.0	224.1	211.6	3.0	1.3	1.6
定常騒音	空調機室外機 007	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	230.4	221.7	209.0	2.5	1.4	1.7
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	228.7	217.1	204.3	-10.5	-3.6	-3.3
定常騒音	空調機室外機 009	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	184.2	223.6	226.8	5.8	-0.8	-0.9
定常騒音	空調機室外機 010	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	185.4	223.8	226.6	8.7	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 011	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	186.6	223.9	226.4	8.7	-0.8	-0.8

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	空調機室外機 012	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	187.7	224.0	226.1	8.6	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 013	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	188.9	224.2	225.9	8.5	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 014	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	190.1	224.3	225.7	8.5	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 015	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	191.2	224.5	225.5	8.4	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 016	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	192.4	224.7	225.3	8.4	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 017	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	225.1	248.7	241.9	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 018	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	226.1	248.9	241.8	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 019	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	227.1	249.2	241.8	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 020	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	228.2	249.5	241.8	1.4	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 021	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	229.2	249.8	241.8	1.4	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 022	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	230.2	250.0	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 023	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.2	250.3	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 024	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	232.2	250.6	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 025	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	233.3	250.9	241.7	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 026	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	234.3	251.2	241.7	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 027	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	235.3	251.5	241.8	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 028	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	152.3	220.4	233.4	-3.7	-3.7	-7.1
定常騒音	空調機室外機 029	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	152.9	221.7	234.5	-3.7	-3.8	-7.2
定常騒音	空調機室外機 030	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	153.4	222.9	235.7	-3.6	-3.8	-7.2
定常騒音	空調機室外機 031	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	153.9	224.1	236.9	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 032	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	154.5	225.4	238.0	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 033	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	155.0	226.6	239.2	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 034	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	155.6	227.9	240.4	-3.4	-4.0	-7.4
定常騒音	空調機室外機 051	0.6	51.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	38.6	241.8	286.0	-4.2	-13.1	-16.9
定常騒音	空調機室外機 052	7.7	58.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	24.5	215.1	260.5	5.9	4.1	-6.9
定常騒音	空調機室外機 053	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	22.3	211.7	257.7	13.7	11.8	0.4
定常騒音	空調機室外機 054	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.8	210.8	257.1	13.8	7.3	0.5
定常騒音	空調機室外機 055	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.4	210.0	256.4	14.0	7.4	0.5
定常騒音	空調機室外機 056	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.0	209.2	255.7	14.1	7.4	0.6
定常騒音	空調機室外機 057	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.7	208.3	255.0	14.2	7.5	0.6
定常騒音	空調機室外機 058	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.4	207.5	254.3	14.3	7.5	0.7
定常騒音	空調機室外機 059	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.2	206.6	253.6	14.4	7.6	0.7
定常騒音	空調機室外機 060	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.0	205.8	252.9	14.5	7.7	0.8
定常騒音	空調機室外機 061	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	19.9	203.3	250.9	14.5	7.8	0.9
定常騒音	空調機室外機 062	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.0	202.5	250.3	14.5	7.9	1.0
定常騒音	空調機室外機 063	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.1	201.7	249.6	14.4	7.9	1.0
定常騒音	空調機室外機 064	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.3	200.9	248.9	14.4	8.0	1.1
定常騒音	空調機室外機 065	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.5	200.1	248.3	14.3	8.0	1.1
定常騒音	空調機室外機 066	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.8	199.2	247.6	14.2	8.1	1.2
定常騒音	空調機室外機 067	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.1	198.4	247.0	14.0	8.1	1.2
定常騒音	空調機室外機 068	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.5	197.6	246.3	13.9	8.2	1.3
定常騒音	空調機室外機 069	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	22.0	196.8	245.7	13.8	8.2	1.3
定常騒音	排気口 001	3.6	38.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	186.2	250.2	255.9	-24.9	-26.0	-29.6
定常騒音	排気口 002	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	200.8	251.5	252.9	-18.2	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 003	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	202.1	251.7	252.7	-18.3	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 004	3.6	38.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	205.9	252.2	252.1	-25.3	-29.5	-29.5
定常騒音	排気口 005	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	210.3	252.9	251.5	-18.4	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 006	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	215.9	254.0	250.9	-18.5	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 007	3.6	69.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	219.5	254.7	250.6	5.9	1.9	2.0
定常騒音	排気口 008	3.6	38.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	228.3	256.7	250.1	-25.8	-29.6	-29.5
定常騒音	排気口 009	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.4	257.5	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 010	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	233.9	258.2	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 011	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	234.8	258.4	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 012	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	239.8	259.8	250.0	-19.0	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 013	3.6	38.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	240.7	260.1	250.1	-26.0	-29.6	-29.5
定常騒音	排気口 014	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	238.0	250.0	239.1	-17.2	-23.0	-22.8
定常騒音	排気口 015	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	237.0	247.1	236.1	-17.1	-22.9	-22.7
定常騒音	排気口 016	3.6	53.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	235.8	243.7	232.5	-8.4	-14.1	-13.9
定常騒音	排気口 017	3.6	53.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	235.2	241.8	230.5	-8.3	-14.0	-13.8
定常騒音	排気口 018	3.6	53.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	234.5	239.9	228.5	-20.6	-13.9	-13.7
定常騒音	排気口 019	3.6	53.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	233.9	238.0	226.5	-20.5	-13.9	-13.7

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	排気口 020	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	233.5	236.6	225.1	-29.2	-22.5	-22.3
定常騒音	排気口 021	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	232.6	233.7	222.0	-29.2	-22.4	-22.2
定常騒音	排気口 022	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	232.1	231.8	220.0	-29.2	-22.3	-22.1
定常騒音	排気口 023	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.6	230.4	218.5	-29.2	-22.3	-22.1
定常騒音	排気口 024	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.0	227.9	215.9	-28.0	-21.0	-20.8
定常騒音	排気口 025	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	230.4	226.0	213.9	-27.9	-20.9	-20.7
定常騒音	排気口 026	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	230.1	224.6	212.4	-27.9	-20.9	-20.6
定常騒音	排気口 027	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	229.7	223.2	210.9	-18.1	-20.8	-20.6
定常騒音	排気口 028	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	229.4	221.8	209.4	-18.3	-20.8	-20.5
定常騒音	排気口 029	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	229.0	220.4	207.9	-27.9	-20.7	-20.5
定常騒音	排気口 030	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	228.7	218.9	206.4	-27.9	-20.7	-20.4
定常騒音	排気口 031	3.4	49.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	160.4	228.3	239.4	-13.2	-14.3	-18.0
定常騒音	排気口 032	2.5	39.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	177.3	228.6	234.5	-24.3	-24.7	-28.1
定常騒音	排気口 033	3.4	39.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	178.6	228.6	234.2	-23.7	-24.3	-27.9
定常騒音	排気口 034	3.4	37.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	175.9	217.5	222.8	-23.7	-28.6	-29.5
定常騒音	排気口 035	3.4	37.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	174.6	213.7	219.1	-24.0	-28.5	-29.3
定常騒音	排気口 036	3.4	37.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	174.1	212.3	217.7	-24.2	-28.5	-29.3
定常騒音	排気口 037	3.8	37.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	171.8	204.4	210.1	-33.9	-28.2	-28.9
定常騒音	排気口 038	3.8	34.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	171.3	202.7	208.4	-36.9	-31.2	-31.8
定常騒音	排気口 039	3.8	34.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	171.2	202.3	208.0	-36.8	-31.2	-31.8
定常騒音	排気口 040	3.4	49.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	148.8	209.1	222.5	-12.3	-13.6	-17.3
定常騒音	排気口 041	3.4	49.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	155.9	226.6	239.0	-13.1	-14.3	-17.9
定常騒音	排気口 059	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	37.1	242.7	287.5	2.1	-27.2	-33.6
定常騒音	排気口 060	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	36.6	242.3	287.2	2.2	-27.2	-33.6
定常騒音	排気口 061	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	32.2	238.8	284.2	3.4	-27.1	-33.5
定常騒音	排気口 062	3.5	39.4	実測値	22 時～翌 6 時	31.4	238.2	283.7	9.5	-21.2	-27.6
定常騒音	排気口 063	3.5	68.0	実測値	22 時～翌 6 時	24.6	232.8	279.2	40.2	4.1	1.2
定常騒音	排気口 064	3.5	68.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	22.8	231.4	278.0	40.8	4.0	1.3
定常騒音	排気口 065	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 6 時	22.0	230.8	277.5	6.7	-30.5	-33.2
定常騒音	排気口 066	3.5	38.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.0	230.0	276.8	12.1	-25.5	-28.1
定常騒音	排気口 067	3.5	38.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.5	229.6	276.5	12.3	-25.5	-28.1
定常騒音	排気口 068	3.5	39.4	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.0	229.2	276.2	13.4	-24.6	-27.2
定常騒音	排気口 069	3.5	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	17.2	227.0	274.4	29.3	-10.0	-12.5
定常騒音	排気口 070	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 6 時	13.2	223.9	271.8	31.6	-9.4	-12.2
定常騒音	排気口 071	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	7.6	219.3	268.1	36.3	-9.5	-12.0
定常騒音	排気口 072	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	3.9	215.0	264.5	42.1	-9.7	-11.8
定常騒音	排気口 073	4.2	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	50.6	226.2	266.2	-5.4	-6.4	-12.6
定常騒音	排気口 074	4.2	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	49.8	226.8	267.0	-5.2	-6.3	-12.6
定常騒音	排気口 075	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	27.6	195.3	242.3	-9.2	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 076	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	28.0	195.0	242.0	-9.3	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 077	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	28.4	194.8	241.7	-9.4	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 078	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	28.7	194.5	241.4	-9.6	-13.5	-19.2
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	283.9	227.9	197.0	-0.7	7.9	8.5
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	270.6	214.8	186.2	-0.3	8.3	8.8
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	277.1	213.1	181.7	-0.5	8.4	9.1
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	283.7	209.6	175.0	-0.7	8.7	9.4
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	284.1	194.9	157.0	-0.7	9.3	10.1
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	277.8	182.9	145.1	-0.5	9.7	10.6
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	269.7	201.0	170.1	-0.3	8.8	9.5
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	270.1	185.5	151.5	-0.3	9.5	10.2
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	271.6	172.5	135.2	-0.3	10.0	11.0
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	263.9	216.8	191.1	-0.1	8.1	8.6
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	255.4	203.1	178.2	0.2	8.6	9.1
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	254.9	183.8	155.8	0.2	9.4	10.0
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	256.4	165.4	133.6	0.2	10.1	11.0
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	248.6	209.3	188.0	0.4	8.3	8.7
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	239.5	195.3	175.4	0.8	8.7	9.1
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	238.9	175.1	152.5	0.8	9.5	10.1
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	240.6	155.7	129.8	0.7	10.4	11.1
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	232.8	202.3	186.0	1.0	8.4	8.7
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	223.6	188.6	174.0	1.3	8.9	9.2

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	223.0	167.6	150.9	1.4	9.7	10.1
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	224.7	147.2	127.9	1.3	10.6	11.2
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	216.8	196.4	185.4	1.6	8.5	8.7
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	207.5	182.9	174.0	2.0	9.0	9.2
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	206.8	161.2	151.0	2.0	9.8	10.1
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	208.7	139.8	128.0	2.0	10.8	11.2
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	199.6	191.4	186.2	2.3	8.6	8.7
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	188.9	178.0	176.0	2.8	9.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	188.2	155.5	153.2	2.8	10.0	10.1
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	190.2	133.3	130.6	2.7	11.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	182.6	187.8	188.7	3.1	8.7	8.7
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	173.2	175.3	179.1	3.5	9.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	172.4	152.4	156.9	3.6	10.1	10.0
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	174.6	129.6	134.8	3.5	11.1	10.9
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	166.9	185.9	192.3	3.9	9.0	8.6
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	157.3	173.9	183.7	4.4	12.1	9.0
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	156.4	150.9	162.0	4.4	12.9	9.8
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	158.9	127.8	140.8	4.3	13.8	10.8
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	150.6	185.4	197.4	4.8	11.7	8.5
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	140.2	174.1	189.9	5.3	12.1	8.8
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	139.2	151.1	169.1	5.4	12.9	9.7
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	141.9	128.1	148.9	5.3	13.8	10.5
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	134.3	186.3	203.7	5.7	11.7	8.4
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	124.5	175.8	196.9	6.3	29.1	8.7
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	123.3	153.1	176.8	6.4	30.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	126.4	130.4	157.6	6.2	31.7	10.3
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	119.4	188.4	210.6	6.7	28.5	8.3
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	109.7	178.7	204.3	7.4	29.0	8.6
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	108.4	156.3	185.1	7.5	30.1	9.3
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	111.9	134.2	166.9	7.3	31.4	10.1
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	104.4	191.8	218.3	7.9	28.3	8.1
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	94.0	183.1	213.1	8.7	28.7	8.4
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	92.4	161.3	194.8	8.8	29.8	9.1
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	96.5	140.0	177.5	8.6	31.1	9.8
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	89.2	196.6	227.2	9.2	28.1	8.0
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	78.4	188.7	222.8	10.3	28.5	8.2
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	76.5	167.7	205.3	10.4	29.5	8.9
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	81.4	147.3	189.0	10.0	30.6	9.6
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	74.3	202.4	236.8	10.8	27.9	7.8
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	109.0	262.7	291.8	8.8	5.9	6.0
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	96.2	247.8	278.5	9.5	4.9	6.4
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	81.9	229.7	262.5	10.5	26.8	7.0
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	71.2	213.7	248.6	11.3	27.4	7.5
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	62.8	195.5	233.2	12.1	28.2	8.0
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	60.5	175.3	216.5	12.4	29.1	8.7
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	66.6	155.9	201.1	11.7	30.1	9.4
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	82.5	241.1	274.6	10.8	26.4	6.7
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	86.8	254.7	288.5	10.9	25.9	6.3
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	93.5	267.7	301.7	11.1	25.4	6.0
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	82.6	262.9	299.0	12.4	8.1	6.1
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	65.1	246.1	284.4	13.6	8.4	6.6
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	88.5	275.0	311.7	13.2	8.8	5.8
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	78.1	271.8	310.7	15.4	9.5	6.0
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	71.3	259.5	298.0	14.2	9.1	6.3
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	59.3	255.6	296.7	16.6	9.8	6.4
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	52.1	242.1	283.0	15.7	9.4	6.8
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	60.2	233.8	272.0	13.4	7.2	6.9
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	70.9	237.5	273.5	12.1	26.5	6.8
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	109.8	255.2	283.2	8.4	5.7	6.2
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	118.9	257.5	283.4	7.7	6.0	6.2
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	42.0	200.0	256.5	41.5	28.0	25.8

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	40.1	187.0	242.1	41.9	28.6	26.3
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	47.7	169.7	222.4	14.4	29.4	27.1
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	63.1	153.8	203.3	13.0	30.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	34.5	199.9	255.2	43.3	28.0	25.9
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	22.1	208.1	261.7	47.1	3.5	2.4
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	19.2	216.0	269.2	48.3	4.9	3.9
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	79.1	141.8	187.6	10.4	31.0	9.8
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	93.3	133.3	175.3	8.9	31.5	10.1
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	107.9	126.2	163.7	7.7	32.0	10.3
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	122.4	121.0	153.2	6.6	32.3	10.6
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	137.1	117.6	143.6	5.6	32.6	10.8
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	153.0	116.1	134.6	4.6	14.1	11.1
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	169.1	117.0	127.0	3.8	11.7	11.3
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	184.6	120.1	121.4	3.0	11.6	11.5
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	201.4	125.5	117.6	2.3	11.4	11.7
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	218.5	133.1	116.1	1.6	11.1	11.7
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	234.3	141.7	117.1	1.0	10.9	11.7
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	250.1	151.4	120.3	0.4	10.6	11.6
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	260.4	158.4	123.4	0.1	10.4	11.5
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	267.8	163.5	126.1	-0.2	10.3	11.4
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	285.3	176.4	134.0	-0.7	10.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	264.8	152.4	114.2	-0.1	10.7	11.9
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	269.9	138.2	94.4	9.0	11.1	12.8
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	276.5	126.2	75.9	10.0	10.6	12.8
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	291.1	131.8	75.3	9.9	31.6	36.5
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	249.0	71.0	29.4	4.0	37.0	44.6
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	237.0	64.1	36.8	2.6	37.9	42.7
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	218.7	47.4	48.4	8.3	40.5	40.3
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	201.0	36.3	65.4	8.7	42.8	37.7
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	184.2	36.5	84.5	9.0	42.8	35.5
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	172.2	45.2	97.9	9.3	40.9	34.2
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	163.1	55.9	104.7	9.8	39.1	33.6
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	152.2	71.7	114.0	10.5	36.9	11.4
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	141.5	90.4	126.6	5.5	34.9	11.5
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	132.9	109.5	140.8	5.9	33.2	11.0
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	164.5	59.7	101.8	10.0	38.5	33.8
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	165.3	67.5	101.5	10.2	37.4	11.9
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	155.5	87.1	115.5	4.7	35.2	11.9
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	147.7	106.8	131.0	5.0	14.4	11.3

各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
E 地点(高さ 1.2m):45.9dB	第二種住居地域	B 類型	基準値:45dB
F 地点(高さ 1.2m):41.6dB	第一種住居地域	B 類型	基準値:45dB
G 地点(高さ 1.2m):38.8dB	第一種住居地域	B 類型	基準値:45dB

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 周辺の生活環境に配慮し、21 時以降は駐車場の一部を利用制限致します。そのため、来客車両走行 106～110 の騒音については、予測しておりません。

＜評価＞

予測地点 A･C･F･G において夜間の等価騒音レベルは環境基準を下回ります。

夜間の予測地点 B･D･E において等価騒音レベルは環境基準を上回りますが、平成 29 年 3 月 14 日の法第 5 条第 1 項届出書の届出時から現在まで隣地は非住居であるため、周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいりますが、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

4.2 夜間に発生する騒音毎の最大騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、夜間（午後 9 時～翌午前 6 時）における騒音レベルの最大値の予測を下表に示します。

①当該店舗敷地境界における予測

表-6.1 騒音レベルの最大値の予測結果（定常騒音）

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	各予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】
定常騒音	冷凍機室外機 01	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 01	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4※3	50
定常騒音	冷凍機室外機 02	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 02	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4※3	50
定常騒音	冷凍機室外機 03	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 03	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4※3	50
定常騒音	冷凍機室外機 04	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 04	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4※3	50
定常騒音	冷凍機室外機 05	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 05	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4※3	50
定常騒音	冷凍機室外機 06	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 06	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4※3	50
定常騒音	冷凍機室外機 07	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 07	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4※3	50
定常騒音	冷凍機室外機 08	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 08	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4※3	50
定常騒音	キュービクル 01	21 時～翌 6 時	1.6	58.5	50.5	キュ 01	1.6	17.3	24.8	23.9	1.9	50
定常騒音	キュービクル 02	21 時～翌 6 時	1.6	50.7	42.7	キュ 02	1.6	22.4	27.0	0.0	15.7	50
定常騒音	キュービクル 03	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 03	1.5	23.3	27.3	0.0	28.9	50
定常騒音	キュービクル 04	21 時～翌 6 時	8.5	58.2	50.2	キュ 04	8.5	18.2	25.2	0.0	25.0	50
定常騒音	キュービクル 05	21 時～翌 6 時	1.5	49.0	41.0	キュ 05	1.5	3.5	10.9	0.0	30.1	45
定常騒音	キュービクル 06	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 06	1.5	22.1	26.9	0.0	29.3	50
定常騒音	キュービクル 07	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 07	1.5	0.5	-5.3	0.0	61.5※3	50
定常騒音	給湯器 01	21 時～翌 6 時	2.0	63.0	55.0	給湯 01	2.0	1.5	3.3	0.0	51.7※3	50
定常騒音	給湯器 02	21 時～翌 6 時	2.0	63.0	55.0	給湯 02	2.0	1.3	2.4	0.0	52.6※3	50
定常騒音	空調機室外機 001	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 001	1.5	1.5	3.4	0.0	59.6※3	50
定常騒音	空調機室外機 002	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 002	1.5	1.5	3.3	0.0	59.7※3	50
定常騒音	空調機室外機 003	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 003	1.5	1.5	3.5	0.0	59.5※3	50
定常騒音	空調機室外機 004	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 004	1.5	7.8	17.8	0.0	45.2	50
定常騒音	空調機室外機 005	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 005	2.3	9.3	19.4	0.0	48.6	50
定常騒音	空調機室外機 006	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 006	2.3	11.9	21.5	0.0	46.5	50
定常騒音	空調機室外機 007	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 007	2.3	14.4	23.2	0.0	44.8	50
定常騒音	空調機室外機 008	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 008	1.5	19.1	25.6	0.0	37.4	50
定常騒音	空調機室外機 009	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 009	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 010	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 010	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 011	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 011	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 012	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 012	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 013	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 013	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 014	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 014	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 015	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 015	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 016	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 016	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 017	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 017	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 018	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 018	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 019	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 019	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 020	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 020	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 021	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 021	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 022	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 022	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 023	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 023	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 024	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 024	6.3	9.2	19.3	9.7	34.0	50
定常騒音	空調機室外機 025	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 025	6.3	8.1	18.2	9.8	35.0	50
定常騒音	空調機室外機 026	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 026	6.3	7.0	16.9	9.9	36.1	50
定常騒音	空調機室外機 027	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 027	6.3	5.9	15.4	10.1	37.4	50
定常騒音	空調機室外機 028	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 028	1.6	31.8	30.1	0.0	29.9	50
定常騒音	空調機室外機 029	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 029	1.6	30.6	29.7	0.0	30.3	50
定常騒音	空調機室外機 030	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 030	1.6	29.4	29.4	0.0	30.6	50
定常騒音	空調機室外機 031	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 031	1.6	28.1	29.0	0.0	31.0	50
定常騒音	空調機室外機 032	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 032	1.6	26.9	28.6	0.0	31.4	50
定常騒音	空調機室外機 033	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 033	1.6	25.6	28.2	0.0	31.8	50
定常騒音	空調機室外機 034	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 034	1.6	24.4	27.7	0.0	32.3	50
定常騒音	空調機室外機 035	21 時～21 時 30 分	1.5	79.0	71.0	空 035	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 （時～時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ （Lw） 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ （Lp） 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 036	21 時～21 時 30 分	1.5	79.0	71.0	空 036	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50
定常騒音	空調機室外機 037	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 037	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50
定常騒音	空調機室外機 038	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 038	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50
定常騒音	空調機室外機 039	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 039	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50
定常騒音	空調機室外機 040	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 040	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 041	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 041	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50
定常騒音	空調機室外機 042	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 042	8.5	27.7	28.9	0.0	31.1	50
定常騒音	空調機室外機 043	21 時～21 時 30 分	8.8	71.0	63.0	空 043	8.8	29.3	29.3	0.0	33.7	50
定常騒音	空調機室外機 044	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 044	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50
定常騒音	空調機室外機 045	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 045	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50
定常騒音	空調機室外機 046	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 046	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50
定常騒音	空調機室外機 047	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 047	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 048	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 048	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50
定常騒音	空調機室外機 049	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 049	8.5	28.2	29.0	0.0	31.0	50
定常騒音	空調機室外機 050	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 050	8.5	29.2	29.3	0.0	30.7	50
定常騒音	空調機室外機 051	21 時～翌 1 時 30 分	0.6	59.0	51.0	空 051	0.6	5.7	15.2	0.0	35.8	45
定常騒音	空調機室外機 052	21 時～翌 1 時 30 分	7.7	66.0	58.0	空 052	7.7	18.7	25.4	0.0	32.6	45
定常騒音	空調機室外機 053	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 053	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 054	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 054	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 055	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 055	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 056	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 056	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 057	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 057	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 058	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 058	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 059	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 059	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 060	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 060	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 061	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 061	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 062	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 062	8.0	18.8	25.5	0.0	39.5	45
定常騒音	空調機室外機 063	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 063	8.0	18.9	25.5	0.0	39.5	45
定常騒音	空調機室外機 064	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 064	8.0	19.1	25.6	0.0	39.4	45
定常騒音	空調機室外機 065	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 065	8.0	19.3	25.7	0.0	39.3	45
定常騒音	空調機室外機 066	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 066	8.0	19.6	25.9	0.0	39.1	45
定常騒音	空調機室外機 067	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 067	8.0	20.0	26.0	0.0	39.0	45
定常騒音	空調機室外機 068	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 068	8.0	20.4	26.2	0.0	38.8	45
定常騒音	空調機室外機 069	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 069	8.0	20.9	26.4	0.0	38.6	45
定常騒音	空調機室外機 070	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 070	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 071	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 071	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 072	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 072	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 073	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 073	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 074	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 074	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 075	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 075	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 076	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 076	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 077	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 077	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 078	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 078	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 079	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 079	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 080	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 080	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 081	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 081	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 082	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 082	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 083	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 083	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 084	21 時～21 時 30 分	1.5	74.0	66.0	空 084	1.5	3.1	9.8	0.0	56.2※3	50
定常騒音	空調機室外機 085	21 時～21 時 30 分	1.5	76.0	68.0	空 085	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1※3	50
定常騒音	空調機室外機 086	21 時～21 時 30 分	1.5	76.0	68.0	空 086	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1※3	50
定常騒音	空調機室外機 087	21 時～21 時 30 分	1.5	69.0	61.0	空 087	1.5	3.2	10.0	0.0	51.0※3	50
定常騒音	空調機室外機 088	21 時～21 時 30 分	1.4	73.0	65.0	空 088	1.4	3.3	10.4	0.0	54.6※3	50
定常騒音	空調機室外機 089	21 時～21 時 30 分	1.5	76.5	68.5	空 089	1.5	3.2	10.0	0.0	58.5※3	50
定常騒音	空調機室外機 090	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 090	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 091	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 091	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 092	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 092	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 093	21 時～21 時 30 分	0.6	56.0	48.0	空 093	0.6	3.3	10.4	0.0	37.6	50
定常騒音	排気口 001	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 001	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 002	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 002	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 （時～時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ （Lw） 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ （Lp） 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 003	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 003	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 004	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 004	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 005	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 005	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 006	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 006	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 007	21 時～21 時 30 分	3.6	77.5	69.5	排 007	3.6	2.0	6.0	0.0	63.5※3	50
定常騒音	排気口 008	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 008	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 009	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 009	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 010	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 010	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 011	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 011	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 012	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 012	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 013	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 013	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 014	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 014	3.6	1.9	5.7	0.0	38.6	50
定常騒音	排気口 015	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 015	3.6	1.9	5.6	0.0	38.7	50
定常騒音	排気口 016	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 016	3.6	1.9	5.6	0.0	47.4	50
定常騒音	排気口 017	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 017	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50
定常騒音	排気口 018	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 018	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50
定常騒音	排気口 019	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 019	3.6	1.9	5.4	0.0	47.6	50
定常騒音	排気口 020	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 020	3.6	1.9	5.4	0.0	38.9	50
定常騒音	排気口 021	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 021	3.6	2.3	7.2	0.0	37.1	50
定常騒音	排気口 022	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 022	3.6	3.8	11.7	0.0	32.6	50
定常騒音	排気口 023	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 023	3.6	5.2	14.3	0.0	30.0	50
定常騒音	排気口 024	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 024	3.6	7.7	17.7	0.0	27.8	50
定常騒音	排気口 025	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 025	3.6	9.6	19.7	0.0	25.8	50
定常騒音	排気口 026	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 026	3.6	11.1	20.9	0.0	24.6	50
定常騒音	排気口 027	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 027	3.6	12.6	22.0	0.0	23.5	50
定常騒音	排気口 028	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 028	3.6	14.1	23.0	0.0	22.5	50
定常騒音	排気口 029	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 029	3.6	15.6	23.8	0.0	21.7	50
定常騒音	排気口 030	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 030	3.6	17.1	24.6	0.0	20.9	50
定常騒音	排気口 031	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 031	3.4	23.7	27.5	0.0	21.5	50
定常騒音	排気口 032	21 時～翌 0 時 30 分	2.5	47.0	39.0	排 032	2.5	23.7	27.5	21.4	-	50
定常騒音	排気口 033	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	47.0	39.0	排 033	3.4	23.7	27.5	17.7	-	50
定常騒音	排気口 034	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 034	3.4	35.0	30.9	17.6	-	50
定常騒音	排気口 035	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 035	3.4	38.8	31.8	17.5	-	50
定常騒音	排気口 036	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 036	3.4	40.3	32.1	17.5	-	50
定常騒音	排気口 037	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	45.0	37.0	排 037	3.8	48.1	33.6	14.9	-	50
定常騒音	排気口 038	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	42.0	34.0	排 038	3.8	49.9	34.0	14.9	-	50
定常騒音	排気口 039	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	42.0	34.0	排 039	3.8	50.3	34.0	14.9	-	50
定常騒音	排気口 040	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 040	3.4	43.1	32.7	0.0	16.3	50
定常騒音	排気口 041	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 041	3.4	25.6	28.2	0.0	20.8	50
定常騒音	排気口 042	21 時～翌 0 時 30 分	2.7	81.0	73.0	排 042	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50
定常騒音	排気口 043	21 時～翌 0 時 30 分	2.7	81.0	73.0	排 043	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50
定常騒音	排気口 044	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	46.5	38.5	排 044	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50
定常騒音	排気口 045	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 045	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 046	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	81.0	73.0	排 046	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0※3	50
定常騒音	排気口 047	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	81.0	73.0	排 047	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0※3	50
定常騒音	排気口 048	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 048	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 049	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	46.5	38.5	排 049	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50
定常騒音	排気口 050	21 時～21 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 050	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 051	21 時～21 時 30 分	4.5	48.5	40.5	排 051	4.5	14.8	23.4	0.0	17.1	50
定常騒音	排気口 052	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 052	4.5	31.7	30.0	0.0	9.5	50
定常騒音	排気口 053	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 053	4.5	32.5	30.2	0.0	9.3	50
定常騒音	排気口 054	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 054	4.5	35.8	31.1	0.0	2.4	50
定常騒音	排気口 055	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 055	4.5	36.4	31.2	0.0	2.3	50
定常騒音	排気口 056	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 056	4.5	37.0	31.4	0.0	2.1	50
定常騒音	排気口 057	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 057	4.5	37.6	31.5	0.0	2.0	50
定常騒音	排気口 058	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 058	4.5	38.6	31.7	0.0	7.8	50
定常騒音	排気口 059	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 059	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 060	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 060	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 061	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 061	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 062	21 時～21 時 30 分	3.5	47.4	39.4	排 062	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45

騒音発生源		騒音継続時間帯 （時～時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ （Lw） 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ （Lp） 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 063	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 063	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45
定常騒音	排気口 064	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 064	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45
定常騒音	排気口 065	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 065	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 066	21 時～21 時 30 分	3.5	46.5	38.5	排 066	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45
定常騒音	排気口 067	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	46.5	38.5	排 067	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45
定常騒音	排気口 068	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	47.4	39.4	排 068	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45
定常騒音	排気口 069	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	62.0	54.0	排 069	3.5	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 070	21 時～翌 1 時 30 分	4.1	62.0	54.0	排 070	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 071	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 071	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 072	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 072	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 073	21 時～翌 1 時 30 分	4.2	62.0	54.0	排 073	4.2	33.4	30.5	0.0	23.5	45
定常騒音	排気口 074	21 時～翌 6 時	4.2	62.0	54.0	排 074	4.2	32.2	30.1	0.0	23.9	45
定常騒音	排気口 075	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 075	7.1	26.9	28.6	0.0	16.4	45
定常騒音	排気口 076	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 076	7.1	27.3	28.7	0.0	16.3	45
定常騒音	排気口 077	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 077	7.1	27.7	28.9	0.0	16.1	45
定常騒音	排気口 078	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 078	7.1	28.1	29.0	0.0	16.0	45
定常騒音	排気口 079	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	54.0	46.0	排 079	4.8	18.9	25.5	0.0	20.5	50
定常騒音	排気口 080	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	54.0	46.0	排 080	4.8	27.8	28.9	0.0	17.1	50
定常騒音	排気口 081	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	47.5	39.5	排 081	4.8	30.9	29.8	0.0	9.7	50
定常騒音	排気口 082	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	61.5	53.5	排 082	4.8	51.1	34.2	0.0	19.3	50
定常騒音	排気口 083	21 時～翌 6 時	4.8	61.5	53.5	排 083	4.8	54.4	34.7	0.0	18.8	50
定常騒音	排気口 084	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	53.5	45.5	排 084	4.8	74.3	37.4	0.0	8.1	50
定常騒音	排気口 085	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 085	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 086	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 086	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 087	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 087	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 088	21 時～翌 6 時	6.0	53.5	45.5	排 088	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 089	21 時～翌 6 時	6.0	53.5	45.5	排 089	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 090	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 090	7.1	66.1	36.4	12.3	-	50
定常騒音	排気口 091	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 091	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 092	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 092	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 093	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 093	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 094	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 094	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 095	21 時～21 時 30 分	6.0	72.5	64.5	排 095	6.0	78.7	37.9	15.6	11.0	50
定常騒音	排気口 096	21 時～21 時 30 分	6.0	39.5	31.5	排 096	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 097	21 時～21 時 30 分	6.0	39.5	31.5	排 097	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 098	21 時～21 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 098	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 099	21 時～21 時 30 分	6.0	43.5	35.5	排 099	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 100	21 時～21 時 30 分	6.0	42.0	34.0	排 100	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 101	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 101	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 102	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 102	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 103	21 時～21 時 30 分	6.0	54.0	46.0	排 103	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 104	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 104	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 105	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 105	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 106	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 106	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 107	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 107	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 108	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 108	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 109	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 109	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 110	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 110	7.1	66.1	36.4	12.3	-	50
定常騒音	排気口 111	21 時～21 時 30 分	3.5	39.5	31.5	排 111	3.5	52.9	34.5	0.0	-	45※2
定常騒音	排気口 112	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 112	3.5	51.8	34.3	0.0	-	45※2
定常騒音	排気口 113	21 時～21 時 30 分	3.5	47.5	39.5	排 113	3.5	51.4	34.2	0.0	5.3	45※2
定常騒音	排気口 114	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 114	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45※2
定常騒音	排気口 115	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 115	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45※2
定常騒音	排気口 116	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 116	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45※2
定常騒音	排気口 117	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 117	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 118	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 118	3.0	3.6	11.0	0.0	44.0	50
定常騒音	排気口 119	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 119	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 120	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 120	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 121	21 時～21 時 30 分	3.0	69.5	61.5	排 121	3.0	3.6	11.1	0.0	50.4※3	50
定常騒音	排気口 122	21 時～21 時 30 分	3.0	69.5	61.5	排 122	3.0	3.6	11.2	0.0	50.3※3	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 （時～ 時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ （Lw） 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ （Lp） 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 123	21 時～21 時 30 分	3.0	50.0	42.0	排 123	3.0	3.6	11.2	0.0	30.8	50
定常騒音	排気口 124	21 時～21 時 30 分	3.0	62.5	54.5	排 124	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 125	21 時～21 時 30 分	3.0	62.5	54.5	排 125	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 126	21 時～21 時 30 分	3.0	90.5	82.5	排 126	3.0	3.6	11.2	0.0	71.3※3	50
定常騒音	排気口 127	21 時～21 時 30 分	3.0	49.0	41.0	排 127	3.0	3.6	11.2	0.0	29.8	50
定常騒音	排気口 128	21 時～21 時 30 分	3.0	65.5	57.5	排 128	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 129	21 時～21 時 30 分	3.0	65.5	57.5	排 129	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 130	21 時～21 時 30 分	3.0	87.0	79.0	排 130	3.0	3.6	11.2	0.0	67.8※3	50
定常騒音	排気口 131	21 時～21 時 30 分	3.0	46.5	38.5	排 131	3.0	5.8	15.3	0.0	23.2	50
定常騒音	排気口 132	21 時～21 時 30 分	3.0	47.0	39.0	排 132	3.0	6.6	16.4	0.0	22.6	50
定常騒音	給気口 01	21 時～21 時 30 分	3.0	77.0	69.0	給 01	3.0	3.6	11.2	0.0	57.8※3	50
定常騒音	給気口 02	21 時～21 時 30 分	3.0	80.5	72.5	給 02	3.0	3.6	11.2	0.0	61.3※3	50

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

※3 規制基準を超過する範囲内に住居が立地していないため、直近住居外壁における予測結果を省略しております。

＜評価＞

当該店舗敷地境界において規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、直近住居外壁において再度予測しました。

表-6.2 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45※2
	来客車両走行059	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走059	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行072	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走072	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	45
	来客車両走行074	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走074	0.0	10.6	20.5	0.0	53.5※3	45
	来客車両走行079	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走079	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081	0.0	9.7	19.7	0.0	54.3	50
	来客車両走行082	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走082	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行083	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走083	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行087	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走087	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行088	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走088	0.0	18.1	25.2	0.0	48.8	50
	来客車両走行089	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走089	0.0	32.2	30.2	0.0	43.8	50
	来客車両走行090	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走090	0.0	47.4	33.5	0.0	40.5	50
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45※2
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105	0.0	12.3	21.8	0.0	52.2	45※2
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行112	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走112	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行113	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走113	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行114	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走114	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行115	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走115	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行116	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走116	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行117	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走117	0.0	17.6	24.9	0.0	49.1	50
	来客車両走行118	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走118	0.0	32.8	30.3	0.0	43.7	50
	来客車両走行119	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走119	0.0	52.6	34.4	0.0	39.6	50
	来客車両走行120	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走120	0.0	61.1	35.7	0.0	38.3	50

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

※3 規制基準値を超過する範囲内に住居が立地していないため、直近住居外壁における予測結果を省略しております。

※4 周辺の生活環境に配慮し、21 時以降は駐車場の一部を利用制限致します。そのため、来客車両走行 106～110 の騒音については、予測しておりません。

＜評価＞

変動騒音は当該店舗敷地境界において、規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、隣地と共有している敷地境界線上にある音源については、直近住居外壁において再度予測し、それ以外の音源については、隣地敷地境界において再度予測しました。

②隣地敷地境界上における予測

表-7 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001'	0.0	15.9	24.0	0.0	50.0	45※2
	来客車両走行059	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走059'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5※3	45
	来客車両走行072	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走072'	0.0	10.4	20.4	0.0	53.6※3	45
	来客車両走行079	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走079'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5※3	45
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101'	0.0	16.0	24.1	0.0	49.9	40※2
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105'	0.0	28.4	29.1	0.0	44.9	40※2
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111'	0.0	24.0	27.6	0.0	46.4	45
	来客車両走行112	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走112'	0.0	34.7	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行113	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走113'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行114	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走114'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行115	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走115'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行116	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走116'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

※3 規制基準値を超過する範囲内に住居が立地していないため、直近住居外壁における予測結果を省略しております。

＜評価＞

変動騒音は隣地敷地境界において、規制基準値を上回ります。そこで、直近住居外壁において再度予測しました。

③ 直近住居外壁における予測

表-8.1 騒音レベルの最大値の予測結果(定常騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 063	21 時～翌 6 時	3.5	76.0	68.0	排 063"	4.2	190.3	45.6	0.0	22.4	45
	排気口 064	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 064"	4.2	188.5	45.5	0.0	22.5	45
	排気口 069	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	62.0	54.0	排 069"	4.2	182.9	45.2	0.0	8.8	45
	排気口 070	21 時～翌 1 時 30 分	4.1	62.0	54.0	排 070"	4.2	178.8	45.0	0.0	9.0	45
	排気口 071	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 071"	4.2	172.9	44.8	0.0	9.2	45
	排気口 072	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 072"	4.2	167.0	44.5	0.0	9.5	45

＜評価＞

全ての定常騒音の予測地点において、規制基準値を下回ります。

表-8.2 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001"	0.0	189.4	45.5	0.0	28.5	40※2
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080"	0.0	123.4	41.8	0.0	32.2	45
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081"	0.0	125.1	41.9	0.0	32.1	45
	来客車両走行082	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走082"	0.0	120.5	41.6	0.0	32.4	45
	来客車両走行083	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走083"	0.0	117.5	41.4	0.0	32.6	45
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086"	0.0	148.6	43.4	0.0	30.6	45
	来客車両走行087	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走087"	0.0	117.0	41.4	0.0	32.6	45
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101"	0.0	120.2	41.6	0.0	32.4	40※2
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105"	0.0	54.7	34.8	0.0	39.2	40※2
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111"	0.0	41.2	32.3	0.0	41.7	45

※2 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

＜評価＞

全ての変動騒音の予測地点において、夜間最大値の規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用して参りますが、住民の方より騒音に関するご意見を頂いた場合には状況を確認し、適切に対応します。

5. 各騒音源のデータ

5.1 騒音データ

① 定常騒音

表-9 定常騒音源一覧

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
冷凍機室外機 01	-	49.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 02	-	49.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 03	-	49.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 04	-	49.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 05	-	49.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 06	-	49.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 07	-	49.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 08	-	49.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 01	-	50.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 02	-	42.7	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 03	-	56.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 04	-	50.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 05	-	41.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 06	-	56.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 07	-	56.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給湯機 01	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給湯機 02	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 001	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 002	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 003	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 004	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 005	-	68.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 006	-	68.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 007	-	68.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 008	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 009	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 010	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 011	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 012	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 013	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 014	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 015	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 016	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 017	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 018	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 019	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 020	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 021	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 022	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 023	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 024	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 025	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 026	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 027	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 028	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 029	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 030	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 031	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 032	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 033	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 034	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
空調機室外機 035	-	71.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 036	-	71.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 037	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 038	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 039	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 040	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
空調機室外機 041	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 042	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 043	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 044	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 045	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 046	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 047	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 048	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 049	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 050	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 051	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 052	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 053	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 054	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 055	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 056	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 057	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 058	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 059	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 060	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 061	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 062	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 063	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 064	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 065	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 066	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 067	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 068	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 069	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
空調機室外機 070	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 071	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 072	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 073	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 074	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 075	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 076	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 077	-	44.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 078	-	44.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 079	-	44.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 080	-	44.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 081	-	44.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 082	-	44.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 083	-	44.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 084	-	66.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 085	-	68.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 086	-	68.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 087	-	61.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 088	-	65.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 089	-	68.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 090	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 091	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 092	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
空調機室外機 093	-	48.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 001	-	38.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 002	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 003	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 004	-	38.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 005	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 006	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 007	-	69.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 008	-	38.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 009	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 010	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 011	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口 012	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 013	-	38.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 014	-	44.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 015	-	44.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 016	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 017	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 018	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 019	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 020	-	44.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 021	-	44.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 022	-	44.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 023	-	44.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 024	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 025	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 026	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 027	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 028	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 029	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 030	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 031	-	49.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 032	-	39.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 033	-	39.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 034	-	37.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 035	-	37.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 036	-	37.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 037	-	37.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 038	-	34.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 039	-	34.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 040	-	49.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 041	-	49.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	24:30
排気口 042	-	73.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 043	-	73.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 044	-	38.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 045	-	40.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 046	-	73.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 047	-	73.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 048	-	40.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 049	-	38.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 050	-	40.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 051	-	40.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 052	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 053	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 054	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 055	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 056	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 057	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 058	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 059	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 060	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 061	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 062	-	39.4	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 063	-	68.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 064	-	68.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 065	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 066	-	38.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 067	-	38.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 068	-	39.4	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 069	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 070	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 071	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 072	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 073	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 074	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 075	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口 076	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 077	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	25:30
排気口 078	-	45.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 079	-	46.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 080	-	46.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 081	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 082	-	53.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 083	-	53.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 084	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 085	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 086	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 087	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 088	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 089	-	45.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 090	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 091	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 092	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 093	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 094	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 095	-	64.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 096	-	31.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 097	-	31.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 098	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 099	-	35.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 100	-	34.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 101	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 102	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 103	-	46.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 104	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 105	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 106	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 107	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 108	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 109	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 110	-	48.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 111	-	31.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 112	-	33.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 113	-	39.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 114	-	50.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 115	-	50.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 116	-	50.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 117	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 118	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 119	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 120	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 121	-	61.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 122	-	61.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 123	-	42.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 124	-	54.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 125	-	54.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 126	-	82.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 127	-	41.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 128	-	57.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 129	-	57.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 130	-	79.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 131	-	38.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
排気口 132	-	39.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
給気口 01	-	69.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30
給気口 02	-	72.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	08:30	21:30

② その他の騒音源

表-10 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB（A）】

騒音の名称	騒音 レベル [()内は $L_{A,Fmax}$]	音源 高さ (m)	発生時間・回数	根拠	図面名称
大型車両 後進ブザー	90.0 （100.0）	1.5	各走行線の長さを時速 5 ㎞で走行	騒音の手引き	騒音源及び 予測地点配置図
廃棄物 収集作業	90.0 （95.0）	1.5	1 台当り 300 秒	騒音の手引き （廃棄物圧縮時）	騒音源及び 予測地点配置図
台車平坦走行	71.0 （77.0）	0.0	荷さばき1回あたり (2t・4t)：片道 5 秒×10 往復＝100 秒 (10・11t)：片道 5 秒×20 往復＝200 秒	騒音の手引き （平坦路走行時）	騒音源及び 予測地点配置図
荷さばき作業	86.1 （85.5）	1.5	荷さばき1回あたり (2t・4t)：毎分 1 回（1 秒）×10 分＝10 秒 (10・11t)：毎分 1 回（1 秒）×20 分＝20 秒	騒音の手引き （リフト昇降音）	騒音源及び 予測地点配置図
荷おろし音	85.6 （90.0）	0.0	荷さばき1回あたり (2t・4t)：毎分 1 回（1 秒）×10 分＝10 秒 (10・11t)：毎分 1 回（1 秒）×20 分＝20 秒	騒音の手引き （リフト・床衝撃音）	騒音源及び 予測地点配置図
台車段差越え	83.0 （90.0）	0.0	荷さばき1台当たり (2t・4t)：片道1回（1秒）×10往復＝20秒 (10・11t)：片道 1 回（1 秒）×20 往復＝40 秒	騒音の手引き （段差越え・ 積載なし）	騒音源及び 予測地点配置図

※荷さばき車両のアイドリング音については、アイドリング・ストップを呼びかける看板を設置し、作業員に徹底するため、予測の対象としておりません。

③ 自動車走行騒音

表-11 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

<table>
<tr><th>騒音の名称</th><th>音響
パワーレベル</th><th>根拠</th><th>図面名称</th></tr>
<tr><td>来客車両走行音</td><td>82.0</td><td>騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベルL_{WA}約82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。
走行速度については20km/hと設定しました。</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td rowspan="3">大型車両走行音
・荷さばき車両
・廃棄物収集車両</td><td>97.1
(中型)</td><td>騒音データとしてASJ RTN-Model 2023の3車種分類の中型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。
走行速度については10km/hと設定しました。
L_{WA}=87.1+10log(10)=97.1
基準距離騒音レベル=97.1-8=89.1</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td>100.0
(大型)</td><td>騒音データとしてASJ RTN-Model 2023の3車種分類の大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。
走行速度については10km/hと設定しました。
L_{WA}=90.0+10log(10)=100.0
基準距離騒音レベル=100.0-8=92.0</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td colspan="2">パワーレベル式の定数項(3車種分類) ASJ RTN-Model 2023より
$L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$
※非定常走行区間よりb=10
※Cは補正項であり該当はありません。
【aの値】
<table><tr><td rowspan="2">3車種分類</td><td>非定常走行区間</td></tr><tr><td>10km/h≦V≦60km/h</td></tr><tr><td>小型車</td><td>81.4</td></tr><tr><td>中型車</td><td>87.1</td></tr><tr><td>大型車</td><td>90.0</td></tr></table></td></tr>
</table>

※大型車両走行ルート

＜荷さばき作業01(昼2t・4t:9台 10t・11t:1台)・廃棄物収集作業01(昼2台)＞
01→02→02(後01)→03(後02)→03→01

＜荷さばき作業02(昼2t・4t:6台)・廃棄物収集作業02(昼1台)＞
01→02→04→05→05(後03)→06(後04)→06→04→02→01

＜荷さばき作業03(昼2t・4t:4台)・廃棄物収集作業03(昼2台)＞
07→08→09→09(後05)→10(後06)→10→08→07

＜荷さばき作業04(昼2t・4t:9台 10t・11t:1台)・廃棄物収集作業04(昼2台)＞
11→12→13→14→15→16→17→17(後07)→18(後08)→19(後09)→20(後10)→20→19→18→16→15→14→13→12→21→22

＜荷さばき作業05(昼2t・4t:2台 10t・11t:3台)・廃棄物収集作業05(昼2台)＞
23→24→25→26→27→28→28(後11)→29(後12)→29→27→26→25→24→23

＜荷さばき作業06(昼2t・4t:5台)・廃棄物収集作業06(昼1台)＞
30→31→32→33→34→34(後13)→35(後14)→35→33→36→37→38→39→40→41

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

指針より日来台数を算出し、騒音予測に使用しました。

表-12 車両台数(台)

走行線 No.	昼間 (06:00～22:00)	夜間 (22:00～06:00)	最大値 (21:00～06:00)
001～105、111～124	3,607	871	1,120
106～110	3,607	21 時以降利用規制	

＜指針の計算式による 1 日当たりの来台数＞

A×S×C÷D＝(950.000×12.325×0.700)／2.116＝3,873 台

＜併設施設を考慮した 1 日当たりの来台数＞

指針の計算式による 1 日当たりの来台数×指針との比率式※

＝3,873×(0.010×35.61+0.80)＝4,478 台(四捨五入)

※指針との比率式(併設施設の割合が 20～50%の場合)＝0.010×併設施設の割合%+0.80

＜騒音予測計算における来台数＞

一日当たりの来客台数は上記の式より 4,478 台としました。

昼間と夜間及び夜間(最大値)の台数については、7 時 30 分～22 時までの 14.5 時間を昼間、22 時～翌 1 時 30 分までの 3.5 時間を夜間、21 時～翌 1 時 30 分までの 4.5 時間を夜間(最大値)とし、駐車場利用時間 18 時間で按分し昼間 3,607 台・夜間 871 台・夜間(最大値)1120 台としました。

昼間の来台数＝日来台数×(昼間の駐車場利用時間／駐車場利用時間)＝3,607 台

夜間の来台数＝日来台数×(夜間の駐車場利用時間／駐車場利用時間)＝871 台

夜間(最大値)の来台数＝日来台数×(夜間(最大値)の駐車場利用時間／駐車場利用時間)＝1,120 台

騒音源及び予測地点配置図（設備）

SCALE=1:1,200

凡例

- 000 排気口
- 00 給気口
- 00 冷凍機室外機
- 000 空調機室外機
- 00 給湯器
- 用途地域境界
- 敷地境界線
- A 等価騒音レベル予測地点

店舗

ホームセンター

第二種住居地域

近隣商業地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

キュービクル01

キュービクル02

キュービクル03

キュービクル04

キュービクル05

キュービクル06

キュービクル07

病院敷地から50m

学校敷地から50m

塾

美容室

薬局

病院駐車場

龍ケ崎市立
八原小学校

龍ケ崎市役所
東部出張所

交番

龍ケ岡公園

座標原点
(0, 0)

騒音源及び予測地点配置図（走行）

SCALE=1:1,200

凡例

- 来客車両走行
- 大型車両走行
- 用途地域境界
- 敷地境界線
- A 等価騒音レベル予測地点

大型車両走行

- ・荷さばき作業01
- ・荷おろし音01
- ・台車平坦走行01
- ・台車段差越え01
- ・廃棄物収集作業01
- ・大型車両走行03
- ・大型車両後進ブザー02
- ・大型車両走行02
- ・大型車両後進ブザー01
- ・大型車両走行05
- ・大型車両後進ブザー03
- ・大型車両走行06
- ・大型車両後進ブザー04
- ・荷さばき作業02
- ・荷おろし音02
- ・台車平坦走行02
- ・台車段差越え02
- ・廃棄物収集作業02
- ・大型車両走行10
- ・大型車両後進ブザー06
- ・荷さばき作業03
- ・荷おろし音03
- ・台車平坦走行03
- ・台車段差越え03
- ・廃棄物収集作業03
- ・大型車両走行09
- ・大型車両後進ブザー05
- ・大型車両走行34
- ・大型車両後進ブザー13
- ・荷さばき作業06
- ・荷おろし音06
- ・台車平坦走行06
- ・台車段差越え06
- ・廃棄物収集作業06
- ・大型車両走行35
- ・大型車両後進ブザー14
- ・大型車両走行17
- ・大型車両後進ブザー07
- ・大型車両走行18
- ・大型車両後進ブザー08
- ・大型車両走行19
- ・大型車両後進ブザー09
- ・大型車両走行20
- ・大型車両後進ブザー10
- ・荷さばき作業04
- ・荷おろし音04
- ・台車平坦走行04
- ・台車段差越え04
- ・廃棄物収集作業04
- ・大型車両走行28
- ・大型車両後進ブザー11
- ・荷さばき作業05
- ・荷おろし音05
- ・台車平坦走行05
- ・台車段差越え05
- ・廃棄物収集作業05
- ・大型車両走行29
- ・大型車両後進ブザー12

来客車両走行

21時以降の駐車場利用制限

出入口

- 出口①
- 入口①
- 出入口①
- 出口②
- 入口②
- 入口③
- 出口③

地域

- 第二種住居地域
- 近隣商業地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域

施設

店舗
ホームセンター
公園
塾
美容室
薬局
病院駐車場
病院敷地から50m
龍ケ崎市立八原小学校
小学校敷地から50m
龍ケ岡公園
龍ケ崎市役所東部出張所
交番
予備校
住居2F
住居1F
事務所
サロン
アパート2F
歯科
飲食店
車庫

座標原点 (0,0)

SCALE＝1：1200

たつのこまち龍ヶ崎モール 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離[m]				Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】				Abar 予測地点までの回折減衰【dB】				Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】				環境基準値			
			昼間(秒)	夜間(秒)																				60	60	55	55
																								LAeq			
																								各予測地点における昼間の等価騒音レベル[dB]			
										A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.7	57.3	49.3	実測値	143.1	50.0	19.8	191.5	43.1	34.0	25.9	45.6	17.0	26.5	–	16.1	−10.8	−11.2	23.4	−12.5	–	–	23.4	–
	冷凍機室外機02	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.7	57.3	49.3	実測値	139.8	47.0	17.1	195.1	42.9	33.4	24.7	45.8	17.3	26.4	–	16.1	−10.9	−10.6	24.6	−12.6	–	–	24.6	–
	冷凍機室外機03	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.7	57.3	49.3	実測値	136.5	44.1	14.9	198.7	42.7	32.9	23.4	46.0	17.6	26.4	–	16.1	−11.0	−10.0	25.9	−12.7	–	–	25.9	–
	冷凍機室外機04	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.7	57.3	49.3	実測値	133.3	41.3	13.3	202.2	42.5	32.3	22.5	46.1	17.9	26.3	–	16.0	−11.1	−9.4	26.8	−12.9	–	–	26.8	–
	冷凍機室外機05	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.7	57.3	49.3	実測値	129.7	38.4	12.6	206.2	42.3	31.7	22.0	46.3	18.4	26.2	–	16.0	−11.3	−8.6	27.3	−13.0	–	–	27.3	–
	冷凍機室外機06	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.7	57.3	49.3	実測値	124.8	34.7	13.9	211.7	41.9	30.8	22.8	46.5	19.2	26.0	–	16.0	−11.8	−7.5	26.5	−13.2	–	–	26.5	–
	冷凍機室外機07	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.7	57.3	49.3	実測値	120.8	32.2	16.3	216.3	41.6	30.2	24.3	46.7	20.2	25.6	–	16.0	−12.5	−6.5	25.0	−13.4	–	–	25.0	–
	冷凍機室外機08	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.7	57.3	49.3	実測値	116.9	30.2	19.6	220.8	41.4	29.6	25.9	46.9	21.6	25.0	–	15.9	−13.6	−5.3	23.4	−13.5	–	–	23.4	–
	キュービクル01	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.6	58.5	50.5	実測値	153.1	60.2	44.2	170.1	43.7	35.6	32.9	44.6	16.5	26.7	17.9	17.8	−9.7	−11.8	−0.3	−11.9	–	–	–	–
	キュービクル02	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.6	50.7	42.7	実測値	175.7	84.4	67.5	144.5	44.9	38.5	36.6	43.2	15.8	26.7	16.3	20.3	−18.0	−22.5	−10.2	−20.8	–	–	–	–
	キュービクル03	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.5	64.2	56.2	実測値	191.0	100.3	82.0	128.9	45.6	40.0	38.3	42.2	22.9	26.6	15.6	24.5	−12.4	−10.5	2.4	−10.5	–	–	2.4	–
	キュービクル04	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	8.5	58.2	50.2	実測値	205.4	114.3	92.9	117.6	46.3	41.2	39.4	41.4	9.8	26.2	–	9.0	−5.9	−17.2	10.8	−0.2	–	–	10.8	–
	キュービクル05	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.5	49.0	41.0	実測値	313.4	236.6	229.0	45.8	49.9	47.5	47.2	33.2	16.2	16.4	17.8	–	−25.2	−22.9	−24.0	7.8	–	–	–	7.8
	キュービクル06	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.5	64.2	56.2	実測値	151.9	179.3	224.5	294.4	43.6	45.1	47.0	49.4	–	17.0	16.6	14.6	12.6	−5.9	−7.4	−7.8	12.6	–	–	–
	キュービクル07	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	1.5	64.2	56.2	実測値	91.0	2.7	50.3	229.1	39.2	8.7	34.0	47.2	18.3	–	23.4	15.9	−1.3	47.5	−1.2	−6.9	–	47.5	–	–
	給湯器01	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	2.0	63.0	55.0	実測値	150.9	57.3	27.8	182.6	43.6	35.2	28.9	45.2	16.2	26.5	–	16.1	−4.8	−6.7	26.1	−6.3	–	–	26.1	–
	給湯器02	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	–	2.0	63.0	55.0	実測値	94.9	1.5	47.6	225.2	39.5	3.8	33.6	47.1	17.8	–	26.5	15.6	−2.3	51.2	−5.0	−7.6	–	51.2	–	–
	空調機室外機001	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.5	71.0	63.0	実測値	153.7	60.1	30.6	179.6	43.7	35.6	29.7	45.1	16.7	26.6	–	16.5	2.6	0.8	33.3	1.5	1.9	0.1	32.5	0.7
	空調機室外機002	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.5	71.0	63.0	実測値	152.7	59.1	29.6	180.7	43.7	35.4	29.4	45.1	16.7	26.6	–	16.4	2.6	1.0	33.6	1.4	1.9	0.3	32.8	0.7
	空調機室外機003	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.5	71.0	63.0	実測値	149.1	55.6	26.1	184.5	43.5	34.9	28.3	45.3	16.9	26.6	–	16.4	2.6	1.5	34.7	1.3	1.9	0.8	33.9	0.6
	空調機室外機004	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.5	71.0	63.0	実測値	92.2	7.8	54.4	224.4	39.3	17.8	34.7	47.0	18.3	–	26.9	16.0	5.4	45.2	1.4	0.0	4.7	44.4	0.7	–
	空調機室外機005	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	2.3	76.0	68.0	実測値	91.1	9.4	56.1	224.9	39.2	19.4	35.0	47.0	17.7	–	24.9	15.4	11.2	48.6	8.1	5.6	10.4	47.8	7.4	4.8
	空調機室外機006	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	2.3	76.0	68.0	実測値	90.4	11.9	58.4	224.7	39.1	21.5	35.3	47.0	17.7	–	24.8	15.4	11.2	46.5	7.9	5.6	10.5	45.7	7.2	4.8
	空調機室外機007	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	2.3	76.0	68.0	実測値	89.7	14.5	60.7	224.6	39.1	23.2	35.7	47.0	17.8	–	24.7	15.4	11.1	44.8	7.7	5.6	10.4	44.1	6.9	4.8
	空調機室外機008	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.5	71.0	63.0	実測値	89.3	19.1	64.7	223.7	39.0	25.6	36.2	47.0	20.2	–	26.6	17.9	3.8	37.4	0.2	−1.9	3.1	36.6	–	–
	空調機室外機009	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.7	73.0	65.0	実測値	144.0	53.5	49.9	173.8	43.2	34.6	34.0	44.8	10.2	26.2	12.3	11.0	11.6	4.3	18.8	9.2	10.9	3.5	18.1	8.4
	空調機室外機010	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.7	73.0	65.0	実測値	142.8	52.2	49.2	175.0	43.1	34.4	33.8	44.9	10.2	26.1	12.3	11.1	11.7	4.5	18.9	9.1	11.0	3.8	18.1	8.3
	空調機室外機011	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.7	73.0	65.0	実測値	141.6	51.0	48.6	176.2	43.0	34.2	33.7	44.9	10.2	26.1	12.3	11.1	11.8	4.7	18.9	9.0	11.1	4.0	18.2	8.3
	空調機室外機012	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.7	73.0	65.0	実測値	140.4	49.8	47.9	177.5	42.9	33.9	33.6	45.0	10.1	26.1	12.4	11.1	11.9	4.9	19.0	8.9	11.2	4.2	18.3	8.2
	空調機室外機013	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.7	73.0	65.0	実測値	139.2	48.5	47.3	178.7	42.9	33.7	33.5	45.0	10.1	26.1	12.4	11.1	12.0	5.2	19.1	8.9	11.3	4.4	18.4	8.1
	空調機室外機014	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.7	73.0	65.0	実測値	138.0	47.3	46.8	179.9	42.8	33.5	33.4	45.1	10.0	26.1	12.4	11.1	12.2	5.4	19.2	8.8	11.4	4.7	18.4	8.0
	空調機室外機015	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.7	73.0	65.0	実測値	136.8	46.0	46.2	181.2	42.7	33.3	33.3	45.2	10.0	26.1	12.5	11.1	12.3	5.6	19.2	8.7	11.5	4.9	18.5	8.0
	空調機室外機016	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.7	73.0	65.0	実測値	135.6	44.8	45.7	182.4	42.6	33.0	33.2	45.2	9.9	26.1	12.5	11.1	12.4	5.9	19.3	8.6	11.7	5.1	18.6	7.9
	空調機室外機017	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	117.0	25.5	24.7	213.0	41.4	28.1	27.8	46.6	9.6	25.0	7.5	11.8	12.1	9.8	27.7	4.7	11.3	9.1	26.9	3.9
	空調機室外機018	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	116.0	24.8	25.1	214.1	41.3	27.9	28.0	46.6	9.5	24.9	7.5	11.8	12.2	10.2	27.5	4.6	11.5	9.5	26.8	3.9
	空調機室外機019	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	115.1	24.1	25.6	215.1	41.2	27.6	28.2	46.7	9.5	24.8	7.4	11.8	12.3	10.6	27.4	4.6	11.6	9.9	26.7	3.8
定常騒音	空調機室外機020	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	114.1	23.4	26.1	216.2	41.1	27.4	28.3	46.7	9.4	24.6	7.4	11.8	12.4	11.0	27.3	4.5	11.7	10.3	26.5	3.8
	空調機室外機021	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	113.1	22.8	26.6	217.3	41.1	27.2	28.5	46.7	9.4	24.4	7.4	11.8	12.5	11.4	27.1	4.5	11.8	10.7	26.4	3.7
	空調機室外機022	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	112.2	22.2	27.2	218.4	41.0	26.9	28.7	46.8	9.4	24.2	7.4	11.8	12.6	11.9	26.9	4.4	11.9	11.2	26.2	3.7
	空調機室外機023	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	111.2	21.7	27.8	219.4	40.9	26.7	28.9	46.8	9.3	23.9	7.4	11.8	12.7	12.4	26.8	4.4	12.0	11.6	26.0	3.6
	空調機室外機024	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	110.3	21.2	28.5	220.5	40.8	26.5	29.1	46.9	9.3	23.5	7.3	11.8	12.8	12.9	26.6	4.3	12.1	12.2	25.8	3.6
	空調機室外機025	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	109.3	20.8	29.1	221.6	40.8	26.3	29.3	46.9	9.4	23.1	7.3	11.8	12.9	13.6	26.4	4.3	12.1	12.8	25.7	3.5
	空調機室外機026	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	108.4	20.4	29.8	222.7	40.7	26.2	29.5	47.0	9.4	22.5	7.3	11.8	12.9	14.3	26.2	4.2	12.2	13.6	25.5	3.5
	空調機室外機027	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	6.3	71.0	63.0	実測値	107.4	20.0	30.5	223.7	40.6	26.0	29.7	47.0	9.5	21.7	7.3	11.8	12.8	15.2	26.0	4.2	12.1	14.5	25.3	3.4
	空調機室外機028	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.6	68.0	60.0	実測値	176.1	86.8	74.8	140.2	44.9	38.8	37.5	42.9	15.7	26.7	16.4	20.7	−0.7	−5.4	6.1	−3.7	–	–	5.4	–
	空調機室外機029	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.6	68.0	60.0	実測値	176.4	86.8	74.1	140.4	44.9	38.8	37.4	42.9	15.7	26.7	16.3	20.7	−0.7	−5.4	6.3	−3.7	–	–	5.5	–
	空調機室外機030	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.6	68.0	60.0	実測値	176.6	86.7	73.4	140.6	44.9	38.8	37.3	43.0	15.7	26.7	16.3	20.7	−0.7	−5.4	6.4	−3.7	–	–	5.6	–
	空調機室外機031	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.6	68.0	60.0	実測値	176.9	86.7	72.7	140.8	45.0	38.8	37.2	43.0	15.7	26.7	16.3	20.7	−0.7	−5.4	6.5	−3.7	–	–	5.7	–
	空調機室外機032	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.6	68.0	60.0	実測値	177.2	86.8	72.0	141.1	45.0	38.8	37.2	43.0	15.7	26.7	16.2	20.7	−0.7	−5.4	6.6	−3.7	–	–	5.9	–
	空調機室外機033	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.6	68.0	60.0	実測値	177.4	86.8	71.4	141.3	45.0	38.8	37.1	43.0	15.7	26.7	16.2	20.7	−0.7	−5.4	6.7	−3.7	–	–	6.0	–
	空調機室外機034	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	–	1.6	68.0	60.0	実測値	177.7	86.8	70.7	141.6	45.0	38.8	37.0	43.0	15.7	26.7	16.2	20.7	−0.7	−5.4	6.8	−3.7	–	–	6.1	–
	空調機室外機035	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	1.5	79.0	71.0	実測値	189.0	98.2	80.1	130.9	45.5	39.8	38.1	42.3	23.7	26.6	15.6	23.6	1.8	4.5	17.3	5.1	0.9	3.6	16.4	4.2
	空調機室外機036	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	1.5	79.0	71.0	実測値	186.9	96.1	78.3	132.9	45.4	39.7	37.9	42.5	24.6	26.7	15.7	22.9	1.0	4.7	17.4	5.7	0.0	3.8	16.5	4.8
	空調機室外機037	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	203.7	113.1	93.2	117.4	46.2	41.1	39.4	41.4	9.8	26.2	6.9	9.1	4.0	−7.3	13.7	9.6	3.1	–	12.8	8.7
	空調機室外機038	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	203.5	113.0	93.6	117.1	46.2	41.1	39.4	41.4	9.8	6.8	7.2	9.1	4.0	12.1	13.4	9.6	3.1	11.2	12.5	8.7
	空調機室外機039	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	203.2	113.0	94.0	116.8	46.2	41.1	39.5	41.4	9.8	6.8	7.5	9.1	4.0	12.1	13.0	9.6	3.1	11.2	12.1	8.7
	空調機室外機040	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	202.9	112.9	94.6	116.4	46.1	41.1	39.5	41.3	9.8	6.8	7.9	9.1	4.0	12.1	12.6	9.6	3.1	11.2	11.7	8.7
	空調機室外機041	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	202.7	112.9	95.1	116.1	46.1	41.1	39.6	41.3	9.8	6.8	8.2	9.1	4.0	12.1	12.3	9.6	3.1	11.2	11.4	8.7
	空調機室外機042	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	202.5	112.9	95.5	115.9	46.1	41.1	39.6	41.3	9.8	6.8	8.4	9.1	4.0	12.1	12.0	9.6	3.1	11.2	11.1	8.7
	空調機室外機043	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.8	71.0	63.0	実測値	202.5	113.2	96.5	115.2	46.1	41.1	39.7	41.2	9.6	6.0	8.4	8.6	7.3	15.9	14.9	13.2	6.4	15.0	14.0	12.3
	空調機室外機044	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	205.6	115.1	95.1	115.5	46.3	41.2	39.6	41.3	9.9	26.2	6.9	8.9	3.9	−7.5	13.6	9.9	3.0	–	12.7	9.0
	空調機室外機045	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	205.4	115.0	95.4	115.2	46.3	41.2	39.6	41.2	9.9	7.1	7.2	8.9	3.9	11.6	13.2	9.9	3.0	10.7	12.3	9.0
	空調機室外機046	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	205.2	115.0	95.8	114.9	46.2	41.2	39.6	41.2	9.9	7.1	7.5	8.9	3.9	11.6	12.9	9.9	3.0	10.7	12.0	9.0
	空調機室外機047	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	204.9	114.9	96.5	114.5	46.2	41.2	39.7	41.2	9.9	7.1	7.9	8.9	3.9	11.6	12.4	9.9	3.0	10.7	11.5	9.0
	空調機室外機048	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	204.7	114.9	96.9	114.2	46.2	41.2	39.7	41.2	9.9	7.1	8.1	8.9	3.9	11.6	12.1	9.9	3.0	10.7	11.2	9.0
	空調機室外機049	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	204.4	114.9	97.5	113.8	46.2	41.2	39.8	41.1	9.9	7.1	8.5	8.9	3.9	11.6	11.8	10.0	3.0	10.7	10.9	9.1
	空調機室外機050	08:30-21:30	46,800.0	0.0	–	8.5	68.0	60.0	実測値	204.2	114.9	98.0	113.6	46.2	41.2	39.8	41.1	9.9	7.1	8.7	8.9	3.9	11.6	11.5	10.0	3.0	10.7	10.6	9.1
	空調機室外機051	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	–	0.6	59.0	51.0	実測値	305.5	221.1	205.3	6.3	49.7	46.9	46.2	16.0	17.8	16.7	16.3	–	−16.5	−12.6	−11.5	35.0	–	–	–	34.6
	空調機室外機052	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	–	7.7	66.0	58.0	実測値	292.9	213.0	203.1	33.0	49.3	46.6	46.2	30.4	5.0	11.9	12.2	23.7	3.6	−0.4	−0.3	3.9	3.2	–	–	3.5
	空調機室外機053	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	–	8.0	73.0	65.0	実測値	293.2	214.1	205.2	36.6	49.3	46.6	46.2	31.3	–	5.2	12.0	23.3	15.7	13.2	6.7	10.4	15.2	12.8	6.3	10.0

騒音発生源		50	50	45	45
		LAeq			
		各予測地点における夜間の等価騒音レベル[dB]			
		A	B	C	D
		1.2	1.2	1.2	1.2
	冷凍機室外機01	–	–	23.4	–
	冷凍機室外機02	–	–	24.6	–
	冷凍機室外機03	–	–	25.9	–
	冷凍機室外機04	–	–	26.8	–
	冷凍機室外機05	–	–	27.3	–
	冷凍機室外機06	–	–	26.5	–
	冷凍機室外機07	–	–	25.0	–
	冷凍機室外機08	–	–	23.4	–
	キュービクル01	–	–	–	–
	キュービクル02	–	–	–	–
	キュービクル03	–	–	2.4	–
	キュービクル04	–	–	10.8	–
	キュービクル05	–	–	–	7.8
	キュービクル06	12.6	–	–	–
	キュービクル07	–	47.5	–	–
	給湯器01	–	–	26.1	–
	給湯器02	–	51.2	–	–
	空調機室外機001	–	–	28.2	–
	空調機室外機002	–	–	28.5	–
	空調機室外機003	–	–	29.6	–
	空調機室外機004	0.3	40.1	–	–
	空調機室外機005	6.1	43.5	3.1	0.5
	空調機室外機006	6.2	41.4	2.9	0.5
	空調機室外機007	6.1	39.7	2.6	0.5
	空調機室外機008	–	32.3	–	–
	空調機室外機009	6.5	–	13.7	4.1
	空調機室外機010	6.7	–	13.8	4.0
	空調機室外機011	6.8	–	13.9	4.0
	空調機室外機012	6.9	–	14.0	3.9
	空調機室外機013	7.0	0.1	14.0	3.8
	空調機室外機014	7.1	0.3	14.1	3.7
	空調機室外機015	7.2	0.6	14.2	3.7
	空調機室外機016	7.4	0.8	14.2	3.6
	空調機室外機017	7.0	4.8	22.6	–
	空調機室外機018	7.1	5.2	22.5	–
	空調機室外機019	7.3	5.5	22.4	–
	空調機室外機020	7.4	6.0	22.2	–
	空調機室外機021	7.5	6.4	22.0	–
	空調機室外機022	7.6	6.8	21.9	–
	空調機室外機023	7.7	7.3	21.7	–
	空調機室外機024	7.8	7.9	21.5	–
	空調機室外機025	7.8	8.5	21.4	–
	空調機室外機026	7.8	9.3	21.2	–
	空調機室外機027	7.8	10.2	21.0	–
	空調機室外機028	–	–	1.1	–
	空調機室外機029	–	–	1.2	–
	空調機室外機030	–	–	1.3	–
	空調機室外機031	–	–	1.4	–
	空調機室外機032	–	–	1.5	–
	空調機室外機033	–	–	1.7	–
	空調機室外機034	–	–	1.8	–
	空調機室外機035	–	–	–	–
	空調機室外機036	–	–	–	–
	空調機室外機037	–	–	–	–
	空調機室外機038	–	–	–	–
	空調機室外機039	–	–	–	–
	空調機室外機040	–	–	–	–
	空調機室外機041	–	–	–	–
	空調機室外機042	–	–	–	–
	空調機室外機043	–	–	–	–
	空調機室外機044	–	–	–	–
	空調機室外機045	–	–	–	–
	空調機室外機046	–	–	–	–
	空調機室外機047	–	–	–	–
	空調機室外機048	–	–	–	–
	空調機室外機049	–	–	–	–
	空調機室外機050	–	–	–	–
	空調機室外機051	–	–	–	31.4
	空調機室外機052	0.0	–	–	0.3
	空調機室外機053	12.1	9.6	3.2	6.8

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】				Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】				Abar 予測地点までの回折減衰【dB】				Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】			
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	空調機室外機054	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	293.3	214.4	205.7	37.5	49.3	46.6	46.3	31.5	-	5.2	12.1	23.3	15.7	13.2	6.7	10.3	15.2	12.8	6.2	9.8	12.1	9.6	3.1	6.7
	空調機室外機055	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	293.3	214.7	206.2	38.4	49.3	46.6	46.3	31.7	-	5.2	12.1	23.2	15.7	13.2	6.6	10.1	15.2	12.8	6.2	9.7	12.1	9.6	3.0	6.5
	空調機室外機056	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	293.4	215.0	206.7	39.3	49.3	46.6	46.3	31.9	-	5.2	12.2	23.1	15.7	13.2	6.5	10.0	15.2	12.8	6.1	9.6	12.1	9.6	2.9	6.4
	空調機室外機057	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	293.5	215.3	207.2	40.2	49.4	46.7	46.3	32.1	-	5.2	12.2	23.1	15.6	13.2	6.5	9.8	15.2	12.7	6.0	9.4	12.1	9.6	2.9	6.3
	空調機室外機058	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	293.6	215.6	207.8	41.2	49.4	46.7	46.4	32.3	-	5.2	12.2	23.0	15.6	13.2	6.4	9.7	15.2	12.7	6.0	9.3	12.1	9.6	2.8	6.1
	空調機室外機059	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	293.7	215.9	208.3	42.1	49.4	46.7	46.4	32.5	-	5.2	12.3	22.9	15.6	13.1	6.3	9.6	15.2	12.7	5.9	9.2	12.1	9.6	2.7	6.0
	空調機室外機060	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	293.8	216.3	208.9	43.1	49.4	46.7	46.4	32.7	-	5.2	12.3	22.9	15.6	13.1	6.3	9.5	15.2	12.7	5.8	9.0	12.0	9.5	2.7	5.9
	空調機室外機061	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	294.1	217.3	210.5	46.0	49.4	46.7	46.5	33.3	-	5.2	12.5	22.7	15.6	13.1	6.1	9.1	15.2	12.7	5.6	8.7	12.0	9.5	2.5	5.5
	空調機室外機062	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	294.2	217.6	211.1	46.9	49.4	46.8	46.5	33.4	-	5.2	12.5	22.6	15.6	13.1	6.0	9.0	15.2	12.7	5.6	8.5	12.0	9.5	2.4	5.4
	空調機室外機063	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	294.4	217.9	211.6	47.9	49.4	46.8	46.5	33.6	-	5.2	12.5	22.5	15.6	13.1	5.9	8.9	15.2	12.6	5.5	8.4	12.0	9.5	2.4	5.3
	空調機室外機064	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	294.5	218.3	212.2	48.9	49.4	46.8	46.5	33.8	-	5.2	12.6	22.5	15.6	13.1	5.9	8.8	15.2	12.6	5.5	8.3	12.0	9.5	2.3	5.2
	空調機室外機065	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	294.6	218.6	212.8	49.9	49.4	46.8	46.6	34.0	-	5.2	12.6	22.4	15.6	13.0	5.8	8.6	15.2	12.6	5.4	8.2	12.0	9.5	2.2	5.1
	空調機室外機066	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	294.7	219.0	213.3	50.9	49.4	46.8	46.6	34.1	-	5.2	12.7	22.3	15.6	13.0	5.8	8.5	15.2	12.6	5.3	8.1	12.0	9.4	2.2	4.9
	空調機室外機067	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	294.9	219.4	213.9	51.9	49.4	46.8	46.6	34.3	-	5.2	12.7	22.3	15.6	13.0	5.7	8.4	15.2	12.6	5.3	8.0	12.0	9.4	2.1	4.8
	空調機室外機068	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	295.0	219.7	214.5	52.9	49.4	46.8	46.6	34.5	-	5.2	12.7	22.2	15.6	13.0	5.6	8.3	15.2	12.6	5.2	7.9	12.0	9.4	2.0	4.7
	空調機室外機069	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	295.2	220.1	215.1	53.9	49.4	46.9	46.7	34.6	-	5.2	12.8	22.1	15.6	13.0	5.6	8.2	15.2	12.6	5.1	7.8	12.0	9.4	2.0	4.6
	空調機室外機070	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	165.9	181.3	224.1	276.8	44.4	45.2	47.0	48.8	28.5	28.6	28.5	28.0	-15.9	-16.7	-18.5	-19.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機071	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	167.2	181.2	223.7	274.6	44.5	45.2	47.0	48.8	28.5	28.6	28.5	28.1	-15.9	-16.7	-18.5	-19.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機072	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	168.5	181.2	223.4	272.5	44.5	45.2	47.0	48.7	28.5	28.6	28.5	28.1	-16.0	-16.7	-18.5	-19.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機073	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	169.9	181.3	223.1	270.3	44.6	45.2	47.0	48.6	28.5	28.6	28.5	28.1	-16.1	-16.7	-18.5	-19.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機074	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	171.2	181.3	222.9	268.2	44.7	45.2	47.0	48.6	28.5	28.6	28.5	28.1	-16.1	-16.7	-18.5	-19.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機075	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	172.7	181.4	222.7	266.1	44.7	45.2	47.0	48.5	28.4	28.6	28.5	28.1	-16.2	-16.7	-18.5	-19.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機076	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	174.1	181.6	222.5	264.0	44.8	45.2	46.9	48.4	28.4	28.6	28.5	28.1	-16.3	-16.7	-18.5	-19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機077	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	189.6	184.9	222.2	243.6	45.6	45.3	46.9	47.7	28.4	28.5	28.5	28.2	-29.4	-29.4	-31.0	-31.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機078	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	191.3	185.5	222.4	241.6	45.6	45.4	46.9	47.7	28.4	28.5	28.5	28.2	-29.5	-29.4	-31.0	-31.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機079	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	193.0	186.0	222.5	239.6	45.7	45.4	46.9	47.6	28.3	28.5	28.5	28.2	-29.6	-29.4	-31.0	-31.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機080	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	194.8	186.6	222.7	237.7	45.8	45.4	47.0	47.5	28.3	28.5	28.5	28.2	-29.6	-29.5	-31.0	-31.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機081	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	196.5	187.3	223.0	235.7	45.9	45.4	47.0	47.4	28.3	28.5	28.5	28.2	-29.7	-29.5	-31.0	-31.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機082	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	198.3	188.0	223.2	233.7	45.9	45.5	47.0	47.4	28.3	28.5	28.5	28.2	-29.8	-29.5	-31.0	-31.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機083	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	199.9	188.6	223.5	232.0	46.0	45.5	47.0	47.3	28.3	28.5	28.5	28.2	-29.8	-29.5	-31.0	-31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機084	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	74.0	66.0	実測値	88.3	5.5	53.5	230.7	38.9	14.8	34.6	47.3	18.4	-	22.3	15.8	8.6	51.2	9.1	2.9	7.7	50.3	8.2	2.0	-	-	-	-
	空調機室外機085	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	76.0	68.0	実測値	77.5	16.7	61.0	242.5	37.8	24.5	35.7	47.7	19.1	-	20.4	15.6	11.1	43.5	11.9	4.7	10.2	42.6	11.0	3.8	-	-	-	-
	空調機室外機086	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	76.0	68.0	実測値	72.3	22.4	65.2	248.3	37.2	27.0	36.3	47.9	19.6	-	20.1	15.5	11.2	41.0	11.6	4.6	10.3	40.1	10.7	3.7	-	-	-	-
	空調機室外機087	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	69.0	61.0	実測値	65.3	30.4	71.4	256.3	36.3	29.7	37.1	48.2	20.7	-	19.8	15.4	4.0	31.3	4.1	-2.6	3.1	30.4	3.2	-	-	-	-	-
	空調機室外機088	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.4	73.0	65.0	実測値	64.1	31.7	72.5	257.6	36.1	30.0	37.2	48.2	21.0	-	19.9	15.5	7.8	35.0	7.9	1.3	6.9	34.1	7.0	0.4	-	-	-	-
	空調機室外機089	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	76.5	68.5	実測値	59.8	36.9	76.6	262.7	35.5	31.3	37.7	48.4	22.3	-	19.7	15.3	10.7	37.2	11.1	4.8	9.8	36.3	10.2	3.9	-	-	-	-
	空調機室外機090	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.1	66.0	58.0	実測値	58.7	38.1	77.7	264.0	35.4	31.6	37.8	48.4	23.4	-	19.9	15.6	-0.7	26.4	0.3	-6.0	-	25.5	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機091	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.1	66.0	58.0	実測値	57.9	39.2	78.6	265.0	35.2	31.9	37.9	48.5	23.8	-	19.9	15.6	-1.1	26.1	0.2	-6.0	-	25.2	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機092	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.1	66.0	58.0	実測値	57.0	40.2	79.4	266.1	35.1	32.1	38.0	48.5	24.4	-	19.9	15.6	-1.5	25.9	0.1	-6.1	-	25.0	-	-	-	-	-	-
定常騒音	空調機室外機093	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	0.6	56.0	48.0	実測値	54.9	42.9	81.7	268.8	34.8	32.7	38.2	48.6	26.7	-	20.1	15.8	-13.5	15.3	-10.4	-16.4	-	14.4	-	-	-	-	-	-
	排気口001	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	46.0	38.0	実測値	163.3	69.6	40.7	169.3	44.3	36.9	32.2	44.6	13.9	26.4	-	15.1	-20.2	-25.3	5.8	-21.7	-	-	5.1	-	-	-	0.8	-
	排気口002	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	148.0	54.6	25.7	185.3	43.4	34.7	28.2	45.4	14.3	26.3	-	15.0	-12.7	-16.1	16.8	-15.4	-	-	16.1	-	-	-	11.8	-
	排気口003	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	146.7	53.3	24.5	186.7	43.3	34.5	27.8	45.4	14.4	26.3	-	15.0	-12.7	-15.8	17.2	-15.5	-	-	16.5	-	-	-	12.2	-
	排気口004	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	46.0	38.0	実測値	142.9	49.6	21.1	190.8	43.1	33.9	26.5	45.6	14.5	26.3	-	15.0	-19.6	-22.2	11.5	-22.6	-	-	10.8	-	-	-	6.4	-
	排気口005	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	138.4	45.5	17.8	195.6	42.8	33.2	25.0	45.8	14.7	26.2	-	15.0	-12.6	-14.4	20.0	-15.8	-	-	19.3	-	-	-	15.0	-
	排気口006	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	132.9	40.6	14.9	201.6	42.5	32.2	23.4	46.1	15.1	26.1	-	15.0	-12.6	-13.2	21.6	-16.1	-	-	20.8	-	-	-	16.5	-
	排気口007	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	77.5	69.5	実測値	129.4	37.7	14.2	205.5	42.2	31.5	23.0	46.3	15.4	25.9	-	15.0	11.8	12.0	46.5	8.3	11.1	11.3	45.7	7.5	6.8	7.0	41.4	3.2
	排気口008	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	46.0	38.0	実測値	121.1	31.7	16.9	214.8	41.7	30.0	24.6	46.6	16.7	25.4	-	14.3	-20.3	-17.4	13.4	-23.0	-	-	12.7	-	-	-	8.4	-
	排気口009	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	118.2	30.0	19.0	218.1	41.5	29.5	25.6	46.8	17.4	24.9	-	14.3	-13.9	-9.5	19.4	-16.1	-	-	18.7	-	-	-	14.4	-
	排気口010	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	115.9	28.9	20.9	220.7	41.3	29.2	26.4	46.9	18.3	24.4	-	14.3	-14.6	-8.7	18.6	-16.1	-	-	17.9	-	-	-	13.6	-
	排気口011	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	115.1	28.6	21.6	221.7	41.2	29.1	26.7	46.9	18.7	24.2	-	14.2	-14.9	-8.3	18.3	-16.2	-	-	17.6	-	-	-	13.2	-
	排気口012	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	110.6	27.2	26.0	226.9	40.9	28.7	28.3	47.1	22.5	22.0	-	14.2	-18.3	-5.7	16.7	-16.3	-	-	16.0	-	-	-	11.7	-
	排気口013	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	46.0	38.0	実測値	109.8	27.1	26.8	227.9	40.8	28.6	28.6	47.2	23.8	21.6	-	14.2	-26.6	-12.3	9.4	-23.3	-	-	8.7	-	-	-	4.4	-
	排気口014	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	102.5	16.0	34.9	227.1	40.2	24.1	30.9	47.1	16.0	-	25.7	14.2	-11.9	20.2	-12.2	-17.0	-	19.5	-	-	-	15.1	-	-
	排気口015	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	101.0	13.1	37.1	226.5	40.1	22.3	31.4	47.1	16.1	-	25.6	14.2	-11.9	22.0	-12.7	-17.0	-	21.2	-	-	-	16.9	-	-
	排気口016	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	61.0	53.0	実測値	99.3	9.6	39.9	225.9	39.9	19.7	32.0	47.1	16.2	-	25.5	14.2	-3.1	33.3	-4.6	-8.3	-	32.6	-	-	-	28.3	-	-
	排気口017	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	61.0	53.0	実測値	98.4	7.8	41.5	225.6	39.9	17.8	32.4	47.1	16.2	-	25.5	14.2	-3.1	35.2	-4.9	-8.3	-	34.5	-	-	-	30.1	-	-
	排気口018	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	61.0	53.0	実測値	97.5	6.0	43.1	225.3	39.8	15.5	32.7	47.1	16.2	-	25.5	14.2	-3.0	37.5	-5.2	-8.3	-	36.7	-	-	-	32.4	-	-
	排気口019	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	61.0	53.0	実測値	96.7	4.4	44.8	225.1	39.7	12.8	33.0	47.0	16.3	-	25.4	14.2	-3.0	40.2	-5.5	-8.3	-	39.5	-	-	-	35.1	-	-
	排気口020	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	96.1	3.5	46.0	224.9	39.7	10.9	33.2	47.0	16.3	-	25.4	14.2	-11.7	33.4	-14.4	-17.0	-	32.7	-	-	-	28.4	-	-
	排気口021	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	94.9	3.3	48.6	224.5	39.5	10.4	33.7	47.0	16.4	-	25.4	14.2	-11.6	33.9	-14.8	-17.0	-	33.1	-	-	-	28.8	-	-
	排気口022	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	94.2	4.5	50.4	224.3	39.5	13.1	34.0	47.0	16.4	-	25.3	14.2	-11.6	31.2	-15.1	-17.0	-	30.5	-	-	-	26.2	-	-
	排気口023	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	93.7	5.7	51.7	224.2	39.4	15.1	34.3	47.0	16.4	-	25.3	14.2	-11.5	29.2	-15.3	-17.0	-	28.4	-	-	-	24.1	-	-
	排気口024	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	92.8	8.0	54.0	223.9	39.4	18.1	34.6	47.0	16.4	-	25.3	14.2	-10.2	27.4	-14.4	-15.8	-	26.7	-	-	-	22.3	-	-
	排気口025	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	92.2	9.9	55.8	223.8	39.3	19.9	34.9	47.0	16.2	-	25.2	14.3	-10.0	25.6	-14.7	-15.7	-	24.8	-	-	-	20.5	-	-
	排気口026	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	91.8	11.4	57.1	223.7	39.3	21.1	35.1	47.0	16.1	-	25.2	14.3	-9.9	24.4	-14.8	-15.7	-	23.7	-	-	-	19.3	-	-
	排気口027	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	91.3	12.8	58.5	223.6	39.2	22.2	35.3	47.0	16.0	-	25.2	14.3	-9.8	23.3	-15.0	-15.7	-	22.6	-	-	-	18.3	-	-
	排気口028	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	91.0	14.3	59.9	223.5	39.2	23.1	35.5	47.0	16.0	-	25.2	14.3	-9.7	22.4	-15.2	-15.7	-	21.7	-	-	-	17.4	-	-
	排気口029	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	90.6	15.7	61.2	223.4	39.1	23.9	35.7	47.0	16.0	-	25.1	14.3	-9.6	21.6	-15.4	-15.7	-	20.8	-	-	-	16.5	-	-
	排気口030	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	90.2	17.2	62.6	223.3	39.1	24.7	35.9	47.0	16.1	-	25.1	17.5	-9.7	20.8	-15.5	-18.9	-	20.0	-	-	-	15.7	-	-
	排気口031	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	57.0	49.0	実測値	173.0	81.9	66.1	146.7	44.8	38.3	36.4	43.3	14.1	26.5	14.5	17.5	-9.9	-15.8	-1.9	-11.8	-	-	-	-	-	-	-	-

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】				Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】				Abar 予測地点までの回折減衰【dB】				Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】			
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	排気口032	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	2.5	47.0	39.0	実測値	155.0	63.3	51.4	164.9	43.8	36.0	34.2	44.3	15.5	26.6	16.6	17.2	-20.3	-23.7	-11.8	-22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口033	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	47.0	39.0	実測値	153.6	61.8	50.4	166.4	43.7	35.8	34.1	44.4	14.5	26.6	15.6	16.0	-19.2	-23.4	-10.7	-21.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口034	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	45.0	37.0	実測値	149.3	60.3	58.0	166.2	43.5	35.6	35.3	44.4	14.6	26.6	16.2	15.9	-21.1	-25.2	-14.5	-23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口035	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	45.0	37.0	実測値	148.6	60.8	61.1	165.8	43.4	35.7	35.7	44.4	14.6	26.5	16.3	16.0	-21.1	-25.2	-15.0	-23.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口036	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	45.0	37.0	実測値	148.3	61.1	62.3	165.7	43.4	35.7	35.9	44.4	14.7	26.5	16.4	16.0	-21.1	-25.3	-15.2	-23.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口037	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.8	45.0	37.0	実測値	147.2	63.1	69.0	165.2	43.4	36.0	36.8	44.4	16.2	26.4	16.3	17.9	-22.5	-25.4	-16.0	-25.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口038	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.8	42.0	34.0	実測値	147.0	63.6	70.6	165.1	43.3	36.1	37.0	44.4	16.2	26.4	16.3	17.7	-25.5	-28.5	-19.3	-28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口039	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.8	42.0	34.0	実測値	146.9	63.8	71.0	165.1	43.3	36.1	37.0	44.4	16.2	26.4	16.3	17.8	-25.5	-28.5	-19.3	-28.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口040	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	57.0	49.0	実測値	173.4	87.0	81.3	139.7	44.8	38.8	38.2	42.9	14.4	26.5	15.4	18.1	-10.2	-16.3	-4.6	-12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口041	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	57.0	49.0	実測値	176.5	85.9	70.6	142.3	44.9	38.7	37.0	43.1	14.1	26.5	14.4	18.1	-10.0	-16.2	-2.4	-12.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口042	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.7	81.0	73.0	実測値	182.8	91.9	74.9	136.8	45.2	39.3	37.5	42.7	25.8	25.9	14.7	20.1	2.0	7.8	20.8	10.1	1.1	6.9	19.9	9.2	-	-	-	-
	排気口043	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.7	81.0	73.0	実測値	181.8	91.0	74.1	137.7	45.2	39.2	37.4	42.8	26.6	26.6	14.8	19.9	1.2	7.2	20.8	10.3	0.3	6.3	19.9	9.4	-	-	-	-
	排気口044	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	46.5	38.5	実測値	245.0	154.0	129.4	83.6	47.8	43.7	42.2	38.4	12.8	13.5	-	19.6	-22.1	-18.7	-3.7	-19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口045	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	48.0	40.0	実測値	235.9	144.6	120.2	91.8	47.5	43.2	41.6	39.3	13.0	13.9	-	16.3	-20.4	-17.1	-1.6	-15.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口046	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	81.0	73.0	実測値	234.1	142.8	118.4	93.4	47.4	43.1	41.5	39.4	13.0	14.0	-	16.1	12.6	15.9	31.5	17.5	11.7	15.0	30.6	16.6	-	-	-	-
	排気口047	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	81.0	73.0	実測値	223.6	132.2	108.0	103.1	47.0	42.4	40.7	40.3	13.8	14.8	-	15.2	12.2	15.7	32.3	17.5	11.3	14.8	31.4	16.6	-	-	-	-
	排気口048	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	48.0	40.0	実測値	222.3	130.8	106.6	104.3	46.9	42.3	40.6	40.4	14.0	15.0	-	15.1	-21.0	-17.3	-0.6	-15.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口049	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	46.5	38.5	実測値	214.7	123.0	99.0	111.5	46.6	41.8	39.9	40.9	15.8	16.5	-	14.9	-23.9	-19.8	-1.4	-17.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口050	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	48.0	40.0	実測値	211.6	119.8	95.9	114.5	46.5	41.6	39.6	41.2	16.9	17.5	-	14.8	-23.5	-19.1	0.4	-16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口051	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	48.5	40.5	実測値	203.1	111.4	88.6	121.5	46.2	40.9	38.9	41.7	12.8	26.5	-	14.7	-18.5	-26.9	1.6	-15.9	-	-	0.7	-	-	-	-	-
	排気口052	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	47.5	39.5	実測値	199.4	110.5	95.0	117.0	46.0	40.9	39.6	41.4	15.4	16.6	17.3	14.9	-21.9	-17.9	-17.4	-16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口053	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	47.5	39.5	実測値	199.3	110.5	95.4	116.9	46.0	40.9	39.6	41.4	15.4	16.6	17.2	14.9	-21.9	-18.0	-17.3	-16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口054	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	41.5	33.5	実測値	198.8	110.6	97.0	116.3	46.0	40.9	39.7	41.3	15.4	16.6	16.8	14.9	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口055	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	41.5	33.5	実測値	198.7	110.7	97.3	116.2	46.0	40.9	39.8	41.3	15.4	16.6	16.7	14.9	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口056	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	41.5	33.5	実測値	198.6	110.7	97.6	116.1	46.0	40.9	39.8	41.3	15.4	16.6	16.7	14.9	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口057	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	41.5	33.5	実測値	198.5	110.8	97.9	116.0	46.0	40.9	39.8	41.3	15.5	16.6	16.7	14.9	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口058	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	47.5	39.5	実測値	198.4	110.9	98.4	115.8	46.0	40.9	39.9	41.3	15.5	16.6	16.7	14.9	-21.9	-18.0	-17.0	-16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口059	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	308.6	224.4	208.8	5.1	49.8	47.0	46.4	14.2	13.3	15.0	14.2	-	-29.6	-28.5	-27.1	19.3	-	-	-	18.9	-	-	-	15.7
	排気口060	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	308.6	224.5	208.9	5.5	49.8	47.0	46.4	14.8	13.3	15.0	14.2	-	-29.6	-28.5	-27.1	18.7	-	-	-	18.2	-	-	-	15.1
	排気口061	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	308.5	225.2	210.5	9.4	49.8	47.0	46.5	19.5	13.3	16.6	14.2	-	-29.6	-30.1	-27.2	14.0	-	-	-	13.6	-	-	-	10.4
	排気口062	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	3.5	47.4	39.4	実測値	308.5	225.3	210.8	10.2	49.8	47.1	46.5	20.1	13.3	16.6	14.2	-	-23.7	-24.2	-21.3	19.3	-	-	-	19.3	-	-	-	19.3
	排気口063	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	3.5	76.0	68.0	実測値	308.6	226.5	213.4	16.7	49.8	47.1	46.6	24.5	13.3	16.5	14.1	-	4.9	4.4	7.3	43.5	4.9	4.4	7.3	43.5	4.9	4.4	7.3	43.5
	排気口064	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	76.0	68.0	実測値	308.6	226.8	214.1	18.5	49.8	47.1	46.6	25.3	13.3	16.6	14.1	-	4.9	4.3	7.3	42.7	4.5	3.9	6.8	42.2	1.3	0.7	3.7	39.1
	排気口065	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	308.6	227.0	214.4	19.4	49.8	47.1	46.6	25.7	13.3	16.6	14.1	-	-29.6	-30.2	-27.2	7.8	-	-	-	7.8	-	-	-	7.8
	排気口066	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	46.5	38.5	実測値	308.7	227.2	214.8	20.3	49.8	47.1	46.6	26.2	13.3	14.9	14.1	-	-24.6	-23.5	-22.2	12.3	-	-	-	11.9	-	-	-	8.7
	排気口067	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	46.5	38.5	実測値	308.7	227.3	215.0	20.8	49.8	47.1	46.6	26.4	13.3	14.9	15.1	-	-24.6	-23.5	-23.2	12.1	-	-	-	11.7	-	-	-	8.5
	排気口068	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	47.4	39.4	実測値	308.7	227.4	215.2	21.3	49.8	47.1	46.7	26.6	13.3	14.9	15.1	-	-23.7	-22.6	-22.4	12.8	-	-	-	12.4	-	-	-	9.2
	排気口069	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	62.0	54.0	実測値	308.8	228.0	216.4	24.2	49.8	47.2	46.7	27.7	13.3	14.9	15.2	-	-9.1	-8.0	-7.9	26.3	-	-	-	25.9	-	-	-	22.7
	排気口070	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	4.1	62.0	54.0	実測値	309.0	229.0	218.2	28.4	49.8	47.2	46.8	29.1	12.4	14.5	14.9	-	-8.2	-7.7	-7.7	24.9	-	-	-	24.9	-	-	-	24.9
	排気口071	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	4.1	62.0	54.0	実測値	309.4	230.5	220.9	34.4	49.8	47.3	46.9	30.7	12.4	12.8	16.1	-	-8.2	-6.1	-9.0	23.3	-	-	-	22.8	-	-	-	19.7
	排気口072	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	4.1	62.0	54.0	実測値	310.0	232.1	223.7	40.3	49.8	47.3	47.0	32.1	12.4	12.8	16.0	-	-8.2	-6.1	-9.0	21.9	-	-	-	21.5	-	-	-	18.3
	排気口073	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	4.2	62.0	54.0	実測値	277.8	193.8	179.7	33.6	48.9	45.7	45.1	30.5	15.1	17.3	13.8	-	-10.0	-9.0	-4.9	23.5	-	-	-	23.0	-	-	-	19.9
	排気口074	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	4.2	62.0	54.0	実測値	279.1	195.0	180.9	32.4	48.9	45.8	45.1	30.2	14.9	17.3	13.8	-	-9.8	-9.1	-4.9	23.8	-	-	-	23.4	-	-	-	20.2
	排気口075	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	7.1	53.0	45.0	実測値	286.7	211.1	205.9	52.9	49.1	46.5	46.3	34.5	6.4	7.1	13.6	23.9	-10.5	-8.6	-14.9	-13.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口076	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	7.1	53.0	45.0	実測値	286.3	210.7	205.6	53.1	49.1	46.5	46.3	34.5	6.4	7.1	13.6	23.9	-10.5	-8.5	-14.9	-13.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口077	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	7.1	53.0	45.0	実測値	285.9	210.3	205.2	53.3	49.1	46.5	46.2	34.5	6.4	7.1	13.6	23.9	-10.5	-8.5	-14.9	-13.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口078	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	7.1	53.0	45.0	実測値	285.5	209.9	204.9	53.5	49.1	46.4	46.2	34.6	6.3	7.0	13.6	24.0	-10.5	-8.5	-14.9	-13.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口079	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	54.0	46.0	実測値	212.4	193.6	225.5	218.1	46.5	45.7	47.1	46.8	26.9	27.0	27.0	25.6	-27.5	-26.7	-28.0	-26.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口080	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	54.0	46.0	実測値	207.4	185.9	217.1	211.1	46.3	45.4	46.7	46.5	26.9	26.7	26.3	15.2	-27.2	-26.1	-27.1	-15.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口081	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	47.5	39.5	実測値	205.4	183.0	214.1	209.0	46.3	45.3	46.6	46.4	26.9	26.7	26.4	15.2	-33.6	-32.4	-33.5	-22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口082	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	61.5	53.5	実測値	201.0	169.0	196.8	188.4	46.1	44.6	45.9	45.5	12.5	13.3	16.8	14.5	-5.1	-4.4	-9.2	-6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口083	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	61.5	53.5	実測値	199.2	166.1	193.6	186.3	46.0	44.4	45.7	45.4	12.6	13.6	16.8	14.5	-5.1	-4.5	-9.1	-6.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口084	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	53.5	45.5	実測値	189.1	149.0	174.6	174.3	45.5	43.5	44.8	44.8	16.5	18.7	16.9	14.8	-16.5	-16.7	-16.2	-14.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口085	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	173.1	137.2	166.1	185.4	44.8	42.7	44.4	45.4	-	24.8	13.1	14.3	-5.3	-28.1	-18.0	-20.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口086	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	41.5	33.5	実測値	169.4	135.2	165.1	189.0	44.6	42.6	44.4	45.5	-	24.7	13.2	14.3	-11.1	-33.8	-24.0	-26.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口087	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	41.5	33.5	実測値	168.8	134.9	165.0	189.6	44.5	42.6	44.3	45.6	-	24.6	13.2	14.3	-11.0	-33.7	-24.0	-26.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口088	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	53.5	45.5	実測値	165.8	133.4	164.3	192.6	44.4	42.5	44.3	45.7	-	24.5	13.2	14.4	1.1	-21.5	-12.0	-14.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-
	排気口089	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	53.5	45.5	実測値	159.7	130.5	163.1	198.9	44.1	42.3	44.2	46.0	-	24.1	13.2	14.5	1.4	-20.9	-12.0	-14.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	排気口090	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	165.0	141.6	175.4	207.0	44.4	43.0	44.9	46.3	8.2	8.0	7.5	7.7	-4.0	-2.5	-3.8	-5.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口091	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	173.1	154.2	188.6	214.2	44.8	43.8	45.5	46.6	9.1	8.7	8.1	8.3	-5.4	-4.0	-5.1	-6.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口092	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	182.0	167.1	202.1	222.1	45.2	44.5	46.1	46.9	9.8	9.3	8.5	8.3	-6.5	-5.2	-6.1	-6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口093	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	179.0	166.0	201.7	225.4	45.1	44.4	46.1	47.1	9.8	9.3	8.5	8.4	-6.4	-5.2	-6.1	-7.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口094	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	169.9	153.0	188.2	217.6	44.6	43.7	45.5	46.8	9.1	8.8	8.1	8.5	-5.3	-4.0	-5.0	-6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口095	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	72.5	64.5	実測値	155.4	128.7	162.4	203.4	43.8	42.2	44.2	46.2	-	23.8	13.2	14.5	20.7	-1.5	7.1	3.8	19.8	-	6.2	2.9	-	-	-	-
	排気口096	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	39.5	31.5	実測値	153.9	128.0	162.2	205.0	43.7	42.1	44.2	46.2	-	23.7	13.2	14.5	-12.2	-34.4	-25.9	-29.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口097	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	39.5	31.5	実測値	152.5	127.5	162.1	206.5	43.7	42.1	44.2	46.3	-	23.6	13.2	14.6	-12.2	-34.2	-25.9	-29.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口098	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	41.5	33.5	実測値	151.6	127.2	162.0	207.4	43.6	42.1	44.2	46.3	-	23.5	13.2	14.6	-10.1	-32.1	-23.9	-27.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口099	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	43.5	35.5	実測値	145.5	125.0	161.5	214.0	43.3	41.9	44.2	46.6	-	22.8	13.3	14.6	-7.8	-29.3	-21.9	-25.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口100	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	42.0	34.0	実測値	141.7	123.9	161.4	218.3	43.0	41.9	44.2	46.8	-	22.3	13.3	14.7	-9.0	-30.1	-23.4	-27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口101	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	141.3	123.8	161.4	218.7	43.0	41.9	44.2	46.8	-	22.2	13.3	14.7	-3.5	-24.5	-17.9	-22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口102	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	140.3	123.5	161.3	219.8	42.9	41.8	44.2	46.8	-	22.0	13.3	14.7	-3.4	-24.3	-17.9	-22.0	-	-	-	-	-	-	-	-

定常騒音

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離[m]				Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】				Abar 予測地点までの回折減衰【dB】				Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】			
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	排気口103	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	54.0	46.0	実測値	138.5	123.0	161.4	221.8	42.8	41.8	44.2	46.9	-	21.7	13.3	14.7	3.2	-17.5	-11.4	-15.6	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	排気口104	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	133.1	121.9	161.6	228.1	42.5	41.7	44.2	47.2	-	20.3	13.3	14.8	-3.0	-22.5	-17.9	-22.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口105	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	132.7	121.8	161.6	228.5	42.5	41.7	44.2	47.2	-	20.1	13.3	14.8	-3.0	-22.3	-17.9	-22.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口106	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	143.8	146.8	188.4	249.2	43.2	43.3	45.5	47.9	9.5	8.8	8.1	8.3	-4.1	-3.7	-5.1	-7.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口107	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	154.4	160.3	201.8	256.0	43.8	44.1	46.1	48.2	10.1	9.4	8.5	8.9	-5.4	-5.0	-6.1	-8.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口108	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	151.9	160.2	202.3	259.5	43.6	44.1	46.1	48.3	10.2	9.4	8.5	8.9	-5.3	-5.0	-6.1	-8.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口109	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	141.2	146.7	188.8	252.8	43.0	43.3	45.5	48.1	9.5	8.8	8.1	8.3	-4.0	-3.7	-5.1	-7.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口110	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	131.1	133.3	175.6	246.8	42.3	42.5	44.9	47.8	8.5	8.1	7.5	7.5	-2.4	-2.1	-3.8	-6.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口111	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	39.5	31.5	実測値	108.4	121.8	167.0	259.9	40.7	41.7	44.5	48.3	-	20.8	14.9	15.9	-9.2	-31.0	-27.9	-32.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口112	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	107.7	122.0	167.3	260.9	40.6	41.7	44.5	48.3	-	21.0	14.9	15.9	-7.1	-29.3	-25.9	-30.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口113	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	47.5	39.5	実測値	107.4	122.0	167.4	261.3	40.6	41.7	44.5	48.3	-	21.1	14.9	15.9	-1.1	-23.4	-19.9	-24.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	排気口114	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	58.2	50.2	実測値	103.8	124.4	170.5	268.5	40.3	41.9	44.6	48.6	-	22.3	14.9	23.9	9.9	-14.0	-9.3	-22.3	9.0	-	-	-	-	-	-	-
	排気口115	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	58.2	50.2	実測値	104.6	125.3	171.4	268.8	40.4	42.0	44.7	48.6	-	24.6	24.5	21.9	9.8	-16.4	-19.0	-20.3	8.9	-	-	-	-	-	-	-
	排気口116	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	58.2	50.2	実測値	105.3	126.1	172.2	269.2	40.4	42.0	44.7	48.6	-	23.7	23.6	20.4	9.8	-15.5	-18.1	-18.8	8.8	-	-	-	-	-	-	-
	排気口117	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	63.0	55.0	実測値	87.0	7.0	54.6	231.8	38.8	16.9	34.7	47.3	17.1	-	19.9	14.7	-0.9	38.1	0.3	-7.0	-	37.2	-	-	-	-	-	-
	排気口118	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	63.0	55.0	実測値	86.2	7.8	55.1	232.8	38.7	17.8	34.8	47.3	17.2	-	19.7	14.7	-0.9	37.2	0.4	-7.0	-	36.3	-	-	-	-	-	-
	排気口119	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	63.0	55.0	実測値	82.1	11.8	57.9	237.1	38.3	21.4	35.2	47.5	17.3	-	19.2	14.6	-0.6	33.6	0.6	-7.1	-	32.7	-	-	-	-	-	-
	排気口120	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	63.0	55.0	実測値	81.3	12.6	58.5	238.1	38.2	22.0	35.3	47.5	17.3	-	19.1	14.6	-0.5	33.0	0.5	-7.1	-	32.1	-	-	-	-	-	-
	排気口121	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	69.5	61.5	実測値	70.5	24.4	66.9	250.1	37.0	27.7	36.5	48.0	18.0	-	18.8	14.5	6.6	33.8	6.2	-0.9	5.7	32.9	5.3	-	-	-	-	-
	排気口122	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	69.5	61.5	実測値	69.6	25.4	67.7	251.1	36.9	28.1	36.6	48.0	18.0	-	18.8	14.4	6.6	33.4	6.1	-0.9	5.7	32.5	5.2	-	-	-	-	-
定常騒音	排気口123	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	50.0	42.0	実測値	68.1	27.1	69.0	252.8	36.7	28.6	36.8	48.1	18.2	-	18.7	14.4	-12.9	13.4	-13.5	-20.5	-	12.5	-	-	-	-	-	-
	排気口124	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	62.5	54.5	実測値	67.4	27.8	69.6	253.5	36.6	28.9	36.8	48.1	18.3	-	18.7	14.4	-0.4	25.6	-1.1	-8.0	-	24.7	-	-	-	-	-	-
	排気口125	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	62.5	54.5	実測値	66.6	28.7	70.3	254.4	36.5	29.2	36.9	48.1	18.4	-	18.7	14.4	-0.4	25.3	-1.2	-8.0	-	24.4	-	-	-	-	-	-
	排気口126	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	90.5	82.5	実測値	65.8	29.7	71.1	255.5	36.4	29.5	37.0	48.1	18.5	-	18.7	14.4	27.6	53.0	26.7	19.9	26.7	52.1	25.8	19.0	-	-	-	-
	排気口127	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	49.0	41.0	実測値	57.7	39.3	78.8	265.0	35.2	31.9	37.9	48.5	20.9	-	18.7	14.3	-15.1	9.1	-15.6	-21.8	-	8.2	-	-	-	-	-	-
	排気口128	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	65.5	57.5	実測値	56.9	40.3	79.6	266.0	35.1	32.1	38.0	48.5	21.4	-	18.7	14.3	1.0	25.4	0.8	-5.3	0.1	24.5	-	-	-	-	-	-
	排気口129	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	65.5	57.5	実測値	56.2	41.2	80.4	266.9	35.0	32.3	38.1	48.5	22.0	-	18.7	14.3	0.5	25.2	0.7	-5.3	-	24.3	-	-	-	-	-	-
	排気口130	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	87.0	79.0	実測値	55.5	42.0	81.1	267.8	34.9	32.5	38.2	48.6	22.6	-	18.7	14.3	21.5	46.5	22.1	16.1	20.6	45.6	21.2	15.2	-	-	-	-
	排気口131	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	46.5	38.5	実測値	51.5	45.6	85.1	271.0	34.2	33.2	38.6	48.7	-	26.3	18.7	14.3	4.3	-20.9	-18.8	-24.4	3.4	-	-	-	-	-	-	-
	排気口132	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	47.0	39.0	実測値	51.0	45.7	85.5	270.9	34.2	33.2	38.6	48.7	-	26.3	18.6	14.3	4.8	-20.5	-18.3	-23.9	3.9	-	-	-	-	-	-	-
	給気口01	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	77.0	69.0	実測値	63.2	32.7	73.4	258.4	36.0	30.3	37.3	48.2	19.0	-	18.7	14.4	14.0	38.7	13.0	6.4	13.1	37.8	12.1	5.5	-	-	-	-
	給気口02	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	80.5	72.5	実測値	59.1	37.6	77.4	263.4	35.4	31.5	37.8	48.4	20.2	-	18.7	14.3	16.9	41.0	16.0	9.8	16.0	40.1	15.1	8.9	-	-	-	-
	来客車両走行001	昼3607台 夜871台	16,519.7	3,989.1	25.444	0.0	82.0	74.0	騒音手引	28.7	68.8	114.7	282.7	29.2	36.8	41.2	49.0	-	20.3	18.4	-	44.8	16.9	14.4	25.0	39.4	11.5	9.0	19.6	36.3	8.3	5.8	16.4
	来客車両走行002	昼3607台 夜871台	9,253.2	2,234.4	14.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	42.2	63.5	111.2	270.3	32.5	36.1	40.9	48.6	-	20.4	18.3	16.3	41.5	17.6	14.8	9.1	33.6	9.6	6.9	1.2	30.4	6.5	3.7	-
	来客車両走行003	昼3607台 夜871台	9,087.3	2,194.4	13.996	0.0	82.0	74.0	騒音手引	37.6	73.5	121.2	277.9	31.5	37.3	41.7	48.9	-	19.6	18.0	16.2	42.5	17.0	14.3	8.9	34.5	9.0	6.3	0.9	31.3	5.9	3.1	-
	来客車両走行004	昼3607台 夜871台	12,809.4	3,093.2	19.729	0.0	82.0	74.0	騒音手引	37.2	85.4	133.2	285.9	31.4	38.6	42.5	49.1	-	19.1	17.8	16.2	42.6	16.3	13.7	8.7	36.1	9.8	7.2	2.2	32.9	6.6	4.0	-
	来客車両走行005	昼3607台 夜871台	12,809.4	3,093.2	19.729	0.0	82.0	74.0	騒音手引	52.6	100.7	149.0	289.0	34.4	40.1	43.5	49.2	-	18.8	17.3	16.1	39.6	15.2	13.2	8.6	33.1	8.6	6.7	2.1	29.9	5.5	3.6	-
	来客車両走行006	昼3607台 夜871台	9,087.3	2,194.4	13.996	0.0	82.0	74.0	騒音手引	64.6	105.2	153.5	284.3	36.2	40.4	43.7	49.1	-	18.9	17.0	16.1	37.8	14.7	13.3	8.8	29.8	6.7	5.3	0.8	26.6	3.5	2.1	-
	来客車両走行007	昼3607台 夜871台	12,809.4	3,093.2	19.729	0.0	82.0	74.0	騒音手引	48.4	76.5	124.8	272.0	33.7	37.7	41.9	48.7	-	19.6	17.7	16.2	40.3	16.7	14.3	9.1	33.8	10.2	7.8	2.5	30.6	7.1	4.6	-
	来客車両走行008	昼3607台 夜871台	12,809.4	3,093.2	19.729	0.0	82.0	74.0	騒音手引	61.0	93.2	141.5	275.3	35.7	39.4	43.0	48.8	-	19.2	17.2	16.2	38.3	15.5	13.8	9.0	31.8	8.9	7.3	2.5	28.6	5.8	4.1	-
	来客車両走行009	昼3607台 夜871台	10,066.5	2,430.8	15.505	0.0	82.0	74.0	騒音手引	75.0	109.0	157.0	279.4	37.5	40.7	43.9	48.9	-	24.2	16.7	16.1	36.5	9.1	13.3	9.0	28.9	1.5	5.8	1.4	25.8	-	2.6	-
	来客車両走行010	昼3607台 夜871台	9,661.2	2,332.9	14.88	0.0	82.0	74.0	騒音手引	48.8	53.2	101.0	262.5	33.8	34.5	40.1	48.4	-	21.4	18.6	-	40.2	18.0	15.4	25.6	32.5	10.3	7.6	17.9	29.3	7.1	4.4	14.7
	来客車両走行011	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	57.6	57.8	106.1	255.9	35.2	35.2	40.5	48.2	-	20.7	18.2	16.3	38.8	18.0	15.3	9.5	32.9	12.2	9.4	3.7	29.8	9.0	6.2	0.5
	来客車両走行012	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.6	78.4	126.3	259.0	36.5	37.9	42.0	48.3	-	24.1	17.5	16.3	37.5	12.0	14.5	9.5	31.7	6.1	8.7	3.6	28.5	3.0	5.5	0.4
	来客車両走行013	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	81.3	100.1	147.3	264.1	38.2	40.0	43.4	48.4	-	23.3	16.8	16.2	35.8	10.7	13.8	9.4	29.9	4.8	8.0	3.5	26.8	1.7	4.8	0.4
	来客車両走行014	昼3607台 夜871台	10,353.2	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	64.2	43.8	92.1	247.1	36.2	32.8	39.3	47.9	-	22.2	18.9	-	37.8	18.9	15.8	26.1	30.4	11.5	8.3	18.7	27.2	8.3	5.2	15.5
	来客車両走行015	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	73.3	51.4	98.6	240.0	37.3	34.2	39.9	47.6	-	23.5	19.0	16.4	36.7	16.3	15.1	10.0	30.9	10.4	9.3	4.1	27.7	7.3	6.1	1.0
	来客車両走行016	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.5	73.8	120.1	243.3	38.1	37.4	41.6	47.7	-	22.1	17.9	16.4	35.9	14.5	14.5	9.9	30.0	8.7	8.7	4.1	26.9	5.5	5.5	0.9
	来客車両走行017	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	93.1	96.6	142.1	248.7	39.4	39.7	43.0	47.9	-	21.0	16.9	16.3	34.6	13.3	14.0	9.8	28.8	7.4	8.2	4.0	25.6	4.3	5.0	0.8
	来客車両走行018	昼3607台 夜871台	10,353.2	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.2	38.4	84.9	231.2	38.1	31.7	38.6	47.3	-	22.7	21.0	-	35.9	19.6	14.4	26.7	28.5	12.1	7.0	19.3	25.3	9.0	3.8	16.1
	来客車両走行019	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	89.0	49.5	93.3	224.1	39.0	33.9	39.4	47.0	-	-	20.1	16.5	35.0	40.1	14.5	10.5	29.2	34.3	8.7	4.6	26.0	31.1	5.5	1.5
	来客車両走行020	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.1	72.5	115.8	227.7	39.6	37.2	41.3	47.1	-	-	18.0	16.5	34.4	36.8	14.7	10.4	28.6	30.9	8.8	4.6	25.4	27.8	5.7	1.4
	来客車両走行021	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	105.9	95.6	138.4	233.4	40.5	39.6	42.8	47.4	-	-	17.1	16.3	33.5	34.4	14.1	10.3	27.7	28.5	8.3	4.4	24.5	25.4	5.1	1.3
	来客車両走行022	昼3607台 夜871台	10,535.7	2,544.1	16.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	96.3	39.2	80.2	215.1	39.7	31.9	38.1	46.7	-	23.8	22.1	-	34.3	18.3	13.9	27.3	27.0	11.0	6.5	20.0	23.8	7.8	3.3	16.8
	来客車両走行023	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	105.1	52.7	90.5	208.0	40.4	34.4	39.1	46.4	-	24.2	19.9	16.6	33.6	15.4	15.0	11.0	27.7	9.6	9.1	5.2	24.6	6.4	5.9	2.0
	来客車両走行024	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	110.3	74.8	113.5	211.8	40.9	37.5	41.1	46.5	-	22.9	18.0	16.6	33.1	13.6	14.9	10.9	27.3	7.8	9.0	5.1	24.1	4.6	5.8	1.9
	来客車両走行025	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.7	97.3	136.5	218.0	41.6	39.8	42.7	46.8	-	21.9	17.1	16.4	32.4	12.4	14.2	10.8	26.6	6.5	8.3	4.9	23.4	3.3	5.2	1.8
変動騒音	来客車両走行026	昼3607台 夜871台	12,093.6	2,920.3	18.627	0.0	82.0	74.0	騒音手引	113.7	46.9	78.6	197.7	41.1	33.4	37.9	45.9	-	25.4	21.6	-	32.9	15.1	14.5	28.1	26.1	8.4	7.7	21.3	22.9	5.2	4.6	18.1
	来客車両走行027	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	123.6	61.7	90.8	189.5	41.8	35.8	39.2	45.6	-	25.3	19.9	16.8	32.2	12.9	14.9	11.6	26.3	7.0	9.1	5.8	23.1	3.9	5.9	2.6
	来客車両走行028	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	128.1	81.3	113.7	193.7	42.1	38.2	41.1	45.7	-	24.6	18.0	16.7	31.9	11.2	14.8	11.5	26.0	5.4	9.0	5.7	22.8	2.2	5.8	2.5
	来客車両走行029	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	136.3	102.4	136.7	200.4	42.7	40.2	42.7	46.0	-	23.8	17.1	16.6	31.3	9.9	14.2	11.4	25.5	4.1	8.3	5.5	22.3	0.9	5.2	2.4
	来客車両走行030	昼3607台 夜871台	10,261.1	2,477.8	15.804	0.0	82.0	74.0	騒音手引	130.9	58.6	80.8	180.6	42.3	35.4	38.2	45.1	-	25.8	21.5	16.9	31.7	12.8	14.4	11.9	24.2	5.3	6.9	4.5	21.0	2.2	3.7	1.3
	来客車両走行031	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	139.4	72.2	94.0	173.8	42.9	37.2	39.5	44.8	-	25.6	22.4	17.0	31.1	11.2	12.1	12.2	25.3	5.3	6.3	6.4	22.1	2.2	3.1	3.2
	来客車両走行032	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	143.3	89.6	116.3	178.3	43.1	39.0	41.3	45.0	-	25.1	17.9	16.9	30.9	9.8	14.8	12.1	25.0	4.0	8.9	6.2	21.9	0.8	5.7	3.1
	来客車両走行033	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	150.7	109.1	138.9	185.6	43.6	40.8	42.9	45.4	-	24.6	17.0	16.7	30.4	8.6	14.1	11.9	24.6	2.8	8.3	6.1	21.4	-	5.1	2.9
	来客車両走行034	昼3607台 夜871台	10,352.6	2,499.9	15.945	0.0	82.0	74.0	騒音手引	146.8	71.5	85.9	164.7	43.3	37.1	38.7	44.3	-	25.9	24.3	17.1	30.7	11.0	11.0	12.5	23.2	3.6	3.6	5.1	20.1	0.4	0.4	1.9
	来客車両走行035	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	155.3	84.6	99.7	158.0	43.8	38.5	40.0	44.0	-	25.8	19.5	17.2	30.2	9.7	14.5	12.8	24.3	3.8	8.6	7.0	21.2	0.7	5.5	3.8
	来客車両走行036	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	158.8	99.8	121.0	163.0	44.0	40.0	41.7	44.2	-	25.4	20.3	17.1	30.0	8.6	12.0	12.7	24.1	2.8	6.2	6.8	21.0	-	3.0	3.7
	来客車両走行037	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	165.5	117.6	142.8	171.0	44.4	41.4	43.1	44.7	-	25.0	19.3	16.9	29.6	7.6	11.6	12.5	23.8	1.7	5.8	6.6	20.6	-	2.6	3.4
	来客車両走行038	昼3607台 夜871台	11,223.4	2,710.2	17.286	0.0	82.0	74.0	騒音手引	163.4	86.0	93.8	148.2	44.3	38.7	39.4	43.4	-	22.2	17.0	17.4	29.7	13.1	17.6	13.2	22.6	6.0	10.5	6.1	19.5	2.9	7.3	2.9
	来客車両走行039	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	172.5	99.1	108.2	141.0	44.7	39.9	40.7	43.0	-	25.8	16.8	17.5	29.3	8.3	16.5	13.5	23.4	2.4	10.7	7.6	20.3	-	7.5	4.5

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】				Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】				Abar 予測地点までの回折減衰【dB】				Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】			
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	来客車両走行040	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	175.7	112.4	128.1	146.5	44.9	41.0	42.1	43.3	−	25.6	16.8	17.4	29.1	7.4	15.1	13.3	23.3	1.6	9.2	7.5	20.1	−	6.1	4.3
	来客車両走行041	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	181.8	128.5	148.9	155.3	45.2	42.2	43.5	43.8	−	25.3	19.1	17.1	28.8	6.5	11.5	13.1	23.0	0.7	5.6	7.2	19.8	−	2.4	4.0
	来客車両走行042	昼3607台 夜871台	10,307.0	2,488.9	15.875	0.0	82.0	74.0	騒音手引	180.0	101.2	103.8	131.6	45.1	40.1	40.3	42.4	−	25.9	16.6	17.8	28.9	8.0	17.1	13.8	21.4	0.5	9.6	6.4	18.3	−	6.5	3.2
	来客車両走行043	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	188.3	113.1	117.7	125.3	45.5	41.1	41.4	42.0	−	20.4	16.4	17.9	28.5	12.5	16.1	14.1	22.7	6.7	10.3	8.2	19.5	3.5	7.1	5.1
	来客車両走行044	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	191.3	124.9	136.2	131.5	45.6	41.9	42.7	42.4	−	25.7	16.5	17.7	28.4	6.4	14.8	13.9	22.5	0.5	8.9	8.0	19.4	−	5.8	4.9
	来客車両走行045	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	196.9	139.6	155.9	141.3	45.9	42.9	43.9	43.0	−	25.4	16.6	17.4	28.1	5.7	13.6	13.6	22.3	−	7.7	7.7	19.1	−	4.6	4.6
	来客車両走行046	昼3607台 夜871台	9,711.4	2,345.1	14.958	0.0	82.0	74.0	騒音手引	195.4	115.6	114.5	116.3	45.8	41.3	41.2	41.3	−	25.9	21.0	18.3	28.2	6.8	11.9	14.4	20.5	−	4.1	6.7	17.3	−	1.0	3.5
	来客車両走行047	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	203.3	126.8	127.9	110.7	46.2	42.1	42.1	40.9	−	25.9	19.7	18.5	27.8	6.1	12.2	14.6	22.0	0.2	6.3	8.8	18.8	−	3.1	5.6
	来客車両走行048	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	206.0	137.4	145.0	117.6	46.3	42.8	43.2	41.4	−	25.7	16.3	18.2	27.7	5.5	14.5	14.4	21.9	−	8.6	8.5	18.7	−	5.5	5.4
	来客車両走行049	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	211.2	150.9	163.7	128.4	46.5	43.6	44.3	42.2	−	25.5	16.4	17.8	27.5	4.9	13.3	14.0	21.7	−	7.5	8.2	18.5	−	4.3	5.0
	来客車両走行050	昼3607台 夜871台	10,352.9	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	210.8	130.3	126.1	100.9	46.5	42.3	42.0	40.1	−	25.9	19.3	19.0	27.5	5.8	12.7	15.0	20.1	−	5.3	7.5	16.9	−	2.1	4.4
	来客車両走行051	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	219.2	141.6	139.6	95.1	46.8	43.0	42.9	39.6	−	25.9	18.5	19.4	27.2	5.1	12.6	15.1	21.3	−	6.8	9.2	18.2	−	3.6	6.1
	来客車両走行052	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	221.7	151.2	155.5	103.1	46.9	43.6	43.8	40.3	−	19.3	16.0	19.0	27.1	11.1	14.2	14.8	21.2	5.3	8.3	8.9	18.1	2.1	5.2	5.8
	来客車両走行053	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	226.5	163.5	173.0	115.3	47.1	44.3	44.8	41.2	−	25.6	16.2	18.5	26.9	4.1	13.1	14.3	21.0	−	7.2	8.5	17.9	−	4.1	5.3
	来客車両走行054	昼3607台 夜871台	10,352.6	2,499.9	15.945	0.0	82.0	74.0	騒音手引	226.8	145.7	139.0	85.1	47.1	43.3	42.9	38.6	−	25.9	22.5	20.1	26.9	4.8	8.7	15.3	19.4	−	1.2	7.8	16.3	−	−	4.7
	来客車両走行055	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	235.1	156.6	152.1	79.7	47.4	43.9	43.6	38.0	−	25.9	20.7	20.8	26.6	4.2	9.6	15.2	20.7	−	3.8	9.3	17.6	−	0.6	6.2
	来客車両走行056	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	237.4	165.4	166.8	89.2	47.5	44.4	44.4	39.0	−	18.9	17.4	20.3	26.5	10.8	12.2	14.7	20.6	4.9	6.3	8.8	17.5	1.7	3.2	5.7
	来客車両走行057	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	242.0	176.7	183.3	103.0	47.7	44.9	45.3	40.3	−	25.7	15.9	19.7	26.3	3.4	12.8	14.1	20.5	−	7.0	8.2	17.3	−	3.8	5.1
	来客車両走行058	昼3607台 夜871台	10,456.0	2,524.9	16.104	0.0	82.0	74.0	騒音手引	242.8	161.2	152.4	69.3	47.7	44.1	43.7	36.8	−	17.7	22.1	22.1	26.3	12.1	8.2	15.1	18.9	4.7	0.8	7.7	15.7	1.6	−	4.5
	来客車両走行059	昼3607台 夜871台	6,511.7	1,572.4	10.029	0.0	82.0	74.0	騒音手引	258.1	166.4	139.7	78.4	48.2	44.4	42.9	37.9	16.9	25.9	−	−	8.8	3.6	31.1	36.1	−	−	21.6	26.6	−	−	18.5	23.5
	来客車両走行060	昼3607台 夜871台	14,040.3	3,390.4	21.625	0.0	82.0	74.0	騒音手引	254.8	164.9	142.5	69.3	48.1	44.3	43.1	36.8	16.6	17.5	24.5	−	9.3	12.2	6.5	37.2	3.2	6.0	0.3	31.0	0.0	2.9	−	27.9
	来客車両走行061	昼3607台 夜871台	11,349.1	2,740.5	17.48	0.0	82.0	74.0	騒音手引	252.1	165.1	148.2	62.0	48.0	44.4	43.4	35.9	16.6	17.5	17.6	−	9.3	12.1	13.0	38.1	2.3	5.1	5.9	31.1	−	1.9	2.8	27.9
	来客車両走行062	昼3607台 夜871台	11,349.1	2,740.5	17.48	0.0	82.0	74.0	騒音手引	251.0	167.3	155.3	60.3	48.0	44.5	43.8	35.6	−	21.4	24.7	−	26.0	8.1	5.5	38.4	19.0	1.1	−	31.3	15.8	−	−	28.2
	来客車両走行063	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	251.2	172.0	165.4	64.5	48.0	44.7	44.4	36.2	−	25.9	20.4	23.9	26.0	3.4	9.3	13.9	20.2	−	3.4	8.1	17.0	−	0.3	4.9
	来客車両走行064	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	253.4	180.0	179.0	75.8	48.1	45.1	45.1	37.6	−	25.8	17.0	23.3	25.9	3.1	11.9	13.1	20.1	−	6.1	7.3	16.9	−	2.9	4.1
	来客車両走行065	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	257.6	190.4	194.4	91.7	48.2	45.6	45.8	39.2	−	25.7	16.7	25.0	25.8	2.7	11.6	9.8	19.9	−	5.7	3.9	16.8	−	2.5	0.8
	来客車両走行066	昼3607台 夜871台	11,062.9	2,671.4	17.039	0.0	82.0	74.0	騒音手引	261.6	173.3	153.5	56.8	48.4	44.8	43.7	35.1	16.3	17.2	17.3	−	9.4	12.0	13.0	38.9	2.2	4.8	5.8	31.7	−	1.7	2.7	28.6
	来客車両走行067	昼3607台 夜871台	14,315.2	3,456.8	22.048	0.0	82.0	74.0	騒音手引	271.6	181.9	159.1	55.3	48.7	45.2	44.0	34.9	16.0	17.0	20.3	−	9.4	11.8	9.6	39.1	3.3	5.8	3.6	33.1	0.1	2.6	0.4	29.9
	来客車両走行068	昼3607台 夜871台	9,310.7	2,248.3	14.34	0.0	82.0	74.0	騒音手引	280.7	189.9	164.3	58.1	49.0	45.6	44.3	35.3	15.7	16.4	−	−	9.3	12.0	29.7	38.7	1.4	4.1	21.8	30.8	−	0.9	18.6	27.6
	来客車両走行069	昼3607台 夜871台	11,566.7	2,793.1	17.815	0.0	82.0	74.0	騒音手引	286.1	196.4	172.7	46.7	49.1	45.9	44.7	33.4	15.6	16.6	−	−	9.3	11.5	29.3	40.6	2.3	4.5	22.3	33.6	−	1.4	19.1	30.5
	来客車両走行070	昼3607台 夜871台	13,181.4	3,183.0	20.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	283.6	196.3	177.1	33.8	49.1	45.9	45.0	30.6	15.6	16.6	18.4	−	9.3	11.5	10.6	43.4	2.9	5.1	4.2	37.0	−	1.9	1.1	33.8
	来客車両走行071	昼3607台 夜871台	11,864.9	2,865.1	18.274	0.0	82.0	74.0	騒音手引	296.7	206.1	180.5	49.7	49.4	46.3	45.1	33.9	15.3	15.9	−	−	9.2	11.8	28.9	40.1	2.4	4.9	22.0	33.2	−	1.8	18.8	30.1
	来客車両走行072	昼3607台 夜871台	11,566.7	2,793.1	17.815	0.0	82.0	74.0	騒音手引	304.2	214.6	190.8	38.2	49.7	46.6	45.6	31.6	15.2	16.3	−	−	9.2	11.1	28.4	42.4	2.2	4.1	21.4	35.4	−	1.0	18.3	32.2
	来客車両走行073	昼3607台 夜871台	11,864.9	2,865.1	18.274	0.0	82.0	74.0	騒音手引	293.9	205.2	183.5	34.1	49.4	46.2	45.3	30.6	15.4	16.4	17.7	−	9.3	11.3	11.0	43.4	2.4	4.4	4.2	36.5	−	1.3	1.0	33.3
	来客車両走行074	昼3607台 夜871台	13,181.4	3,183.0	20.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	301.8	214.6	194.7	20.6	49.6	46.6	45.8	26.3	16.0	16.3	17.1	−	8.4	11.1	11.2	47.7	2.0	4.7	4.7	41.3	−	1.5	1.6	38.2
	来客車両走行075	昼3607台 夜871台	11,864.9	2,865.1	18.274	0.0	82.0	74.0	騒音手引	291.9	206.1	188.9	21.1	49.3	46.3	45.5	26.5	18.5	16.4	16.2	−	6.2	11.3	12.3	47.5	−	4.4	5.4	40.6	−	1.3	2.3	37.5
	来客車両走行076	昼3607台 夜871台	9,310.7	2,248.3	14.34	0.0	82.0	74.0	騒音手引	275.6	189.9	173.5	36.8	48.8	45.6	44.8	31.3	18.7	16.8	16.6	−	6.4	11.7	12.6	42.7	−	3.7	4.7	34.8	−	0.6	1.6	31.6
	来客車両走行077	昼3607台 夜871台	10,432.9	2,519.3	16.069	0.0	82.0	74.0	騒音手引	269.1	182.1	164.0	45.9	48.6	45.2	44.3	33.2	16.0	17.0	16.9	−	9.4	11.8	12.8	40.8	2.0	4.4	5.4	33.3	−	1.2	2.2	30.2
	来客車両走行078	昼3607台 夜871台	10,673.1	2,577.3	16.439	0.0	82.0	74.0	騒音手引	248.9	157.6	132.3	82.0	47.9	44.0	42.4	38.3	16.9	18.1	−	−	9.2	12.0	31.6	35.7	1.8	4.6	24.2	28.4	−	1.5	21.1	25.2
	来客車両走行079	昼3607台 夜871台	6,512.9	1,572.7	10.031	0.0	82.0	74.0	騒音手引	242.1	150.2	123.4	91.6	47.7	43.5	41.8	39.2	18.3	25.9	−	−	8.0	4.5	32.2	34.8	−	−	22.7	25.3	−	−	19.5	22.1
	来客車両走行080	昼3607台 夜871台	6,268.8	1,513.7	9.655	0.0	82.0	74.0	騒音手引	331.7	261.0	258.4	81.7	50.4	48.3	48.2	38.2	20.0	22.6	17.2	−	3.6	3.0	8.6	35.8	−	−	−	26.1	−	−	−	23.0
	来客車両走行081	昼3607台 夜871台	14,814.4	3,577.3	22.817	0.0	82.0	74.0	騒音手引	315.8	246.3	245.3	80.7	50.0	47.8	47.8	38.1	20.2	22.9	24.0	−	3.8	3.3	2.2	35.9	−	−	−	30.0	−	−	−	26.8
	来客車両走行082	昼3607台 夜871台	14,814.2	3,577.3	22.817	0.0	82.0	74.0	騒音手引	293.6	225.9	227.5	84.8	49.4	47.1	47.1	38.6	−	23.2	24.3	25.9	24.6	3.7	2.5	9.5	18.7	−	−	3.6	15.6	−	−	0.5
	来客車両走行083	昼3607台 夜871台	14,814.4	3,577.3	22.817	0.0	82.0	74.0	騒音手引	271.5	206.1	210.6	94.3	48.7	46.3	46.5	39.5	−	25.7	16.4	25.5	25.3	2.0	11.2	9.0	19.4	−	5.3	3.1	16.3	−	2.1	−
	来客車両走行084	昼3607台 夜871台	8,400.2	2,028.4	12.938	0.0	82.0	74.0	騒音手引	325.6	254.0	250.7	74.6	50.3	48.1	48.0	37.5	24.1	16.5	17.3	−	−0.4	9.4	8.7	36.5	−	1.0	0.4	28.2	−	−	−	25.0
	来客車両走行085	昼3607台 夜871台	8,400.2	2,028.4	12.938	0.0	82.0	74.0	騒音手引	323.3	249.1	243.7	61.8	50.2	47.9	47.7	35.8	16.5	16.6	17.4	−	7.3	9.5	8.8	38.2	−	1.1	0.5	29.8	−	−	−	26.7
	来客車両走行086	昼3607台 夜871台	6,259.1	1,511.4	9.64	0.0	82.0	74.0	騒音手引	327.2	251.5	244.5	56.3	50.3	48.0	47.8	35.0	16.3	16.4	17.4	−	7.4	9.6	8.8	39.0	−	0.0	−	29.3	−	−	−	26.2
変動騒音	来客車両走行087	昼3607台 夜871台	10,456.0	2,524.9	16.104	0.0	82.0	74.0	騒音手引	252.8	189.8	197.3	105.7	48.1	45.6	45.9	40.5	−	25.6	15.9	24.9	25.9	2.8	12.2	8.7	18.5	−	4.8	1.2	15.4	−	1.6	−
	来客車両走行088	昼3607台 夜871台	10,352.6	2,499.9	15.945	0.0	82.0	74.0	騒音手引	237.4	176.8	187.0	116.7	47.5	44.9	45.4	41.3	−	25.6	16.1	18.6	26.5	3.5	12.4	14.0	19.0	−	5.0	6.6	15.9	−	1.8	3.4
	来客車両走行089	昼3607台 夜871台	10,352.9	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	222.2	164.4	177.7	128.7	46.9	44.3	45.0	42.2	−	25.5	16.3	17.8	27.1	4.2	12.7	14.0	19.6	−	5.2	6.5	16.4	−	2.1	3.4
	来客車両走行090	昼3607台 夜871台	9,711.4	2,345.1	14.958	0.0	82.0	74.0	騒音手引	207.6	153.0	169.6	141.1	46.3	43.7	44.6	43.0	−	25.4	16.5	17.4	27.7	4.9	12.9	13.6	19.9	−	5.2	5.9	16.8	−	2.0	2.7
	来客車両走行091	昼3607台 夜871台	10,307.0	2,488.9	15.875	0.0	82.0	74.0	騒音手引	193.2	142.4	162.6	154.0	45.7	43.1	44.2	43.7	−	25.2	16.4	17.1	28.3	5.7	13.4	13.2	20.8	−	5.9	5.7	17.6	−	2.8	2.5
	来客車両走行092	昼3607台 夜871台	11,223.4	2,710.2	17.286	0.0	82.0	74.0	騒音手引	177.8	132.1	156.4	168.3	45.0	42.4	43.9	44.5	−	25.0	18.9	16.9	29.0	6.6	11.3	12.6	21.9	−	4.2	5.5	18.7	−	1.0	2.4
	来客車両走行093	昼3607台 夜871台	10,352.6	2,499.9	15.945	0.0	82.0	74.0	騒音手引	162.7	123.1	151.8	183.1	44.2	41.8	43.6	45.3	−	24.6	16.7	16.7	29.8	7.6	13.7	12.1	22.3	0.1	6.2	4.6	19.2	−	3.1	1.5
	来客車両走行094	昼3607台 夜871台	10,261.1	2,477.8	15.804	0.0	82.0	74.0	騒音手引	148.6	116.1	149.0	197.4	43.4	41.3	43.5	45.9	−	24.0	16.8	16.5	30.6	8.7	13.8	11.5	23.1	1.2	6.3	4.1	19.9	−	3.1	0.9
	来客車両走行095	昼3607台 夜871台	12,093.6	2,920.3	18.627	0.0	82.0	74.0	騒音手引	133.6	110.6	147.8	213.3	42.5	40.9	43.4	46.6	−	22.7	16.8	16.4	31.5	10.4	13.8	11.0	24.7	3.6	7.0	4.2	21.5	0.5	3.9	1.1
	来客車両走行096	昼3607台 夜871台	10,535.7	2,544.1	16.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.2	107.6	148.7	229.5	41.5	40.6	43.4	47.2	−	19.6	16.8	16.3	32.5	13.7	13.8	10.5	25.1	6.4	6.4	3.1	21.9	3.2	3.3	−
	来客車両走行097	昼3607台 夜871台	10,353.2	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	106.6	107.3	151.3	244.6	40.6	40.6	43.6	47.8	−	−	16.7	16.2	33.4	33.4	13.7	10.0	26.0	25.9	6.3	2.5	22.8	22.8	3.1	−
	来客車両走行098	昼3607台 夜871台	10,353.2	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.2	109.3	155.4	259.7	39.6	40.8	43.8	48.3	−	22.0	16.6	16.2	34.4	11.2	13.6	9.5	27.0	3.8	6.1	2.1	23.8	0.6	3.0	−
	来客車両走行099	昼3607台 夜871台	3,298.0	796.4	5.08	0.0	82.0	74.0	騒音手引	88.4	111.9	159.0	269.7	38.9	41.0	44.0	48.6	−	23.2	16.5	16.1	35.1	9.8	13.5	9.2	22.6	−	1.1	−	19.5	−	−	−
	来客車両走行100	昼3607台 夜871台	6,363.2	1,536.6	9.801	0.0	82.0	74.0	騒音手引	84.1	114.3	161.9	276.8	38.5	41.2	44.2	48.8	−	23.7	16.5	16.1	35.5	9.1	13.3	9.0	25.9	−	3.7	−	22.8	−	0.6	−
	来客車両走行101	昼3607台 夜871台	16,544.0	3,994.9	25.481	0.0	82.0	74.0	騒音手引	75.9	121.6	169.8	293.8	37.6	41.7	44.6	49.4	−	18.6	16.7	16.1	36.4	13.7	12.7	8.6	31.0	8.3	7.3	3.2	27.8	5.1	4.1	0.0
	来客車両走行102	昼3607台 夜871台	14,166.5	3,420.9	21.819	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.9	123.1	170.1	275.6	39.6	41.8	44.6	48.8	−	23.1	16.2	16.1	34.4	9.1	13.1	9.1	28.3	3.0	7.0	3.0	25.1	−	3.9	−
	来客車両走行103	昼3607台 夜871台	14,166.2	3,420.8	21.819	0.0	82.0	74.0	騒音手引	115.0	144.1	190.6	283.6	41.2	43.2	45.6	49.1	−	22.5	15.9	17.7	32.8	8.3	12.5	7.3	26.7	2.2	6.4	1.2	23.5	−	3.2	−
	来客車両走行104	昼3607台 夜871台	14,166.5	3,420.9	21.819	0.0	82.0	74.0	騒音手引	134.9	165.4	211.4	293.0	42.6	44.4	46.5	49.3	−	22.0	18.3	15.7	31.4	7.6	9.2	9.0	25.3	1.6	3.1	2.9	22.1	−	−	−
	来客車両走行105	昼3607台 夜871台	14,853.6	3,586.8	22.878	0.0	82.0	74.0	騒音手引	141.4	178.7	225.3	308.2	43.0	45.0	47.1	49.8	−	22.7	15.5	15.1	31.0	6.3	11.4	9.1	25.1	0.4	5.6	3.3	21.9	−	2.4	0.1
	来客車両走行106	昼3607台	5,894.1	0.0	9.078	0.0	82.0	74.0	騒音手引	143.1	186.3	233.4	320.4	43.1	45.4	47.4	50.1	−	23.2	15.4	14.8	30.9	5.4	11.2	9.1	21.0	−	1.3	−	−	−	−	−
	来客車両走行107	昼3607台	5,408.0	0.0	8.33	0.0	82.0	74.0	騒音手引	151.3	193.2	240.1	322.2	43.6	45.7	47.6	50.2	−	23.0	15.4	14.7	30.4	5.3	11.0	9.2	20.1	−	0.8	−	−	−	−	−
	来客車両走行108	昼3607台	13,782.0	0.0	21.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	157.8	193.2	239.3	312.7	44.0	45.7	47.6	49.9	−	22.1	16.5	14.7	30.0	6.2	9.9	9.4	23.8	0.0	3.7	3.2	−	−	−	−
	来客車両走行109	昼3607台	13,782.1	0.0	21.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	164.9	189.7	234.1	294.8	44.3	45.6	47.4	49.4	25.9	26.1	26.1	24.2	3.7	2.3	0.5	0.5	−	−	−	−	−	−	−	−
	来客車両走行110	昼3607台	13,782.0	0.0	21.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	174.4	188.5	230.7	277.3	44.8	45.5	47.3	48.9	25.8	26.2	26.1	24.4	3.4	2.3	0.6	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】				Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】				Abar 予測地点までの回折減衰【dB】				Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】			
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	来客車両走行111	昼3607台 夜871台	7,002.6	1,690.9	10.785	0.0	82.0	74.0	騒音手引	184.4	194.2	235.1	272.0	45.3	45.8	47.4	48.7	24.0	24.6	24.5	22.7	4.6	3.7	2.0	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行112	昼3607台 夜871台	14,042.0	3,390.8	21.628	0.0	82.0	74.0	騒音手引	185.9	189.7	229.3	260.2	45.4	45.6	47.2	48.3	25.6	26.1	26.1	24.6	3.1	2.3	0.7	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行113	昼3607台 夜871台	14,041.5	3,390.7	21.627	0.0	82.0	74.0	騒音手引	199.2	193.3	229.9	243.6	46.0	45.7	47.2	47.7	25.3	26.1	26.1	24.9	2.7	2.2	0.7	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行114	昼3607台 夜871台	14,041.5	3,390.7	21.627	0.0	82.0	74.0	騒音手引	213.8	199.3	232.4	227.9	46.6	46.0	47.3	47.2	25.1	26.0	26.1	15.7	2.3	2.0	0.6	11.1	–	–	–	5.0	–	–	–	1.8
	来客車両走行115	昼3607台 夜871台	14,042.0	3,390.8	21.628	0.0	82.0	74.0	騒音手引	229.6	207.3	237.0	213.3	47.2	46.3	47.5	46.6	23.2	16.6	16.6	24.7	3.6	11.1	9.9	2.7	–	4.9	3.8	–	–	1.8	0.6	–
	来客車両走行116	昼3607台 夜871台	5,344.5	1,290.6	8.232	0.0	82.0	74.0	騒音手引	237.5	210.1	237.5	202.3	47.5	46.4	47.5	46.1	15.7	16.6	17.6	24.6	10.8	10.9	8.9	3.3	0.5	0.6	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行117	昼3607台 夜871台	9,897.1	2,389.9	15.244	0.0	82.0	74.0	騒音手引	232.7	201.7	227.8	192.3	47.3	46.1	47.2	45.7	16.0	17.1	17.6	24.7	10.7	10.8	9.2	3.6	3.0	3.1	1.6	–	–	0.0	–	–
	来客車両走行118	昼3607台 夜871台	12,849.4	3,102.8	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	222.8	186.7	211.3	179.2	47.0	45.4	46.5	45.1	16.8	18.4	17.8	16.4	10.3	10.1	9.7	12.5	3.7	3.6	3.2	6.0	0.6	0.5	0.0	2.9
	来客車両走行119	昼3607台 夜871台	12,849.7	3,102.9	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	212.8	170.5	193.0	165.4	46.6	44.6	45.7	44.4	19.2	25.0	18.0	16.7	8.3	4.4	10.2	12.9	1.7	–	3.7	6.4	–	–	0.6	3.2
	来客車両走行120	昼3607台 夜871台	12,849.4	3,102.8	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	204.3	155.1	175.0	152.9	46.2	43.8	44.9	43.7	–	25.2	16.2	17.1	27.8	5.0	13.0	13.2	21.3	–	6.5	6.7	18.1	–	3.3	3.6
	来客車両走行121	昼3607台 夜871台	10,307.0	2,488.9	15.875	0.0	82.0	74.0	騒音手引	221.8	191.1	218.0	191.8	46.9	45.6	46.8	45.7	16.4	17.7	17.8	16.2	10.7	10.7	9.5	12.2	3.2	3.2	2.0	4.7	0.1	0.0	–	1.5
	来客車両走行122	昼3607台 夜871台	12,849.4	3,102.8	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	209.6	178.6	206.2	190.5	46.4	45.0	46.3	45.6	17.0	18.6	17.9	16.3	10.5	10.3	9.8	12.1	4.0	3.8	3.3	5.6	0.8	0.7	0.1	2.5
	来客車両走行123	昼3607台 夜871台	12,849.7	3,102.9	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	198.9	161.5	187.3	177.5	46.0	44.2	45.5	45.0	19.5	21.6	18.2	16.6	8.5	8.2	10.4	12.5	2.0	1.7	3.9	5.9	–	–	0.7	2.8
	来客車両走行124	昼3607台 夜871台	12,849.4	3,102.8	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	189.8	145.1	168.7	166.0	45.6	43.2	44.5	44.4	–	25.0	18.5	16.8	28.4	5.8	10.9	12.8	21.9	–	4.4	6.2	18.8	–	1.2	3.1
	大型車両走行01(2t・4t)	昼36台	78.5	0.0	6.059	0.0	97.1	89.1	ASJ	177.3	83.8	55.8	154.3	45.0	38.5	34.9	43.8	16.1	26.0	–	17.0	28.0	24.6	54.2	28.3	–	–	25.5	–	–	–	–	–
	大型車両走行02(2t・4t)	昼36台	100.6	0.0	7.765	0.0	97.1	89.1	ASJ	175.0	81.9	58.0	152.1	44.9	38.3	35.3	43.6	16.2	26.1	18.3	17.1	28.1	24.8	35.5	28.4	0.5	–	7.9	0.8	–	–	–	–
	大型車両走行03(2t・4t)	昼22台	102.1	0.0	12.897	0.0	97.1	89.1	ASJ	170.2	76.7	50.6	159.4	44.6	37.7	34.1	44.1	16.4	26.1	20.6	16.9	28.1	25.3	34.5	28.2	0.6	–	6.9	0.7	–	–	–	–
	大型車両走行04(2t・4t)	昼14台	39.1	0.0	7.766	0.0	97.1	89.1	ASJ	172.7	80.5	61.4	150.0	44.7	38.1	35.8	43.5	16.2	26.1	17.3	20.6	28.1	24.9	36.0	25.0	–	–	4.3	–	–	–	–	–
	大型車両走行05(2t・4t)	昼14台	50.2	0.0	9.966	0.0	97.1	89.1	ASJ	166.8	75.1	59.2	153.9	44.4	37.5	35.4	43.7	16.4	26.1	17.4	20.0	28.2	25.5	36.2	25.3	–	–	5.6	–	–	–	–	–
	大型車両走行06(2t・4t)	昼14台	12.1	0.0	2.399	0.0	97.1	89.1	ASJ	172.8	81.3	64.3	147.9	44.8	38.2	36.2	43.4	16.2	26.1	17.1	20.8	28.1	24.8	35.8	24.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行07(2t・4t)	昼12台	39.2	0.0	9.081	0.0	97.1	89.1	ASJ	218.4	125.9	98.9	113.4	46.8	42.0	39.9	41.1	15.2	26.0	–	19.3	27.1	21.1	49.2	28.8	–	–	17.5	–	–	–	–	–
	大型車両走行08(2t・4t)	昼12台	78.7	0.0	18.217	0.0	97.1	89.1	ASJ	208.4	116.1	90.8	119.8	46.4	41.3	39.2	41.6	15.4	26.0	–	18.6	27.3	21.8	49.9	28.9	–	–	21.3	0.3	–	–	–	–
	大型車両走行09(2t・4t)	昼12台	41.9	0.0	9.705	0.0	97.1	89.1	ASJ	195.0	102.4	77.3	132.8	45.8	40.2	37.8	42.5	15.7	26.0	–	17.8	27.6	22.9	51.3	28.8	–	–	20.0	–	–	–	–	–
	大型車両走行10(2t・4t)	昼12台	49.4	0.0	11.43	0.0	97.1	89.1	ASJ	198.1	106.2	83.7	126.3	45.9	40.5	38.4	42.0	15.6	26.0	–	18.1	27.6	22.6	50.7	29.0	–	–	20.0	–	–	–	–	–
	大型車両走行11(2t・4t)	昼11台	31.4	0.0	7.93	0.0	97.1	89.1	ASJ	260.6	168.9	141.9	77.3	48.3	44.6	43.0	37.8	16.8	25.9	–	–	24.0	18.6	46.1	51.3	–	–	13.4	18.7	–	–	–	–
	大型車両走行12(2t・4t)	昼22台	102.5	0.0	12.938	0.0	97.1	89.1	ASJ	258.3	167.7	143.4	70.8	48.2	44.5	43.1	37.0	16.5	17.4	–	–	24.4	27.2	46.0	52.1	–	–	18.5	24.6	–	–	–	–
	大型車両走行13(2t・4t)	昼22台	102.5	0.0	12.938	0.0	97.1	89.1	ASJ	256.1	167.1	146.4	64.3	48.2	44.5	43.3	36.2	16.5	17.4	23.6	–	24.4	27.2	22.2	52.9	–	–	–	25.4	–	–	–	–
	大型車両走行14(2t・4t)	昼22台	97.0	0.0	12.25	0.0	97.1	89.1	ASJ	261.3	173.2	154.1	56.0	48.3	44.8	43.8	35.0	16.3	17.2	17.3	–	24.5	27.1	28.1	54.1	–	–	0.3	26.4	–	–	–	–
	大型車両走行15(2t・4t)	昼22台	130.8	0.0	16.519	0.0	97.1	89.1	ASJ	266.5	179.8	162.5	47.5	48.5	45.1	44.2	33.5	16.5	17.0	16.9	–	24.1	27.0	27.9	55.6	–	0.5	1.5	29.1	–	–	–	–
	大型車両走行16(2t・4t)	昼22台	153.2	0.0	19.341	0.0	97.1	89.1	ASJ	275.5	190.2	174.4	36.3	48.8	45.6	44.8	31.2	–	16.8	16.6	–	40.3	26.8	27.7	57.9	14.5	1.0	2.0	32.1	–	–	–	–
	大型車両走行17(2t・4t)	昼22台	128.9	0.0	16.272	0.0	97.1	89.1	ASJ	285.7	199.1	180.9	29.4	49.1	46.0	45.1	29.4	15.5	16.6	16.4	–	24.4	26.6	27.6	59.7	–	0.0	1.1	33.2	–	–	–	–
	大型車両走行18(2t・4t)	昼22台	38.4	0.0	4.846	0.0	97.1	89.1	ASJ	287.6	202.2	185.8	24.4	49.2	46.1	45.4	27.8	–	16.5	16.2	–	39.9	26.5	27.5	61.3	8.2	–	–	29.6	–	–	–	–
	大型車両走行19(2t・4t)	昼22台	48.8	0.0	6.16	0.0	97.1	89.1	ASJ	291.8	206.8	190.7	19.8	49.3	46.3	45.6	25.9	–	16.4	16.1	–	39.8	26.4	27.4	63.2	9.1	–	–	32.5	–	–	–	–
	大型車両走行20(2t・4t)	昼22台	62.0	0.0	7.826	0.0	97.1	89.1	ASJ	297.5	212.9	196.9	13.8	49.5	46.6	45.9	22.8	–	16.3	16.0	–	39.6	26.2	27.2	66.3	9.9	–	–	36.6	–	–	–	–
	大型車両走行21(2t・4t)	昼11台	66.0	0.0	16.669	0.0	97.1	89.1	ASJ	251.6	160.1	134.1	81.4	48.0	44.1	42.6	38.2	16.8	17.9	–	–	24.3	27.1	46.5	50.9	–	–	17.1	21.5	–	–	–	–
	大型車両走行22(2t・4t)	昼11台	31.4	0.0	7.932	0.0	97.1	89.1	ASJ	244.4	152.4	125.3	90.5	47.8	43.7	42.0	39.1	18.1	25.9	–	–	23.3	19.5	47.1	50.0	–	–	14.5	17.3	–	–	–	–
	大型車両走行23(2t・4t)	昼8台	37.9	0.0	13.158	0.0	97.1	89.1	ASJ	182.1	192.9	234.1	273.3	45.2	45.7	47.4	48.7	24.4	24.9	24.8	23.0	19.5	18.5	16.9	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行24(2t・4t)	昼8台	64.5	0.0	22.396	0.0	97.1	89.1	ASJ	182.7	187.1	227.0	260.4	45.2	45.4	47.1	48.3	26.5	27.0	27.0	25.7	17.3	16.6	15.0	15.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行25(2t・4t)	昼8台	64.5	0.0	22.397	0.0	97.1	89.1	ASJ	196.5	190.7	227.4	243.1	45.9	45.6	47.1	47.7	26.3	27.0	27.0	25.9	16.9	16.5	15.0	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行26(2t・4t)	昼8台	64.5	0.0	22.396	0.0	97.1	89.1	ASJ	211.7	196.8	230.0	226.7	46.5	45.9	47.2	47.1	26.1	26.9	27.0	25.4	16.5	16.3	14.9	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行27(2t・4t)	昼8台	23.0	0.0	7.999	0.0	97.1	89.1	ASJ	217.1	197.0	228.2	216.0	46.7	45.9	47.2	46.7	27.3	25.6	16.9	15.9	15.0	17.6	25.0	26.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行28(2t・4t)	昼8台	40.1	0.0	13.914	0.0	97.1	89.1	ASJ	219.7	196.2	225.9	208.3	46.8	45.9	47.1	46.4	24.5	17.1	17.1	15.9	17.8	26.1	24.9	26.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行29(2t・4t)	昼8台	27.7	0.0	9.631	0.0	97.1	89.1	ASJ	211.3	188.9	219.6	209.7	46.5	45.5	46.8	46.4	27.4	17.5	17.5	16.0	15.2	26.1	24.8	26.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行30(2t・4t)	昼6台	42.0	0.0	19.459	0.0	97.1	89.1	ASJ	25.7	70.3	115.6	285.6	28.2	36.9	41.3	49.1	–	20.4	18.5	–	60.9	31.7	29.4	40.0	29.5	0.3	–	8.6	–	–	–	–
	大型車両走行31(2t・4t)	昼6台	42.0	0.0	19.46	0.0	97.1	89.1	ASJ	45.2	54.5	101.8	266.1	33.1	34.7	40.2	48.5	–	21.5	18.6	–	56.0	32.9	30.4	40.6	24.6	1.5	–	9.2	–	–	–	–
	大型車両走行32(2t・4t)	昼6台	42.0	0.0	19.459	0.0	97.1	89.1	ASJ	64.6	41.8	90.2	246.7	36.2	32.4	39.1	47.8	–	22.6	19.0	–	52.9	34.1	31.0	41.3	21.5	2.7	–	9.9	–	–	–	–
	大型車両走行33(2t・4t)	昼12台	18.7	0.0	4.334	0.0	97.1	89.1	ASJ	76.5	37.1	84.5	234.8	37.7	31.4	38.5	47.4	–	23.8	20.2	–	51.4	33.9	30.3	41.7	16.5	–	–	6.8	–	–	–	–
	大型車両走行34(2t・4t)	昼12台	30.9	0.0	7.154	0.0	97.1	89.1	ASJ	82.3	36.1	82.2	229.0	38.3	31.1	38.3	47.2	–	22.7	21.9	–	50.8	35.2	28.9	41.9	18.1	2.5	–	9.2	–	–	–	–
	大型車両走行35(2t・4t)	昼12台	26.8	0.0	6.195	0.0	97.1	89.1	ASJ	78.9	33.6	80.7	232.4	37.9	30.5	38.1	47.3	–	23.6	20.9	–	51.2	34.9	30.1	41.8	17.8	1.6	–	8.4	–	–	–	–
	大型車両走行36(2t・4t)	昼6台	49.7	0.0	22.987	0.0	97.1	89.1	ASJ	75.1	48.8	95.9	237.7	37.5	33.8	39.6	47.5	–	23.3	19.3	16.4	51.6	32.1	30.1	25.2	20.9	1.4	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行37(2t・4t)	昼6台	49.7	0.0	22.987	0.0	97.1	89.1	ASJ	81.5	71.3	117.4	240.8	38.2	37.1	41.4	47.6	–	21.8	18.0	16.4	50.9	30.3	29.7	25.1	20.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行38(2t・4t)	昼6台	49.7	0.0	22.987	0.0	97.1	89.1	ASJ	93.3	94.1	139.3	246.0	39.4	39.5	42.9	47.8	–	20.6	17.0	16.3	49.7	29.0	29.2	25.0	19.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行39(2t・4t)	昼6台	42.1	0.0	19.479	0.0	97.1	89.1	ASJ	93.7	107.0	153.1	258.7	39.4	40.6	43.7	48.3	–	22.0	16.6	16.2	49.7	26.5	28.8	24.7	18.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行40(2t・4t)	昼6台	42.1	0.0	19.479	0.0	97.1	89.1	ASJ	81.6	112.6	160.3	277.3	38.2	41.0	44.1	48.9	–	23.9	16.6	16.1	50.9	24.2	28.4	24.1	19.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行41(2t・4t)	昼6台	42.1	0.0	19.479	0.0	97.1	89.1	ASJ	72.6	121.0	169.4	296.0	37.2	41.7	44.6	49.4	–	18.6	16.8	16.1	51.9	28.9	27.7	23.6	20.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行01(10t・11t)	昼2台	4.4	0.0	6.059	0.0	100.0	92.0	ASJ	177.7	84.2	56.2	153.9	45.0	38.5	35.0	43.7	16.1	26.0	–	17.0	30.9	27.5	57.0	31.2	–	–	15.8	–	–	–	–	–
	大型車両走行02(10t・11t)	昼2台	5.6	0.0	7.765	0.0	100.0	92.0	ASJ	175.4	82.4	58.4	151.7	44.9	38.3	35.3	43.6	16.2	26.1	18.3	17.1	30.9	27.6	38.4	31.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行03(10t・11t)	昼2台	9.3	0.0	12.897	0.0	100.0	92.0	ASJ	170.6	77.1	51.0	159.0	44.6	37.7	34.1	44.0	16.3	26.1	20.5	16.9	31.0	28.2	37.3	31.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行11(10t・11t)	昼1台	2.9	0.0	7.93	0.0	100.0	92.0	ASJ	260.2	168.5	141.5	77.6	48.3	44.5	43.0	37.8	16.8	25.9	–	–	26.9	21.5	49.0	54.2	–	–	5.9	11.2	–	–	–	–
	大型車両走行12(10t・11t)	昼2台	9.3	0.0	12.938	0.0	100.0	92.0	ASJ	257.9	167.2	143.0	71.2	48.2	44.5	43.1	37.0	16.5	17.4	–	–	27.3	30.1	48.9	55.0	–	–	11.0	17.0	–	–	–	–
	大型車両走行13(10t・11t)	昼2台	9.3	0.0	12.938	0.0	100.0	92.0	ASJ	255.6	166.6	146.0	64.6	48.2	44.4	43.3	36.2	16.5	17.4	23.7	–	27.3	30.1	25.0	55.8	–	–	–	17.9	–	–	–	–
	大型車両走行14(10t・11t)	昼2台	8.8	0.0	12.25	0.0	100.0	92.0	ASJ	260.8	172.8	153.7	56.4	48.3	44.8	43.7	35.0	16.3	17.2	17.3	–	27.4	30.0	31.0	57.0	–	–	–	18.8	–	–	–	–
	大型車両走行15(10t・11t)	昼2台	11.9	0.0	16.519	0.0	100.0	92.0	ASJ	266.1	179.4	162.1	47.9	48.5	45.1	44.2	33.6	16.5	17.0	17.0	–	27.0	29.9	30.8	58.4	–	–	–	21.5	–	–	–	–
	大型車両走行16(10t・11t)	昼2台	13.9	0.0	19.341	0.0	100.0	92.0	ASJ	275.1	189.8	174.0	36.8	48.8	45.6	44.8	31.3	–	16.8	16.6	–	43.2	29.7	30.6	60.7	7.0	–	–	24.5	–	–	–	–
	大型車両走行17(10t・11t)	昼2台	11.7	0.0	16.272	0.0	100.0	92.0	ASJ	285.3	198.7	180.5	29.8	49.1	46.0	45.1	29.5	15.5	16.6	16.4	–	27.3	29.5	30.5	62.5	–	–	–	25.6	–	–	–	–
	大型車両走行18(10t・11t)	昼2台	3.5	0.0	4.846	0.0	100.0	92.0	ASJ	287.2	201.8	185.4	24.8	49.2	46.1	45.4	27.9	–	16.5	16.3	–	42.8	29.4	30.4	64.1	0.7	–	–	21.9	–	–	–	–
	大型車両走行19(10t・11t)	昼2台	4.4	0.0	6.16	0.0	100.0	92.0	ASJ	291.4	206.4	190.3	20.2	49.3	46.3	45.6	26.1	–	16.4	16.1	–	42.7	29.3	30.3	65.9	1.6	–	–	24.8	–	–	–	–
	大型車両走行20(10t・11t)	昼2台	5.6	0.0	7.826	0.0	100.0	92.0	ASJ	297.1	212.4	196.5	14.2	49.5	46.5	45.9	23.1	–	16.3	16.0	–	42.5	29.1	30.1	68.9	2.4	–	–	28.8	–	–	–	–
	大型車両走行21(10t・11t)	昼1台	6.0	0.0	16.669	0.0	100.0	92.0	ASJ	251.1	159.7	133.7	81.7	48.0	44.1	42.5	38.2	16.8	18.0	–	–	27.2	30.0	49.5	53.8	–	–	9.7	13.9	–	–	–	–
	大型車両走行22(10t・11t)	昼1台	2.9	0.0	7.932	0.0	100.0	92.0	ASJ	244.0	152.0	124.9	90.8	47.7	43.6	41.9	39.2	18.1	25.9	–	–	26.1	22.4	50.1	52.8	–	–	7.0	9.8	–	–	–	–
	大型車両走行23(10t・11t)	昼6台	28.4	0.0	13.158	0.0	100.0	92.0	ASJ	182.3	192.9	234.1	273.0	45.2	45.7	47.4	48.7	24.4	24.9	24.8	23.0	22.4	21.4	19.8	20.2	–	–	–	–	–	–	–	–

変動騒音

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】				Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】				Abar 予測地点までの回折減衰【dB】				Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】				LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】			
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	大型車両走行24(10t・11t)	昼6台	48.4	0.0	22.396	0.0	100.0	92.0	ASJ	182.9	187.2	226.9	260.1	45.2	45.4	47.1	48.3	26.5	27.0	27.0	25.7	20.2	19.5	17.9	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行25(10t・11t)	昼6台	48.4	0.0	22.397	0.0	100.0	92.0	ASJ	196.7	190.8	227.4	242.8	45.9	45.6	47.1	47.7	26.3	27.0	27.0	25.9	19.8	19.4	17.9	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行26(10t・11t)	昼6台	48.4	0.0	22.396	0.0	100.0	92.0	ASJ	212.0	197.0	230.1	226.4	46.5	45.9	47.2	47.1	26.1	26.9	27.0	25.6	19.4	19.2	17.8	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行27(10t・11t)	昼6台	17.3	0.0	7.999	0.0	100.0	92.0	ASJ	217.4	197.2	228.3	215.7	46.7	45.9	47.2	46.7	27.1	25.3	16.9	15.9	18.1	20.8	27.9	29.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行28(10t・11t)	昼6台	30.1	0.0	13.914	0.0	100.0	92.0	ASJ	220.1	196.3	226.0	208.0	46.9	45.9	47.1	46.4	24.3	17.1	17.1	15.9	20.8	29.0	27.8	29.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行29(10t・11t)	昼6台	20.8	0.0	9.631	0.0	100.0	92.0	ASJ	211.6	189.1	219.7	209.4	46.5	45.5	46.8	46.4	27.2	17.5	17.5	16.0	18.3	29.0	27.7	29.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー01	昼12台	67.1	0.0	7.765	1.5	98.0	90.0	騒音手引	175.0	81.9	58.0	152.1	44.9	38.3	35.3	43.6	18.9	29.7	20.1	20.0	26.3	22.1	34.7	26.4	–	–	5.3	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー02	昼12台	111.4	0.0	12.897	1.5	98.0	90.0	騒音手引	170.2	76.7	50.6	159.4	44.6	37.7	34.1	44.1	19.0	29.6	21.8	19.8	26.4	22.7	34.1	26.2	–	–	7.0	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー03	昼7台	50.2	0.0	9.966	1.5	98.0	90.0	騒音手引	166.8	75.1	59.2	153.9	44.4	37.5	35.4	43.7	19.1	29.7	19.9	22.2	26.5	22.8	34.6	24.1	–	–	4.1	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー04	昼7台	12.1	0.0	2.399	1.5	98.0	90.0	騒音手引	172.8	81.3	64.3	147.9	44.8	38.2	36.2	43.4	18.9	29.7	19.5	22.9	26.3	22.1	34.3	23.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー05	昼6台	41.9	0.0	9.705	1.5	98.0	90.0	騒音手引	195.0	102.4	77.3	132.8	45.8	40.2	37.8	42.5	18.4	29.6	–	20.5	25.8	20.2	52.2	27.0	–	–	20.9	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー06	昼6台	49.4	0.0	11.43	1.5	98.0	90.0	騒音手引	198.1	106.2	83.6	126.3	45.9	40.5	38.4	42.0	18.4	29.6	–	20.8	25.7	19.8	51.6	27.2	–	–	20.9	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー07	昼12台	140.6	0.0	16.272	1.5	98.0	90.0	騒音手引	285.7	199.1	180.9	29.3	49.1	46.0	45.1	29.4	18.1	19.6	19.2	–	22.8	24.5	25.7	60.6	–	–	–	34.5	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー08	昼12台	41.9	0.0	4.846	1.5	98.0	90.0	騒音手引	287.6	202.2	185.8	24.4	49.2	46.1	45.4	27.7	–	19.5	19.1	–	40.8	24.4	25.5	62.3	9.4	–	–	30.9	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー09	昼12台	53.2	0.0	6.16	1.5	98.0	90.0	騒音手引	291.8	206.8	190.6	19.7	49.3	46.3	45.6	25.9	–	19.4	19.0	–	40.7	24.3	25.4	64.1	10.4	–	–	33.8	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー10	昼12台	67.6	0.0	7.826	1.5	98.0	90.0	騒音手引	297.5	212.9	196.9	13.8	49.5	46.6	45.9	22.8	–	19.3	18.9	–	40.5	24.1	25.3	67.2	11.2	–	–	37.9	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー11	昼7台	70.1	0.0	13.914	1.5	98.0	90.0	騒音手引	219.7	196.2	225.9	208.3	46.8	45.9	47.1	46.4	26.8	19.6	19.5	19.0	16.4	24.5	23.4	24.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー12	昼7台	48.5	0.0	9.631	1.5	98.0	90.0	騒音手引	211.3	188.9	219.6	209.7	46.5	45.5	46.8	46.4	29.9	19.9	19.8	19.1	13.6	24.5	23.3	24.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー13	昼6台	30.9	0.0	7.154	1.5	98.0	90.0	騒音手引	82.3	36.1	82.2	229.0	38.3	31.1	38.3	47.2	–	25.3	23.9	–	51.7	33.6	27.8	42.8	19.0	0.9	–	10.1	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー14	昼6台	26.8	0.0	6.195	1.5	98.0	90.0	騒音手引	78.9	33.6	80.7	232.4	37.9	30.5	38.1	47.3	–	26.7	23.0	–	52.1	32.8	28.9	42.7	18.7	–	–	9.3	–	–	–	–
	廃棄物収集作業01	昼2回	600.0	0.0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	16.2	26.6	19.3	16.7	29.5	26.4	37.7	28.9	9.7	6.6	17.9	9.1	–	–	–	–
	廃棄物収集作業02	昼1回	300.0	0.0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	173.9	82.5	65.4	146.7	44.8	38.3	36.3	43.3	15.9	26.7	16.5	20.1	29.3	25.0	37.2	26.6	6.5	2.2	14.4	3.8	–	–	–	–
	廃棄物収集作業03	昼2回	600.0	0.0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	196.7	105.6	85.7	124.6	45.9	40.5	38.7	41.9	21.5	26.6	15.3	17.8	22.7	22.9	36.1	30.3	2.8	3.1	16.3	10.4	–	–	–	–
	廃棄物収集作業04	昼2回	600.0	0.0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.8	49.6	46.7	46.0	19.9	–	16.3	15.8	–	40.4	27.0	28.2	70.1	20.6	7.2	8.3	50.3	–	–	–	–
	廃棄物収集作業05	昼2回	600.0	0.0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	16.1	17.2	17.1	23.5	27.5	27.5	26.2	20.2	7.7	7.7	6.4	0.3	–	–	–	–
	廃棄物収集作業06	昼1回	300.0	0.0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	79.1	30.5	77.9	232.3	38.0	29.7	37.8	47.3	–	24.0	20.1	–	52.0	36.3	32.0	42.7	29.2	13.4	9.2	19.8	–	–	–	–
	台車平坦走行01(2t・4t)	昼9回	900.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	20.5	29.8	24.8	20.6	6.2	4.2	13.2	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行02(2t・4t)	昼6回	600.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	174.0	82.5	65.4	146.7	44.8	38.3	36.3	43.3	20.1	29.8	20.9	24.6	6.1	2.9	13.8	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行03(2t・4t)	昼4回	400.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	196.7	105.6	85.7	124.6	45.9	40.5	38.7	41.9	26.2	29.7	19.8	22.1	−1.1	0.8	12.6	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行04(2t・4t)	昼9回	900.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.9	49.6	46.7	46.0	19.9	–	20.1	19.8	–	21.4	4.2	5.2	51.1	3.4	–	–	33.0	–	–	–	–
	台車平坦走行05(2t・4t)	昼2回	200.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	20.5	21.7	21.7	28.3	4.2	4.0	2.6	−3.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行06(2t・4t)	昼5回	500.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	79.1	30.6	77.9	232.3	38.0	29.7	37.8	47.3	–	27.7	24.7	–	33.0	13.6	8.5	23.7	12.4	–	–	3.1	–	–	–	–
	台車平坦走行01(10t・11t)	昼1回	200.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	20.5	29.8	24.8	20.6	6.2	4.2	13.2	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行04(10t・11t)	昼1回	200.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.9	49.6	46.7	46.0	19.9	–	20.1	19.8	–	21.4	4.2	5.2	51.1	–	–	–	26.5	–	–	–	–
変動騒音	台車平坦走行05(10t・11t)	昼3回	600.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	20.5	21.7	21.7	28.3	4.2	4.0	2.6	−3.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業01(2t・4t)	昼9回	90.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	16.2	26.6	19.3	16.7	25.6	22.5	33.8	25.0	–	–	5.8	–	–	–	–	–
	荷さばき作業02(2t・4t)	昼6回	60.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	173.9	82.5	65.4	146.7	44.8	38.3	36.3	43.3	15.9	26.7	16.5	20.1	25.4	21.1	33.3	22.7	–	–	3.5	–	–	–	–	–
	荷さばき作業03(2t・4t)	昼4回	40.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	196.7	105.6	85.7	124.6	45.9	40.5	38.7	41.9	21.5	26.6	15.3	17.8	18.8	19.0	32.2	26.4	–	–	0.6	–	–	–	–	–
	荷さばき作業04(2t・4t)	昼9回	90.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.8	49.6	46.7	46.0	19.9	–	16.3	15.8	–	36.5	23.1	24.3	66.2	8.5	–	–	38.2	–	–	–	–
	荷さばき作業05(2t・4t)	昼2回	20.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	16.1	17.2	17.1	23.5	23.6	23.6	22.3	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業06(2t・4t)	昼5回	50.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	79.1	30.5	77.9	232.3	38.0	29.7	37.8	47.3	–	24.0	20.1	–	48.1	32.4	28.1	38.8	17.5	1.7	–	8.2	–	–	–	–
	荷さばき作業01(10t・11t)	昼1回	20.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	16.2	26.6	19.3	16.7	25.6	22.5	33.8	25.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業04(10t・11t)	昼1回	20.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.8	49.6	46.7	46.0	19.9	–	16.3	15.8	–	36.5	23.1	24.3	66.2	1.9	–	–	31.6	–	–	–	–
	荷さばき作業05(10t・11t)	昼3回	60.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	16.1	17.2	17.1	23.5	23.6	23.6	22.3	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音01(2t・4t)	昼9回	90.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	17.5	26.8	21.8	17.6	23.8	21.9	30.8	23.6	–	–	2.8	–	–	–	–	–
	荷おろし音02(2t・4t)	昼6回	60.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	174.0	82.5	65.4	146.7	44.8	38.3	36.3	43.3	17.1	26.8	17.9	21.6	23.7	20.5	31.4	20.6	–	–	1.6	–	–	–	–	–
	荷おろし音03(2t・4t)	昼4回	40.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	196.7	105.6	85.7	124.6	45.9	40.5	38.7	41.9	23.2	26.7	16.7	19.0	16.5	18.4	30.2	24.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音04(2t・4t)	昼9回	90.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.9	49.6	46.7	46.0	19.9	–	17.1	16.8	–	36.0	21.8	22.8	65.7	8.0	–	–	37.6	–	–	–	–
	荷おろし音05(2t・4t)	昼2回	20.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	17.5	18.7	18.7	25.3	21.8	21.6	20.3	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音06(2t・4t)	昼5回	50.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	79.1	30.6	77.9	232.3	38.0	29.7	37.8	47.3	–	24.7	21.7	–	47.6	31.2	26.1	38.3	17.0	0.6	–	7.7	–	–	–	–
	荷おろし音01(10t・11t)	昼1回	20.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	17.5	26.8	21.8	17.6	23.8	21.9	30.8	23.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音04(10t・11t)	昼1回	20.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.9	49.6	46.7	46.0	19.9	–	17.1	16.8	–	36.0	21.8	22.8	65.7	1.4	–	–	31.1	–	–	–	–
	荷おろし音05(10t・11t)	昼3回	60.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	17.5	18.7	18.7	25.3	21.8	21.6	20.3	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え01(2t・4t)	昼9台	180.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	23.5	32.8	27.8	23.6	15.2	13.2	22.2	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え02(2t・4t)	昼6台	120.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	174.0	82.5	65.4	146.7	44.8	38.3	36.3	43.3	23.1	32.8	23.9	27.7	15.1	11.9	22.8	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え03(2t・4t)	昼4台	80.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	196.7	105.6	85.7	124.6	45.9	40.5	38.7	41.9	29.2	32.7	22.8	25.1	7.9	9.8	21.6	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–
衝撃騒音	台車段差越え04(2t・4t)	昼9台	180.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.9	49.6	46.7	46.0	19.9	–	23.1	22.8	–	33.4	13.1	14.2	63.1	8.4	–	–	38.0	–	–	–	–
	台車段差越え05(2t・4t)	昼2台	40.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	23.5	24.7	24.7	31.3	13.1	13.0	11.6	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え06(2t・4t)	昼5台	100.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	79.1	30.6	77.9	232.3	38.0	29.7	37.8	47.3	–	30.7	27.7	–	45.0	22.6	17.4	35.7	17.4	–	–	8.1	–	–	–	–
	台車段差越え01(10t・11t)	昼1台	40.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	164.2	70.6	44.6	165.6	44.3	37.0	33.0	44.4	23.5	32.8	27.8	23.6	15.2	13.2	22.2	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え04(10t・11t)	昼1台	40.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	301.4	216.7	200.6	9.9	49.6	46.7	46.0	19.9	–	23.1	22.8	–	33.4	13.1	14.2	63.1	1.8	–	–	31.5	–	–	–	–
	台車段差越え05(10t・11t)	昼3台	120.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	208.2	184.5	214.9	206.4	46.4	45.3	46.6	46.3	23.5	24.7	24.7	31.3	13.1	13.0	11.6	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–
																										等価騒音レベル（合成値）				47.8	58.8	47.7	54.3	44.3	54.1	43.5	48.0
																										環境基準値				60	60	55	55	50	50	45	45

たつのこまち龍ヶ崎モール 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】			Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】			Abar 予測地点までの回折減衰【dB】			Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】			環境基準値			55	55	55	45	45	45
			昼間(秒)	夜間(秒)																			LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】		
										E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G						
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.7	57.3	49.3	実測値	206.8	253.6	253.4	46.3	48.1	48.1	18.1	19.8	19.8	-15.1	-18.6	-18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷凍機室外機02	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.7	57.3	49.3	実測値	210.1	254.1	252.9	46.5	48.1	48.1	18.1	19.8	19.8	-15.2	-18.6	-18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷凍機室外機03	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.7	57.3	49.3	実測値	213.5	254.7	252.6	46.6	48.1	48.0	18.0	19.8	19.9	-15.3	-18.6	-18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷凍機室外機04	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.7	57.3	49.3	実測値	216.8	255.3	252.2	46.7	48.1	48.0	17.9	19.8	19.9	-15.3	-18.7	-18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷凍機室外機05	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.7	57.3	49.3	実測値	220.5	256.1	251.9	46.9	48.2	48.0	17.8	19.8	19.9	-15.4	-18.7	-18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷凍機室外機06	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.7	57.3	49.3	実測値	225.7	257.3	251.6	47.1	48.2	48.0	17.7	19.8	19.9	-15.5	-18.7	-18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷凍機室外機07	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.7	57.3	49.3	実測値	229.9	258.3	251.4	47.2	48.2	48.0	17.7	19.8	19.9	-15.6	-18.7	-18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷凍機室外機08	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.7	57.3	49.3	実測値	234.2	259.4	251.4	47.4	48.3	48.0	17.6	19.7	19.9	-15.7	-18.7	-18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キュービクル01	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.6	58.5	50.5	実測値	183.5	235.2	239.9	45.3	47.4	47.6	18.7	19.2	19.9	-13.5	-16.1	-17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キュービクル02	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.6	50.7	42.7	実測値	158.8	229.7	241.5	44.0	47.2	47.7	19.5	16.8	19.8	-20.8	-21.4	-24.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キュービクル03	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.5	64.2	56.2	実測値	144.4	230.0	246.1	43.2	47.2	47.8	19.9	19.3	19.7	-6.9	-10.3	-11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キュービクル04	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	8.5	58.2	50.2	実測値	136.0	237.0	256.1	42.7	47.5	48.2	25.6	-	18.0	-18.0	2.7	-16.0	-	2.7	-	-	2.7	-	-	-
	キュービクル05	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.5	49.0	41.0	実測値	5.1	212.8	263.5	14.2	46.6	48.4	-	20.5	18.1	26.8	-26.0	-25.5	26.8	-	-	26.8	-	-	-	-
	キュービクル06	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.5	64.2	56.2	実測値	275.7	112.9	59.2	48.8	41.1	35.4	14.7	26.0	27.7	-7.3	-10.8	-7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キュービクル07	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	1.5	64.2	56.2	実測値	237.1	235.9	223.0	47.5	47.5	47.0	26.2	19.8	20.0	-17.5	-11.0	-10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	給湯器01	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	2.0	63.0	55.0	実測値	198.4	251.7	253.9	46.0	48.0	48.1	18.2	19.8	19.8	-9.1	-12.8	-12.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	給湯器02	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	2.0	63.0	55.0	実測値	233.5	235.2	223.4	47.4	47.4	47.0	26.2	19.7	19.9	-18.6	-12.1	-11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機001	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.5	71.0	63.0	実測値	195.7	251.4	254.4	45.8	48.0	48.1	18.5	19.9	19.9	-1.3	-4.9	-5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機002	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.5	71.0	63.0	実測値	196.7	251.5	254.2	45.9	48.0	48.1	18.5	19.9	19.9	-1.4	-4.9	-5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機003	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.5	71.0	63.0	実測値	200.2	251.9	253.5	46.0	48.0	48.1	18.4	19.9	19.9	-1.4	-4.9	-5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機004	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.5	71.0	63.0	実測値	231.4	227.9	215.7	47.3	47.2	46.7	26.2	19.8	20.1	-10.5	-4.0	-3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機005	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	2.3	76.0	68.0	実測値	231.6	226.5	214.1	47.3	47.1	46.6	26.2	19.7	19.9	-5.5	1.2	1.5	-	0.5	0.8	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機006	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	2.3	76.0	68.0	実測値	231.0	224.1	211.6	47.3	47.0	46.5	17.8	19.7	19.9	3.0	1.3	1.6	2.2	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機007	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	2.3	76.0	68.0	実測値	230.4	221.7	209.0	47.2	46.9	46.4	18.3	19.7	19.9	2.5	1.4	1.7	1.7	0.7	0.9	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機008	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.5	71.0	63.0	実測値	228.7	217.1	204.3	47.2	46.7	46.2	26.3	19.9	20.1	-10.5	-3.6	-3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機009	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.7	73.0	65.0	実測値	184.2	223.6	226.8	45.3	47.0	47.1	13.9	18.8	18.7	5.8	-0.8	-0.9	5.1	-	-	0.7	-	-	-	-	-
	空調機室外機010	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.7	73.0	65.0	実測値	185.4	223.8	226.6	45.4	47.0	47.1	10.9	18.8	18.7	8.7	-0.8	-0.8	8.0	-	-	3.7	-	-	-	-	-
	空調機室外機011	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.7	73.0	65.0	実測値	186.6	223.9	226.4	45.4	47.0	47.1	10.9	18.8	18.7	8.7	-0.8	-0.8	7.9	-	-	3.6	-	-	-	-	-
	空調機室外機012	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.7	73.0	65.0	実測値	187.7	224.0	226.1	45.5	47.0	47.1	10.9	18.8	18.7	8.6	-0.8	-0.8	7.8	-	-	3.5	-	-	-	-	-
	空調機室外機013	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.7	73.0	65.0	実測値	188.9	224.2	225.9	45.5	47.0	47.1	11.0	18.8	18.8	8.5	-0.8	-0.8	7.8	-	-	3.5	-	-	-	-	-
	空調機室外機014	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.7	73.0	65.0	実測値	190.1	224.3	225.7	45.6	47.0	47.1	11.0	18.8	18.8	8.5	-0.8	-0.8	7.7	-	-	3.4	-	-	-	-	-
	空調機室外機015	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.7	73.0	65.0	実測値	191.2	224.5	225.5	45.6	47.0	47.1	11.0	18.8	18.8	8.4	-0.8	-0.8	7.7	-	-	3.4	-	-	-	-	-
	空調機室外機016	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.7	73.0	65.0	実測値	192.4	224.7	225.3	45.7	47.0	47.1	10.9	18.8	18.8	8.4	-0.8	-0.8	7.6	-	-	3.3	-	-	-	-	-
	空調機室外機017	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	225.1	248.7	241.9	47.0	47.9	47.7	14.5	18.8	18.9	1.5	-3.7	-3.6	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機018	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	226.1	248.9	241.8	47.1	47.9	47.7	14.4	18.8	18.9	1.5	-3.7	-3.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機019	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	227.1	249.2	241.8	47.1	47.9	47.7	14.4	18.8	18.9	1.5	-3.7	-3.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機020	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	228.2	249.5	241.8	47.2	47.9	47.7	14.4	18.8	18.9	1.4	-3.7	-3.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機021	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	229.2	249.8	241.8	47.2	48.0	47.7	14.4	18.8	18.9	1.4	-3.7	-3.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機022	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	230.2	250.0	241.7	47.2	48.0	47.7	14.4	18.8	18.9	1.4	-3.8	-3.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機023	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	231.2	250.3	241.7	47.3	48.0	47.7	14.3	18.8	18.9	1.4	-3.8	-3.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機024	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	232.2	250.6	241.7	47.3	48.0	47.7	14.3	18.8	18.9	1.4	-3.8	-3.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機025	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	233.3	250.9	241.7	47.4	48.0	47.7	14.3	18.8	18.9	1.3	-3.8	-3.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機026	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	234.3	251.2	241.7	47.4	48.0	47.7	14.3	18.8	18.9	1.3	-3.8	-3.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機027	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	6.3	71.0	63.0	実測値	235.3	251.5	241.8	47.4	48.0	47.7	14.3	18.8	18.9	1.3	-3.8	-3.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機028	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.6	68.0	60.0	実測値	152.3	220.4	233.4	43.7	46.9	47.4	20.1	16.9	19.8	-3.7	-3.7	-7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機029	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.6	68.0	60.0	実測値	152.9	221.7	234.5	43.7	46.9	47.4	20.0	16.9	19.8	-3.7	-3.8	-7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機030	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.6	68.0	60.0	実測値	153.4	222.9	235.7	43.7	47.0	47.4	19.9	16.9	19.8	-3.6	-3.8	-7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機031	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.6	68.0	60.0	実測値	153.9	224.1	236.9	43.7	47.0	47.5	19.8	16.9	19.8	-3.5	-3.9	-7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機032	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.6	68.0	60.0	実測値	154.5	225.4	238.0	43.8	47.1	47.5	19.7	16.8	19.8	-3.5	-3.9	-7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機033	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.6	68.0	60.0	実測値	155.0	226.6	239.2	43.8	47.1	47.6	19.7	16.8	19.8	-3.5	-3.9	-7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機034	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	1.6	68.0	60.0	実測値	155.6	227.9	240.4	43.8	47.2	47.6	19.6	16.8	19.8	-3.4	-4.0	-7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機035	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	79.0	71.0	実測値	146.2	229.8	245.3	43.3	47.2	47.8	19.9	19.2	19.7	7.8	4.5	3.5	6.9	3.6	2.6	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機036	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	79.0	71.0	実測値	148.1	229.6	244.5	43.4	47.2	47.8	19.8	19.2	19.7	7.8	4.5	3.5	6.9	3.6	2.6	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機037	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	134.8	233.3	252.4	42.6	47.4	48.0	25.6	-	18.0	-8.2	12.6	-6.0	-	11.7	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機038	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	134.2	232.3	251.5	42.6	47.3	48.0	25.6	-	18.0	-8.2	12.7	-6.0	-	11.8	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機039	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	133.6	231.2	250.5	42.5	47.3	48.0	13.1	-	18.0	4.4	12.7	-6.0	3.5	11.8	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機040	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	132.7	229.6	249.0	42.5	47.2	47.9	13.0	-	18.0	4.6	12.8	-5.9	3.7	11.9	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機041	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	132.2	228.5	248.0	42.4	47.2	47.9	12.9	-	18.0	4.7	12.8	-5.8	3.8	11.9	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機042	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	131.6	227.5	247.0	42.4	47.1	47.9	12.8	-	17.9	4.8	12.9	-5.8	3.9	12.0	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機043	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.8	71.0	63.0	実測値	130.5	226.0	245.7	42.3	47.1	47.8	12.2	-	17.9	8.4	15.9	-2.7	7.5	15.0	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機044	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	133.1	233.7	253.3	42.5	47.4	48.1	25.6	-	18.0	-8.1	12.6	-6.0	-	11.7	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機045	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	132.5	232.6	252.3	42.4	47.3	48.0	25.6	-	18.0	-8.0	12.7	-6.0	-	11.8	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機046	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	131.9	231.5	251.3	42.4	47.3	48.0	25.6	-	18.0	-8.0	12.7	-6.0	-	11.8	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機047	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	131.0	229.9	249.8	42.3	47.2	48.0	13.0	-	18.0	4.6	12.8	-5.9	3.7	11.9	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機048	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	130.5	228.9	248.8	42.3	47.2	47.9	12.9	-	17.9	4.8	12.8	-5.9	3.9	11.9	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機049	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	129.6	227.4	247.5	42.3	47.1	47.9	12.8	-	17.9	5.0	12.9	-5.8	4.1	12.0	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機050	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	8.5	68.0	60.0	実測値	129.1	226.3	246.5	42.2	47.1	47.8	12.7	9.2	17.9	5.1	3.7	-5.8	4.2	2.8	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機051	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	0.6	59.0	51.0	実測値	38.6	241.8	286.0	31.7	47.7	49.1	23.4	16.4	18.7	-4.2	-13.1	-16.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機052	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	7.7	66.0	58.0	実測値	24.5	215.1	260.5	27.8	46.7	48.3	24.4	7.3	16.5	5.9	4.1	-6.9	5.4	3.7	-	2.3	0.5	-	-	-
	空調機室外機053	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	22.3	211.7	257.7	27.0	46.5	48.2	24.4	6.7	16.4	13.7	11.8	0.4	13.2	11.3	0.0	10.1	8.2	-	-	-

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】			Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】			Abar 予測地点までの回折減衰【dB】			Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】		
			昼間（秒）	夜間（秒）						E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	空調機室外機054	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	21.8	210.8	257.1	26.8	46.5	48.2	24.4	11.2	16.3	13.8	7.3	0.5	13.4	6.9	0.0	10.2	3.7	-
	空調機室外機055	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	21.4	210.0	256.4	26.6	46.4	48.2	24.4	11.2	16.3	14.0	7.4	0.5	13.5	7.0	0.1	10.4	3.8	-
	空調機室外機056	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	21.0	209.2	255.7	26.5	46.4	48.2	24.5	11.2	16.3	14.1	7.4	0.6	13.7	7.0	0.1	10.5	3.8	-
	空調機室外機057	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.7	208.3	255.0	26.3	46.4	48.1	24.5	11.1	16.3	14.2	7.5	0.6	13.8	7.1	0.2	10.6	3.9	-
	空調機室外機058	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.4	207.5	254.3	26.2	46.3	48.1	24.5	11.1	16.2	14.3	7.5	0.7	13.9	7.1	0.2	10.7	4.0	-
	空調機室外機059	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.2	206.6	253.6	26.1	46.3	48.1	24.5	11.1	16.2	14.4	7.6	0.7	14.0	7.2	0.3	10.8	4.0	-
	空調機室外機060	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.0	205.8	252.9	26.0	46.3	48.1	24.5	11.1	16.2	14.5	7.7	0.8	14.0	7.2	0.3	10.9	4.1	-
	空調機室外機061	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	19.9	203.3	250.9	26.0	46.2	48.0	24.5	11.0	16.1	14.5	7.8	0.9	14.1	7.4	0.5	10.9	4.2	-
	空調機室外機062	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.0	202.5	250.3	26.0	46.1	48.0	24.5	11.0	16.1	14.5	7.9	1.0	14.1	7.4	0.5	10.9	4.3	-
	空調機室外機063	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.1	201.7	249.6	26.1	46.1	47.9	24.5	11.0	16.1	14.4	7.9	1.0	14.0	7.5	0.6	10.8	4.3	-
	空調機室外機064	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.3	200.9	248.9	26.1	46.1	47.9	24.5	11.0	16.0	14.4	8.0	1.1	13.9	7.5	0.6	10.8	4.4	-
	空調機室外機065	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.5	200.1	248.3	26.2	46.0	47.9	24.5	11.0	16.0	14.3	8.0	1.1	13.9	7.6	0.7	10.7	4.4	-
	空調機室外機066	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	20.8	199.2	247.6	26.4	46.0	47.9	24.5	10.9	16.0	14.2	8.1	1.2	13.7	7.6	0.7	10.6	4.5	-
	空調機室外機067	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	21.1	198.4	247.0	26.5	46.0	47.9	24.5	10.9	15.9	14.0	8.1	1.2	13.6	7.7	0.8	10.5	4.5	-
	空調機室外機068	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	21.5	197.6	246.3	26.7	45.9	47.8	24.4	10.9	15.9	13.9	8.2	1.3	13.5	7.7	0.8	10.3	4.6	-
	空調機室外機069	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	8.0	73.0	65.0	実測値	22.0	196.8	245.7	26.8	45.9	47.8	24.4	10.9	15.9	13.8	8.2	1.3	13.3	7.8	0.9	10.2	4.6	-
	空調機室外機070	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	256.2	90.1	44.2	48.2	39.1	32.9	27.8	-	-	-19.0	17.9	24.1	-	17.0	23.2	-	-	-
	空調機室外機071	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	253.9	87.8	43.5	48.1	38.9	32.8	27.8	-	-	-18.9	18.1	24.2	-	17.2	23.3	-	-	-
	空調機室外機072	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	251.5	85.5	42.9	48.0	38.6	32.6	27.8	-	-	-18.8	18.4	24.4	-	17.5	23.5	-	-	-
	空調機室外機073	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	249.2	83.2	42.4	47.9	38.4	32.6	27.8	-	-	-18.8	18.6	24.4	-	17.7	23.5	-	-	-
	空調機室外機074	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	246.9	81.0	42.1	47.9	38.2	32.5	27.8	-	-	-18.7	18.8	24.5	-	17.9	23.6	-	-	-
	空調機室外機075	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	244.6	78.8	42.0	47.8	37.9	32.5	27.9	-	-	-18.6	19.1	24.5	-	18.2	23.6	-	-	-
	空調機室外機076	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	65.0	57.0	実測値	242.4	76.7	42.0	47.7	37.7	32.5	27.9	-	-	-18.6	19.3	24.5	-	18.4	23.6	-	-	-
	空調機室外機077	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	220.0	56.9	50.2	46.8	35.1	34.0	18.9	-	-	-21.2	9.4	10.5	-	8.5	9.6	-	-	-
	空調機室外機078	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	217.8	55.2	51.7	46.8	34.8	34.3	18.9	-	-	-21.2	9.7	10.2	-	8.8	9.3	-	-	-
	空調機室外機079	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	215.6	53.5	53.2	46.7	34.6	34.5	19.0	-	-	-21.1	9.9	10.0	-	9.0	9.1	-	-	-
	空調機室外機080	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	213.4	52.0	54.9	46.6	34.3	34.8	19.0	-	-	-21.1	10.2	9.7	-	9.3	8.8	-	-	-
	空調機室外機081	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	211.2	50.5	56.6	46.5	34.1	35.1	19.1	-	-	-21.0	10.4	9.4	-	9.5	8.5	-	-	-
	空調機室外機082	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	209.0	49.1	58.4	46.4	33.8	35.3	19.1	-	-	-21.0	10.7	9.2	-	9.8	8.3	-	-	-
	空調機室外機083	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.2	52.5	44.5	実測値	207.1	47.9	60.0	46.3	33.6	35.6	19.1	-	-	-21.0	10.9	8.9	-	10.0	8.0	-	-	-
	空調機室外機084	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	74.0	66.0	実測値	238.3	234.1	220.6	47.5	47.4	46.9	26.2	19.8	20.0	-7.8	-1.2	-0.9	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機085	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	76.0	68.0	実測値	249.7	238.4	221.6	47.9	47.5	46.9	26.2	19.7	20.0	-6.2	0.8	1.1	-	-	0.2	-	-	-
	空調機室外機086	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	76.0	68.0	実測値	255.3	240.7	222.4	48.1	47.6	46.9	26.2	19.7	20.0	-6.4	0.7	1.1	-	-	0.2	-	-	-
	空調機室外機087	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	69.0	61.0	実測値	263.1	244.1	223.7	48.4	47.8	47.0	26.2	19.6	20.0	-13.6	-6.3	-6.0	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機088	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.4	73.0	65.0	実測値	264.3	244.5	223.8	48.4	47.8	47.0	17.1	19.6	20.0	-0.5	-2.4	-2.0	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機089	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.5	76.5	68.5	実測値	269.4	247.0	224.9	48.6	47.9	47.0	16.9	19.5	19.9	3.0	1.1	1.5	2.1	0.2	0.6	-	-	-
	空調機室外機090	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.1	66.0	58.0	実測値	270.6	247.4	225.0	48.6	47.9	47.0	17.2	19.6	20.0	-7.9	-9.5	-9.1	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機091	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.1	66.0	58.0	実測値	271.6	247.9	225.3	48.7	47.9	47.1	17.2	19.6	20.0	-7.9	-9.5	-9.1	-	-	-	-	-	-
	空調機室外機092	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	1.1	66.0	58.0	実測値	272.6	248.4	225.5	48.7	47.9	47.1	17.2	19.6	20.0	-7.9	-9.5	-9.1	-	-	-	-	-	-
定常騒音	空調機室外機093	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	0.6	56.0	48.0	実測値	275.3	249.7	226.1	48.8	47.9	47.1	17.5	19.7	20.1	-18.3	-19.6	-19.2	-	-	-	-	-	-
	排気口001	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	46.0	38.0	実測値	186.2	250.2	255.9	45.4	48.0	48.2	17.5	16.0	19.4	-24.9	-26.0	-29.6	-	-	-	-	-	-
	排気口002	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	200.8	251.5	252.9	46.1	48.0	48.1	17.2	19.5	19.5	-18.2	-22.5	-22.5	-	-	-	-	-	-
	排気口003	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	202.1	251.7	252.7	46.1	48.0	48.1	17.1	19.5	19.5	-18.3	-22.5	-22.5	-	-	-	-	-	-
	排気口004	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	46.0	38.0	実測値	205.9	252.2	252.1	46.3	48.0	48.0	17.1	19.5	19.5	-25.3	-29.5	-29.5	-	-	-	-	-	-
	排気口005	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	210.3	252.9	251.5	46.5	48.1	48.0	17.0	19.5	19.5	-18.4	-22.5	-22.5	-	-	-	-	-	-
	排気口006	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	215.9	254.0	250.9	46.7	48.1	48.0	16.9	19.4	19.5	-18.5	-22.5	-22.5	-	-	-	-	-	-
	排気口007	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	77.5	69.5	実測値	219.5	254.7	250.6	46.8	48.1	48.0	16.8	19.4	19.5	5.9	1.9	2.0	5.1	1.2	1.3	0.8	-	-
	排気口008	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	46.0	38.0	実測値	228.3	256.7	250.1	47.2	48.2	48.0	16.6	19.4	19.5	-25.8	-29.6	-29.5	-	-	-	-	-	-
	排気口009	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	231.4	257.5	250.0	47.3	48.2	48.0	16.6	19.4	19.5	-18.9	-22.6	-22.5	-	-	-	-	-	-
	排気口010	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	233.9	258.2	250.0	47.4	48.2	48.0	16.5	19.4	19.5	-18.9	-22.6	-22.5	-	-	-	-	-	-
	排気口011	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	234.8	258.4	250.0	47.4	48.2	48.0	16.5	19.4	19.5	-18.9	-22.6	-22.5	-	-	-	-	-	-
	排気口012	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.0	45.0	実測値	239.8	259.8	250.0	47.6	48.3	48.0	16.4	19.3	19.5	-19.0	-22.6	-22.5	-	-	-	-	-	-
	排気口013	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	46.0	38.0	実測値	240.7	260.1	250.1	47.6	48.3	48.0	16.4	19.3	19.5	-26.0	-29.6	-29.5	-	-	-	-	-	-
	排気口014	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	238.0	250.0	239.1	47.5	48.0	47.6	14.0	19.3	19.5	-17.2	-23.0	-22.8	-	-	-	-	-	-
	排気口015	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	237.0	247.1	236.1	47.5	47.9	47.5	13.9	19.3	19.5	-17.1	-22.9	-22.7	-	-	-	-	-	-
	排気口016	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	61.0	53.0	実測値	235.8	243.7	232.5	47.5	47.7	47.3	13.9	19.3	19.5	-8.4	-14.1	-13.9	-	-	-	-	-	-
	排気口017	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	61.0	53.0	実測値	235.2	241.8	230.5	47.4	47.7	47.3	13.9	19.3	19.5	-8.3	-14.0	-13.8	-	-	-	-	-	-
	排気口018	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	61.0	53.0	実測値	234.5	239.9	228.5	47.4	47.6	47.2	26.2	19.3	19.5	-20.6	-13.9	-13.7	-	-	-	-	-	-
	排気口019	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	61.0	53.0	実測値	233.9	238.0	226.5	47.4	47.5	47.1	26.2	19.3	19.6	-20.5	-13.9	-13.7	-	-	-	-	-	-
	排気口020	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	233.5	236.6	225.1	47.4	47.5	47.0	26.2	19.3	19.6	-29.2	-22.5	-22.3	-	-	-	-	-	-
	排気口021	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	232.6	233.7	222.0	47.3	47.4	46.9	26.2	19.3	19.6	-29.2	-22.4	-22.2	-	-	-	-	-	-
	排気口022	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	232.1	231.8	220.0	47.3	47.3	46.8	26.2	19.3	19.6	-29.2	-22.3	-22.1	-	-	-	-	-	-
	排気口023	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	52.3	44.3	実測値	231.6	230.4	218.5	47.3	47.2	46.8	26.2	19.3	19.6	-29.2	-22.3	-22.1	-	-	-	-	-	-
	排気口024	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	231.0	227.9	215.9	47.3	47.2	46.7	26.2	19.3	19.6	-28.0	-21.0	-20.8	-	-	-	-	-	-
	排気口025	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	230.4	226.0	213.9	47.3	47.1	46.6	26.2	19.3	19.6	-27.9	-20.9	-20.7	-	-	-	-	-	-
	排気口026	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	230.1	224.6	212.4	47.2	47.0	46.5	26.2	19.3	19.6	-27.9	-20.9	-20.6	-	-	-	-	-	-
	排気口027	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	229.7	223.2	210.9	47.2	47.0	46.5	16.4	19.3	19.6	-18.1	-20.8	-20.6	-	-	-	-	-	-
	排気口028	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	229.4	221.8	209.4	47.2	46.9	46.4	16.6	19.3	19.6	-18.3	-20.8	-20.5	-	-	-	-	-	-
	排気口029	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	229.0	220.4	207.9	47.2	46.9	46.4	26.2	19.3	19.6	-27.9	-20.7	-20.5	-	-	-	-	-	-
	排気口030	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.6	53.5	45.5	実測値	228.7	218.9	206.4	47.2	46.8	46.3	26.2	19.3	19.6	-27.9	-20.7	-20.4	-	-	-	-	-	-
	排気口031	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	57.0	49.0	実測値	160.4	228.3	239.4	44.1	47.2	47.6	18.1	16.2	19.4	-13.2	-14.3	-18.0	-	-	-	-	-	-

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】			Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】			Abar 予測地点までの回折減衰【dB】			Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】		
			昼間(秒)	夜間(秒)						E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	排気口032	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	2.5	47.0	39.0	実測値	177.3	228.6	234.5	45.0	47.2	47.4	18.4	16.5	19.7	-24.3	-24.7	-28.1	-	-	-	-	-	-
	排気口033	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	47.0	39.0	実測値	178.6	228.6	234.2	45.0	47.2	47.4	17.6	16.2	19.5	-23.7	-24.3	-27.9	-	-	-	-	-	-
	排気口034	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	45.0	37.0	実測値	175.9	217.5	222.8	44.9	46.7	47.0	15.8	18.9	19.5	-23.7	-28.6	-29.5	-	-	-	-	-	-
	排気口035	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	45.0	37.0	実測値	174.6	213.7	219.1	44.8	46.6	46.8	16.2	18.9	19.5	-24.0	-28.5	-29.3	-	-	-	-	-	-
	排気口036	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	45.0	37.0	実測値	174.1	212.3	217.7	44.8	46.5	46.8	16.4	19.0	19.5	-24.2	-28.5	-29.3	-	-	-	-	-	-
	排気口037	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.8	45.0	37.0	実測値	171.8	204.4	210.1	44.7	46.2	46.4	26.2	19.0	19.4	-33.9	-28.2	-28.9	-	-	-	-	-	-
	排気口038	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.8	42.0	34.0	実測値	171.3	202.7	208.4	44.7	46.1	46.4	26.2	19.0	19.4	-36.9	-31.2	-31.8	-	-	-	-	-	-
	排気口039	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.8	42.0	34.0	実測値	171.2	202.3	208.0	44.7	46.1	46.4	26.2	19.1	19.4	-36.8	-31.2	-31.8	-	-	-	-	-	-
	排気口040	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	57.0	49.0	実測値	148.8	209.1	222.5	43.5	46.4	46.9	17.9	16.2	19.4	-12.3	-13.6	-17.3	-	-	-	-	-	-
	排気口041	08:30-24:30	48,600.0	9,000.0	-	3.4	57.0	49.0	実測値	155.9	226.6	239.0	43.9	47.1	47.6	18.3	16.2	19.4	-13.1	-14.3	-17.9	-	-	-	-	-	-
	排気口042	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.7	81.0	73.0	実測値	151.4	228.7	242.5	43.6	47.2	47.7	18.9	17.7	19.5	10.5	8.1	5.8	9.6	7.2	4.9	-	-	-
	排気口043	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	2.7	81.0	73.0	実測値	152.2	228.6	242.2	43.6	47.2	47.7	18.8	19.6	19.5	10.5	6.3	5.8	9.6	5.4	4.9	-	-	-
	排気口044	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	46.5	38.5	実測値	110.0	251.7	279.2	40.8	48.0	48.9	25.2	16.4	18.7	-27.6	-25.9	-29.1	-	-	-	-	-	-
	排気口045	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	48.0	40.0	実測値	116.4	248.9	274.5	41.3	47.9	48.8	25.4	16.4	18.7	-26.7	-24.3	-27.5	-	-	-	-	-	-
	排気口046	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	81.0	73.0	実測値	117.7	248.4	273.6	41.4	47.9	48.7	25.4	16.4	18.8	6.2	8.7	5.5	5.3	7.8	4.6	-	-	-
	排気口047	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	81.0	73.0	実測値	125.5	245.8	268.6	42.0	47.8	48.6	25.6	16.5	18.8	5.5	8.7	5.6	4.6	7.8	4.7	-	-	-
	排気口048	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	48.0	40.0	実測値	126.5	245.5	267.9	42.0	47.8	48.6	25.6	16.5	18.9	-27.6	-24.3	-27.4	-	-	-	-	-	-
	排気口049	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	46.5	38.5	実測値	132.5	243.8	264.5	42.4	47.7	48.4	25.7	16.5	18.9	-29.6	-25.7	-28.9	-	-	-	-	-	-
	排気口050	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	48.0	40.0	実測値	135.0	243.2	263.2	42.6	47.7	48.4	25.7	16.5	18.9	-28.3	-24.2	-27.3	-	-	-	-	-	-
	排気口051	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	48.5	40.5	実測値	140.4	239.8	257.9	42.9	47.6	48.2	25.8	13.6	19.0	-28.2	-20.7	-26.7	-	-	-	-	-	-
	排気口052	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	47.5	39.5	実測値	131.4	223.1	242.4	42.4	47.0	47.7	18.0	-	18.9	-20.9	-7.5	-27.1	-	-	-	-	-	-
	排気口053	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	47.5	39.5	実測値	131.0	222.3	241.6	42.3	46.9	47.7	18.1	-	18.9	-20.9	-7.4	-27.1	-	-	-	-	-	-
	排気口054	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	41.5	33.5	実測値	129.4	219.0	238.6	42.2	46.8	47.6	18.3	-	18.9	-27.0	-13.3	-33.0	-	-	-	-	-	-
	排気口055	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	41.5	33.5	実測値	129.1	218.4	238.1	42.2	46.8	47.5	18.3	-	18.9	-27.0	-13.3	-33.0	-	-	-	-	-	-
	排気口056	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	41.5	33.5	実測値	128.9	217.8	237.5	42.2	46.8	47.5	18.4	-	18.9	-27.1	-13.3	-32.9	-	-	-	-	-	-
	排気口057	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	41.5	33.5	実測値	128.6	217.2	237.0	42.2	46.7	47.5	18.4	-	18.9	-27.1	-13.2	-32.9	-	-	-	-	-	-
	排気口058	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.5	47.5	39.5	実測値	128.2	216.3	236.1	42.2	46.7	47.5	18.5	-	18.9	-21.2	-7.2	-26.9	-	-	-	-	-	-
	排気口059	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	37.1	242.7	287.5	31.4	47.7	49.2	-	13.0	18.0	2.1	-27.2	-33.6	1.7	-	-	-	-	-
	排気口060	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	36.6	242.3	287.2	31.3	47.7	49.2	-	13.0	17.9	2.2	-27.2	-33.6	1.8	-	-	-	-	-
	排気口061	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	32.2	238.8	284.2	30.1	47.6	49.1	-	13.1	17.9	3.4	-27.1	-33.5	2.9	-	-	-	-	-
	排気口062	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	3.5	47.4	39.4	実測値	31.4	238.2	283.7	29.9	47.5	49.1	-	13.1	17.9	9.5	-21.2	-27.6	9.5	-	-	9.5	-	-
	排気口063	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	3.5	76.0	68.0	実測値	24.6	232.8	279.2	27.8	47.3	48.9	-	16.6	17.8	40.2	4.1	1.2	40.2	4.1	1.2	40.2	4.1	1.2
	排気口064	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	76.0	68.0	実測値	22.8	231.4	278.0	27.2	47.3	48.9	-	16.7	17.8	40.8	4.0	1.3	40.4	3.6	0.9	37.2	0.5	-
	排気口065	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	22.0	230.8	277.5	26.8	47.3	48.9	-	16.7	17.8	6.7	-30.5	-33.2	6.7	-	-	6.7	-	-
	排気口066	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	46.5	38.5	実測値	21.0	230.0	276.8	26.4	47.2	48.8	-	16.7	17.8	12.1	-25.5	-28.1	11.6	-	-	8.5	-	-
	排気口067	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	46.5	38.5	実測値	20.5	229.6	276.5	26.2	47.2	48.8	-	16.7	17.8	12.3	-25.5	-28.1	11.8	-	-	8.7	-	-
	排気口068	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	47.4	39.4	実測値	20.0	229.2	276.2	26.0	47.2	48.8	-	16.8	17.8	13.4	-24.6	-27.2	13.0	-	-	9.8	-	-
	排気口069	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	3.5	62.0	54.0	実測値	17.2	227.0	274.4	24.7	47.1	48.8	-	16.9	17.8	29.3	-10.0	-12.5	28.9	-	-	25.7	-	-
	排気口070	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	4.1	62.0	54.0	実測値	13.2	223.9	271.8	22.4	47.0	48.7	-	16.4	17.5	31.6	-9.4	-12.2	31.6	-	-	31.6	-	-
	排気口071	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	4.1	62.0	54.0	実測値	7.6	219.3	268.1	17.7	46.8	48.6	-	16.7	17.4	36.3	-9.5	-12.0	35.9	-	-	32.8	-	-
	排気口072	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	4.1	62.0	54.0	実測値	3.9	215.0	264.5	11.9	46.6	48.4	-	17.1	17.4	42.1	-9.7	-11.8	41.7	-	-	38.5	-	-
	排気口073	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	4.2	62.0	54.0	実測値	50.6	226.2	266.2	34.1	47.1	48.5	25.3	13.4	18.1	-5.4	-6.4	-12.6	-	-	-	-	-	-
	排気口074	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	4.2	62.0	54.0	実測値	49.8	226.8	267.0	33.9	47.1	48.5	25.2	13.2	18.1	-5.2	-6.3	-12.6	-	-	-	-	-	-
	排気口075	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	7.1	53.0	45.0	実測値	27.6	195.3	242.3	28.8	45.8	47.7	25.3	12.7	16.5	-9.2	-13.5	-19.2	-	-	-	-	-	-
	排気口076	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	7.1	53.0	45.0	実測値	28.0	195.0	242.0	28.9	45.8	47.7	25.4	12.7	16.5	-9.3	-13.5	-19.2	-	-	-	-	-	-
	排気口077	07:30-25:30	52,200.0	12,600.0	-	7.1	53.0	45.0	実測値	28.4	194.8	241.7	29.1	45.8	47.7	25.4	12.7	16.5	-9.4	-13.5	-19.2	-	-	-	-	-	-
	排気口078	00:00-24:00	57,600.0	28,800.0	-	7.1	53.0	45.0	実測値	28.7	194.5	241.4	29.2	45.8	47.7	25.4	12.7	16.5	-9.6	-13.5	-19.2	-	-	-	-	-	-
	排気口079	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	54.0	46.0	実測値	191.5	43.3	74.8	45.6	32.7	37.5	18.6	-	-	-18.2	13.3	8.5	-	12.4	7.6	-	-	-
	排気口080	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	54.0	46.0	実測値	185.5	52.0	81.1	45.4	34.3	38.2	18.4	-	20.7	-17.8	11.7	-12.9	-	10.8	-	-	-	-
	排気口081	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	47.5	39.5	実測値	183.7	55.1	83.1	45.3	34.8	38.4	18.3	-	20.1	-24.1	4.7	-19.0	-	3.8	-	-	-	-
	排気口082	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	61.5	53.5	実測値	165.1	75.3	104.0	44.4	37.5	40.3	25.9	16.5	18.8	-16.8	-0.6	-5.6	-	-	-	-	-	-
	排気口083	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	61.5	53.5	実測値	163.4	78.7	106.4	44.3	37.9	40.5	25.9	16.3	18.8	-16.7	-0.7	-5.8	-	-	-	-	-	-
	排気口084	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	4.8	53.5	45.5	実測値	155.0	98.5	121.8	43.8	39.9	41.7	26.1	15.8	18.8	-24.4	-10.1	-15.0	-	-	-	-	-	-
	排気口085	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	168.4	103.3	117.1	44.5	40.3	41.4	26.0	18.9	18.4	-31.1	-19.7	-20.2	-	-	-	-	-	-
	排気口086	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	41.5	33.5	実測値	172.4	103.8	115.1	44.7	40.3	41.2	26.1	18.9	18.4	-37.3	-25.7	-26.2	-	-	-	-	-	-
	排気口087	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	41.5	33.5	実測値	173.0	103.9	114.8	44.8	40.3	41.2	26.1	18.9	18.5	-37.3	-25.7	-26.2	-	-	-	-	-	-
	排気口088	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	53.5	45.5	実測値	176.3	104.4	113.3	44.9	40.4	41.1	26.1	18.9	18.5	-25.5	-13.7	-14.1	-	-	-	-	-	-
	排気口089	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	53.5	45.5	実測値	183.2	105.9	110.5	45.3	40.5	40.9	26.1	18.8	18.6	-25.8	-13.8	-14.0	-	-	-	-	-	-
	排気口090	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	189.2	94.3	98.1	45.5	39.5	39.8	8.5	17.9	17.7	-5.6	-8.9	-9.1	-	-	-	-	-	-
	排気口091	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	194.3	81.7	86.0	45.8	38.2	38.7	8.5	17.7	17.5	-5.7	-7.4	-7.6	-	-	-	-	-	-
	排気口092	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	200.2	69.1	74.2	46.0	36.8	37.4	8.4	17.5	17.2	-6.0	-5.7	-6.1	-	-	-	-	-	-
	排気口093	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	203.9	70.9	72.1	46.2	37.0	37.2	8.6	17.3	17.3	-6.3	-5.9	-5.9	-	-	-	-	-	-
	排気口094	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	198.1	83.2	84.2	45.9	38.4	38.5	8.6	17.6	17.5	-6.1	-7.5	-7.5	-	-	-	-	-	-
	排気口095	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	72.5	64.5	実測値	188.0	107.2	108.7	45.5	40.6	40.7	26.1	18.7	18.7	-7.1	5.1	5.1	-	4.2	4.2	-	-	-
	排気口096	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	39.5	31.5	実測値	189.7	107.8	108.2	45.6	40.6	40.7	26.1	18.7	18.7	-40.1	-27.9	-27.9	-	-	-	-	-	-
	排気口097	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	39.5	31.5	実測値	191.4	108.3	107.6	45.6	40.7	40.6	26.1	18.7	18.7	-40.2	-27.9	-27.9	-	-	-	-	-	-
	排気口098	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	41.5	33.5	実測値	192.3	108.6	107.4	45.7	40.7	40.6	26.1	18.7	18.7	-38.3	-25.9	-25.9	-	-	-	-	-	-
	排気口099	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	43.5	35.5	実測値	199.5	111.2	105.5	46.0	40.9	40.5	26.1	18.6	18.8	-36.6	-24.0	-23.8	-	-	-	-	-	-
	排気口100	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	42.0	34.0	実測値	204.0	113.1	104.5	46.2	41.1	40.4	26.1	18.5	18.9	-38.3	-25.6	-25.2	-	-	-	-	-	-
	排気口101	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	204.5	113.3	104.4	46.2	41.1	40.4	26.1	18.5	18.9	-32.8	-20.1	-19.7	-	-	-	-	-	-
	排気口102	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	205.7	113.8	104.2	46.3	41.1	40.4	26.1	18.5	18.9	-32.9	-20.1	-19.7	-	-	-	-	-	-

定常騒音

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】			Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】			Abar 予測地点までの回折減衰【dB】			Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】		
			昼間(秒)	夜間(秒)						E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	排気口103	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	54.0	46.0	実測値	207.8	114.8	103.9	46.4	41.2	40.3	26.1	18.5	18.9	-26.5	-13.7	-13.2	-	-	-	-	-	-
	排気口104	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	214.5	118.0	103.1	46.6	41.4	40.3	26.1	18.3	18.9	-33.2	-20.3	-19.7	-	-	-	-	-	-
	排気口105	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	6.0	47.5	39.5	実測値	215.0	118.3	103.1	46.6	41.5	40.3	26.1	18.3	18.9	-33.3	-20.3	-19.7	-	-	-	-	-	-
	排気口106	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	232.3	103.0	77.0	47.3	40.3	37.7	9.3	16.7	17.9	-8.2	-8.4	-7.2	-	-	-	-	-	-
	排気口107	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	237.2	93.4	63.5	47.5	39.4	36.1	9.4	16.2	17.8	-8.4	-7.1	-5.4	-	-	-	-	-	-
	排気口108	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	241.1	96.5	63.8	47.6	39.7	36.1	9.5	16.0	17.8	-8.6	-7.2	-5.4	-	-	-	-	-	-
	排気口109	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	236.2	105.8	77.2	47.5	40.5	37.8	9.3	16.6	17.9	-8.3	-8.6	-7.2	-	-	-	-	-	-
	排気口110	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	7.1	56.5	48.5	実測値	232.1	115.9	90.5	47.3	41.3	39.1	8.2	17.0	18.1	-7.0	-9.8	-8.7	-	-	-	-	-	-
	排気口111	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	39.5	31.5	実測値	248.0	138.2	106.1	47.9	42.8	40.5	26.2	19.1	20.2	-42.6	-30.4	-29.3	-	-	-	-	-	-
定常騒音	排気口112	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	41.5	33.5	実測値	249.1	139.0	106.4	47.9	42.9	40.5	26.2	19.1	20.2	-40.6	-28.4	-27.3	-	-	-	-	-	-
	排気口113	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	47.5	39.5	実測値	249.6	139.3	106.5	47.9	42.9	40.5	26.2	19.1	20.2	-34.6	-22.4	-21.3	-	-	-	-	-	-
	排気口114	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	58.2	50.2	実測値	256.9	143.6	107.7	48.2	43.1	40.6	22.6	18.9	20.2	-20.6	-11.9	-10.6	-	-	-	-	-	-
	排気口115	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	58.2	50.2	実測値	257.1	142.9	106.8	48.2	43.1	40.6	20.1	18.9	20.2	-18.1	-11.8	-10.5	-	-	-	-	-	-
	排気口116	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.5	58.2	50.2	実測値	257.3	142.3	106.0	48.2	43.1	40.5	18.6	18.9	20.2	-16.6	-11.8	-10.5	-	-	-	-	-	-
	排気口117	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	63.0	55.0	実測値	239.3	234.1	220.1	47.6	47.4	46.9	26.2	19.4	19.7	-18.8	-11.8	-11.6	-	-	-	-	-	-
	排気口118	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	63.0	55.0	実測値	240.2	234.4	220.3	47.6	47.4	46.9	26.2	19.4	19.7	-18.8	-11.8	-11.6	-	-	-	-	-	-
	排気口119	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	63.0	55.0	実測値	244.4	236.0	220.6	47.8	47.5	46.9	26.2	19.4	19.7	-19.0	-11.9	-11.6	-	-	-	-	-	-
	排気口120	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	63.0	55.0	実測値	245.3	236.3	220.7	47.8	47.5	46.9	26.2	19.4	19.7	-19.0	-11.9	-11.6	-	-	-	-	-	-
	排気口121	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	69.5	61.5	実測値	257.0	241.1	222.2	48.2	47.6	46.9	26.2	19.3	19.7	-12.9	-5.5	-5.1	-	-	-	-	-	-
	排気口122	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	69.5	61.5	実測値	258.0	241.5	222.3	48.2	47.7	46.9	26.2	19.3	19.7	-12.9	-5.5	-5.1	-	-	-	-	-	-
	排気口123	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	50.0	42.0	実測値	259.6	242.2	222.6	48.3	47.7	47.0	26.2	19.3	19.7	-32.5	-25.0	-24.6	-	-	-	-	-	-
	排気口124	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	62.5	54.5	実測値	260.4	242.5	222.7	48.3	47.7	47.0	26.2	19.3	19.6	-20.0	-12.5	-12.1	-	-	-	-	-	-
	排気口125	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	62.5	54.5	実測値	261.3	242.9	222.9	48.3	47.7	47.0	26.2	19.3	19.6	-20.0	-12.5	-12.1	-	-	-	-	-	-
	排気口126	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	90.5	82.5	実測値	262.3	243.3	223.1	48.4	47.7	47.0	26.2	19.3	19.6	7.9	15.5	15.9	7.0	14.6	15.0	-	-	-
	排気口127	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	49.0	41.0	実測値	271.6	247.6	225.0	48.7	47.9	47.0	15.6	19.2	19.6	-23.3	-26.1	-25.6	-	-	-	-	-	-
	排気口128	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	65.5	57.5	実測値	272.5	248.1	225.2	48.7	47.9	47.0	15.6	19.2	19.6	-6.8	-9.6	-9.2	-	-	-	-	-	-
	排気口129	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	65.5	57.5	実測値	273.4	248.5	225.4	48.7	47.9	47.1	15.6	19.2	19.6	-6.8	-9.6	-9.2	-	-	-	-	-	-
	排気口130	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	87.0	79.0	実測値	274.2	248.9	225.6	48.8	47.9	47.1	15.5	19.2	19.6	14.7	11.9	12.3	13.8	11.0	11.4	-	-	-
	排気口131	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	46.5	38.5	実測値	277.0	248.6	224.3	48.9	47.9	47.0	26.2	19.1	19.6	-36.6	-28.6	-28.1	-	-	-	-	-	-
	排気口132	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	47.0	39.0	実測値	276.9	247.9	223.5	48.8	47.9	47.0	26.2	19.1	19.6	-36.1	-28.0	-27.6	-	-	-	-	-	-
	給気口01	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	77.0	69.0	実測値	265.1	244.6	223.6	48.5	47.8	47.0	15.7	19.2	19.6	4.8	2.0	2.4	3.9	1.1	1.5	-	-	-
	給気口02	08:30-21:30	46,800.0	0.0	-	3.0	80.5	72.5	実測値	270.0	246.9	224.6	48.6	47.8	47.0	15.6	19.2	19.6	8.3	5.4	5.9	7.4	4.5	5.0	-	-	-
変動騒音	来客車両走行001	昼3607台 夜871台	16,519.7	3,989.1	25.444	0.0	82.0	74.0	騒音手引	283.9	227.9	197.0	49.1	47.2	45.9	25.6	18.9	19.6	-0.7	7.9	8.5	-	2.5	3.1	-	-	-
	来客車両走行002	昼3607台 夜871台	9,253.2	2,234.4	14.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	270.6	214.8	186.2	48.6	46.6	45.4	25.6	19.1	19.8	-0.3	8.3	8.8	-	0.3	0.9	-	-	-
	来客車両走行003	昼3607台 夜871台	9,087.3	2,194.4	13.996	0.0	82.0	74.0	騒音手引	277.1	213.1	181.7	48.9	46.6	45.2	25.6	19.0	19.8	-0.5	8.4	9.1	-	0.4	1.0	-	-	-
	来客車両走行004	昼3607台 夜871台	12,809.4	3,093.2	19.729	0.0	82.0	74.0	騒音手引	283.7	209.6	175.0	49.1	46.4	44.9	25.6	18.9	19.8	-0.7	8.7	9.4	-	2.1	2.8	-	-	-
	来客車両走行005	昼3607台 夜871台	12,809.4	3,093.2	19.729	0.0	82.0	74.0	騒音手引	284.1	194.9	157.0	49.1	45.8	43.9	25.6	18.9	20.0	-0.7	9.3	10.1	-	2.7	3.6	-	-	0.4
	来客車両走行006	昼3607台 夜871台	9,087.3	2,194.4	13.996	0.0	82.0	74.0	騒音手引	277.8	182.9	145.1	48.9	45.2	43.2	25.6	19.1	20.2	-0.5	9.7	10.6	-	1.7	2.5	-	-	-
	来客車両走行007	昼3607台 夜871台	12,809.4	3,093.2	19.729	0.0	82.0	74.0	騒音手引	269.7	201.0	170.1	48.6	46.1	44.6	25.6	19.1	19.9	-0.3	8.8	9.5	-	2.3	2.9	-	-	-
	来客車両走行008	昼3607台 夜871台	12,809.4	3,093.2	19.729	0.0	82.0	74.0	騒音手引	270.1	185.5	151.5	48.6	45.4	43.6	25.6	19.2	20.2	-0.3	9.5	10.2	-	2.9	3.7	-	-	0.6
	来客車両走行009	昼3607台 夜871台	10,066.5	2,430.8	15.505	0.0	82.0	74.0	騒音手引	271.6	172.5	135.2	48.7	44.7	42.6	25.6	19.3	20.4	-0.3	10.0	11.0	-	2.4	3.4	-	-	0.2
	来客車両走行010	昼3607台 夜871台	9,661.2	2,332.9	14.88	0.0	82.0	74.0	騒音手引	263.9	216.8	191.1	48.4	46.7	45.6	25.6	19.1	19.7	-0.1	8.1	8.6	-	0.4	0.9	-	-	-
	来客車両走行011	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	255.4	203.1	178.2	48.1	46.2	45.0	25.6	19.3	19.9	0.2	8.6	9.1	-	2.7	3.2	-	-	0.1
	来客車両走行012	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	254.9	183.8	155.8	48.1	45.3	43.8	25.7	19.4	20.2	0.2	9.4	10.0	-	3.5	4.1	-	0.3	1.0
	来客車両走行013	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	256.4	165.4	133.6	48.2	44.4	42.5	25.6	19.5	20.5	0.2	10.1	11.0	-	4.3	5.1	-	1.1	2.0
	来客車両走行014	昼3607台 夜871台	10,353.2	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	248.6	209.3	188.0	47.9	46.4	45.5	25.6	19.3	19.8	0.4	8.3	8.7	-	0.8	1.2	-	-	-
	来客車両走行015	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	239.5	195.3	175.4	47.6	45.8	44.9	25.7	19.5	20.0	0.8	8.7	9.1	-	2.9	3.3	-	-	0.1
	来客車両走行016	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	238.9	175.1	152.5	47.6	44.9	43.7	25.7	19.6	20.3	0.8	9.5	10.1	-	3.7	4.2	-	0.5	1.1
	来客車両走行017	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	240.6	155.7	129.8	47.6	43.8	42.3	25.6	19.8	20.6	0.7	10.4	11.1	-	4.5	5.3	-	1.3	2.1
	来客車両走行018	昼3607台 夜871台	10,353.2	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	232.8	202.3	186.0	47.3	46.1	45.4	25.6	19.5	19.9	1.0	8.4	8.7	-	1.0	1.3	-	-	-
	来客車両走行019	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	223.6	188.6	174.0	47.0	45.5	44.8	25.7	19.6	20.0	1.3	8.9	9.2	-	3.0	3.3	-	-	0.2
	来客車両走行020	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	223.0	167.6	150.9	47.0	44.5	43.6	25.7	19.8	20.3	1.4	9.7	10.1	-	3.9	4.3	-	0.7	1.1
	来客車両走行021	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	224.7	147.2	127.9	47.0	43.4	42.1	25.7	20.1	20.7	1.3	10.6	11.2	-	4.7	5.3	-	1.5	2.2
	来客車両走行022	昼3607台 夜871台	10,535.7	2,544.1	16.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	216.8	196.4	185.4	46.7	45.9	45.4	25.7	19.6	19.9	1.6	8.5	8.7	-	1.1	1.4	-	-	-
	来客車両走行023	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	207.5	182.9	174.0	46.3	45.2	44.8	25.7	19.8	20.0	2.0	9.0	9.2	-	3.1	3.3	-	0.0	0.2
	来客車両走行024	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	206.8	161.2	151.0	46.3	44.1	43.6	25.7	20.0	20.3	2.0	9.8	10.1	-	4.0	4.3	-	0.8	1.1
	来客車両走行025	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	208.7	139.8	128.0	46.4	42.9	42.1	25.7	20.3	20.7	2.0	10.8	11.2	-	4.9	5.3	-	1.8	2.2
	来客車両走行026	昼3607台 夜871台	12,093.6	2,920.3	18.627	0.0	82.0	74.0	騒音手引	199.6	191.4	186.2	46.0	45.6	45.4	25.7	19.7	19.9	2.3	8.6	8.7	-	1.8	1.9	-	-	-
	来客車両走行027	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	188.9	178.0	176.0	45.5	45.0	44.9	25.7	19.9	20.0	2.8	9.1	9.1	-	3.2	3.3	-	0.1	0.1
	来客車両走行028	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	188.2	155.5	153.2	45.5	43.8	43.7	25.7	20.2	20.2	2.8	10.0	10.1	-	4.1	4.2	-	1.0	1.0
	来客車両走行029	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	190.2	133.3	130.6	45.6	42.5	42.3	25.7	20.5	20.6	2.7	11.0	11.1	-	5.1	5.2	-	2.0	2.1
	来客車両走行030	昼3607台 夜871台	10,261.1	2,477.8	15.804	0.0	82.0	74.0	騒音手引	182.6	187.8	188.7	45.2	45.5	45.5	25.7	19.8	19.8	3.1	8.7	8.7	-	1.2	1.2	-	-	-
	来客車両走行031	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	173.2	175.3	179.1	44.8	44.9	45.1	25.7	20.0	19.9	3.5	9.1	9.1	-	3.3	3.2	-	0.1	0.1
	来客車両走行032	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	172.4	152.4	156.9	44.7	43.7	43.9	25.7	20.3	20.1	3.6	10.1	10.0	-	4.2	4.1	-	1.1	0.9
	来客車両走行033	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	174.6	129.6	134.8	44.8	42.3	42.6	25.7	20.6	20.5	3.5	11.1	10.9	-	5.3	5.1	-	2.1	1.9
	来客車両走行034	昼3607台 夜871台	10,352.6	2,499.9	15.945	0.0	82.0	74.0	騒音手引	166.9	185.9	192.3	44.4	45.4	45.7	25.7	19.6	19.7	3.9	9.0	8.6	-	1.6	1.2	-	-	-
	来客車両走行035	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	157.3	173.9	183.7	43.9	44.8	45.3	25.7	17.1	19.7	4.4	12.1	9.0	-	6.3	3.1	-	3.1	0.0
	来客車両走行036	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	156.4	150.9	162.0	43.9	43.6	44.2	25.7	17.5	20.0	4.4	12.9	9.8	-	7.1	4.0	-	3.9	0.8
	来客車両走行037	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	158.9	127.8	140.8	44.0	42.1	43.0	25.7	18.1	20.3	4.3	13.8	10.8	-	7.9	4.9	-	4.8	1.7
	来客車両走行038	昼3607台 夜871台	11,223.4	2,710.2	17.286	0.0	82.0	74.0	騒音手引	150.6	185.4	197.4	43.6	45.4	45.9	25.7	16.9	19.6	4.8	11.7	8.5	-	4.6	1.4	-	1.5	-
	来客車両走行039	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	140.2	174.1	189.9	42.9	44.8	45.6	25.7	17.1	19.6	5.3	12.1	8.8	-	6.3	3.0	-	3.1	-

騒音発生源		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】			Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】			Abar 予測地点までの回折減衰【dB】			Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】		
			昼間(秒)	夜間(秒)						E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	来客車両走行040	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	139.2	151.1	169.1	42.9	43.6	44.6	25.7	17.5	19.8	5.4	12.9	9.7	－	7.1	3.8	－	3.9	0.7
	来客車両走行041	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	141.9	128.1	148.9	43.0	42.2	43.5	25.7	18.1	20.0	5.3	13.8	10.5	－	7.9	4.7	－	4.7	1.5
	来客車両走行042	昼3607台 夜871台	10,307.0	2,488.9	15.875	0.0	82.0	74.0	騒音手引	134.3	186.3	203.7	42.6	45.4	46.2	25.7	16.9	19.4	5.7	11.7	8.4	－	4.2	0.9	－	1.1	－
	来客車両走行043	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	124.5	175.8	196.9	41.9	44.9	45.9	25.8	－	19.4	6.3	29.1	8.7	0.5	23.2	2.9	－	20.1	－
	来客車両走行044	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	123.3	153.1	176.8	41.8	43.7	45.0	25.8	－	19.5	6.4	30.3	9.5	0.6	24.5	3.6	－	21.3	0.5
	来客車両走行045	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	126.4	130.4	157.6	42.0	42.3	44.0	25.7	－	19.7	6.2	31.7	10.3	0.4	25.8	4.5	－	22.7	1.3
	来客車両走行046	昼3607台 夜871台	9,711.4	2,345.1	14.958	0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.4	188.4	210.6	41.5	45.5	46.5	25.7	－	19.3	6.7	28.5	8.3	－	20.8	0.5	－	17.6	－
	来客車両走行047	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	109.7	178.7	204.3	40.8	45.0	46.2	25.8	－	19.2	7.4	29.0	8.6	1.6	23.1	2.7	－	19.9	－
	来客車両走行048	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	108.4	156.3	185.1	40.7	43.9	45.3	25.8	－	19.3	7.5	30.1	9.3	1.7	24.3	3.5	－	21.1	0.3
	来客車両走行049	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	111.9	134.2	166.9	41.0	42.6	44.4	25.7	－	19.5	7.3	31.4	10.1	1.4	25.6	4.2	－	22.4	1.1
	来客車両走行050	昼3607台 夜871台	10,352.9	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.4	191.8	218.3	40.4	45.7	46.8	25.7	－	19.1	7.9	28.3	8.1	0.4	20.9	0.7	－	17.7	－
	来客車両走行051	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	94.0	183.1	213.1	39.5	45.3	46.6	25.8	－	19.0	8.7	28.7	8.4	2.9	22.9	2.5	－	19.7	－
	来客車両走行052	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	92.4	161.3	194.8	39.3	44.2	45.8	25.8	－	19.1	8.8	29.8	9.1	3.0	24.0	3.3	－	20.8	0.1
	来客車両走行053	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	96.5	140.0	177.5	39.7	42.9	45.0	25.8	－	19.2	8.6	31.1	9.8	2.7	25.2	4.0	－	22.1	0.8
	来客車両走行054	昼3607台 夜871台	10,352.6	2,499.9	15.945	0.0	82.0	74.0	騒音手引	89.2	196.6	227.2	39.0	45.9	47.1	25.8	－	18.9	9.2	28.1	8.0	1.8	20.7	0.5	－	17.5	－
	来客車両走行055	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	78.4	188.7	222.8	37.9	45.5	47.0	25.9	－	18.8	10.3	28.5	8.2	4.4	22.6	2.4	1.2	19.5	－
	来客車両走行056	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	76.5	167.7	205.3	37.7	44.5	46.2	25.9	－	18.8	10.4	29.5	8.9	4.6	23.7	3.1	1.4	20.5	－
	来客車両走行057	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	81.4	147.3	189.0	38.2	43.4	45.5	25.8	－	18.9	10.0	30.6	9.6	4.2	24.8	3.8	1.0	21.6	0.6
	来客車両走行058	昼3607台 夜871台	10,456.0	2,524.9	16.104	0.0	82.0	74.0	騒音手引	74.3	202.4	236.8	37.4	46.1	47.5	25.8	－	18.7	10.8	27.9	7.8	3.4	20.5	0.4	0.2	17.3	－
	来客車両走行059	昼3607台 夜871台	6,511.7	1,572.4	10.029	0.0	82.0	74.0	騒音手引	109.0	262.7	291.8	40.8	48.4	49.3	24.5	19.7	18.7	8.8	5.9	6.0	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行060	昼3607台 夜871台	14,040.3	3,390.4	21.625	0.0	82.0	74.0	騒音手引	96.2	247.8	278.5	39.7	47.9	48.9	24.8	21.3	18.7	9.5	4.9	6.4	3.4	－	0.3	0.2	－	－
	来客車両走行061	昼3607台 夜871台	11,349.1	2,740.5	17.48	0.0	82.0	74.0	騒音手引	81.9	229.7	262.5	38.3	47.2	48.4	25.3	－	18.6	10.5	26.8	7.0	3.4	19.7	－	0.2	16.6	－
	来客車両走行062	昼3607台 夜871台	11,349.1	2,740.5	17.48	0.0	82.0	74.0	騒音手引	71.2	213.7	248.6	37.1	46.6	47.9	25.6	－	18.6	11.3	27.4	7.5	4.3	20.3	0.4	1.1	17.2	－
	来客車両走行063	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	62.8	195.5	233.2	36.0	45.8	47.4	25.9	－	18.6	12.1	28.2	8.0	6.3	22.3	2.2	3.1	19.2	－
	来客車両走行064	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	60.5	175.3	216.5	35.6	44.9	46.7	26.0	－	18.6	12.4	29.1	8.7	6.5	23.3	2.9	3.4	20.1	－
	来客車両走行065	昼3607台 夜871台	14,979.5	3,617.2	23.072	0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.6	155.9	201.1	36.5	43.9	46.1	25.8	－	18.6	11.7	30.1	9.4	5.9	24.3	3.5	2.7	21.1	0.3
	来客車両走行066	昼3607台 夜871台	11,062.9	2,671.4	17.039	0.0	82.0	74.0	騒音手引	82.5	241.1	274.6	38.3	47.6	48.8	24.9	－	18.6	10.8	26.4	6.7	3.6	19.2	－	0.4	16.0	－
	来客車両走行067	昼3607台 夜871台	14,315.2	3,456.8	22.048	0.0	82.0	74.0	騒音手引	86.8	254.7	288.5	38.8	48.1	49.2	24.3	－	18.5	10.9	25.9	6.3	4.9	19.8	0.3	1.7	16.7	－
	来客車両走行068	昼3607台 夜871台	9,310.7	2,248.3	14.34	0.0	82.0	74.0	騒音手引	93.5	267.7	301.7	39.4	48.6	49.6	23.5	－	18.4	11.1	25.4	6.0	3.2	17.5	－	0.0	14.4	－
	来客車両走行069	昼3607台 夜871台	11,566.7	2,793.1	17.815	0.0	82.0	74.0	騒音手引	82.6	262.9	299.0	38.3	48.4	49.5	23.3	17.5	18.4	12.4	8.1	6.1	5.4	1.1	－	2.2	－	－
	来客車両走行070	昼3607台 夜871台	13,181.4	3,183.0	20.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	65.1	246.1	284.4	36.3	47.8	49.1	24.2	17.8	18.3	13.6	8.4	6.6	7.2	2.0	0.2	4.0	－	－
	来客車両走行071	昼3607台 夜871台	11,864.9	2,865.1	18.274	0.0	82.0	74.0	騒音手引	88.5	275.0	311.7	38.9	48.8	49.9	21.9	16.4	18.3	13.2	8.8	5.8	6.3	2.0	－	3.1	－	－
	来客車両走行072	昼3607台 夜871台	11,566.7	2,793.1	17.815	0.0	82.0	74.0	騒音手引	78.1	271.8	310.7	37.9	48.7	49.8	20.8	15.9	18.2	15.4	9.5	6.0	8.4	2.5	－	5.3	－	－
	来客車両走行073	昼3607台 夜871台	11,864.9	2,865.1	18.274	0.0	82.0	74.0	騒音手引	71.3	259.5	298.0	37.1	48.3	49.5	22.8	16.6	18.3	14.2	9.1	6.3	7.3	2.2	－	4.2	－	－
	来客車両走行074	昼3607台 夜871台	13,181.4	3,183.0	20.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	59.3	255.6	296.7	35.5	48.2	49.4	21.9	16.1	18.1	16.6	9.8	6.4	10.2	3.3	0.0	7.1	0.2	－
	来客車両走行075	昼3607台 夜871台	11,864.9	2,865.1	18.274	0.0	82.0	74.0	騒音手引	52.1	242.1	283.0	34.3	47.7	49.0	23.9	16.9	18.2	15.7	9.4	6.8	8.9	2.6	－	5.7	－	－
	来客車両走行076	昼3607台 夜871台	9,310.7	2,248.3	14.34	0.0	82.0	74.0	騒音手引	60.2	233.8	272.0	35.6	47.4	48.7	25.0	19.4	18.4	13.4	7.2	6.9	5.5	－	－	2.4	－	－
	来客車両走行077	昼3607台 夜871台	10,432.9	2,519.3	16.069	0.0	82.0	74.0	騒音手引	70.9	237.5	273.5	37.0	47.5	48.7	24.9	－	18.5	12.1	26.5	6.8	4.7	19.1	－	1.5	15.9	－
	来客車両走行078	昼3607台 夜871台	10,673.1	2,577.3	16.439	0.0	82.0	74.0	騒音手引	109.8	255.2	283.2	40.8	48.1	49.0	24.8	20.2	18.7	8.4	5.7	6.2	1.1	－	－	－	－	－
	来客車両走行079	昼3607台 夜871台	6,512.9	1,572.7	10.031	0.0	82.0	74.0	騒音手引	118.9	257.5	283.4	41.5	48.2	49.0	24.8	19.8	18.8	7.7	6.0	6.2	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行080	昼3607台 夜871台	6,268.8	1,513.7	9.655	0.0	82.0	74.0	騒音手引	42.0	200.0	256.5	32.5	46.0	48.2	－	－	－	41.5	28.0	25.8	31.9	18.3	16.2	28.7	15.2	13.0
	来客車両走行081	昼3607台 夜871台	14,814.4	3,577.3	22.817	0.0	82.0	74.0	騒音手引	40.1	187.0	242.1	32.1	45.4	47.7	－	－	－	41.9	28.6	26.3	36.0	22.7	20.4	32.9	19.5	17.3
	来客車両走行082	昼3607台 夜871台	14,814.2	3,577.3	22.817	0.0	82.0	74.0	騒音手引	47.7	169.7	222.4	33.6	44.6	46.9	26.0	－	－	14.4	29.4	27.1	8.5	23.5	21.2	5.4	20.3	18.0
	来客車両走行083	昼3607台 夜871台	14,814.4	3,577.3	22.817	0.0	82.0	74.0	騒音手引	63.1	153.8	203.3	36.0	43.7	46.2	25.0	－	18.4	13.0	30.3	9.5	7.2	24.4	3.6	4.0	21.2	0.4
	来客車両走行084	昼3607台 夜871台	8,400.2	2,028.4	12.938	0.0	82.0	74.0	騒音手引	34.5	199.9	255.2	30.7	46.0	48.1	－	－	－	43.3	28.0	25.9	34.9	19.6	17.5	31.7	16.5	14.3
	来客車両走行085	昼3607台 夜871台	8,400.2	2,028.4	12.938	0.0	82.0	74.0	騒音手引	22.1	208.1	261.7	26.9	46.4	48.4	－	24.1	23.3	47.1	3.5	2.4	38.7	－	－	35.6	－	－
	来客車両走行086	昼3607台 夜871台	6,259.1	1,511.4	9.64	0.0	82.0	74.0	騒音手引	19.2	216.0	269.2	25.7	46.7	48.6	－	22.4	21.4	48.3	4.9	3.9	38.7	－	－	35.5	－	－
	来客車両走行087	昼3607台 夜871台	10,456.0	2,524.9	16.104	0.0	82.0	74.0	騒音手引	79.1	141.8	187.6	38.0	43.0	45.5	25.6	－	18.7	10.4	31.0	9.8	3.0	23.6	2.4	－	20.4	－
	来客車両走行088	昼3607台 夜871台	10,352.6	2,499.9	15.945	0.0	82.0	74.0	騒音手引	93.3	133.3	175.3	39.4	42.5	44.9	25.7	－	19.1	8.9	31.5	10.1	1.5	24.1	2.6	－	20.9	－
変動騒音	来客車両走行089	昼3607台 夜871台	10,352.9	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	107.9	126.2	163.7	40.7	42.0	44.3	25.7	－	19.4	7.7	32.0	10.3	0.2	24.5	2.9	－	21.4	－
	来客車両走行090	昼3607台 夜871台	9,711.4	2,345.1	14.958	0.0	82.0	74.0	騒音手引	122.4	121.0	153.2	41.8	41.7	43.7	25.7	－	19.7	6.6	32.3	10.6	－	24.6	2.8	－	21.5	－
	来客車両走行091	昼3607台 夜871台	10,307.0	2,488.9	15.875	0.0	82.0	74.0	騒音手引	137.1	117.6	143.6	42.7	41.4	43.1	25.7	－	20.0	5.6	32.6	10.8	－	25.1	3.3	－	22.0	0.2
	来客車両走行092	昼3607台 夜871台	11,223.4	2,710.2	17.286	0.0	82.0	74.0	騒音手引	153.0	116.1	134.6	43.7	41.3	42.6	25.7	18.6	20.3	4.6	14.1	11.1	－	7.0	4.0	－	3.9	0.8
	来客車両走行093	昼3607台 夜871台	10,352.6	2,499.9	15.945	0.0	82.0	74.0	騒音手引	169.1	117.0	127.0	44.6	41.4	42.1	25.7	20.9	20.6	3.8	11.7	11.3	－	4.3	3.9	－	1.1	0.7
	来客車両走行094	昼3607台 夜871台	10,261.1	2,477.8	15.804	0.0	82.0	74.0	騒音手引	184.6	120.1	121.4	45.3	41.6	41.7	25.6	20.8	20.8	3.0	11.6	11.5	－	4.1	4.1	－	0.9	0.9
	来客車両走行095	昼3607台 夜871台	12,093.6	2,920.3	18.627	0.0	82.0	74.0	騒音手引	201.4	125.5	117.6	46.1	42.0	41.4	25.6	20.6	20.9	2.3	11.4	11.7	－	4.6	4.9	－	1.5	1.7
	来客車両走行096	昼3607台 夜871台	10,535.7	2,544.1	16.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	218.5	133.1	116.1	46.8	42.5	41.3	25.6	20.4	21.0	1.6	11.1	11.7	－	3.8	4.4	－	0.6	1.2
	来客車両走行097	昼3607台 夜871台	10,353.2	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	234.3	141.7	117.1	47.4	43.0	41.4	25.6	20.1	20.9	1.0	10.9	11.7	－	3.4	4.2	－	0.3	1.1
	来客車両走行098	昼3607台 夜871台	10,353.2	2,500.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	250.1	151.4	120.3	48.0	43.6	41.6	25.6	19.8	20.8	0.4	10.6	11.6	－	3.2	4.1	－	0.0	1.0
	来客車両走行099	昼3607台 夜871台	3,298.0	796.4	5.08	0.0	82.0	74.0	騒音手引	260.4	158.4	123.4	48.3	44.0	41.8	25.6	19.6	20.7	0.1	10.4	11.5	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行100	昼3607台 夜871台	6,363.2	1,536.6	9.801	0.0	82.0	74.0	騒音手引	267.8	163.5	126.1	48.6	44.3	42.0	25.6	19.4	20.6	−0.2	10.3	11.4	－	0.8	1.8	－	－	－
	来客車両走行101	昼3607台 夜871台	16,544.0	3,994.9	25.481	0.0	82.0	74.0	騒音手引	285.3	176.4	134.0	49.1	44.9	42.5	25.6	19.0	20.3	−0.7	10.0	11.1	－	4.6	5.7	－	1.5	2.5
	来客車両走行102	昼3607台 夜871台	14,166.5	3,420.9	21.819	0.0	82.0	74.0	騒音手引	264.8	152.4	114.2	48.5	43.7	41.2	25.6	19.6	20.9	−0.1	10.7	11.9	－	4.6	5.8	－	1.5	2.7
	来客車両走行103	昼3607台 夜871台	14,166.2	3,420.8	21.819	0.0	82.0	74.0	騒音手引	269.9	138.2	94.4	48.6	42.8	39.5	16.4	20.1	21.7	9.0	11.1	12.8	2.9	5.0	6.7	－	1.8	3.5
	来客車両走行104	昼3607台 夜871台	14,166.5	3,420.9	21.819	0.0	82.0	74.0	騒音手引	276.5	126.2	75.9	48.8	42.0	37.6	15.1	21.4	23.6	10.0	10.6	12.8	4.0	4.5	6.8	0.8	1.3	3.6
	来客車両走行105	昼3607台 夜871台	14,853.6	3,586.8	22.878	0.0	82.0	74.0	騒音手引	291.1	131.8	75.3	49.3	42.4	37.5	14.8	－	－	9.9	31.6	36.5	4.0	25.7	30.6	0.9	22.6	27.4
	来客車両走行106	昼3607台	5,894.1	0.0	9.078	0.0	82.0	74.0	騒音手引	303.4	140.8	81.5	49.6	43.0	38.2	14.6	－	－	9.7	31.0	35.8	－	21.1	25.9	－	－	－
	来客車両走行107	昼3607台	5,408.0	0.0	8.33	0.0	82.0	74.0	騒音手引	304.2	136.2	75.2	49.7	42.7	37.5	14.6	－	－	9.7	31.3	36.5	－	21.0	26.2	－	－	－
	来客車両走行108	昼3607台	13,782.0	0.0	21.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	293.7	122.7	62.4	49.4	41.8	35.9	23.1	－	－	1.5	32.2	38.1	－	26.0	31.9	－	－	－
	来客車両走行109	昼3607台	13,782.1	0.0	21.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	274.5	102.6	46.3	48.8	40.2	33.3	23.4	－	－	1.9	33.8	40.7	－	27.6	34.5	－	－	－
	来客車両走行110	昼3607台	13,782.0	0.0	21.227	0.0	82.0	74.0	騒音手引	255.6	82.9	36.0	48.2	38.4	31.1	23.7	－	－	2.2	35.6	42.9	－	29.4	36.7	－	－	－

騒音発生源		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】			Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】			Abar 予測地点までの回折減衰【dB】			Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】		
			昼間(秒)	夜間(秒)						E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	来客車両走行111	昼3607台 夜871台	7,002.6	1,690.9	10.785	0.0	82.0	74.0	騒音手引	249.0	71.0	29.4	47.9	37.0	29.4	22.1	－	－	4.0	37.0	44.6	－	27.8	35.5	－	24.7	32.3
	来客車両走行112	昼3607台 夜871台	14,042.0	3,390.8	21.628	0.0	82.0	74.0	騒音手引	237.0	64.1	36.8	47.5	36.1	31.3	23.9	－	－	2.6	37.9	42.7	－	31.7	36.6	－	28.6	33.4
	来客車両走行113	昼3607台 夜871台	14,041.5	3,390.7	21.627	0.0	82.0	74.0	騒音手引	218.7	47.4	48.4	46.8	33.5	33.7	18.9	－	－	8.3	40.5	40.3	2.2	34.4	34.2	－	31.2	31.0
	来客車両走行114	昼3607台 夜871台	14,041.5	3,390.7	21.627	0.0	82.0	74.0	騒音手引	201.0	36.3	65.4	46.1	31.2	36.3	19.3	－	－	8.7	42.8	37.7	2.5	36.7	31.6	－	33.5	28.4
	来客車両走行115	昼3607台 夜871台	14,042.0	3,390.8	21.628	0.0	82.0	74.0	騒音手引	184.2	36.5	84.5	45.3	31.2	38.5	19.7	－	－	9.0	42.8	35.5	2.9	36.6	29.3	－	33.5	26.2
	来客車両走行116	昼3607台 夜871台	5,344.5	1,290.6	8.232	0.0	82.0	74.0	騒音手引	172.2	45.2	97.9	44.7	33.1	39.8	19.9	－	－	9.3	40.9	34.2	－	30.6	23.9	－	27.4	20.7
	来客車両走行117	昼3607台 夜871台	9,897.1	2,389.9	15.244	0.0	82.0	74.0	騒音手引	163.1	55.9	104.7	44.2	34.9	40.4	19.9	－	－	9.8	39.1	33.6	2.2	31.4	26.0	－	28.2	22.8
	来客車両走行118	昼3607台 夜871台	12,849.4	3,102.8	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	152.2	71.7	114.0	43.6	37.1	41.1	19.9	－	21.4	10.5	36.9	11.4	3.9	30.4	4.9	0.8	27.2	1.7
	来客車両走行119	昼3607台 夜871台	12,849.7	3,102.9	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	141.5	90.4	126.6	43.0	39.1	42.0	25.5	－	20.4	5.5	34.9	11.5	－	28.4	5.0	－	25.2	1.8
	来客車両走行120	昼3607台 夜871台	12,849.4	3,102.8	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	132.9	109.5	140.8	42.5	40.8	43.0	25.6	－	20.0	5.9	33.2	11.0	－	26.7	4.5	－	23.5	1.3
	来客車両走行121	昼3607台 夜871台	10,307.0	2,488.9	15.875	0.0	82.0	74.0	騒音手引	164.5	59.7	101.8	44.3	35.5	40.2	19.7	－	－	10.0	38.5	33.8	2.5	31.0	26.4	－	27.8	23.2
	来客車両走行122	昼3607台 夜871台	12,849.4	3,102.8	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	165.3	67.5	101.5	44.4	36.6	40.1	19.5	－	21.9	10.2	37.4	11.9	3.6	30.9	5.4	0.5	27.7	2.3
	来客車両走行123	昼3607台 夜871台	12,849.7	3,102.9	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	155.5	87.1	115.5	43.8	38.8	41.3	25.5	－	20.8	4.7	35.2	11.9	－	28.7	5.4	－	25.5	2.2
	来客車両走行124	昼3607台 夜871台	12,849.4	3,102.8	19.791	0.0	82.0	74.0	騒音手引	147.7	106.8	131.0	43.4	40.6	42.3	25.6	19.0	20.3	5.0	14.4	11.3	－	7.9	4.8	－	4.7	1.6
	大型車両走行01(2t・4t)	昼36台	78.5	0.0	6.059	0.0	97.1	89.1	ASJ	172.4	249.0	258.7	44.7	47.9	48.3	19.0	16.4	19.3	25.4	24.8	21.6	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行02(2t・4t)	昼36台	100.6	0.0	7.765	0.0	97.1	89.1	ASJ	168.7	242.1	252.1	44.5	47.7	48.0	19.1	16.4	19.3	25.4	25.0	21.8	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行03(2t・4t)	昼22台	102.1	0.0	12.897	0.0	97.1	89.1	ASJ	176.3	245.9	254.1	44.9	47.8	48.1	18.9	16.4	19.3	25.3	24.9	21.7	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行04(2t・4t)	昼14台	39.1	0.0	7.766	0.0	97.1	89.1	ASJ	164.9	234.3	244.6	44.3	47.4	47.8	19.4	16.5	19.3	25.4	25.2	22.0	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行05(2t・4t)	昼14台	50.2	0.0	9.966	0.0	97.1	89.1	ASJ	167.6	230.4	239.5	44.5	47.2	47.6	19.4	16.5	19.4	25.2	25.4	22.2	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行06(2t・4t)	昼14台	12.1	0.0	2.399	0.0	97.1	89.1	ASJ	162.0	230.4	241.3	44.2	47.3	47.6	19.6	16.5	19.3	25.3	25.4	22.1	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行07(2t・4t)	昼12台	39.2	0.0	9.081	0.0	97.1	89.1	ASJ	136.5	252.1	272.5	42.7	48.0	48.7	25.1	19.9	19.0	21.3	21.2	21.4	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行08(2t・4t)	昼12台	78.7	0.0	18.217	0.0	97.1	89.1	ASJ	140.6	246.0	264.7	43.0	47.8	48.5	25.3	20.3	19.1	20.9	21.0	21.6	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行09(2t・4t)	昼12台	41.9	0.0	9.705	0.0	97.1	89.1	ASJ	151.8	244.2	259.4	43.6	47.8	48.3	25.3	18.6	19.2	20.1	22.8	21.7	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行10(2t・4t)	昼12台	49.4	0.0	11.43	0.0	97.1	89.1	ASJ	144.5	239.1	255.9	43.2	47.6	48.2	25.4	19.2	19.1	20.5	22.4	21.8	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行11(2t・4t)	昼11台	31.4	0.0	7.93	0.0	97.1	89.1	ASJ	108.7	264.4	293.9	40.7	48.4	49.4	24.4	19.6	18.6	24.0	21.0	21.1	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行12(2t・4t)	昼22台	102.5	0.0	12.938	0.0	97.1	89.1	ASJ	100.0	254.7	285.2	40.0	48.1	49.1	24.6	20.6	18.6	24.5	20.4	21.4	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行13(2t・4t)	昼22台	102.5	0.0	12.938	0.0	97.1	89.1	ASJ	89.8	242.7	274.5	39.1	47.7	48.8	24.9	22.1	18.6	25.1	19.3	21.7	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行14(2t・4t)	昼22台	97.0	0.0	12.25	0.0	97.1	89.1	ASJ	80.9	239.1	272.8	38.2	47.6	48.7	25.0	－	18.6	26.0	41.5	21.8	－	13.8	－	－	－	－
	大型車両走行15(2t・4t)	昼22台	130.8	0.0	16.519	0.0	97.1	89.1	ASJ	70.6	234.3	270.1	37.0	47.4	48.6	25.1	－	18.5	27.1	41.7	22.0	0.6	15.3	－	－	－	－
	大型車両走行16(2t・4t)	昼22台	153.2	0.0	19.341	0.0	97.1	89.1	ASJ	58.1	231.5	270.1	35.3	47.3	48.6	25.1	19.4	18.4	28.8	22.4	22.1	3.0	－	－	－	－	－
	大型車両走行17(2t・4t)	昼22台	128.9	0.0	16.272	0.0	97.1	89.1	ASJ	59.8	243.4	282.6	35.5	47.7	49.0	24.2	17.5	18.3	29.4	23.8	21.8	2.9	－	－	－	－	－
	大型車両走行18(2t・4t)	昼22台	38.4	0.0	4.846	0.0	97.1	89.1	ASJ	51.5	237.7	278.3	34.2	47.5	48.9	24.5	17.4	18.2	30.4	24.2	22.0	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行19(2t・4t)	昼22台	48.8	0.0	6.16	0.0	97.1	89.1	ASJ	47.4	238.0	279.5	33.5	47.5	48.9	24.3	17.0	18.2	31.3	24.6	22.0	0.6	－	－	－	－	－
	大型車両走行20(2t・4t)	昼22台	62.0	0.0	7.826	0.0	97.1	89.1	ASJ	43.0	239.2	281.9	32.7	47.6	49.0	23.8	16.5	18.1	32.6	25.0	22.0	3.0	－	－	－	－	－
	大型車両走行21(2t・4t)	昼11台	66.0	0.0	16.669	0.0	97.1	89.1	ASJ	110.1	257.9	286.1	40.8	48.2	49.1	24.7	20.0	18.7	23.6	20.8	21.3	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行22(2t・4t)	昼11台	31.4	0.0	7.932	0.0	97.1	89.1	ASJ	118.4	259.1	285.3	41.5	48.3	49.1	24.8	19.7	18.8	22.9	21.1	21.2	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行23(2t・4t)	昼8台	37.9	0.0	13.158	0.0	97.1	89.1	ASJ	250.6	73.8	30.6	48.0	37.4	29.7	22.3	－	－	18.8	51.7	59.4	－	19.9	27.6	－	－	－
	大型車両走行24(2t・4t)	昼8台	64.5	0.0	22.396	0.0	97.1	89.1	ASJ	237.6	67.2	38.4	47.5	36.5	31.7	25.0	－	－	16.5	52.6	57.4	－	23.0	27.9	－	－	－
	大型車両走行25(2t・4t)	昼8台	64.5	0.0	22.397	0.0	97.1	89.1	ASJ	218.5	50.1	49.2	46.8	34.0	33.8	18.8	－	－	23.5	55.1	55.3	－	25.6	25.7	－	－	－
	大型車両走行26(2t・4t)	昼8台	64.5	0.0	22.396	0.0	97.1	89.1	ASJ	200.1	38.8	66.1	46.0	31.8	36.4	19.2	－	－	23.8	57.3	52.7	－	27.8	23.2	－	－	－
	大型車両走行27(2t・4t)	昼8台	23.0	0.0	7.999	0.0	97.1	89.1	ASJ	188.7	41.1	77.7	45.5	32.3	37.8	19.4	－	－	24.2	56.8	51.3	－	22.8	17.3	－	－	－
	大型車両走行28(2t・4t)	昼8台	40.1	0.0	13.914	0.0	97.1	89.1	ASJ	180.8	45.7	85.7	45.1	33.2	38.7	19.5	－	－	24.4	55.9	50.4	－	24.3	18.9	－	－	－
	大型車両走行29(2t・4t)	昼8台	27.7	0.0	9.631	0.0	97.1	89.1	ASJ	183.5	49.9	82.7	45.3	34.0	38.4	19.3	－	25.5	24.5	55.1	25.3	－	22.0	－	－	－	－
	大型車両走行30(2t・4t)	昼6台	42.0	0.0	19.459	0.0	97.1	89.1	ASJ	287.1	231.3	200.0	49.2	47.3	46.0	25.6	18.9	19.6	14.3	22.9	23.5	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行31(2t・4t)	昼6台	42.0	0.0	19.46	0.0	97.1	89.1	ASJ	267.8	220.5	194.0	48.6	46.9	45.8	25.6	19.1	19.7	14.9	23.1	23.6	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行32(2t・4t)	昼6台	42.0	0.0	19.459	0.0	97.1	89.1	ASJ	248.5	210.9	189.9	47.9	46.5	45.6	25.6	19.3	19.8	15.6	23.3	23.7	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行33(2t・4t)	昼12台	18.7	0.0	4.334	0.0	97.1	89.1	ASJ	236.7	205.7	188.3	47.5	46.3	45.5	25.6	19.4	19.9	16.0	23.4	23.8	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行34(2t・4t)	昼12台	30.9	0.0	7.154	0.0	97.1	89.1	ASJ	231.0	203.4	187.8	47.3	46.2	45.5	25.6	19.5	19.9	16.2	23.5	23.8	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行35(2t・4t)	昼12台	26.8	0.0	6.195	0.0	97.1	89.1	ASJ	234.8	207.6	191.2	47.4	46.3	45.6	25.6	19.4	19.8	16.0	23.3	23.6	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行36(2t・4t)	昼6台	49.7	0.0	22.987	0.0	97.1	89.1	ASJ	237.6	196.2	177.2	47.5	45.9	45.0	25.7	19.5	20.0	15.9	23.8	24.2	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行37(2t・4t)	昼6台	49.7	0.0	22.987	0.0	97.1	89.1	ASJ	236.8	175.9	154.4	47.5	44.9	43.8	25.7	19.6	20.2	16.0	24.6	25.1	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行38(2t・4t)	昼6台	49.7	0.0	22.987	0.0	97.1	89.1	ASJ	238.2	156.4	131.6	47.5	43.9	42.4	25.6	19.8	20.6	15.9	25.4	26.1	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行39(2t・4t)	昼6台	42.1	0.0	19.479	0.0	97.1	89.1	ASJ	249.4	152.9	122.4	47.9	43.7	41.8	25.6	19.8	20.8	15.5	25.7	26.6	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行40(2t・4t)	昼6台	42.1	0.0	19.479	0.0	97.1	89.1	ASJ	268.6	165.9	128.7	48.6	44.4	42.2	25.6	19.4	20.5	14.9	25.3	26.4	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行41(2t・4t)	昼6台	42.1	0.0	19.479	0.0	97.1	89.1	ASJ	287.9	180.1	137.5	49.2	45.1	42.8	25.6	19.0	20.3	14.3	25.0	26.1	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行01(10t・11t)	昼2台	4.4	0.0	6.059	0.0	100.0	92.0	ASJ	172.0	249.0	258.8	44.7	47.9	48.3	19.0	16.4	19.3	28.3	27.7	24.5	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行02(10t・11t)	昼2台	5.6	0.0	7.765	0.0	100.0	92.0	ASJ	168.4	242.1	252.2	44.5	47.7	48.0	19.1	16.4	19.3	28.3	27.9	24.7	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行03(10t・11t)	昼2台	9.3	0.0	12.897	0.0	100.0	92.0	ASJ	175.9	245.9	254.2	44.9	47.8	48.1	18.9	16.4	19.3	28.2	27.8	24.6	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行11(10t・11t)	昼1台	2.9	0.0	7.93	0.0	100.0	92.0	ASJ	108.9	264.3	293.7	40.7	48.4	49.4	24.4	19.6	18.6	26.9	23.9	24.0	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行12(10t・11t)	昼2台	9.3	0.0	12.938	0.0	100.0	92.0	ASJ	100.2	254.5	284.9	40.0	48.1	49.1	24.6	20.6	18.6	27.3	23.3	24.3	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行13(10t・11t)	昼2台	9.3	0.0	12.938	0.0	100.0	92.0	ASJ	90.0	242.5	274.2	39.1	47.7	48.8	24.9	22.1	18.6	28.0	22.2	24.6	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行14(10t・11t)	昼2台	8.8	0.0	12.25	0.0	100.0	92.0	ASJ	81.1	239.0	272.6	38.2	47.6	48.7	25.0	－	18.6	28.8	44.4	24.7	－	6.3	－	－	－	－
	大型車両走行15(10t・11t)	昼2台	11.9	0.0	16.519	0.0	100.0	92.0	ASJ	70.9	234.1	269.8	37.0	47.4	48.6	25.1	－	18.5	29.9	44.6	24.9	－	7.8	－	－	－	－
	大型車両走行16(10t・11t)	昼2台	13.9	0.0	19.341	0.0	100.0	92.0	ASJ	58.3	231.3	269.8	35.3	47.3	48.6	25.1	19.6	18.4	31.6	25.2	25.0	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行17(10t・11t)	昼2台	11.7	0.0	16.272	0.0	100.0	92.0	ASJ	60.0	243.2	282.3	35.6	47.7	49.0	24.2	17.6	18.3	32.2	26.7	24.7	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行18(10t・11t)	昼2台	3.5	0.0	4.846	0.0	100.0	92.0	ASJ	51.7	237.5	278.0	34.3	47.5	48.9	24.5	17.4	18.2	33.2	27.1	24.9	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行19(10t・11t)	昼2台	4.4	0.0	6.16	0.0	100.0	92.0	ASJ	47.6	237.7	279.2	33.5	47.5	48.9	24.3	17.0	18.2	34.2	27.5	24.9	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行20(10t・11t)	昼2台	5.6	0.0	7.826	0.0	100.0	92.0	ASJ	43.2	239.0	281.6	32.7	47.6	49.0	23.8	16.6	18.1	35.5	27.9	24.9	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行21(10t・11t)	昼1台	6.0	0.0	16.669	0.0	100.0	92.0	ASJ	110.4	257.8	285.9	40.9	48.2	49.1	24.7	20.0	18.7	26.4	23.7	24.2	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行22(10t・11t)	昼1台	2.9	0.0	7.932	0.0	100.0	92.0	ASJ	118.7	259.0	285.1	41.5	48.3	49.1	24.8	19.7	18.8	25.7	24.0	24.1	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行23(10t・11t)	昼6台	28.4	0.0	13.158	0.0	100.0	92.0	ASJ	250.2	73.4	30.6	48.0	37.3	29.7	22.3	－	－	21.7	54.7	62.3	－	21.6	29.2	－	－	－

変動騒音

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】			Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】			Abar 予測地点までの回折減衰【dB】			Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】			LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】		
			昼間(秒)	夜間(秒)						E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	大型車両走行24(10t・11t)	昼6台	48.4	0.0	22.396	0.0	100.0	92.0	ASJ	237.3	66.8	38.6	47.5	36.5	31.7	25.0	－	－	19.4	55.5	60.3	－	24.7	29.5	－	－	－
	大型車両走行25(10t・11t)	昼6台	48.4	0.0	22.397	0.0	100.0	92.0	ASJ	218.2	49.8	49.5	46.8	33.9	33.9	18.8	－	－	26.4	58.1	58.1	－	27.3	27.3	－	－	－
	大型車両走行26(10t・11t)	昼6台	48.4	0.0	22.396	0.0	100.0	92.0	ASJ	199.8	38.7	66.5	46.0	31.7	36.5	19.2	－	－	26.8	60.3	55.5	－	29.5	24.8	－	－	－
	大型車両走行27(10t・11t)	昼6台	17.3	0.0	7.999	0.0	100.0	92.0	ASJ	188.4	41.1	78.1	45.5	32.3	37.8	19.4	－	－	27.1	59.7	54.2	－	24.5	18.9	－	－	－
	大型車両走行28(10t・11t)	昼6台	30.1	0.0	13.914	0.0	100.0	92.0	ASJ	180.5	45.7	86.1	45.1	33.2	38.7	19.5	－	－	27.3	58.8	53.3	－	26.0	20.5	－	－	－
	大型車両走行29(10t・11t)	昼6台	20.8	0.0	9.631	0.0	100.0	92.0	ASJ	183.2	49.9	83.0	45.3	34.0	38.4	19.4	－	25.4	27.4	58.0	28.2	－	23.6	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー01	昼12台	67.1	0.0	7.765	1.5	98.0	90.0	騒音手引	168.7	242.1	252.1	44.5	47.7	48.0	22.1	19.8	22.8	23.3	22.5	19.2	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー02	昼12台	111.4	0.0	12.897	1.5	98.0	90.0	騒音手引	176.3	245.9	254.1	44.9	47.8	48.1	21.9	19.8	22.8	23.2	22.4	19.1	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー03	昼7台	50.2	0.0	9.966	1.5	98.0	90.0	騒音手引	167.6	230.4	239.5	44.5	47.2	47.6	22.3	19.9	22.8	23.3	22.9	19.6	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー04	昼7台	12.1	0.0	2.399	1.5	98.0	90.0	騒音手引	162.0	230.4	241.3	44.2	47.3	47.6	22.4	19.9	22.8	23.4	22.9	19.5	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー05	昼6台	41.9	0.0	9.705	1.5	98.0	90.0	騒音手引	151.8	244.2	259.4	43.6	47.8	48.3	29.0	20.8	22.7	17.4	21.4	19.0	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー06	昼6台	49.4	0.0	11.43	1.5	98.0	90.0	騒音手引	144.5	239.1	255.9	43.2	47.6	48.2	29.0	21.3	22.7	17.8	21.1	19.2	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー07	昼12台	140.6	0.0	16.272	1.5	98.0	90.0	騒音手引	59.8	243.4	282.6	35.5	47.7	49.0	27.6	19.7	21.8	26.8	22.5	19.2	0.7	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー08	昼12台	41.9	0.0	4.846	1.5	98.0	90.0	騒音手引	51.5	237.7	278.3	34.2	47.5	48.9	27.9	19.6	21.8	27.9	22.9	19.4	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー09	昼12台	53.2	0.0	6.16	1.5	98.0	90.0	騒音手引	47.4	238.0	279.5	33.5	47.5	48.9	27.6	19.3	21.7	28.9	23.2	19.4	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー10	昼12台	67.6	0.0	7.826	1.5	98.0	90.0	騒音手引	43.0	239.2	281.9	32.7	47.6	49.0	27.0	18.9	21.6	30.3	23.5	19.4	1.0	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー11	昼7台	70.1	0.0	13.914	1.5	98.0	90.0	騒音手引	180.8	45.6	85.7	45.1	33.2	38.7	22.9	－	－	22.0	56.8	51.3	－	27.7	22.2	－	－	－
	大型車両後進ブザー12	昼7台	48.5	0.0	9.631	1.5	98.0	90.0	騒音手引	183.5	49.9	82.7	45.3	34.0	38.3	22.7	－	27.9	22.1	56.0	23.7	－	25.3	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー13	昼6台	30.9	0.0	7.154	1.5	98.0	90.0	騒音手引	231.0	203.4	187.8	47.3	46.2	45.5	29.3	22.9	23.2	13.4	21.0	21.3	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー14	昼6台	26.8	0.0	6.195	1.5	98.0	90.0	騒音手引	234.8	207.6	191.2	47.4	46.3	45.6	29.3	22.8	23.2	13.3	20.8	21.2	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業01	昼2回	600.0	0.0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	18.8	16.8	19.8	26.0	25.4	22.1	6.2	5.6	2.3	－	－	－
	廃棄物収集作業02	昼1回	300.0	0.0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	161.0	230.5	241.6	44.1	47.3	47.7	19.4	16.8	19.8	26.4	25.9	22.5	3.6	3.1	－	－	－	－
	廃棄物収集作業03	昼2回	600.0	0.0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	141.4	233.4	250.6	43.0	47.4	48.0	20.0	18.9	19.7	27.0	23.7	22.4	7.2	3.9	2.5	－	－	－
	廃棄物収集作業04	昼2回	600.0	0.0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.4	47.7	49.1	23.2	15.7	18.6	34.3	26.7	22.3	14.5	6.9	2.5	－	－	－
	廃棄物収集作業05	昼2回	600.0	0.0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	180.8	54.7	85.7	45.1	34.8	38.7	19.6	－	23.5	25.3	55.2	27.8	5.4	35.4	8.0	－	－	－
	廃棄物収集作業06	昼1回	300.0	0.0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	235.3	210.4	194.3	47.4	46.5	45.8	26.3	19.8	20.2	16.3	23.7	24.1	－	0.9	1.2	－	－	－
	台車平坦走行01(2t・4t)	昼9回	900.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	22.6	20.3	23.1	3.2	2.9	−0.2	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行02(2t・4t)	昼6回	600.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	161.0	230.5	241.6	44.1	47.3	47.7	23.4	20.4	23.1	3.5	3.4	0.2	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行03(2t・4t)	昼4回	400.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	141.4	233.4	250.6	43.0	47.4	48.0	23.9	23.6	23.0	4.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行04(2t・4t)	昼9回	900.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.5	47.7	49.1	26.9	20.2	21.9	11.6	3.2	0.0	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行05(2t・4t)	昼2回	200.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	180.8	54.8	85.7	45.1	34.8	38.7	23.1	－	27.7	2.7	36.2	4.6	－	11.6	－	－	－	－
	台車平坦走行06(2t・4t)	昼5回	500.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	235.3	210.4	194.3	47.4	46.5	45.8	29.3	23.2	23.5	−5.8	1.3	1.7	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行01(10t・11t)	昼1回	200.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	22.6	20.3	23.1	3.2	2.9	−0.2	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行04(10t・11t)	昼1回	200.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.5	47.7	49.1	26.9	20.2	21.9	11.6	3.2	0.0	－	－	－	－	－	－
変動騒音	台車平坦走行05(10t・11t)	昼3回	600.0	0.0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	180.8	54.8	85.7	45.1	34.8	38.7	23.1	－	27.7	2.7	36.2	4.6	－	16.4	－	－	－	－
	荷さばき作業01(2t・4t)	昼9回	90.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	18.8	16.8	19.8	22.1	21.5	18.2	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業02(2t・4t)	昼6回	60.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	161.0	230.5	241.6	44.1	47.3	47.7	19.4	16.8	19.8	22.5	22.0	18.6	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業03(2t・4t)	昼4回	40.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	141.4	233.4	250.6	43.0	47.4	48.0	20.0	18.9	19.7	23.1	19.8	18.5	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業04(2t・4t)	昼9回	90.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.4	47.7	49.1	23.2	15.7	18.6	30.4	22.8	18.4	2.4	－	－	－	－	－
	荷さばき作業05(2t・4t)	昼2回	20.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	180.8	54.7	85.7	45.1	34.8	38.7	19.6	－	23.5	21.4	51.3	23.9	－	16.7	－	－	－	－
	荷さばき作業06(2t・4t)	昼5回	50.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	235.3	210.4	194.3	47.4	46.5	45.8	26.3	19.8	20.2	12.4	19.8	20.2	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業01(10t・11t)	昼1回	20.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	18.8	16.8	19.8	22.1	21.5	18.2	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業04(10t・11t)	昼1回	20.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.4	47.7	49.1	23.2	15.7	18.6	30.4	22.8	18.4	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業05(10t・11t)	昼3回	60.0	0.0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	180.8	54.7	85.7	45.1	34.8	38.7	19.6	－	23.5	21.4	51.3	23.9	－	21.5	－	－	－	－
	荷おろし音01(2t・4t)	昼9回	90.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	19.6	17.3	20.1	20.8	20.5	17.4	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音02(2t・4t)	昼6回	60.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	161.0	230.5	241.6	44.1	47.3	47.7	20.4	17.4	20.1	21.1	21.0	17.8	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音03(2t・4t)	昼4回	40.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	141.4	233.4	250.6	43.0	47.4	48.0	20.9	20.6	20.0	21.7	17.6	17.7	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音04(2t・4t)	昼9回	90.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.5	47.7	49.1	23.9	17.2	18.9	29.3	20.8	17.6	1.2	－	－	－	－	－
	荷おろし音05(2t・4t)	昼2回	20.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	180.8	54.8	85.7	45.1	34.8	38.7	20.1	－	24.7	20.4	50.8	22.2	－	16.2	－	－	－	－
	荷おろし音06(2t・4t)	昼5回	50.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	235.3	210.4	194.3	47.4	46.5	45.8	26.3	20.2	20.5	11.8	18.9	19.3	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音01(10t・11t)	昼1回	20.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	19.6	17.3	20.1	20.8	20.5	17.4	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音04(10t・11t)	昼1回	20.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.5	47.7	49.1	23.9	17.2	18.9	29.3	20.8	17.6	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音05(10t・11t)	昼3回	60.0	0.0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	180.8	54.8	85.7	45.1	34.8	38.7	20.1	－	24.7	20.4	50.8	22.2	－	21.0	－	－	－	－
	台車段差越え01(2t・4t)	昼9台	180.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	25.6	23.3	26.1	12.2	11.9	8.8	－	－	－	－	－	－
	台車段差越え02(2t・4t)	昼6台	120.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	161.0	230.5	241.6	44.1	47.3	47.7	26.4	23.4	26.1	12.5	12.4	9.2	－	－	－	－	－	－
	台車段差越え03(2t・4t)	昼4台	80.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	141.4	233.4	250.6	43.0	47.4	48.0	26.9	26.6	26.0	13.1	9.0	9.0	－	－	－	－	－	－
衝撃騒音	台車段差越え04(2t・4t)	昼9台	180.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.5	47.7	49.1	29.9	23.2	25.0	20.6	12.2	9.0	－	－	－	－	－	－
	台車段差越え05(2t・4t)	昼2台	40.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	180.8	54.8	85.7	45.1	34.8	38.7	26.1	－	30.7	11.7	48.2	13.6	－	16.6	－	－	－	－
	台車段差越え06(2t・4t)	昼5台	100.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	235.3	210.4	194.3	47.4	46.5	45.8	32.4	26.2	26.6	3.2	10.3	10.7	－	－	－	－	－	－
	台車段差越え01(10t・11t)	昼1台	40.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	181.8	246.0	252.6	45.2	47.8	48.0	25.6	23.3	26.1	12.2	11.9	8.8	－	－	－	－	－	－
	台車段差越え04(10t・11t)	昼1台	40.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	41.9	241.5	284.8	32.5	47.7	49.1	29.9	23.2	25.0	20.6	12.2	9.0	－	－	－	－	－	－
	台車段差越え05(10t・11t)	昼3台	120.0	0.0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	180.8	54.8	85.7	45.1	34.8	38.7	26.1	－	30.7	11.7	48.2	13.6	－	21.4	－	－	－	－
等価騒音レベル(合成値)																			48.3	46.3	45.1	45.9	41.6	38.8			
環境基準値																			55	55	55	45	45	45			

たつのこまち龍ヶ崎モール 最大値計算過程【定常騒音】

①店舗敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯 （時～ 時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp)【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	備考
定常騒音	冷凍機室外機01	21:00-06:00	1.7	57.3	49.3	冷01	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4	50	※
	冷凍機室外機02	21:00-06:00	1.7	57.3	49.3	冷02	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4	50	※
	冷凍機室外機03	21:00-06:00	1.7	57.3	49.3	冷03	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4	50	※
	冷凍機室外機04	21:00-06:00	1.7	57.3	49.3	冷04	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4	50	※
	冷凍機室外機05	21:00-06:00	1.7	57.3	49.3	冷05	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4	50	※
	冷凍機室外機06	21:00-06:00	1.7	57.3	49.3	冷06	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4	50	※
	冷凍機室外機07	21:00-06:00	1.7	57.3	49.3	冷07	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4	50	※
	冷凍機室外機08	21:00-06:00	1.7	57.3	49.3	冷08	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4	50	※
	キュービクル01	21:00-06:00	1.6	58.5	50.5	キュ01	1.6	17.3	24.8	23.9	1.9	50	
	キュービクル02	21:00-06:00	1.6	50.7	42.7	キュ02	1.6	22.4	27.0	0.0	15.7	50	
	キュービクル03	21:00-06:00	1.5	64.2	56.2	キュ03	1.5	23.3	27.3	0.0	28.9	50	
	キュービクル04	21:00-06:00	8.5	58.2	50.2	キュ04	8.5	18.2	25.2	0.0	25.0	50	
	キュービクル05	21:00-06:00	1.5	49.0	41.0	キュ05	1.5	3.5	10.9	0.0	30.1	45	
	キュービクル06	21:00-06:00	1.5	64.2	56.2	キュ06	1.5	22.1	26.9	0.0	29.3	50	
	キュービクル07	21:00-06:00	1.5	64.2	56.2	キュ07	1.5	0.5	-5.3	0.0	61.5	50	※
	給湯器01	21:00-06:00	2.0	63.0	55.0	給湯01	2.0	1.5	3.3	0.0	51.7	50	※
	給湯器02	21:00-06:00	2.0	63.0	55.0	給湯02	2.0	1.3	2.4	0.0	52.6	50	※
	空調機室外機001	21:00-00:30	1.5	71.0	63.0	空001	1.5	1.5	3.4	0.0	59.6	50	※
	空調機室外機002	21:00-00:30	1.5	71.0	63.0	空002	1.5	1.5	3.3	0.0	59.7	50	※
	空調機室外機003	21:00-00:30	1.5	71.0	63.0	空003	1.5	1.5	3.5	0.0	59.5	50	※
	空調機室外機004	21:00-00:30	1.5	71.0	63.0	空004	1.5	7.8	17.8	0.0	45.2	50	
	空調機室外機005	21:00-00:30	2.3	76.0	68.0	空005	2.3	9.3	19.4	0.0	48.6	50	
	空調機室外機006	21:00-00:30	2.3	76.0	68.0	空006	2.3	11.9	21.5	0.0	46.5	50	
	空調機室外機007	21:00-00:30	2.3	76.0	68.0	空007	2.3	14.4	23.2	0.0	44.8	50	
	空調機室外機008	21:00-00:30	1.5	71.0	63.0	空008	1.5	19.1	25.6	0.0	37.4	50	
	空調機室外機009	21:00-00:30	6.7	73.0	65.0	空009	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50	
	空調機室外機010	21:00-00:30	6.7	73.0	65.0	空010	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50	
	空調機室外機011	21:00-00:30	6.7	73.0	65.0	空011	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50	
	空調機室外機012	21:00-00:30	6.7	73.0	65.0	空012	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50	
	空調機室外機013	21:00-00:30	6.7	73.0	65.0	空013	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50	
	空調機室外機014	21:00-00:30	6.7	73.0	65.0	空014	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50	
	空調機室外機015	21:00-00:30	6.7	73.0	65.0	空015	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50	
	空調機室外機016	21:00-00:30	6.7	73.0	65.0	空016	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50	
	空調機室外機017	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空017	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50	
	空調機室外機018	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空018	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50	
	空調機室外機019	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空019	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50	
	空調機室外機020	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空020	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50	
	空調機室外機021	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空021	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50	
	空調機室外機022	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空022	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50	
	空調機室外機023	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空023	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50	
	空調機室外機024	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空024	6.3	9.2	19.3	9.7	34.0	50	
	空調機室外機025	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空025	6.3	8.1	18.2	9.8	35.0	50	
	空調機室外機026	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空026	6.3	7.0	16.9	9.9	36.1	50	
	空調機室外機027	21:00-00:30	6.3	71.0	63.0	空027	6.3	5.9	15.4	10.1	37.4	50	
	空調機室外機028	21:00-00:30	1.6	68.0	60.0	空028	1.6	31.8	30.1	0.0	29.9	50	
	空調機室外機029	21:00-00:30	1.6	68.0	60.0	空029	1.6	30.6	29.7	0.0	30.3	50	
	空調機室外機030	21:00-00:30	1.6	68.0	60.0	空030	1.6	29.4	29.4	0.0	30.6	50	
	空調機室外機031	21:00-00:30	1.6	68.0	60.0	空031	1.6	28.1	29.0	0.0	31.0	50	
	空調機室外機032	21:00-00:30	1.6	68.0	60.0	空032	1.6	26.9	28.6	0.0	31.4	50	
	空調機室外機033	21:00-00:30	1.6	68.0	60.0	空033	1.6	25.6	28.2	0.0	31.8	50	
	空調機室外機034	21:00-00:30	1.6	68.0	60.0	空034	1.6	24.4	27.7	0.0	32.3	50	
	空調機室外機035	21:00-21:30	1.5	79.0	71.0	空035	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50	
	空調機室外機036	21:00-21:30	1.5	79.0	71.0	空036	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50	
	空調機室外機037	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空037	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50	
	空調機室外機038	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空038	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50	
	空調機室外機039	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空039	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50	
	空調機室外機040	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空040	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機041	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空041	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50	
	空調機室外機042	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空042	8.5	27.7	28.9	0.0	31.1	50	
	空調機室外機043	21:00-21:30	8.8	71.0	63.0	空043	8.8	29.3	29.3	0.0	33.7	50	
	空調機室外機044	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空044	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50	
	空調機室外機045	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空045	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50	
	空調機室外機046	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空046	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50	
	空調機室外機047	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空047	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機048	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空048	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50	
	空調機室外機049	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空049	8.5	28.2	29.0	0.0	31.0	50	
	空調機室外機050	21:00-21:30	8.5	68.0	60.0	空050	8.5	29.2	29.3	0.0	30.7	50	
	空調機室外機051	21:00-01:30	0.6	59.0	51.0	空051	0.6	5.7	15.2	0.0	35.8	45	
	空調機室外機052	21:00-01:30	7.7	66.0	58.0	空052	7.7	18.7	25.4	0.0	32.6	45	
	空調機室外機053	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空053	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	
	空調機室外機054	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空054	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	
	空調機室外機055	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空055	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	
	空調機室外機056	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空056	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	

騒音発生源		騒音継続時間帯 （ 時～ 時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	備考
	空調機室外機057	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空057	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	
	空調機室外機058	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空058	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	
	空調機室外機059	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空059	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	
	空調機室外機060	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空060	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	
	空調機室外機061	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空061	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45	
	空調機室外機062	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空062	8.0	18.8	25.5	0.0	39.5	45	
	空調機室外機063	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空063	8.0	18.9	25.5	0.0	39.5	45	
	空調機室外機064	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空064	8.0	19.1	25.6	0.0	39.4	45	
	空調機室外機065	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空065	8.0	19.3	25.7	0.0	39.3	45	
	空調機室外機066	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空066	8.0	19.6	25.9	0.0	39.1	45	
	空調機室外機067	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空067	8.0	20.0	26.0	0.0	39.0	45	
	空調機室外機068	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空068	8.0	20.4	26.2	0.0	38.8	45	
	空調機室外機069	21:00-01:30	8.0	73.0	65.0	空069	8.0	20.9	26.4	0.0	38.6	45	
	空調機室外機070	21:00-21:30	2.2	65.0	57.0	空070	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機071	21:00-21:30	2.2	65.0	57.0	空071	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機072	21:00-21:30	2.2	65.0	57.0	空072	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機073	21:00-21:30	2.2	65.0	57.0	空073	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機074	21:00-21:30	2.2	65.0	57.0	空074	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機075	21:00-21:30	2.2	65.0	57.0	空075	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機076	21:00-21:30	2.2	65.0	57.0	空076	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50	
	空調機室外機077	21:00-21:30	2.2	52.5	44.5	空077	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50	
	空調機室外機078	21:00-21:30	2.2	52.5	44.5	空078	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50	
	空調機室外機079	21:00-21:30	2.2	52.5	44.5	空079	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50	
	空調機室外機080	21:00-21:30	2.2	52.5	44.5	空080	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50	
	空調機室外機081	21:00-21:30	2.2	52.5	44.5	空081	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50	
	空調機室外機082	21:00-21:30	2.2	52.5	44.5	空082	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50	
	空調機室外機083	21:00-21:30	2.2	52.5	44.5	空083	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50	
	空調機室外機084	21:00-21:30	1.5	74.0	66.0	空084	1.5	3.1	9.8	0.0	56.2	50	※
	空調機室外機085	21:00-21:30	1.5	76.0	68.0	空085	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1	50	※
	空調機室外機086	21:00-21:30	1.5	76.0	68.0	空086	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1	50	※
	空調機室外機087	21:00-21:30	1.5	69.0	61.0	空087	1.5	3.2	10.0	0.0	51.0	50	※
	空調機室外機088	21:00-21:30	1.4	73.0	65.0	空088	1.4	3.3	10.4	0.0	54.6	50	※
	空調機室外機089	21:00-21:30	1.5	76.5	68.5	空089	1.5	3.2	10.0	0.0	58.5	50	※
	空調機室外機090	21:00-21:30	1.1	66.0	58.0	空090	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50	
	空調機室外機091	21:00-21:30	1.1	66.0	58.0	空091	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50	
	空調機室外機092	21:00-21:30	1.1	66.0	58.0	空092	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50	
	空調機室外機093	21:00-21:30	0.6	56.0	48.0	空093	0.6	3.3	10.4	0.0	37.6	50	
定常騒音	排気口001	21:00-00:30	3.6	46.0	38.0	排001	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50	
	排気口002	21:00-00:30	3.6	53.0	45.0	排002	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50	
	排気口003	21:00-00:30	3.6	53.0	45.0	排003	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50	
	排気口004	21:00-00:30	3.6	46.0	38.0	排004	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50	
	排気口005	21:00-00:30	3.6	53.0	45.0	排005	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50	
	排気口006	21:00-00:30	3.6	53.0	45.0	排006	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50	
	排気口007	21:00-00:30	3.6	77.5	69.5	排007	3.6	2.0	6.0	0.0	63.5	50	※
	排気口008	21:00-00:30	3.6	46.0	38.0	排008	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50	
	排気口009	21:00-00:30	3.6	53.0	45.0	排009	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50	
	排気口010	21:00-00:30	3.6	53.0	45.0	排010	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50	
	排気口011	21:00-00:30	3.6	53.0	45.0	排011	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50	
	排気口012	21:00-00:30	3.6	53.0	45.0	排012	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50	
	排気口013	21:00-00:30	3.6	46.0	38.0	排013	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50	
	排気口014	21:00-00:30	3.6	52.3	44.3	排014	3.6	1.9	5.7	0.0	38.6	50	
	排気口015	21:00-00:30	3.6	52.3	44.3	排015	3.6	1.9	5.6	0.0	38.7	50	
	排気口016	21:00-00:30	3.6	61.0	53.0	排016	3.6	1.9	5.6	0.0	47.4	50	
	排気口017	21:00-00:30	3.6	61.0	53.0	排017	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50	
	排気口018	21:00-00:30	3.6	61.0	53.0	排018	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50	
	排気口019	21:00-00:30	3.6	61.0	53.0	排019	3.6	1.9	5.4	0.0	47.6	50	
	排気口020	21:00-00:30	3.6	52.3	44.3	排020	3.6	1.9	5.4	0.0	38.9	50	
	排気口021	21:00-00:30	3.6	52.3	44.3	排021	3.6	2.3	7.2	0.0	37.1	50	
	排気口022	21:00-00:30	3.6	52.3	44.3	排022	3.6	3.8	11.7	0.0	32.6	50	
	排気口023	21:00-00:30	3.6	52.3	44.3	排023	3.6	5.2	14.3	0.0	30.0	50	
	排気口024	21:00-00:30	3.6	53.5	45.5	排024	3.6	7.7	17.7	0.0	27.8	50	
	排気口025	21:00-00:30	3.6	53.5	45.5	排025	3.6	9.6	19.7	0.0	25.8	50	
	排気口026	21:00-00:30	3.6	53.5	45.5	排026	3.6	11.1	20.9	0.0	24.6	50	
	排気口027	21:00-00:30	3.6	53.5	45.5	排027	3.6	12.6	22.0	0.0	23.5	50	
	排気口028	21:00-00:30	3.6	53.5	45.5	排028	3.6	14.1	23.0	0.0	22.5	50	
	排気口029	21:00-00:30	3.6	53.5	45.5	排029	3.6	15.6	23.8	0.0	21.7	50	
	排気口030	21:00-00:30	3.6	53.5	45.5	排030	3.6	17.1	24.6	0.0	20.9	50	
	排気口031	21:00-00:30	3.4	57.0	49.0	排031	3.4	23.7	27.5	0.0	21.5	50	
	排気口032	21:00-00:30	2.5	47.0	39.0	排032	2.5	23.7	27.5	21.4	－	50	
	排気口033	21:00-00:30	3.4	47.0	39.0	排033	3.4	23.7	27.5	17.7	－	50	
	排気口034	21:00-00:30	3.4	45.0	37.0	排034	3.4	35.0	30.9	17.6	－	50	
	排気口035	21:00-00:30	3.4	45.0	37.0	排035	3.4	38.8	31.8	17.5	－	50	
	排気口036	21:00-00:30	3.4	45.0	37.0	排036	3.4	40.3	32.1	17.5	－	50	
	排気口037	21:00-00:30	3.8	45.0	37.0	排037	3.8	48.1	33.6	14.9	－	50	
	排気口038	21:00-00:30	3.8	42.0	34.0	排038	3.8	49.9	34.0	14.9	－	50	

騒音発生源		騒音継続時間帯 （ 時～ 時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	備考
定常騒音	排気口039	21:00-00:30	3.8	42.0	34.0	排039	3.8	50.3	34.0	14.9	－	50	
	排気口040	21:00-00:30	3.4	57.0	49.0	排040	3.4	43.1	32.7	0.0	16.3	50	
	排気口041	21:00-00:30	3.4	57.0	49.0	排041	3.4	25.6	28.2	0.0	20.8	50	
	排気口042	21:00-21:30	2.7	81.0	73.0	排042	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50	
	排気口043	21:00-21:30	2.7	81.0	73.0	排043	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50	
	排気口044	21:00-21:30	4.5	46.5	38.5	排044	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50	
	排気口045	21:00-21:30	4.5	48.0	40.0	排045	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50	
	排気口046	21:00-21:30	4.5	81.0	73.0	排046	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0	50	※
	排気口047	21:00-21:30	4.5	81.0	73.0	排047	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0	50	※
	排気口048	21:00-21:30	4.5	48.0	40.0	排048	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50	
	排気口049	21:00-21:30	4.5	46.5	38.5	排049	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50	
	排気口050	21:00-21:30	4.5	48.0	40.0	排050	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50	
	排気口051	21:00-21:30	4.5	48.5	40.5	排051	4.5	14.8	23.4	0.0	17.1	50	
	排気口052	21:00-21:30	4.5	47.5	39.5	排052	4.5	31.7	30.0	0.0	9.5	50	
	排気口053	21:00-21:30	4.5	47.5	39.5	排053	4.5	32.5	30.2	0.0	9.3	50	
	排気口054	21:00-21:30	4.5	41.5	33.5	排054	4.5	35.8	31.1	0.0	2.4	50	
	排気口055	21:00-21:30	4.5	41.5	33.5	排055	4.5	36.4	31.2	0.0	2.3	50	
	排気口056	21:00-21:30	4.5	41.5	33.5	排056	4.5	37.0	31.4	0.0	2.1	50	
	排気口057	21:00-21:30	4.5	41.5	33.5	排057	4.5	37.6	31.5	0.0	2.0	50	
	排気口058	21:00-21:30	4.5	47.5	39.5	排058	4.5	38.6	31.7	0.0	7.8	50	
	排気口059	21:00-01:30	3.5	41.5	33.5	排059	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45	
	排気口060	21:00-01:30	3.5	41.5	33.5	排060	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45	
	排気口061	21:00-01:30	3.5	41.5	33.5	排061	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45	
	排気口062	21:00-06:00	3.5	47.4	39.4	排062	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45	
	排気口063	21:00-06:00	3.5	76.0	68.0	排063	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45	直近住居外壁において再度予測
	排気口064	21:00-01:30	3.5	76.0	68.0	排064	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45	直近住居外壁において再度予測
	排気口065	21:00-06:00	3.5	41.5	33.5	排065	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45	
	排気口066	21:00-01:30	3.5	46.5	38.5	排066	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45	
	排気口067	21:00-01:30	3.5	46.5	38.5	排067	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45	
	排気口068	21:00-01:30	3.5	47.4	39.4	排068	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45	
	排気口069	21:00-01:30	3.5	62.0	54.0	排069	3.5	2.6	8.2	0.0	45.8	45	直近住居外壁において再度予測
	排気口070	21:00-06:00	4.1	62.0	54.0	排070	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45	直近住居外壁において再度予測
	排気口071	21:00-01:30	4.1	62.0	54.0	排071	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45	直近住居外壁において再度予測
	排気口072	21:00-01:30	4.1	62.0	54.0	排072	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45	直近住居外壁において再度予測
	排気口073	21:00-01:30	4.2	62.0	54.0	排073	4.2	33.4	30.5	0.0	23.5	45	
	排気口074	21:00-01:30	4.2	62.0	54.0	排074	4.2	32.2	30.1	0.0	23.9	45	
	排気口075	21:00-06:00	7.1	53.0	45.0	排075	7.1	26.9	28.6	0.0	16.4	45	
	排気口076	21:00-06:00	7.1	53.0	45.0	排076	7.1	27.3	28.7	0.0	16.3	45	
	排気口077	21:00-01:30	7.1	53.0	45.0	排077	7.1	27.7	28.9	0.0	16.1	45	
	排気口078	21:00-06:00	7.1	53.0	45.0	排078	7.1	28.1	29.0	0.0	16.0	45	
	排気口079	21:00-21:30	4.8	54.0	46.0	排079	4.8	18.9	25.5	0.0	20.5	50	
	排気口080	21:00-21:30	4.8	54.0	46.0	排080	4.8	27.8	28.9	0.0	17.1	50	
	排気口081	21:00-21:30	4.8	47.5	39.5	排081	4.8	30.9	29.8	0.0	9.7	50	
	排気口082	21:00-21:30	4.8	61.5	53.5	排082	4.8	51.1	34.2	0.0	19.3	50	
	排気口083	21:00-21:30	4.8	61.5	53.5	排083	4.8	54.4	34.7	0.0	18.8	50	
	排気口084	21:00-21:30	4.8	53.5	45.5	排084	4.8	74.3	37.4	0.0	8.1	50	
	排気口085	21:00-21:30	6.0	47.5	39.5	排085	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口086	21:00-21:30	6.0	41.5	33.5	排086	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口087	21:00-21:30	6.0	41.5	33.5	排087	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口088	21:00-21:30	6.0	53.5	45.5	排088	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口089	21:00-21:30	6.0	53.5	45.5	排089	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口090	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排090	7.1	66.1	36.4	12.3	－	50	
	排気口091	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排091	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50	
	排気口092	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排092	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50	
	排気口093	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排093	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50	
	排気口094	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排094	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50	
	排気口095	21:00-21:30	6.0	72.5	64.5	排095	6.0	78.7	37.9	15.6	11.0	50	
	排気口096	21:00-21:30	6.0	39.5	31.5	排096	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口097	21:00-21:30	6.0	39.5	31.5	排097	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口098	21:00-21:30	6.0	41.5	33.5	排098	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口099	21:00-21:30	6.0	43.5	35.5	排099	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口100	21:00-21:30	6.0	42.0	34.0	排100	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口101	21:00-21:30	6.0	47.5	39.5	排101	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口102	21:00-21:30	6.0	47.5	39.5	排102	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口103	21:00-21:30	6.0	54.0	46.0	排103	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口104	21:00-21:30	6.0	47.5	39.5	排104	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口105	21:00-21:30	6.0	47.5	39.5	排105	6.0	78.7	37.9	15.6	－	50	
	排気口106	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排106	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50	
	排気口107	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排107	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50	
	排気口108	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排108	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50	
	排気口109	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排109	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50	
	排気口110	21:00-21:30	7.1	56.5	48.5	排110	7.1	66.1	36.4	12.3	－	50	
	排気口111	21:00-21:30	3.5	39.5	31.5	排111	3.5	52.9	34.5	0.0	－	50	
	排気口112	21:00-21:30	3.5	41.5	33.5	排112	3.5	51.8	34.3	0.0	－	50	
	排気口113	21:00-21:30	3.5	47.5	39.5	排113	3.5	51.4	34.2	0.0	5.3	50	

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
定常騒音	排気口114	21:00-21:30	3.5	58.2	50.2	排114	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	50	
	排気口115	21:00-21:30	3.5	58.2	50.2	排115	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	50	
	排気口116	21:00-21:30	3.5	58.2	50.2	排116	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	50	
	排気口117	21:00-21:30	3.0	63.0	55.0	排117	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50	
	排気口118	21:00-21:30	3.0	63.0	55.0	排118	3.0	3.6	11.0	0.0	44.0	50	
	排気口119	21:00-21:30	3.0	63.0	55.0	排119	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50	
	排気口120	21:00-21:30	3.0	63.0	55.0	排120	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50	
	排気口121	21:00-21:30	3.0	69.5	61.5	排121	3.0	3.6	11.1	0.0	50.4	50	※
	排気口122	21:00-21:30	3.0	69.5	61.5	排122	3.0	3.6	11.2	0.0	50.3	50	※
	排気口123	21:00-21:30	3.0	50.0	42.0	排123	3.0	3.6	11.2	0.0	30.8	50	
	排気口124	21:00-21:30	3.0	62.5	54.5	排124	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50	
	排気口125	21:00-21:30	3.0	62.5	54.5	排125	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50	
	排気口126	21:00-21:30	3.0	90.5	82.5	排126	3.0	3.6	11.2	0.0	71.3	50	※
	排気口127	21:00-21:30	3.0	49.0	41.0	排127	3.0	3.6	11.2	0.0	29.8	50	
	排気口128	21:00-21:30	3.0	65.5	57.5	排128	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50	
	排気口129	21:00-21:30	3.0	65.5	57.5	排129	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50	
	排気口130	21:00-21:30	3.0	87.0	79.0	排130	3.0	3.6	11.2	0.0	67.8	50	※
	排気口131	21:00-21:30	3.0	46.5	38.5	排131	3.0	5.8	15.3	0.0	23.2	50	
	排気口132	21:00-21:30	3.0	47.0	39.0	排132	3.0	6.6	16.4	0.0	22.6	50	
	給気口01	21:00-21:30	3.0	77.0	69.0	給01	3.0	3.6	11.2	0.0	57.8	50	※
	給気口02	21:00-21:30	3.0	80.5	72.5	給02	3.0	3.6	11.2	0.0	61.3	50	※

※店舗敷地内であり立地は非住居のため、周辺住環境への影響は少ないと考えますので直近住居外壁における予測結果を省略しております。

②直近住居外壁

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
定常騒音	排気口063	21:00-06:00	3.5	76.0	68.0	排063''	4.2	190.3	45.6	0.0	22.4	45	
	排気口064	21:00-01:30	3.5	76.0	68.0	排064''	4.2	188.5	45.5	0.0	22.5	45	
	排気口069	21:00-01:30	3.5	62.0	54.0	排069''	4.2	182.9	45.2	0.0	8.8	45	
	排気口070	21:00-06:00	4.1	62.0	54.0	排070''	4.2	178.8	45.0	0.0	9.0	45	
	排気口071	21:00-01:30	4.1	62.0	54.0	排071''	4.2	172.9	44.8	0.0	9.2	45	
	排気口072	21:00-01:30	4.1	62.0	54.0	排072''	4.2	167.0	44.5	0.0	9.5	45	

たつのこまち龍ヶ崎モール　最大値計算過程【変動騒音】

①店舗敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ(Lw)【dB】	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走001	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行059	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走059	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行072	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走072	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	45	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行074	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走074	0.0	10.6	20.5	0.0	53.5	45	※
	来客車両走行079	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走079	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行080	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走080	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行081	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走081	0.0	9.7	19.7	0.0	54.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行082	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走082	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行083	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走083	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行086	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走086	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行087	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走087	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行088	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走088	0.0	18.1	25.2	0.0	48.8	50	－
	来客車両走行089	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走089	0.0	32.2	30.2	0.0	43.8	50	－
	来客車両走行090	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走090	0.0	47.4	33.5	0.0	40.5	50	－
	来客車両走行101	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走101	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行105	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走105	0.0	12.3	21.8	0.0	52.2	45	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行111	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走111	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行112	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走112	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行113	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走113	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行114	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走114	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行115	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走115	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行116	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走116	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行117	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走117	0.0	17.6	24.9	0.0	49.1	50	－
	来客車両走行118	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走118	0.0	32.8	30.3	0.0	43.7	50	－
	来客車両走行119	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走119	0.0	52.6	34.4	0.0	39.6	50	－
	来客車両走行120	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走120	0.0	61.1	35.7	0.0	38.3	50	－

※店舗敷地内であり立地は非住居のため、周辺住環境への影響は少ないと考えますので直近住居外壁における予測結果を省略しております。

②隣地敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ(Lw)【dB】	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走001'	0.0	15.9	24.0	0.0	50.0	45	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行059	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走059'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45	※
	来客車両走行072	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走072'	0.0	10.4	20.4	0.0	53.6	45	※
	来客車両走行079	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走079'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45	※
	来客車両走行080	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走080'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行081	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走081'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行086	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走086'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行101	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走101'	0.0	16.0	24.1	0.0	49.9	40	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行105	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走105'	0.0	28.4	29.1	0.0	44.9	40	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行111	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走111'	0.0	24.0	27.6	0.0	46.4	45	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行112	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走112'	0.0	34.7	30.8	0.0	43.2	45	－
	来客車両走行113	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走113'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45	－
	来客車両走行114	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走114'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45	－
	来客車両走行115	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走115'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45	－
	来客車両走行116	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走116'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45	－

※店舗敷地内であり立地は非住居のため、周辺住環境への影響は少ないと考えますので直近住居外壁における予測結果を省略しております。

③直近住居外壁

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ(Lw)【dB】	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走001''	0.0	189.4	45.5	0.0	28.5	40	－
	来客車両走行080	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走080''	0.0	123.4	41.8	0.0	32.2	45	－
	来客車両走行081	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走081''	0.0	125.1	41.9	0.0	32.1	45	－
	来客車両走行082	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走082''	0.0	120.5	41.6	0.0	32.4	45	－
	来客車両走行083	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走083''	0.0	117.5	41.4	0.0	32.6	45	－
	来客車両走行086	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走086''	0.0	148.6	43.4	0.0	30.6	45	－
	来客車両走行087	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走087''	0.0	117.0	41.4	0.0	32.6	45	－
	来客車両走行101	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走101''	0.0	120.2	41.6	0.0	32.4	40	－
	来客車両走行105	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走105''	0.0	54.7	34.8	0.0	39.2	40	－
	来客車両走行111	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走111''	0.0	41.2	32.3	0.0	41.7	45	－

たつのこまち龍ヶ崎モール 騒音源及び予測地点の座標一覧

	x座標	y座標	z座標
予測地点A	84.6	215.1	1.2
予測地点B	170.7	252.0	1.2
予測地点C	196.8	292.7	1.2
予測地点D	395.7	225.5	1.2
予測地点E	395.7	184.8	1.2
予測地点F	245.9	28.7	1.2
予測地点G	180.0	28.7	1.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)
1	冷凍機室外機01	212.1	280.1	1.7	143.1	50.0	19.8	191.5	206.8	253.6	253.4
2	冷凍機室外機02	208.4	280.1	1.7	139.8	47.0	17.1	195.1	210.1	254.1	252.9
3	冷凍機室外機03	204.7	280.1	1.7	136.5	44.1	14.9	198.7	213.5	254.7	252.6
4	冷凍機室外機04	201.0	280.1	1.7	133.3	41.3	13.3	202.2	216.8	255.3	252.2
5	冷凍機室外機05	196.8	280.1	1.7	129.7	38.4	12.6	206.2	220.5	256.1	251.9
6	冷凍機室外機06	191.1	280.1	1.7	124.8	34.7	13.9	211.7	225.7	257.3	251.6
7	冷凍機室外機07	186.4	280.1	1.7	120.8	32.2	16.3	216.3	229.9	258.3	251.4
8	冷凍機室外機08	181.8	280.1	1.7	116.9	30.2	19.6	220.8	234.2	259.4	251.4
9	キュービクル01	229.9	263.4	1.6	153.1	60.2	44.2	170.1	183.5	235.2	239.9
10	キュービクル02	254.9	258.3	1.6	175.7	84.4	67.5	144.5	158.8	229.7	241.5
11	キュービクル03	270.8	257.4	1.5	191.0	100.3	82.0	128.9	144.4	230.0	246.1
12	キュービクル04	284.3	262.5	8.5	205.4	114.3	92.9	117.6	136.0	237.0	256.1
13	キュービクル05	396.0	179.7	1.5	313.4	236.6	229.0	45.8	5.1	212.8	263.5
14	キュービクル06	142.8	74.8	1.5	151.9	179.3	224.5	294.4	275.7	112.9	59.2
15	キュービクル07	168.1	251.4	1.5	91.0	2.7	50.3	229.1	237.1	235.9	223.0
16	給湯器01	221.2	279.2	2.0	150.9	57.3	27.8	182.6	198.4	251.7	253.9
17	給湯器02	172.0	252.0	2.0	94.9	1.5	47.6	225.2	233.5	235.2	223.4
18	空調機室外機001	224.3	279.2	1.5	153.7	60.1	30.6	179.6	195.7	251.4	254.4
19	空調機室外機002	223.2	279.2	1.5	152.7	59.1	29.6	180.7	196.7	251.5	254.2
20	空調機室外機003	219.1	279.2	1.5	149.1	55.6	26.1	184.5	200.2	251.9	253.5
21	空調機室外機004	172.1	244.3	1.5	92.2	7.8	54.4	224.4	231.4	227.9	215.7
22	空調機室外機005	171.4	242.7	2.3	91.1	9.4	56.1	224.9	231.6	226.5	214.1
23	空調機室外機006	171.4	240.1	2.3	90.4	11.9	58.4	224.7	231.0	224.1	211.6
24	空調機室外機007	171.4	237.6	2.3	89.7	14.5	60.7	224.6	230.4	221.7	209.0
25	空調機室外機008	172.1	232.9	1.5	89.3	19.1	64.7	223.7	228.7	217.1	204.3
26	空調機室外機009	223.9	251.2	6.7	144.0	53.5	49.9	173.8	184.2	223.6	226.8
27	空調機室外機010	222.7	251.2	6.7	142.8	52.2	49.2	175.0	185.4	223.8	226.6
28	空調機室外機011	221.4	251.2	6.7	141.6	51.0	48.6	176.2	186.6	223.9	226.4
29	空調機室外機012	220.2	251.2	6.7	140.4	49.8	47.9	177.5	187.7	224.0	226.1
30	空調機室外機013	218.9	251.2	6.7	139.2	48.5	47.3	178.7	188.9	224.2	225.9
31	空調機室外機014	217.7	251.2	6.7	138.0	47.3	46.8	179.9	190.1	224.3	225.7
32	空調機室外機015	216.4	251.2	6.7	136.8	46.0	46.2	181.2	191.2	224.5	225.5
33	空調機室外機016	215.2	251.2	6.7	135.6	44.8	45.7	182.4	192.4	224.7	225.3
34	空調機室外機017	187.5	270.4	6.3	117.0	25.5	24.7	213.0	225.1	248.7	241.9
35	空調機室外機018	186.4	270.4	6.3	116.0	24.8	25.1	214.1	226.1	248.9	241.8
36	空調機室外機019	185.3	270.4	6.3	115.1	24.1	25.6	215.1	227.1	249.2	241.8
37	空調機室外機020	184.2	270.4	6.3	114.1	23.4	26.1	216.2	228.2	249.5	241.8
38	空調機室外機021	183.1	270.4	6.3	113.1	22.8	26.6	217.3	229.2	249.8	241.8
39	空調機室外機022	182.0	270.4	6.3	112.2	22.2	27.2	218.4	230.2	250.0	241.7
40	空調機室外機023	180.9	270.4	6.3	111.2	21.7	27.8	219.4	231.2	250.3	241.7
41	空調機室外機024	179.8	270.4	6.3	110.3	21.2	28.5	220.5	232.2	250.6	241.7
42	空調機室外機025	178.7	270.4	6.3	109.3	20.8	29.1	221.6	233.3	250.9	241.7
43	空調機室外機026	177.6	270.4	6.3	108.4	20.4	29.8	222.7	234.3	251.2	241.7
44	空調機室外機027	176.5	270.4	6.3	107.4	20.0	30.5	223.7	235.3	251.5	241.8
45	空調機室外機028	257.5	248.9	1.6	176.1	86.8	74.8	140.2	152.3	220.4	233.4
46	空調機室外機029	257.5	250.1	1.6	176.4	86.8	74.1	140.4	152.9	221.7	234.5
47	空調機室外機030	257.5	251.3	1.6	176.6	86.7	73.4	140.6	153.4	222.9	235.7
48	空調機室外機031	257.5	252.6	1.6	176.9	86.7	72.7	140.8	153.9	224.1	236.9
49	空調機室外機032	257.5	253.8	1.6	177.2	86.8	72.0	141.1	154.5	225.4	238.0
50	空調機室外機033	257.5	255.1	1.6	177.4	86.8	71.4	141.3	155.0	226.6	239.2
51	空調機室外機034	257.5	256.3	1.6	177.7	86.8	70.7	141.6	155.6	227.9	240.4
52	空調機室外機035	268.8	257.4	1.5	189.0	98.2	80.1	130.9	146.2	229.8	245.3
53	空調機室外機036	266.6	257.4	1.5	186.9	96.1	78.3	132.9	148.1	229.6	244.5
54	空調機室外機037	283.4	258.9	8.5	203.7	113.1	93.2	117.4	134.8	233.3	252.4
55	空調機室外機038	283.4	257.9	8.5	203.5	113.0	93.6	117.1	134.2	232.3	251.5
56	空調機室外機039	283.4	256.8	8.5	203.2	113.0	94.0	116.8	133.6	231.2	250.5
57	空調機室外機040	283.4	255.1	8.5	202.9	112.9	94.6	116.4	132.7	229.6	249.0
58	空調機室外機041	283.4	254.1	8.5	202.7	112.9	95.1	116.1	132.2	228.5	248.0
59	空調機室外機042	283.4	253.0	8.5	202.5	112.9	95.5	115.9	131.6	227.5	247.0
60	空調機室外機043	283.7	251.4	8.8	202.5	113.2	96.5	115.2	130.5	226.0	245.7
61	空調機室外機044	285.4	258.9	8.5	205.6	115.1	95.1	115.5	133.1	233.7	253.3
62	空調機室外機045	285.4	257.9	8.5	205.4	115.0	95.4	115.2	132.5	232.6	252.3
63	空調機室外機046	285.4	256.8	8.5	205.2	115.0	95.8	114.9	131.9	231.5	251.3
64	空調機室外機047	285.4	255.1	8.5	204.9	114.9	96.5	114.5	131.0	229.9	249.8

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)
65	空調機室外機048	285.4	254.1	8.5	204.7	114.9	96.9	114.2	130.5	228.9	248.8
66	空調機室外機049	285.4	252.5	8.5	204.4	114.9	97.5	113.8	129.6	227.4	247.5
67	空調機室外機050	285.4	251.4	8.5	204.2	114.9	98.0	113.6	129.1	226.3	246.5
68	空調機室外機051	389.9	223.0	0.6	305.5	221.1	205.3	6.3	38.6	241.8	286.0
69	空調機室外機052	377.0	199.2	7.7	292.9	213.0	203.1	33.0	24.5	215.1	260.5
70	空調機室外機053	377.0	194.8	8.0	293.2	214.1	205.2	36.6	22.3	211.7	257.7
71	空調機室外機054	377.0	193.8	8.0	293.3	214.4	205.7	37.5	21.8	210.8	257.1
72	空調機室外機055	377.0	192.7	8.0	293.3	214.7	206.2	38.4	21.4	210.0	256.4
73	空調機室外機056	377.0	191.6	8.0	293.4	215.0	206.7	39.3	21.0	209.2	255.7
74	空調機室外機057	377.0	190.5	8.0	293.5	215.3	207.2	40.2	20.7	208.3	255.0
75	空調機室外機058	377.0	189.4	8.0	293.6	215.6	207.8	41.2	20.4	207.5	254.3
76	空調機室外機059	377.0	188.4	8.0	293.7	215.9	208.3	42.1	20.2	206.6	253.6
77	空調機室外機060	377.0	187.3	8.0	293.8	216.3	208.9	43.1	20.0	205.8	252.9
78	空調機室外機061	377.0	184.1	8.0	294.1	217.3	210.5	46.0	19.9	203.3	250.9
79	空調機室外機062	377.0	183.0	8.0	294.2	217.6	211.1	46.9	20.0	202.5	250.3
80	空調機室外機063	377.0	181.9	8.0	294.4	217.9	211.6	47.9	20.1	201.7	249.6
81	空調機室外機064	377.0	180.8	8.0	294.5	218.3	212.2	48.9	20.3	200.9	248.9
82	空調機室外機065	377.0	179.7	8.0	294.6	218.6	212.8	49.9	20.5	200.1	248.3
83	空調機室外機066	377.0	178.7	8.0	294.7	219.0	213.3	50.9	20.8	199.2	247.6
84	空調機室外機067	377.0	177.6	8.0	294.9	219.4	213.9	51.9	21.1	198.4	247.0
85	空調機室外機068	377.0	176.5	8.0	295.0	219.7	214.5	52.9	21.5	197.6	246.3
86	空調機室外機069	377.0	175.4	8.0	295.2	220.1	215.1	53.9	22.0	196.8	245.7
87	空調機室外機070	166.3	70.7	2.2	165.9	181.3	224.1	276.8	256.2	90.1	44.2
88	空調機室外機071	168.9	70.7	2.2	167.2	181.2	223.7	274.6	253.9	87.8	43.5
89	空調機室外機072	171.5	70.7	2.2	168.5	181.2	223.4	272.5	251.5	85.5	42.9
90	空調機室外機073	174.1	70.7	2.2	169.9	181.3	223.1	270.3	249.2	83.2	42.4
91	空調機室外機074	176.7	70.7	2.2	171.2	181.3	222.9	268.2	246.9	81.0	42.1
92	空調機室外機075	179.3	70.7	2.2	172.7	181.4	222.7	266.1	244.6	78.8	42.0
93	空調機室外機076	181.8	70.7	2.2	174.1	181.6	222.5	264.0	242.4	76.7	42.0
94	空調機室外機077	207.5	70.7	2.2	189.6	184.9	222.2	243.6	220.0	56.9	50.2
95	空調機室外機078	210.1	70.7	2.2	191.3	185.5	222.4	241.6	217.8	55.2	51.7
96	空調機室外機079	212.7	70.7	2.2	193.0	186.0	222.5	239.6	215.6	53.5	53.2
97	空調機室外機080	215.3	70.7	2.2	194.8	186.6	222.7	237.7	213.4	52.0	54.9
98	空調機室外機081	217.9	70.7	2.2	196.5	187.3	223.0	235.7	211.2	50.5	56.6
99	空調機室外機082	220.5	70.7	2.2	198.3	188.0	223.2	233.7	209.0	49.1	58.4
100	空調機室外機083	222.8	70.7	2.2	199.9	188.6	223.5	232.0	207.1	47.9	60.0
101	空調機室外機084	166.2	248.9	1.5	88.3	5.5	53.5	230.7	238.3	234.1	220.6
102	空調機室外機085	154.3	248.9	1.5	77.5	16.7	61.0	242.5	249.7	238.4	221.6
103	空調機室外機086	148.5	248.9	1.5	72.3	22.4	65.2	248.3	255.3	240.7	222.4
104	空調機室外機087	140.4	248.9	1.5	65.3	30.4	71.4	256.3	263.1	244.1	223.7
105	空調機室外機088	139.2	248.7	1.4	64.1	31.7	72.5	257.6	264.3	244.5	223.8
106	空調機室外機089	134.0	248.9	1.5	59.8	36.9	76.6	262.7	269.4	247.0	224.9
107	空調機室外機090	132.7	248.7	1.1	58.7	38.1	77.7	264.0	270.6	247.4	225.0
108	空調機室外機091	131.7	248.7	1.1	57.9	39.2	78.6	265.0	271.6	247.9	225.3
109	空調機室外機092	130.6	248.7	1.1	57.0	40.2	79.4	266.1	272.6	248.4	225.5
110	空調機室外機093	127.9	248.7	0.6	54.9	42.9	81.7	268.8	275.3	249.7	226.1
111	排気口001	234.9	278.7	3.6	163.3	69.6	40.7	169.3	186.2	250.2	255.9
112	排気口002	218.2	278.7	3.6	148.0	54.6	25.7	185.3	200.8	251.5	252.9
113	排気口003	216.7	278.7	3.6	146.7	53.3	24.5	186.7	202.1	251.7	252.7
114	排気口004	212.5	278.7	3.6	142.9	49.6	21.1	190.8	205.9	252.2	252.1
115	排気口005	207.5	278.7	3.6	138.4	45.5	17.8	195.6	210.3	252.9	251.5
116	排気口006	201.2	278.7	3.6	132.9	40.6	14.9	201.6	215.9	254.0	250.9
117	排気口007	197.2	278.7	3.6	129.4	37.7	14.2	205.5	219.5	254.7	250.6
118	排気口008	187.6	278.7	3.6	121.1	31.7	16.9	214.8	228.3	256.7	250.1
119	排気口009	184.1	278.7	3.6	118.2	30.0	19.0	218.1	231.4	257.5	250.0
120	排気口010	181.5	278.7	3.6	115.9	28.9	20.9	220.7	233.9	258.2	250.0
121	排気口011	180.5	278.7	3.6	115.1	28.6	21.6	221.7	234.8	258.4	250.0
122	排気口012	175.1	278.7	3.6	110.6	27.2	26.0	226.9	239.8	259.8	250.0
123	排気口013	174.1	278.7	3.6	109.8	27.1	26.8	227.9	240.7	260.1	250.1
124	排気口014	172.6	267.7	3.6	102.5	16.0	34.9	227.1	238.0	250.0	239.1
125	排気口015	172.6	264.7	3.6	101.0	13.1	37.1	226.5	237.0	247.1	236.1
126	排気口016	172.6	261.1	3.6	99.3	9.6	39.9	225.9	235.8	243.7	232.5
127	排気口017	172.6	259.1	3.6	98.4	7.8	41.5	225.6	235.2	241.8	230.5
128	排気口018	172.6	257.1	3.6	97.5	6.0	43.1	225.3	234.5	239.9	228.5
129	排気口019	172.6	255.1	3.6	96.7	4.4	44.8	225.1	233.9	238.0	226.5
130	排気口020	172.6	253.7	3.6	96.1	3.5	46.0	224.9	233.5	236.6	225.1
131	排気口021	172.6	250.6	3.6	94.9	3.3	48.6	224.5	232.6	233.7	222.0
132	排気口022	172.6	248.6	3.6	94.2	4.5	50.4	224.3	232.1	231.8	220.0
133	排気口023	172.6	247.1	3.6	93.7	5.7	51.7	224.2	231.6	230.4	218.5
134	排気口024	172.6	244.5	3.6	92.8	8.0	54.0	223.9	231.0	227.9	215.9
135	排気口025	172.6	242.5	3.6	92.2	9.9	55.8	223.8	230.4	226.0	213.9
136	排気口026	172.6	241.0	3.6	91.8	11.4	57.1	223.7	230.1	224.6	212.4
137	排気口027	172.6	239.5	3.6	91.3	12.8	58.5	223.6	229.7	223.2	210.9
138	排気口028	172.6	238.0	3.6	91.0	14.3	59.9	223.5	229.4	221.8	209.4

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)
139	排気口029	172.6	236.5	3.6	90.6	15.7	61.2	223.4	229.0	220.4	207.9
140	排気口030	172.6	235.0	3.6	90.2	17.2	62.6	223.3	228.7	218.9	206.4
141	排気口031	252.4	257.0	3.4	173.0	81.9	66.1	146.7	160.4	228.3	239.4
142	排気口032	233.8	257.0	2.5	155.0	63.3	51.4	164.9	177.3	228.6	234.5
143	排気口033	232.3	257.0	3.4	153.6	61.8	50.4	166.4	178.6	228.6	234.2
144	排気口034	230.7	245.7	3.4	149.3	60.3	58.0	166.2	175.9	217.5	222.8
145	排気口035	230.7	241.9	3.4	148.6	60.8	61.1	165.8	174.6	213.7	219.1
146	排気口036	230.7	240.4	3.4	148.3	61.1	62.3	165.7	174.1	212.3	217.7
147	排気口037	230.7	232.6	3.8	147.2	63.1	69.0	165.2	171.8	204.4	210.1
148	排気口038	230.7	230.8	3.8	147.0	63.6	70.6	165.1	171.3	202.7	208.4
149	排気口039	230.7	230.4	3.8	146.9	63.8	71.0	165.1	171.2	202.3	208.0
150	排気口040	256.5	237.6	3.4	173.4	87.0	81.3	139.7	148.8	209.1	222.5
151	排気口041	256.5	255.1	3.4	176.5	85.9	70.6	142.3	155.9	226.6	239.0
152	排気口042	262.5	256.8	2.7	182.8	91.9	74.9	136.8	151.4	228.7	242.5
153	排気口043	261.6	256.8	2.7	181.8	91.0	74.1	137.7	152.2	228.6	242.2
154	排気口044	323.8	268.0	4.5	245.0	154.0	129.4	83.6	110.0	251.7	279.2
155	排気口045	314.4	268.0	4.5	235.9	144.6	120.2	91.8	116.4	248.9	274.5
156	排気口046	312.6	268.0	4.5	234.1	142.8	118.4	93.4	117.7	248.4	273.6
157	排気口047	301.9	268.0	4.5	223.6	132.2	108.0	103.1	125.5	245.8	268.6
158	排気口048	300.5	268.0	4.5	222.3	130.8	106.6	104.3	126.5	245.5	267.9
159	排気口049	292.6	268.0	4.5	214.7	123.0	99.0	111.5	132.5	243.8	264.5
160	排気口050	289.4	268.0	4.5	211.6	119.8	95.9	114.5	135.0	243.2	263.2
161	排気口051	281.1	265.9	4.5	203.1	111.4	88.6	121.5	140.4	239.8	257.9
162	排気口052	281.1	249.0	4.5	199.4	110.5	95.0	117.0	131.4	223.1	242.4
163	排気口053	281.1	248.2	4.5	199.3	110.5	95.4	116.9	131.0	222.3	241.6
164	排気口054	281.1	244.9	4.5	198.8	110.6	97.0	116.3	129.4	219.0	238.6
165	排気口055	281.1	244.3	4.5	198.7	110.7	97.3	116.2	129.1	218.4	238.1
166	排気口056	281.1	243.7	4.5	198.6	110.7	97.6	116.1	128.9	217.8	237.5
167	排気口057	281.1	243.1	4.5	198.5	110.8	97.9	116.0	128.6	217.2	237.0
168	排気口058	281.1	242.1	4.5	198.4	110.9	98.4	115.8	128.2	216.3	236.1
169	排気口059	393.1	221.7	3.5	308.6	224.4	208.8	5.1	37.1	242.7	287.5
170	排気口060	393.1	221.2	3.5	308.6	224.5	208.9	5.5	36.6	242.3	287.2
171	排気口061	393.1	216.7	3.5	308.5	225.2	210.5	9.4	32.2	238.8	284.2
172	排気口062	393.1	216.0	3.5	308.5	225.3	210.8	10.2	31.4	238.2	283.7
173	排気口063	393.1	209.1	3.5	308.6	226.5	213.4	16.7	24.6	232.8	279.2
174	排気口064	393.1	207.3	3.5	308.6	226.8	214.1	18.5	22.8	231.4	278.0
175	排気口065	393.1	206.5	3.5	308.6	227.0	214.4	19.4	22.0	230.8	277.5
176	排気口066	393.1	205.5	3.5	308.7	227.2	214.8	20.3	21.0	230.0	276.8
177	排気口067	393.1	205.0	3.5	308.7	227.3	215.0	20.8	20.5	229.6	276.5
178	排気口068	393.1	204.5	3.5	308.7	227.4	215.2	21.3	20.0	229.2	276.2
179	排気口069	393.1	201.6	3.5	308.8	228.0	216.4	24.2	17.2	227.0	274.4
180	排気口070	393.1	197.4	4.1	309.0	229.0	218.2	28.4	13.2	223.9	271.8
181	排気口071	393.1	191.3	4.1	309.4	230.5	220.9	34.4	7.6	219.3	268.1
182	排気口072	393.1	185.4	4.1	310.0	232.1	223.7	40.3	3.9	215.0	264.5
183	排気口073	362.3	222.7	4.2	277.8	193.8	179.7	33.6	50.6	226.2	266.2
184	排気口074	363.5	222.7	4.2	279.1	195.0	180.9	32.4	49.8	226.8	267.0
185	排気口075	369.1	180.2	7.1	286.7	211.1	205.9	52.9	27.6	195.3	242.3
186	排気口076	368.7	180.2	7.1	286.3	210.7	205.6	53.1	28.0	195.0	242.0
187	排気口077	368.3	180.2	7.1	285.9	210.3	205.2	53.3	28.4	194.8	241.7
188	排気口078	367.9	180.2	7.1	285.5	209.9	204.9	53.5	28.7	194.5	241.4
189	排気口079	241.2	71.6	4.8	212.4	193.6	225.5	218.1	191.5	43.3	74.8
190	排気口080	242.4	80.5	4.8	207.4	185.9	217.1	211.1	185.5	52.0	81.1
191	排気口081	242.4	83.6	4.8	205.4	183.0	214.1	209.0	183.7	55.1	83.1
192	排気口082	251.9	103.7	4.8	201.0	169.0	196.8	188.4	165.1	75.3	104.0
193	排気口083	251.9	107.1	4.8	199.2	166.1	193.6	186.3	163.4	78.7	106.4
194	排気口084	251.9	127.0	4.8	189.1	149.0	174.6	174.3	155.0	98.5	121.8
195	排気口085	236.0	131.4	6.0	173.1	137.2	166.1	185.4	168.4	103.3	117.1
196	排気口086	231.8	131.4	6.0	169.4	135.2	165.1	189.0	172.4	103.8	115.1
197	排気口087	231.1	131.4	6.0	168.8	134.9	165.0	189.6	173.0	103.9	114.8
198	排気口088	227.7	131.4	6.0	165.8	133.4	164.3	192.6	176.3	104.4	113.3
199	排気口089	220.5	131.4	6.0	159.7	130.5	163.1	198.9	183.2	105.9	110.5
200	排気口090	218.4	118.8	7.1	165.0	141.6	175.4	207.0	189.2	94.3	98.1
201	排気口091	218.4	105.4	7.1	173.1	154.2	188.6	214.2	194.3	81.7	86.0
202	排気口092	218.4	91.9	7.1	182.0	167.1	202.1	222.1	200.2	69.1	74.2
203	排気口093	214.3	91.9	7.1	179.0	166.0	201.7	225.4	203.9	70.9	72.1
204	排気口094	214.3	105.4	7.1	169.9	153.0	188.2	217.6	198.1	83.2	84.2
205	排気口095	215.4	131.4	6.0	155.4	128.7	162.4	203.4	188.0	107.2	108.7
206	排気口096	213.6	131.4	6.0	153.9	128.0	162.2	205.0	189.7	107.8	108.2
207	排気口097	211.9	131.4	6.0	152.5	127.5	162.1	206.5	191.4	108.3	107.6
208	排気口098	210.9	131.4	6.0	151.6	127.2	162.0	207.4	192.3	108.6	107.4
209	排気口099	203.5	131.4	6.0	145.5	125.0	161.5	214.0	199.5	111.2	105.5
210	排気口100	198.8	131.4	6.0	141.7	123.9	161.4	218.3	204.0	113.1	104.5
211	排気口101	198.3	131.4	6.0	141.3	123.8	161.4	218.7	204.5	113.3	104.4
212	排気口102	197.0	131.4	6.0	140.3	123.5	161.3	219.8	205.7	113.8	104.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)
213	排気口103	194.9	131.4	6.0	138.5	123.0	161.4	221.8	207.8	114.8	103.9
214	排気口104	187.9	131.4	6.0	133.1	121.9	161.6	228.1	214.5	118.0	103.1
215	排気口105	187.5	131.4	6.0	132.7	121.8	161.6	228.5	215.0	118.3	103.1
216	排気口106	177.4	105.4	7.1	143.8	146.8	188.4	249.2	232.3	103.0	77.0
217	排気口107	177.4	91.9	7.1	154.4	160.3	201.8	256.0	237.2	93.4	63.5
218	排気口108	173.3	91.9	7.1	151.9	160.2	202.3	259.5	241.1	96.5	63.8
219	排気口109	173.3	105.4	7.1	141.2	146.7	188.8	252.8	236.2	105.8	77.2
220	排気口110	173.3	118.8	7.1	131.1	133.3	175.6	246.8	232.1	115.9	90.5
221	排気口111	153.4	131.4	3.5	108.4	121.8	167.0	259.9	248.0	138.2	106.1
222	排気口112	152.3	131.4	3.5	107.7	122.0	167.3	260.9	249.1	139.0	106.4
223	排気口113	151.9	131.4	3.5	107.4	122.0	167.4	261.3	249.6	139.3	106.5
224	排気口114	144.6	130.4	3.5	103.8	124.4	170.5	268.5	256.9	143.6	107.7
225	排気口115	144.6	129.5	3.5	104.6	125.3	171.4	268.8	257.1	142.9	106.8
226	排気口116	144.6	128.6	3.5	105.3	126.1	172.2	269.2	257.3	142.3	106.0
227	排気口117	165.0	248.4	3.0	87.0	7.0	54.6	231.8	239.3	234.1	220.1
228	排気口118	164.1	248.4	3.0	86.2	7.8	55.1	232.8	240.2	234.4	220.3
229	排気口119	159.6	248.4	3.0	82.1	11.8	57.9	237.1	244.4	236.0	220.6
230	排気口120	158.7	248.4	3.0	81.3	12.6	58.5	238.1	245.3	236.3	220.7
231	排気口121	146.7	248.4	3.0	70.5	24.4	66.9	250.1	257.0	241.1	222.2
232	排気口122	145.7	248.4	3.0	69.6	25.4	67.7	251.1	258.0	241.5	222.3
233	排気口123	144.0	248.4	3.0	68.1	27.1	69.0	252.8	259.6	242.2	222.6
234	排気口124	143.2	248.4	3.0	67.4	27.8	69.6	253.5	260.4	242.5	222.7
235	排気口125	142.3	248.4	3.0	66.6	28.7	70.3	254.4	261.3	242.9	222.9
236	排気口126	141.2	248.4	3.0	65.8	29.7	71.1	255.5	262.3	243.3	223.1
237	排気口127	131.6	248.4	3.0	57.7	39.3	78.8	265.0	271.6	247.6	225.0
238	排気口128	130.7	248.4	3.0	56.9	40.3	79.6	266.0	272.5	248.1	225.2
239	排気口129	129.7	248.4	3.0	56.2	41.2	80.4	266.9	273.4	248.5	225.4
240	排気口130	128.9	248.4	3.0	55.5	42.0	81.1	267.8	274.2	248.9	225.6
241	排気口131	125.5	246.3	3.0	51.5	45.6	85.1	271.0	277.0	248.6	224.3
242	排気口132	125.5	245.4	3.0	51.0	45.7	85.5	270.9	276.9	247.9	223.5
243	給気口01	138.3	248.4	3.0	63.2	32.7	73.4	258.4	265.1	244.6	223.6
244	給気口02	133.3	248.4	3.0	59.1	37.6	77.4	263.4	270.0	246.9	224.6
245	来客車両走行001	113.2	214.1	0.0	28.7	68.8	114.7	282.7	283.9	227.9	197.0
246	来客車両走行002	126.0	206.9	0.0	42.2	63.5	111.2	270.3	270.6	214.8	186.2
247	来客車両走行003	119.0	199.8	0.0	37.6	73.5	121.2	277.9	277.1	213.1	181.7
248	来客車両走行004	112.0	190.0	0.0	37.2	85.4	133.2	285.9	283.7	209.6	175.0
249	来客車両走行005	112.0	170.2	0.0	52.6	100.7	149.0	289.0	284.1	194.9	157.0
250	来客車両走行006	119.0	160.4	0.0	64.6	105.2	153.5	284.3	277.8	182.9	145.1
251	来客車両走行007	126.0	190.0	0.0	48.4	76.5	124.8	272.0	269.7	201.0	170.1
252	来客車両走行008	126.0	170.2	0.0	61.0	93.2	141.5	275.3	270.1	185.5	151.5
253	来客車両走行009	126.0	152.6	0.0	75.0	109.0	157.0	279.4	271.6	172.5	135.2
254	来客車両走行010	133.4	214.1	0.0	48.8	53.2	101.0	262.5	263.9	216.8	191.1
255	来客車両走行011	140.8	202.5	0.0	57.6	57.8	106.1	255.9	255.4	203.1	178.2
256	来客車両走行012	140.8	179.5	0.0	66.6	78.4	126.3	259.0	254.9	183.8	155.8
257	来客車両走行013	140.8	156.4	0.0	81.3	100.1	147.3	264.1	256.4	165.4	133.6
258	来客車両走行014	148.8	214.1	0.0	64.2	43.8	92.1	247.1	248.6	209.3	188.0
259	来客車両走行015	156.8	202.5	0.0	73.3	51.4	98.6	240.0	239.5	195.3	175.4
260	来客車両走行016	156.8	179.5	0.0	80.5	73.8	120.1	243.3	238.9	175.1	152.5
261	来客車両走行017	156.8	156.4	0.0	93.1	96.6	142.1	248.7	240.6	155.7	129.8
262	来客車両走行018	164.7	214.1	0.0	80.2	38.4	84.9	231.2	232.8	202.3	186.0
263	来客車両走行019	172.7	202.5	0.0	89.0	49.5	93.3	224.1	223.6	188.6	174.0
264	来客車両走行020	172.7	179.5	0.0	95.1	72.5	115.8	227.7	223.0	167.6	150.9
265	来客車両走行021	172.7	156.4	0.0	105.9	95.6	138.4	233.4	224.7	147.2	127.9
266	来客車両走行022	180.8	214.1	0.0	96.3	39.2	80.2	215.1	216.8	196.4	185.4
267	来客車両走行023	188.9	202.5	0.0	105.1	52.7	90.5	208.0	207.5	182.9	174.0
268	来客車両走行024	188.9	179.5	0.0	110.3	74.8	113.5	211.8	206.8	161.2	151.0
269	来客車両走行025	188.9	156.4	0.0	119.7	97.3	136.5	218.0	208.7	139.8	128.0
270	来客車両走行026	198.3	214.1	0.0	113.7	46.9	78.6	197.7	199.6	191.4	186.2
271	来客車両走行027	207.6	202.5	0.0	123.6	61.7	90.8	189.5	188.9	178.0	176.0
272	来客車両走行028	207.6	179.5	0.0	128.1	81.3	113.7	193.7	188.2	155.5	153.2
273	来客車両走行029	207.6	156.4	0.0	136.3	102.4	136.7	200.4	190.2	133.3	130.6
274	来客車両走行030	215.5	214.1	0.0	130.9	58.6	80.8	180.6	182.6	187.8	188.7
275	来客車両走行031	223.4	202.5	0.0	139.4	72.2	94.0	173.8	173.2	175.3	179.1
276	来客車両走行032	223.4	179.5	0.0	143.3	89.6	116.3	178.3	172.4	152.4	156.9
277	来客車両走行033	223.4	156.4	0.0	150.7	109.1	138.9	185.6	174.6	129.6	134.8
278	来客車両走行034	231.4	214.1	0.0	146.8	71.5	85.9	164.7	166.9	185.9	192.3
279	来客車両走行035	239.3	202.5	0.0	155.3	84.6	99.7	158.0	157.3	173.9	183.7
280	来客車両走行036	239.3	179.5	0.0	158.8	99.8	121.0	163.0	156.4	150.9	162.0
281	来客車両走行037	239.3	156.4	0.0	165.5	117.6	142.8	171.0	158.9	127.8	140.8
282	来客車両走行038	248.0	214.1	0.0	163.4	86.0	93.8	148.2	150.6	185.4	197.4
283	来客車両走行039	256.6	202.5	0.0	172.5	99.1	108.2	141.0	140.2	174.1	189.9
284	来客車両走行040	256.6	179.5	0.0	175.7	112.4	128.1	146.5	139.2	151.1	169.1
285	来客車両走行041	256.6	156.4	0.0	181.8	128.5	148.9	155.3	141.9	128.1	148.9
286	来客車両走行042	264.5	214.1	0.0	180.0	101.2	103.8	131.6	134.3	186.3	203.7

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)
287	来客車両走行043	272.5	202.5	0.0	188.3	113.1	117.7	125.3	124.5	175.8	196.9
288	来客車両走行044	272.5	179.5	0.0	191.3	124.9	136.2	131.5	123.3	153.1	176.8
289	来客車両走行045	272.5	156.4	0.0	196.9	139.6	155.9	141.3	126.4	130.4	157.6
290	来客車両走行046	280.0	214.1	0.0	195.4	115.6	114.5	116.3	119.4	188.4	210.6
291	来客車両走行047	287.4	202.5	0.0	203.3	126.8	127.9	110.7	109.7	178.7	204.3
292	来客車両走行048	287.4	179.5	0.0	206.0	137.4	145.0	117.6	108.4	156.3	185.1
293	来客車両走行049	287.4	156.4	0.0	211.2	150.9	163.7	128.4	111.9	134.2	166.9
294	来客車両走行050	295.4	214.1	0.0	210.8	130.3	126.1	100.9	104.4	191.8	218.3
295	来客車両走行051	303.4	202.5	0.0	219.2	141.6	139.6	95.1	94.0	183.1	213.1
296	来客車両走行052	303.4	179.5	0.0	221.7	151.2	155.5	103.1	92.4	161.3	194.8
297	来客車両走行053	303.4	156.4	0.0	226.5	163.5	173.0	115.3	96.5	140.0	177.5
298	来客車両走行054	311.4	214.1	0.0	226.8	145.7	139.0	85.1	89.2	196.6	227.2
299	来客車両走行055	319.3	202.5	0.0	235.1	156.6	152.1	79.7	78.4	188.7	222.8
300	来客車両走行056	319.3	179.5	0.0	237.4	165.4	166.8	89.2	76.5	167.7	205.3
301	来客車両走行057	319.3	156.4	0.0	242.0	176.7	183.3	103.0	81.4	147.3	189.0
302	来客車両走行058	327.4	214.1	0.0	242.8	161.2	152.4	69.3	74.3	202.4	236.8
303	来客車両走行059	335.4	275.7	0.0	258.1	166.4	139.7	78.4	109.0	262.7	291.8
304	来客車両走行060	335.4	259.8	0.0	254.8	164.9	142.5	69.3	96.2	247.8	278.5
305	来客車両走行061	335.4	240.3	0.0	252.1	165.1	148.2	62.0	81.9	229.7	262.5
306	来客車両走行062	335.4	222.8	0.0	251.0	167.3	155.3	60.3	71.2	213.7	248.6
307	来客車両走行063	335.4	202.5	0.0	251.2	172.0	165.4	64.5	62.8	195.5	233.2
308	来客車両走行064	335.4	179.5	0.0	253.4	180.0	179.0	75.8	60.5	175.3	216.5
309	来客車両走行065	335.4	156.4	0.0	257.6	190.4	194.4	91.7	66.6	155.9	201.1
310	来客車両走行066	344.0	249.0	0.0	261.6	173.3	153.5	56.8	82.5	241.1	274.6
311	来客車両走行067	352.5	260.1	0.0	271.6	181.9	159.1	55.3	86.8	254.7	288.5
312	来客車両走行068	359.6	271.1	0.0	280.7	189.9	164.3	58.1	93.5	267.7	301.7
313	来客車両走行069	366.8	262.2	0.0	286.1	196.4	172.7	46.7	82.6	262.9	299.0
314	来客車両走行070	366.8	243.1	0.0	283.6	196.3	177.1	33.8	65.1	246.1	284.4
315	来客車両走行071	376.0	271.1	0.0	296.7	206.1	180.5	49.7	88.5	275.0	311.7
316	来客車両走行072	385.1	262.2	0.0	304.2	214.6	190.8	38.2	78.1	271.8	310.7
317	来客車両走行073	376.0	253.3	0.0	293.9	205.2	183.5	34.1	71.3	259.5	298.0
318	来客車両走行074	385.1	243.1	0.0	301.8	214.6	194.7	20.6	59.3	255.6	296.7
319	来客車両走行075	376.0	233.0	0.0	291.9	206.1	188.9	21.1	52.1	242.1	283.0
320	来客車両走行076	359.6	233.0	0.0	275.6	189.9	173.5	36.8	60.2	233.8	272.0
321	来客車両走行077	352.5	241.0	0.0	269.1	182.1	164.0	45.9	70.9	237.5	273.5
322	来客車両走行078	327.2	270.7	0.0	248.9	157.6	132.3	82.0	109.8	255.2	283.2
323	来客車両走行079	319.0	275.7	0.0	242.1	150.2	123.4	91.6	118.9	257.5	283.4
324	来客車両走行080	408.7	144.9	0.0	331.7	261.0	258.4	81.7	42.0	200.0	256.5
325	来客車両走行081	392.5	144.9	0.0	315.8	246.3	245.3	80.7	40.1	187.0	242.1
326	来客車両走行082	369.7	144.9	0.0	293.6	225.9	227.5	84.8	47.7	169.7	222.4
327	来客車両走行083	346.8	144.9	0.0	271.5	206.1	210.6	94.3	63.1	153.8	203.3
328	来客車両走行084	403.9	151.3	0.0	325.6	254.0	250.7	74.6	34.5	199.9	255.2
329	来客車両走行085	403.9	164.3	0.0	323.3	249.1	243.7	61.8	22.1	208.1	261.7
330	来客車両走行086	408.7	170.7	0.0	327.2	251.5	244.5	56.3	19.2	216.0	269.2
331	来客車両走行087	327.4	144.9	0.0	252.8	189.8	197.3	105.7	79.1	141.8	187.6
332	来客車両走行088	311.4	144.9	0.0	237.4	176.8	187.0	116.7	93.3	133.3	175.3
333	来客車両走行089	295.4	144.9	0.0	222.2	164.4	177.7	128.7	107.9	126.2	163.7
334	来客車両走行090	280.0	144.9	0.0	207.6	153.0	169.6	141.1	122.4	121.0	153.2
335	来客車両走行091	264.5	144.9	0.0	193.2	142.4	162.6	154.0	137.1	117.6	143.6
336	来客車両走行092	248.0	144.9	0.0	177.8	132.1	156.4	168.3	153.0	116.1	134.6
337	来客車両走行093	231.4	144.9	0.0	162.7	123.1	151.8	183.1	169.1	117.0	127.0
338	来客車両走行094	215.5	144.9	0.0	148.6	116.1	149.0	197.4	184.6	120.1	121.4
339	来客車両走行095	198.3	144.9	0.0	133.6	110.6	147.8	213.3	201.4	125.5	117.6
340	来客車両走行096	180.8	144.9	0.0	119.2	107.6	148.7	229.5	218.5	133.1	116.1
341	来客車両走行097	164.7	144.9	0.0	106.6	107.3	151.3	244.6	234.3	141.7	117.1
342	来客車両走行098	148.8	144.9	0.0	95.2	109.3	155.4	259.7	250.1	151.4	120.3
343	来客車両走行099	138.3	144.9	0.0	88.4	111.9	159.0	269.7	260.4	158.4	123.4
344	来客車両走行100	130.8	144.9	0.0	84.1	114.3	161.9	276.8	267.8	163.5	126.1
345	来客車両走行101	113.2	144.9	0.0	75.9	121.6	169.8	293.8	285.3	176.4	134.0
346	来客車両走行102	135.7	133.9	0.0	95.9	123.1	170.1	275.6	264.8	152.4	114.2
347	来客車両走行103	135.7	112.1	0.0	115.0	144.1	190.6	283.6	269.9	138.2	94.4
348	来客車両走行104	135.7	90.3	0.0	134.9	165.4	211.4	293.0	276.5	126.2	75.9
349	来客車両走行105	124.3	79.4	0.0	141.4	178.7	225.3	308.2	291.1	131.8	75.3
350	来客車両走行106	112.9	74.9	0.0	143.1	186.3	233.4	320.4	303.4	140.8	81.5
351	来客車両走行107	115.2	66.9	0.0	151.3	193.2	240.1	322.2	304.2	136.2	75.2
352	来客車両走行108	128.2	63.5	0.0	157.8	193.2	239.3	312.7	293.7	122.7	62.4
353	来客車両走行109	149.5	63.5	0.0	164.9	189.7	234.1	294.8	274.5	102.6	46.3
354	来客車両走行110	170.7	63.5	0.0	174.4	188.5	230.7	277.3	255.6	82.9	36.0
355	来客車両走行111	181.3	58.1	0.0	184.4	194.2	235.1	272.0	249.0	71.0	29.4
356	来客車両走行112	192.1	63.5	0.0	185.9	189.7	229.3	260.2	237.0	64.1	36.8
357	来客車両走行113	213.7	63.5	0.0	199.2	193.3	229.9	243.6	218.7	47.4	48.4
358	来客車両走行114	235.4	63.5	0.0	213.8	199.3	232.4	227.9	201.0	36.3	65.4
359	来客車両走行115	257.0	63.5	0.0	229.6	207.3	237.0	213.3	184.2	36.5	84.5
360	来客車両走行116	270.1	66.9	0.0	237.5	210.1	237.5	202.3	172.2	45.2	97.9

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)
361	来客車両走行117	272.5	77.9	0.0	232.7	201.7	227.8	192.3	163.1	55.9	104.7
362	来客車両走行118	272.5	95.4	0.0	222.8	186.7	211.3	179.2	152.2	71.7	114.0
363	来客車両走行119	272.5	115.2	0.0	212.8	170.5	193.0	165.4	141.5	90.4	126.6
364	来客車両走行120	272.5	135.0	0.0	204.3	155.1	175.0	152.9	132.9	109.5	140.8
365	来客車両走行121	264.5	85.5	0.0	221.8	191.1	218.0	191.8	164.5	59.7	101.8
366	来客車両走行122	256.6	95.4	0.0	209.6	178.6	206.2	190.5	165.3	67.5	101.5
367	来客車両走行123	256.6	115.2	0.0	198.9	161.5	187.3	177.5	155.5	87.1	115.5
368	来客車両走行124	256.6	135.0	0.0	189.8	145.1	168.7	166.0	147.7	106.8	131.0
369	大型車両走行01(2t・4t)	250.5	277.7	0.0	177.3	83.8	55.8	154.3	172.4	249.0	258.7
370	大型車両走行02(2t・4t)	250.5	270.7	0.0	175.0	81.9	58.0	152.1	168.7	242.1	252.1
371	大型車両走行03(2t・4t)	244.0	274.6	0.0	170.2	76.7	50.6	159.4	176.3	245.9	254.1
372	大型車両走行04(2t・4t)	250.5	263.0	0.0	172.7	80.5	61.4	150.0	164.9	234.3	244.6
373	大型車両走行05(2t・4t)	245.5	259.1	0.0	166.8	75.1	59.2	153.9	167.6	230.4	239.5
374	大型車両走行06(2t・4t)	251.7	259.1	0.0	172.8	81.3	64.3	147.9	162.0	230.4	241.3
375	大型車両走行07(2t・4t)	294.3	276.1	0.0	218.4	125.9	98.9	113.4	136.5	252.1	272.5
376	大型車両走行08(2t・4t)	285.1	271.6	0.0	208.4	116.1	90.8	119.8	140.6	246.0	264.7
377	大型車両走行09(2t・4t)	271.2	271.6	0.0	195.0	102.4	77.3	132.8	151.8	244.2	259.4
378	大型車両走行10(2t・4t)	276.0	265.9	0.0	198.1	106.2	83.7	126.3	144.5	239.1	255.9
379	大型車両走行11(2t・4t)	337.8	276.7	0.0	260.6	168.9	141.9	77.3	108.7	264.4	293.9
380	大型車両走行12(2t・4t)	337.8	266.3	0.0	258.3	167.7	143.4	70.8	100.0	254.7	285.2
381	大型車両走行13(2t・4t)	337.8	253.3	0.0	256.1	167.1	146.4	64.3	89.8	242.7	274.5
382	大型車両走行14(2t・4t)	343.9	246.9	0.0	261.3	173.2	154.1	56.0	80.9	239.1	272.8
383	大型車両走行15(2t・4t)	350.0	238.6	0.0	266.5	179.8	162.5	47.5	70.6	234.3	270.1
384	大型車両走行16(2t・4t)	359.7	230.4	0.0	275.5	190.2	174.4	36.3	58.1	231.5	270.1
385	大型車両走行17(2t・4t)	369.4	238.5	0.0	285.7	199.1	180.9	29.4	59.8	243.4	282.6
386	大型車両走行18(2t・4t)	371.8	230.4	0.0	287.6	202.2	185.8	24.4	51.5	237.7	278.3
387	大型車両走行19(2t・4t)	376.1	227.9	0.0	291.8	206.8	190.7	19.8	47.4	238.0	279.5
388	大型車両走行20(2t・4t)	381.9	225.5	0.0	297.5	212.9	196.9	13.8	43.0	239.2	281.9
389	大型車両走行21(2t・4t)	329.4	272.8	0.0	251.6	160.1	134.1	81.4	110.1	257.9	286.1
390	大型車両走行22(2t・4t)	321.1	276.7	0.0	244.4	152.4	125.3	90.5	118.4	259.1	285.3
391	大型車両走行23(2t・4t)	178.8	59.3	0.0	182.1	192.9	234.1	273.3	250.6	73.8	30.6
392	大型車両走行24(2t・4t)	190.0	65.8	0.0	182.7	187.1	227.0	260.4	237.6	67.2	38.4
393	大型車両走行25(2t・4t)	212.3	65.8	0.0	196.5	190.7	227.4	243.1	218.5	50.1	49.2
394	大型車両走行26(2t・4t)	234.7	65.8	0.0	211.7	196.8	230.0	226.7	200.1	38.8	66.1
395	大型車両走行27(2t・4t)	245.9	69.8	0.0	217.1	197.0	228.2	216.0	188.7	41.1	77.7
396	大型車両走行28(2t・4t)	252.9	73.8	0.0	219.7	196.2	225.9	208.3	180.8	45.7	85.7
397	大型車両走行29(2t・4t)	245.9	78.7	0.0	211.3	188.9	219.6	209.7	183.5	49.9	82.7
398	大型車両走行30(2t・4t)	110.3	216.1	0.0	25.7	70.3	115.6	285.6	287.1	231.3	200.0
399	大型車両走行31(2t・4t)	129.7	216.1	0.0	45.2	54.5	101.8	266.1	267.8	220.5	194.0
400	大型車両走行32(2t・4t)	149.2	216.1	0.0	64.6	41.8	90.2	246.7	248.5	210.9	189.9
401	大型車両走行33(2t・4t)	161.1	216.1	0.0	76.5	37.1	84.5	234.8	236.7	205.7	188.3
402	大型車両走行34(2t・4t)	166.8	216.1	0.0	82.3	36.1	82.2	229.0	231.0	203.4	187.8
403	大型車両走行35(2t・4t)	163.4	219.2	0.0	78.9	33.6	80.7	232.4	234.8	207.6	191.2
404	大型車両走行36(2t・4t)	158.9	204.6	0.0	75.1	48.8	95.9	237.7	237.6	196.2	177.2
405	大型車両走行37(2t・4t)	158.9	181.6	0.0	81.5	71.3	117.4	240.8	236.8	175.9	154.4
406	大型車両走行38(2t・4t)	158.9	158.6	0.0	93.3	94.1	139.3	246.0	238.2	156.4	131.6
407	大型車両走行39(2t・4t)	149.2	147.1	0.0	93.7	107.0	153.1	258.7	249.4	152.9	122.4
408	大型車両走行40(2t・4t)	129.7	147.1	0.0	81.6	112.6	160.3	277.3	268.6	165.9	128.7
409	大型車両走行41(2t・4t)	110.2	147.1	0.0	72.6	121.0	169.4	296.0	287.9	180.1	137.5
410	大型車両走行01(10t・11t)	250.9	277.7	0.0	177.7	84.2	56.2	153.9	172.0	249.0	258.8
411	大型車両走行02(10t・11t)	250.9	270.7	0.0	175.4	82.4	58.4	151.7	168.4	242.1	252.2
412	大型車両走行03(10t・11t)	244.4	274.6	0.0	170.6	77.1	51.0	159.0	175.9	245.9	254.2
413	大型車両走行11(10t・11t)	337.3	276.7	0.0	260.2	168.5	141.5	77.6	108.9	264.3	293.7
414	大型車両走行12(10t・11t)	337.3	266.3	0.0	257.9	167.2	143.0	71.2	100.2	254.5	284.9
415	大型車両走行13(10t・11t)	337.3	253.3	0.0	255.6	166.6	146.0	64.6	90.0	242.5	274.2
416	大型車両走行14(10t・11t)	343.5	246.9	0.0	260.8	172.8	153.7	56.4	81.1	239.0	272.6
417	大型車両走行15(10t・11t)	349.6	238.6	0.0	266.1	179.4	162.1	47.9	70.9	234.1	269.8
418	大型車両走行16(10t・11t)	359.3	230.4	0.0	275.1	189.8	174.0	36.8	58.3	231.3	269.8
419	大型車両走行17(10t・11t)	368.9	238.5	0.0	285.3	198.7	180.5	29.8	60.0	243.2	282.3
420	大型車両走行18(10t・11t)	371.4	230.4	0.0	287.2	201.8	185.4	24.8	51.7	237.5	278.0
421	大型車両走行19(10t・11t)	375.7	227.9	0.0	291.4	206.4	190.3	20.2	47.6	237.7	279.2
422	大型車両走行20(10t・11t)	381.5	225.5	0.0	297.1	212.4	196.5	14.2	43.2	239.0	281.6
423	大型車両走行21(10t・11t)	329.0	272.8	0.0	251.1	159.7	133.7	81.7	110.4	257.8	285.9
424	大型車両走行22(10t・11t)	320.7	276.7	0.0	244.0	152.0	124.9	90.8	118.7	259.0	285.1
425	大型車両走行23(10t・11t)	179.2	59.3	0.0	182.3	192.9	234.1	273.0	250.2	73.4	30.6
426	大型車両走行24(10t・11t)	190.4	65.8	0.0	182.9	187.2	226.9	260.1	237.3	66.8	38.6
427	大型車両走行25(10t・11t)	212.8	65.8	0.0	196.7	190.8	227.4	242.8	218.2	49.8	49.5
428	大型車両走行26(10t・11t)	235.2	65.8	0.0	212.0	197.0	230.1	226.4	199.8	38.7	66.5
429	大型車両走行27(10t・11t)	246.4	69.8	0.0	217.4	197.2	228.3	215.7	188.4	41.1	78.1
430	大型車両走行28(10t・11t)	253.3	73.8	0.0	220.1	196.3	226.0	208.0	180.5	45.7	86.1
431	大型車両走行29(10t・11t)	246.4	78.7	0.0	211.6	189.1	219.7	209.4	183.2	49.9	83.0
432	大型車両後進ブザー01	250.5	270.7	1.5	175.0	81.9	58.0	152.1	168.7	242.1	252.1
433	大型車両後進ブザー02	244.0	274.6	1.5	170.2	76.7	50.6	159.4	176.3	245.9	254.1
434	大型車両後進ブザー03	245.5	259.1	1.5	166.8	75.1	59.2	153.9	167.6	230.4	239.5

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)
435	大型車両後進ブザー04	251.7	259.1	1.5	172.8	81.3	64.3	147.9	162.0	230.4	241.3
436	大型車両後進ブザー05	271.2	271.6	1.5	195.0	102.4	77.3	132.8	151.8	244.2	259.4
437	大型車両後進ブザー06	276.0	265.9	1.5	198.1	106.2	83.6	126.3	144.5	239.1	255.9
438	大型車両後進ブザー07	369.4	238.5	1.5	285.7	199.1	180.9	29.3	59.8	243.4	282.6
439	大型車両後進ブザー08	371.8	230.4	1.5	287.6	202.2	185.8	24.4	51.5	237.7	278.3
440	大型車両後進ブザー09	376.1	227.9	1.5	291.8	206.8	190.6	19.7	47.4	238.0	279.5
441	大型車両後進ブザー10	381.9	225.5	1.5	297.5	212.9	196.9	13.8	43.0	239.2	281.9
442	大型車両後進ブザー11	252.9	73.8	1.5	219.7	196.2	225.9	208.3	180.8	45.6	85.7
443	大型車両後進ブザー12	245.9	78.7	1.5	211.3	188.9	219.6	209.7	183.5	49.9	82.7
444	大型車両後進ブザー13	166.8	216.1	1.5	82.3	36.1	82.2	229.0	231.0	203.4	187.8
445	大型車両後進ブザー14	163.4	219.2	1.5	78.9	33.6	80.7	232.4	234.8	207.6	191.2
446	廃棄物収集作業01	237.6	274.6	1.5	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
447	廃棄物収集作業02	252.9	259.1	1.5	173.9	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
448	廃棄物収集作業03	276.0	260.2	1.5	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
449	廃棄物収集作業04	385.8	225.5	1.5	301.4	216.7	200.6	9.8	41.9	241.5	284.8
450	廃棄物収集作業05	245.9	83.5	1.5	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.7	85.7
451	廃棄物収集作業06	163.4	222.3	1.5	79.1	30.5	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
452	台車平坦走行01(2t・4t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
453	台車平坦走行02(2t・4t)	252.9	259.1	0.0	174.0	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
454	台車平坦走行03(2t・4t)	276.0	260.2	0.0	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
455	台車平坦走行04(2t・4t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
456	台車平坦走行05(2t・4t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
457	台車平坦走行06(2t・4t)	163.4	222.3	0.0	79.1	30.6	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
458	台車平坦走行01(10t・11t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
459	台車平坦走行04(10t・11t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
460	台車平坦走行05(10t・11t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
461	荷さばき作業01(2t・4t)	237.6	274.6	1.5	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
462	荷さばき作業02(2t・4t)	252.9	259.1	1.5	173.9	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
463	荷さばき作業03(2t・4t)	276.0	260.2	1.5	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
464	荷さばき作業04(2t・4t)	385.8	225.5	1.5	301.4	216.7	200.6	9.8	41.9	241.5	284.8
465	荷さばき作業05(2t・4t)	245.9	83.5	1.5	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.7	85.7
466	荷さばき作業06(2t・4t)	163.4	222.3	1.5	79.1	30.5	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
467	荷さばき作業01(10t・11t)	237.6	274.6	1.5	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
468	荷さばき作業04(10t・11t)	385.8	225.5	1.5	301.4	216.7	200.6	9.8	41.9	241.5	284.8
469	荷さばき作業05(10t・11t)	245.9	83.5	1.5	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.7	85.7
470	荷おろし音01(2t・4t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
471	荷おろし音02(2t・4t)	252.9	259.1	0.0	174.0	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
472	荷おろし音03(2t・4t)	276.0	260.2	0.0	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
473	荷おろし音04(2t・4t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
474	荷おろし音05(2t・4t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
475	荷おろし音06(2t・4t)	163.4	222.3	0.0	79.1	30.6	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
476	荷おろし音01(10t・11t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
477	荷おろし音04(10t・11t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
478	荷おろし音05(10t・11t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
479	台車段差越え01(2t・4t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
480	台車段差越え02(2t・4t)	252.9	259.1	0.0	174.0	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
481	台車段差越え03(2t・4t)	276.0	260.2	0.0	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
482	台車段差越え04(2t・4t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
483	台車段差越え05(2t・4t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
484	台車段差越え06(2t・4t)	163.4	222.3	0.0	79.1	30.6	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
485	台車段差越え01(10t・11t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
486	台車段差越え04(10t・11t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
487	台車段差越え05(10t・11t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7

たつのこまち龍ヶ崎モール 騒音源及び予測地点の座標一覧（音源ごとの予測）

【店舗敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
冷凍機室外機01	212.1	280.1	1.7	冷01	212.1	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機02	208.4	280.1	1.7	冷02	208.4	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機03	204.7	280.1	1.7	冷03	204.7	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機04	201.0	280.1	1.7	冷04	201.0	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機05	196.8	280.1	1.7	冷05	196.8	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機06	191.1	280.1	1.7	冷06	191.1	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機07	186.4	280.1	1.7	冷07	186.4	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機08	181.8	280.1	1.7	冷08	181.8	280.7	1.7	0.6
キュービクル01	229.9	263.4	1.6	冷21	229.9	280.7	1.6	17.3
キュービクル02	254.9	258.3	1.6	冷22	254.9	280.7	1.6	22.4
キュービクル03	270.8	257.4	1.5	冷23	270.8	280.7	1.5	23.3
キュービクル04	284.3	262.5	8.5	冷24	284.3	280.7	8.5	18.2
キュービクル05	396.0	179.7	1.5	冷25	397.8	182.7	1.5	3.5
キュービクル06	142.8	74.8	1.5	冷26	142.8	52.7	1.5	22.1
キュービクル07	168.1	251.4	1.5	冷27	168.1	252.0	1.5	0.5
給湯器01	221.2	279.2	2.0	冷51	221.2	280.7	2.0	1.5
給湯器02	172.0	252.0	2.0	冷52	170.7	252.0	2.0	1.3
空調機室外機001	224.3	279.2	1.5	空001	224.3	280.7	1.5	1.5
空調機室外機002	223.2	279.2	1.5	空002	223.2	280.7	1.5	1.5
空調機室外機003	219.1	279.2	1.5	空003	219.1	280.7	1.5	1.5
空調機室外機004	172.1	244.3	1.5	空004	170.7	252.0	1.5	7.8
空調機室外機005	171.4	242.7	2.3	空005	170.7	252.0	2.3	9.3
空調機室外機006	171.4	240.1	2.3	空006	170.7	252.0	2.3	11.9
空調機室外機007	171.4	237.6	2.3	空007	170.7	252.0	2.3	14.4
空調機室外機008	172.1	232.9	1.5	空008	170.7	252.0	1.5	19.1
空調機室外機009	223.9	251.2	6.7	空009	223.9	280.7	6.7	29.5
空調機室外機010	222.7	251.2	6.7	空010	222.7	280.7	6.7	29.5
空調機室外機011	221.4	251.2	6.7	空011	221.4	280.7	6.7	29.5
空調機室外機012	220.2	251.2	6.7	空012	220.2	280.7	6.7	29.5
空調機室外機013	218.9	251.2	6.7	空013	218.9	280.7	6.7	29.5
空調機室外機014	217.7	251.2	6.7	空014	217.7	280.7	6.7	29.5
空調機室外機015	216.4	251.2	6.7	空015	216.4	280.7	6.7	29.5
空調機室外機016	215.2	251.2	6.7	空016	215.2	280.7	6.7	29.5
空調機室外機017	187.5	270.4	6.3	空017	187.5	280.7	6.3	10.3
空調機室外機018	186.4	270.4	6.3	空018	186.4	280.7	6.3	10.3
空調機室外機019	185.3	270.4	6.3	空019	185.3	280.7	6.3	10.3
空調機室外機020	184.2	270.4	6.3	空020	184.2	280.7	6.3	10.3
空調機室外機021	183.1	270.4	6.3	空021	183.1	280.7	6.3	10.3
空調機室外機022	182.0	270.4	6.3	空022	182.0	280.7	6.3	10.3
空調機室外機023	180.9	270.4	6.3	空023	180.9	280.7	6.3	10.3
空調機室外機024	179.8	270.4	6.3	空024	170.6	270.4	6.3	9.2
空調機室外機025	178.7	270.4	6.3	空025	170.6	270.4	6.3	8.1
空調機室外機026	177.6	270.4	6.3	空026	170.6	270.4	6.3	7.0
空調機室外機027	176.5	270.4	6.3	空027	170.6	270.4	6.3	5.9
空調機室外機028	257.5	248.9	1.6	空028	257.5	280.7	1.6	31.8
空調機室外機029	257.5	250.1	1.6	空029	257.5	280.7	1.6	30.6
空調機室外機030	257.5	251.3	1.6	空030	257.5	280.7	1.6	29.4
空調機室外機031	257.5	252.6	1.6	空031	257.5	280.7	1.6	28.1
空調機室外機032	257.5	253.8	1.6	空032	257.5	280.7	1.6	26.9
空調機室外機033	257.5	255.1	1.6	空033	257.5	280.7	1.6	25.6
空調機室外機034	257.5	256.3	1.6	空034	257.5	280.7	1.6	24.4
空調機室外機035	268.8	257.4	1.5	空035	268.8	280.7	1.5	23.3
空調機室外機036	266.6	257.4	1.5	空036	266.6	280.7	1.5	23.3
空調機室外機037	283.4	258.9	8.5	空037	283.4	280.7	8.5	21.7
空調機室外機038	283.4	257.9	8.5	空038	283.4	280.7	8.5	22.8
空調機室外機039	283.4	256.8	8.5	空039	283.4	280.7	8.5	23.9
空調機室外機040	283.4	255.1	8.5	空040	283.4	280.7	8.5	25.6
空調機室外機041	283.4	254.1	8.5	空041	283.4	280.7	8.5	26.6
空調機室外機042	283.4	253.0	8.5	空042	283.4	280.7	8.5	27.7
空調機室外機043	283.7	251.4	8.8	空043	283.7	280.7	8.8	29.3
空調機室外機044	285.4	258.9	8.5	空044	285.4	280.7	8.5	21.7
空調機室外機045	285.4	257.9	8.5	空045	285.4	280.7	8.5	22.8
空調機室外機046	285.4	256.8	8.5	空046	285.4	280.7	8.5	23.9
空調機室外機047	285.4	255.1	8.5	空047	285.4	280.7	8.5	25.6
空調機室外機048	285.4	254.1	8.5	空048	285.4	280.7	8.5	26.6
空調機室外機049	285.4	252.5	8.5	空049	285.4	280.7	8.5	28.2
空調機室外機050	285.4	251.4	8.5	空050	285.4	280.7	8.5	29.2
空調機室外機051	389.9	223.0	0.6	空051	395.7	223.0	0.6	5.7
空調機室外機052	377.0	199.2	7.7	空052	395.7	199.1	7.7	18.7
空調機室外機053	377.0	194.8	8.0	空053	395.7	194.8	8.0	18.7
空調機室外機054	377.0	193.8	8.0	空054	395.7	193.8	8.0	18.7
空調機室外機055	377.0	192.7	8.0	空055	395.7	192.7	8.0	18.7
空調機室外機056	377.0	191.6	8.0	空056	395.7	191.6	8.0	18.7
空調機室外機057	377.0	190.5	8.0	空057	395.7	190.5	8.0	18.7

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
空調機室外機058	377.0	189.4	8.0	空058	395.7	189.4	8.0	18.7
空調機室外機059	377.0	188.4	8.0	空059	395.7	188.4	8.0	18.7
空調機室外機060	377.0	187.3	8.0	空060	395.7	187.3	8.0	18.7
空調機室外機061	377.0	184.1	8.0	空061	395.7	184.8	8.0	18.7
空調機室外機062	377.0	183.0	8.0	空062	395.7	184.8	8.0	18.8
空調機室外機063	377.0	181.9	8.0	空063	395.7	184.8	8.0	18.9
空調機室外機064	377.0	180.8	8.0	空064	395.7	184.8	8.0	19.1
空調機室外機065	377.0	179.7	8.0	空065	395.7	184.8	8.0	19.3
空調機室外機066	377.0	178.7	8.0	空066	395.7	184.8	8.0	19.6
空調機室外機067	377.0	177.6	8.0	空067	395.7	184.8	8.0	20.0
空調機室外機068	377.0	176.5	8.0	空068	395.7	184.8	8.0	20.4
空調機室外機069	377.0	175.4	8.0	空069	395.7	184.8	8.0	20.9
空調機室外機070	166.3	70.7	2.2	空070	166.3	52.7	2.2	18.0
空調機室外機071	168.9	70.7	2.2	空071	168.9	52.7	2.2	18.0
空調機室外機072	171.5	70.7	2.2	空072	171.5	52.7	2.2	18.0
空調機室外機073	174.1	70.7	2.2	空073	174.1	52.7	2.2	18.0
空調機室外機074	176.7	70.7	2.2	空074	176.7	52.7	2.2	18.0
空調機室外機075	179.3	70.7	2.2	空075	179.3	52.7	2.2	18.0
空調機室外機076	181.8	70.7	2.2	空076	181.8	52.7	2.2	18.0
空調機室外機077	207.5	70.7	2.2	空077	207.5	52.7	2.2	18.0
空調機室外機078	210.1	70.7	2.2	空078	210.1	52.7	2.2	18.0
空調機室外機079	212.7	70.7	2.2	空079	212.7	52.7	2.2	18.0
空調機室外機080	215.3	70.7	2.2	空080	215.3	52.7	2.2	18.0
空調機室外機081	217.9	70.7	2.2	空081	217.9	52.7	2.2	18.0
空調機室外機082	220.5	70.7	2.2	空082	220.5	52.7	2.2	18.0
空調機室外機083	222.8	70.7	2.2	空083	222.8	52.7	2.2	18.0
空調機室外機084	166.2	248.9	1.5	空084	166.2	252.0	1.5	3.1
空調機室外機085	154.3	248.9	1.5	空085	154.3	252.0	1.5	3.1
空調機室外機086	148.5	248.9	1.5	空086	148.5	252.0	1.5	3.1
空調機室外機087	140.4	248.9	1.5	空087	140.5	252.0	1.5	3.2
空調機室外機088	139.2	248.7	1.4	空088	139.2	252.0	1.4	3.3
空調機室外機089	134.0	248.9	1.5	空089	134.0	252.0	1.5	3.2
空調機室外機090	132.7	248.7	1.1	空090	132.7	252.0	1.1	3.3
空調機室外機091	131.7	248.7	1.1	空091	131.7	252.0	1.1	3.3
空調機室外機092	130.6	248.7	1.1	空092	130.6	252.0	1.1	3.3
空調機室外機093	127.9	248.7	0.6	空093	127.9	252.0	0.6	3.3
排気口001	234.9	278.7	3.6	排001	234.9	280.7	3.6	2.0
排気口002	218.2	278.7	3.6	排002	218.2	280.7	3.6	2.0
排気口003	216.7	278.7	3.6	排003	216.7	280.7	3.6	2.0
排気口004	212.5	278.7	3.6	排004	212.5	280.7	3.6	2.0
排気口005	207.5	278.7	3.6	排005	207.5	280.7	3.6	2.0
排気口006	201.2	278.7	3.6	排006	201.2	280.7	3.6	2.0
排気口007	197.2	278.7	3.6	排007	197.2	280.7	3.6	2.0
排気口008	187.6	278.7	3.6	排008	187.6	280.7	3.6	2.0
排気口009	184.1	278.7	3.6	排009	184.1	280.7	3.6	2.0
排気口010	181.5	278.7	3.6	排010	181.5	280.7	3.6	2.0
排気口011	180.5	278.7	3.6	排011	180.5	280.7	3.6	2.0
排気口012	175.1	278.7	3.6	排012	175.1	280.7	3.6	2.0
排気口013	174.1	278.7	3.6	排013	174.1	280.7	3.6	2.0
排気口014	172.6	267.7	3.6	排014	170.6	267.7	3.6	1.9
排気口015	172.6	264.7	3.6	排015	170.7	264.7	3.6	1.9
排気口016	172.6	261.1	3.6	排016	170.7	261.1	3.6	1.9
排気口017	172.6	259.1	3.6	排017	170.7	259.1	3.6	1.9
排気口018	172.6	257.1	3.6	排018	170.7	257.1	3.6	1.9
排気口019	172.6	255.1	3.6	排019	170.7	255.1	3.6	1.9
排気口020	172.6	253.7	3.6	排020	170.7	253.7	3.6	1.9
排気口021	172.6	250.6	3.6	排021	170.7	252.0	3.6	2.3
排気口022	172.6	248.6	3.6	排022	170.7	252.0	3.6	3.8
排気口023	172.6	247.1	3.6	排023	170.7	252.0	3.6	5.2
排気口024	172.6	244.5	3.6	排024	170.7	252.0	3.6	7.7
排気口025	172.6	242.5	3.6	排025	170.7	252.0	3.6	9.6
排気口026	172.6	241.0	3.6	排026	170.7	252.0	3.6	11.1
排気口027	172.6	239.5	3.6	排027	170.7	252.0	3.6	12.6
排気口028	172.6	238.0	3.6	排028	170.7	252.0	3.6	14.1
排気口029	172.6	236.5	3.6	排029	170.7	252.0	3.6	15.6
排気口030	172.6	235.0	3.6	排030	170.7	252.0	3.6	17.1
排気口031	252.4	257.0	3.4	排031	252.4	280.7	3.4	23.7
排気口032	233.8	257.0	2.5	排032	233.8	280.7	2.5	23.7
排気口033	232.3	257.0	3.4	排033	232.3	280.7	3.4	23.7
排気口034	230.7	245.7	3.4	排034	230.7	280.7	3.4	35.0
排気口035	230.7	241.9	3.4	排035	230.7	280.7	3.4	38.8
排気口036	230.7	240.4	3.4	排036	230.7	280.7	3.4	40.3
排気口037	230.7	232.6	3.8	排037	230.7	280.7	3.8	48.1
排気口038	230.7	230.8	3.8	排038	230.7	280.7	3.8	49.9
排気口039	230.7	230.4	3.8	排039	230.7	280.7	3.8	50.3
排気口040	256.5	237.6	3.4	排040	256.5	280.7	3.4	43.1
排気口041	256.5	255.1	3.4	排041	256.5	280.7	3.4	25.6

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
排気口042	262.5	256.8	2.7	排042	262.5	280.7	2.7	23.9
排気口043	261.6	256.8	2.7	排043	261.6	280.7	2.7	23.9
排気口044	323.8	268.0	4.5	排044	323.8	280.7	4.5	12.7
排気口045	314.4	268.0	4.5	排045	314.4	280.7	4.5	12.7
排気口046	312.6	268.0	4.5	排046	312.6	280.7	4.5	12.7
排気口047	301.9	268.0	4.5	排047	301.9	280.7	4.5	12.7
排気口048	300.5	268.0	4.5	排048	300.5	280.7	4.5	12.7
排気口049	292.6	268.0	4.5	排049	292.6	280.7	4.5	12.7
排気口050	289.4	268.0	4.5	排050	289.4	280.7	4.5	12.7
排気口051	281.1	265.9	4.5	排051	281.1	280.7	4.5	14.8
排気口052	281.1	249.0	4.5	排052	281.1	280.7	4.5	31.7
排気口053	281.1	248.2	4.5	排053	281.1	280.7	4.5	32.5
排気口054	281.1	244.9	4.5	排054	281.1	280.7	4.5	35.8
排気口055	281.1	244.3	4.5	排055	281.1	280.7	4.5	36.4
排気口056	281.1	243.7	4.5	排056	281.1	280.7	4.5	37.0
排気口057	281.1	243.1	4.5	排057	281.1	280.7	4.5	37.6
排気口058	281.1	242.1	4.5	排058	281.1	280.7	4.5	38.6
排気口059	393.1	221.7	3.5	排059	395.7	221.7	3.5	2.6
排気口060	393.1	221.2	3.5	排060	395.7	221.2	3.5	2.6
排気口061	393.1	216.7	3.5	排061	395.7	216.7	3.5	2.6
排気口062	393.1	216.0	3.5	排062	395.7	216.0	3.5	2.6
排気口063	393.1	209.1	3.5	排063	395.7	209.1	3.5	2.6
排気口064	393.1	207.3	3.5	排064	395.7	207.3	3.5	2.6
排気口065	393.1	206.5	3.5	排065	395.7	206.5	3.5	2.6
排気口066	393.1	205.5	3.5	排066	395.7	205.5	3.5	2.6
排気口067	393.1	205.0	3.5	排067	395.7	205.0	3.5	2.6
排気口068	393.1	204.5	3.5	排068	395.7	204.5	3.5	2.6
排気口069	393.1	201.6	3.5	排069	395.7	201.6	3.5	2.6
排気口070	393.1	197.4	4.1	排070	395.7	197.4	4.1	2.6
排気口071	393.1	191.3	4.1	排071	395.7	191.3	4.1	2.6
排気口072	393.1	185.4	4.1	排072	395.7	185.4	4.1	2.6
排気口073	362.3	222.7	4.2	排073	395.7	222.7	4.2	33.4
排気口074	363.5	222.7	4.2	排074	395.7	222.7	4.2	32.2
排気口075	369.1	180.2	7.1	排075	395.7	184.8	7.1	26.9
排気口076	368.7	180.2	7.1	排076	395.7	184.8	7.1	27.3
排気口077	368.3	180.2	7.1	排077	395.7	184.8	7.1	27.7
排気口078	367.9	180.2	7.1	排078	395.7	184.8	7.1	28.1
排気口079	241.2	71.6	4.8	排079	241.2	52.7	4.8	18.9
排気口080	242.4	80.5	4.8	排080	242.4	52.7	4.8	27.8
排気口081	242.4	83.6	4.8	排081	242.4	52.7	4.8	30.9
排気口082	251.9	103.7	4.8	排082	251.9	52.7	4.8	51.1
排気口083	251.9	107.1	4.8	排083	251.9	52.7	4.8	54.4
排気口084	251.9	127.0	4.8	排084	251.9	52.7	4.8	74.3
排気口085	236.0	131.4	6.0	排085	236.0	52.7	6.0	78.7
排気口086	231.8	131.4	6.0	排086	231.8	52.7	6.0	78.7
排気口087	231.1	131.4	6.0	排087	231.1	52.7	6.0	78.7
排気口088	227.7	131.4	6.0	排088	227.7	52.7	6.0	78.7
排気口089	220.5	131.4	6.0	排089	220.5	52.7	6.0	78.7
排気口090	218.4	118.8	7.1	排090	218.4	52.7	7.1	66.1
排気口091	218.4	105.4	7.1	排091	218.4	52.7	7.1	52.7
排気口092	218.4	91.9	7.1	排092	218.4	52.7	7.1	39.2
排気口093	214.3	91.9	7.1	排093	214.3	52.7	7.1	39.2
排気口094	214.3	105.4	7.1	排094	214.3	52.7	7.1	52.7
排気口095	215.4	131.4	6.0	排095	215.4	52.7	6.0	78.7
排気口096	213.6	131.4	6.0	排096	213.6	52.7	6.0	78.7
排気口097	211.9	131.4	6.0	排097	211.9	52.7	6.0	78.7
排気口098	210.9	131.4	6.0	排098	210.9	52.7	6.0	78.7
排気口099	203.5	131.4	6.0	排099	203.5	52.7	6.0	78.7
排気口100	198.8	131.4	6.0	排100	198.8	52.7	6.0	78.7
排気口101	198.3	131.4	6.0	排101	198.3	52.7	6.0	78.7
排気口102	197.0	131.4	6.0	排102	197.0	52.7	6.0	78.7
排気口103	194.9	131.4	6.0	排103	194.9	52.7	6.0	78.7
排気口104	187.9	131.4	6.0	排104	187.9	52.7	6.0	78.7
排気口105	187.5	131.4	6.0	排105	187.5	52.7	6.0	78.7
排気口106	177.4	105.4	7.1	排106	177.4	52.7	7.1	52.7
排気口107	177.4	91.9	7.1	排107	177.4	52.7	7.1	39.2
排気口108	173.3	91.9	7.1	排108	173.3	52.7	7.1	39.2
排気口109	173.3	105.4	7.1	排109	173.3	52.7	7.1	52.7
排気口110	173.3	118.8	7.1	排110	173.3	52.7	7.1	66.1
排気口111	153.4	131.4	3.5	排111	100.5	131.3	3.5	52.9
排気口112	152.3	131.4	3.5	排112	100.5	131.3	3.5	51.8
排気口113	151.9	131.4	3.5	排113	100.5	131.3	3.5	51.4
排気口114	144.6	130.4	3.5	排114	100.5	130.3	3.5	44.1
排気口115	144.6	129.5	3.5	排115	100.5	129.4	3.5	44.1
排気口116	144.6	128.6	3.5	排116	100.5	128.5	3.5	44.1
排気口117	165.0	248.4	3.0	排117	165.0	252.0	3.0	3.6
排気口118	164.1	248.4	3.0	排118	164.1	252.0	3.0	3.6

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
排気口119	159.6	248.4	3.0	排119	159.7	252.0	3.0	3.6
排気口120	158.7	248.4	3.0	排120	158.7	252.0	3.0	3.6
排気口121	146.7	248.4	3.0	排121	146.7	252.0	3.0	3.6
排気口122	145.7	248.4	3.0	排122	145.7	252.0	3.0	3.6
排気口123	144.0	248.4	3.0	排123	144.0	252.0	3.0	3.6
排気口124	143.2	248.4	3.0	排124	143.2	252.0	3.0	3.6
排気口125	142.3	248.4	3.0	排125	142.3	252.0	3.0	3.6
排気口126	141.2	248.4	3.0	排126	141.3	252.0	3.0	3.6
排気口127	131.6	248.4	3.0	排127	131.6	252.0	3.0	3.6
排気口128	130.7	248.4	3.0	排128	130.7	252.0	3.0	3.6
排気口129	129.7	248.4	3.0	排129	129.8	252.0	3.0	3.6
排気口130	128.9	248.4	3.0	排130	128.9	252.0	3.0	3.6
排気口131	125.5	246.3	3.0	排131	125.5	252.0	3.0	5.8
排気口132	125.5	245.4	3.0	排132	125.5	252.0	3.0	6.6
給気口01	138.3	248.4	3.0	換01	138.3	252.0	3.0	3.6
給気口02	133.3	248.4	3.0	換02	133.3	252.0	3.0	3.6
来客車両走行001	100.5	214.1	0.0	来走001	100.5	214.1	0.0	1.0
来客車両走行059	335.4	280.7	0.0	来走059	335.4	280.7	0.0	1.0
来客車両走行072	385.1	271.1	0.0	来走072	385.1	280.7	0.0	9.6
来客車両走行074	385.1	233.0	0.0	来走074	395.7	233.0	0.0	10.6
来客車両走行079	319.0	280.7	0.0	来走079	319.0	280.7	0.0	1.0
来客車両走行080	413.5	144.9	0.0	来走080	413.5	144.9	0.0	1.0
来客車両走行081	403.9	144.9	0.0	来走081	413.5	144.9	0.0	9.7
来客車両走行082	381.1	144.9	0.0	来走082	381.1	133.7	0.0	11.2
来客車両走行083	358.3	144.9	0.0	来走083	358.3	133.7	0.0	11.2
来客車両走行086	413.5	170.7	0.0	来走086	413.5	170.7	0.0	1.0
来客車両走行087	335.4	144.9	0.0	来走087	335.4	133.7	0.0	11.2
来客車両走行088	319.3	144.9	0.0	来走088	333.6	133.7	0.0	18.1
来客車両走行089	303.4	144.9	0.0	来走089	333.6	133.7	0.0	32.2
来客車両走行090	287.4	144.9	0.0	来走090	333.6	133.7	0.0	47.4
来客車両走行101	100.5	144.9	0.0	来走101	100.5	144.9	0.0	1.0
来客車両走行105	112.9	79.4	0.0	来走105	100.6	79.4	0.0	12.3
来客車両走行111	181.3	52.7	0.0	来走111	181.3	52.7	0.0	1.0
来客車両走行112	202.9	63.5	0.0	来走112	202.9	52.7	0.0	10.8
来客車両走行113	224.5	63.5	0.0	来走113	224.5	52.7	0.0	10.8
来客車両走行114	246.2	63.5	0.0	来走114	246.2	52.7	0.0	10.8
来客車両走行115	267.8	63.5	0.0	来走115	267.8	52.7	0.0	10.8
来客車両走行116	267.8	63.5	0.0	来走116	267.8	52.7	0.0	10.8
来客車両走行117	272.5	70.2	0.0	来走117	272.5	52.7	0.0	17.6
来客車両走行118	272.5	85.5	0.0	来走118	272.5	52.7	0.0	32.8
来客車両走行119	272.5	105.3	0.0	来走119	272.5	52.7	0.0	52.6
来客車両走行120	272.5	125.1	0.0	来走120	333.6	125.1	0.0	61.1

【隣地敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
来客車両走行001	100.5	214.1	0.0	来走001'	84.6	214.1	0.0	15.9
来客車両走行059	335.4	280.7	0.0	来走059'	335.4	292.6	0.0	11.9
来客車両走行072	385.1	271.1	0.0	来走072'	395.5	271.1	0.0	10.4
来客車両走行079	319.0	280.7	0.0	来走079'	319.0	292.6	0.0	11.9
来客車両走行080	411.4	144.9	0.0	来走080'	411.4	133.7	0.0	11.1
来客車両走行081	403.9	144.9	0.0	来走081'	403.9	133.7	0.0	11.1
来客車両走行086	410.0	170.7	0.0	来走086'	410.0	182.6	0.0	11.9
来客車両走行101	100.5	144.9	0.0	来走101'	84.5	144.9	0.0	16.0
来客車両走行105	112.9	79.4	0.0	来走105'	84.5	79.3	0.0	28.4
来客車両走行111	181.3	52.7	0.0	来走111'	181.3	28.7	0.0	24.0
来客車両走行112	181.3	63.5	0.0	来走112'	181.3	28.7	0.0	34.7
来客車両走行113	202.9	63.5	0.0	来走113'	202.9	28.7	0.0	34.8
来客車両走行114	224.5	63.5	0.0	来走114'	224.5	28.7	0.0	34.8
来客車両走行115	246.2	63.5	0.0	来走115'	246.2	28.7	0.0	34.8
来客車両走行116	267.8	63.5	0.0	来走116'	267.8	28.7	0.0	34.8

【直近住居外壁】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
排気口063	393.1	209.1	3.5	排063''	430.4	22.6	4.2	190.3
排気口064	393.1	207.3	3.5	排064''	430.4	22.6	4.2	188.5
排気口069	393.1	201.6	3.5	排069''	430.4	22.6	4.2	182.9
排気口070	393.1	197.4	4.1	排070''	430.4	22.6	4.2	178.8
排気口071	393.1	191.3	4.1	排071''	430.4	22.6	4.2	172.9
排気口072	393.1	185.4	4.1	排072''	430.4	22.6	4.2	167.0
来客車両走行001	119.6	214.1	0.0	来走001''	119.6	24.7	0.0	189.4
来客車両走行080	413.5	144.9	0.0	来走080''	430.5	22.6	0.0	123.4
来客車両走行081	403.9	144.9	0.0	来走081''	430.5	22.6	0.0	125.1
来客車両走行082	358.3	144.9	0.0	来走082''	331.0	27.5	0.0	120.5
来客車両走行083	335.4	144.9	0.0	来走083''	330.3	27.5	0.0	117.5
来客車両走行086	413.5	170.7	0.0	来走086''	445.1	25.5	0.0	148.6
来客車両走行087	323.0	144.9	0.0	来走087''	323.0	27.8	0.0	117.0
来客車両走行101	119.6	144.9	0.0	来走101''	119.6	24.7	0.0	120.2
来客車両走行105	119.6	79.4	0.0	来走105''	119.6	24.7	0.0	54.7
来客車両走行111	181.3	52.7	0.0	来走111''	200.6	16.3	0.0	41.2

たつのこまち龍ヶ崎モール 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	1.7	108	172.799	260.051	6.7	108	172.799	253.364	6.7					404	327.837	245.67	7.0
2	冷凍機室外機02	1.7	108	172.799	261.399	6.7	108	172.799	253.503	6.7					404	327.837	245.27	7.0
3	冷凍機室外機03	1.7	108	172.799	262.83	6.7	108	172.799	253.673	6.7					404	327.837	244.886	7.0
4	冷凍機室外機04	1.7	108	172.799	264.352	6.7	108	172.799	253.884	6.7					404	327.837	244.517	7.0
5	冷凍機室外機05	1.7	108	172.799	266.178	6.7	108	172.799	254.192	6.7					404	327.837	244.12	7.0
6	冷凍機室外機06	1.7	108	172.799	268.912	6.7	108	172.799	254.819	6.7					404	327.837	243.601	7.0
7	冷凍機室外機07	1.7	108	172.799	271.38	6.7	108	172.799	255.672	6.7					304	277.601	256.298	7.5
8	冷凍機室外機08	1.7	108	172.799	274.086	6.7	108	172.799	257.248	6.7					304	277.601	255.626	7.5
9	キュービクル01	1.6	108	172.799	244.392	6.7	108	172.799	252.351	6.7	109	212.665	278.613	4.8	304	277.601	252.456	7.5
10	キュービクル02	1.6	108	172.799	237.469	6.7	108	172.799	252.108	6.7	109	220.583	278.613	4.8	304	277.601	253.014	7.5
11	キュービクル03	1.5	302	260.418	255.049	7.5	108	172.799	252.064	6.7	109	226.341	278.613	4.8	304	277.601	255.686	7.5
12	キュービクル04	8.5	108	172.799	236.015	6.7	108	172.799	252.143	6.7					404	327.837	248.019	7.0
13	キュービクル05	1.5	502	345.138	185.444	7.0	502	345.143	195.974	7.0	401	309.317	228.837	9.0				
14	キュービクル06	1.5					603	151.698	131.199	7.2	603	156.787	131.198	7.2	603	237.402	131.172	7.2
15	キュービクル07	1.5	702	125.691	232.974	6.5					108	172.799	258.212	6.7	304	277.601	238.945	7.5
16	給湯器01	2.0	108	172.799	256.514	6.7	108	172.799	253.074	6.7					404	327.837	246.388	7.0
17	給湯器02	2.0	702	125.691	232.437	6.5					108	172.799	253.238	6.7	304	277.601	239.495	7.5
18	空調機室外機001	1.5	108	172.799	255.574	6.7	108	172.799	253.008	6.7					404	327.837	246.765	7.0
19	空調機室外機002	1.5	108	172.799	255.92	6.7	108	172.799	253.032	6.7					404	327.837	246.629	7.0
20	空調機室外機003	1.5	108	172.799	257.121	6.7	108	172.799	253.12	6.7					404	327.837	246.142	7.0
21	空調機室外機004	1.5	701	127.174	229.301	6.5					108	172.799	245.717	6.7	304	277.601	235.42	7.5
22	空調機室外機005	2.3	701	129.36	229.301	6.5					108	172.799	245.377	6.7	304	277.601	234.533	7.5
23	空調機室外機006	2.3	701	133.925	229.301	6.5					108	172.799	242.966	6.7	304	277.601	233.19	7.5
24	空調機室外機007	2.3	701	139.526	229.301	6.5					108	172.799	240.555	6.7	304	277.601	231.847	7.5
25	空調機室外機008	1.5	701	154.485	229.301	6.5					108	172.799	234.648	6.7	401	294.601	228.837	9.0
26	空調機室外機009	6.7	108	172.799	237.951	6.7	108	172.799	251.921	6.7	109	205.999	278.613	4.8	304	277.601	243.17	7.5
27	空調機室外機010	6.7	108	172.799	238.158	6.7	108	172.799	251.921	6.7	109	205.575	278.613	4.8	304	277.601	243.042	7.5
28	空調機室外機011	6.7	108	172.799	238.369	6.7	108	172.799	251.92	6.7	109	205.151	278.613	4.8	304	277.601	242.917	7.5
29	空調機室外機012	6.7	108	172.799	238.583	6.7	108	172.799	251.919	6.7	109	204.727	278.613	4.8	304	277.601	242.793	7.5
30	空調機室外機013	6.7	108	172.799	238.802	6.7	108	172.799	251.918	6.7	109	204.303	278.613	4.8	304	277.601	242.67	7.5
31	空調機室外機014	6.7	108	172.799	239.025	6.7	108	172.799	251.918	6.7	109	203.879	278.613	4.8	304	277.601	242.55	7.5
32	空調機室外機015	6.7	108	172.799	239.252	6.7	108	172.799	251.917	6.7	109	203.455	278.613	4.8	304	277.601	242.431	7.5
33	空調機室外機016	6.7	108	172.799	239.483	6.7	108	172.799	251.916	6.7	109	203.031	278.613	4.8	304	277.601	242.314	7.5
34	空調機室外機017	6.3	108	172.799	262.482	6.7	108	172.799	254.23	6.7	109	190.954	278.613	4.8	304	277.601	250.978	7.5
35	空調機室外機018	6.3	108	172.799	262.994	6.7	108	172.799	254.389	6.7	109	190.259	278.613	4.8	304	277.601	250.844	7.5
36	空調機室外機019	6.3	108	172.799	263.517	6.7	108	172.799	254.573	6.7	109	189.564	278.613	4.8	304	277.601	250.711	7.5
37	空調機室外機020	6.3	108	172.799	264.051	6.7	108	172.799	254.786	6.7	109	188.869	278.613	4.8	304	277.601	250.58	7.5
38	空調機室外機021	6.3	108	172.799	264.598	6.7	108	172.799	255.037	6.7	109	188.174	278.613	4.8	304	277.601	250.45	7.5
39	空調機室外機022	6.3	108	172.799	265.157	6.7	108	172.799	255.337	6.7	109	187.479	278.613	4.8	304	277.601	250.322	7.5
40	空調機室外機023	6.3	108	172.799	265.728	6.7	108	172.799	255.701	6.7	109	186.784	278.613	4.8	304	277.601	250.195	7.5
41	空調機室外機024	6.3	108	172.799	266.313	6.7	108	172.799	256.153	6.7	109	186.089	278.613	4.8	304	277.601	250.069	7.5
42	空調機室外機025	6.3	108	172.799	266.912	6.7	108	172.799	256.729	6.7	109	185.395	278.613	4.8	304	277.601	249.945	7.5
43	空調機室外機026	6.3	108	172.799	267.524	6.7	108	172.799	257.488	6.7	109	184.7	278.613	4.8	304	277.601	249.821	7.5
44	空調機室外機027	6.3	108	172.799	268.151	6.7	108	172.799	258.534	6.7	109	184.005	278.613	4.8	304	277.601	249.699	7.5
45	空調機室外機028	1.6	108	172.799	232.319	6.7	108	172.799	251.877	6.7	109	216.274	278.613	4.8	304	277.601	245.451	7.5
46	空調機室外機029	1.6	108	172.799	232.951	6.7	108	172.799	251.906	6.7	109	216.841	278.613	4.8	304	277.601	246.51	7.5
47	空調機室外機030	1.6	108	172.799	233.584	6.7	108	172.799	251.936	6.7	109	217.442	278.613	4.8	304	277.601	247.569	7.5
48	空調機室外機031	1.6	108	172.799	234.217	6.7	108	172.799	251.966	6.7	109	218.08	278.613	4.8	304	277.601	248.629	7.5
49	空調機室外機032	1.6	108	172.799	234.85	6.7	108	172.799	251.995	6.7	109	218.759	278.613	4.8	304	277.601	249.688	7.5
50	空調機室外機033	1.6	108	172.799	235.482	6.7	108	172.799	252.025	6.7	109	219.483	278.613	4.8	304	277.601	250.747	7.5
51	空調機室外機034	1.6	108	172.799	236.115	6.7	108	172.799	252.055	6.7	109	220.256	278.613	4.8	304	277.601	251.807	7.5
52	空調機室外機035	1.5	302	260.418	255.498	7.5	108	172.799	252.067	6.7	109	225.515	278.613	4.8	304	277.601	255.194	7.5
53	空調機室外機036	1.5	302	260.417	255.968	7.5	108	172.799	252.069	6.7	109	224.671	278.613	4.8	304	277.601	254.707	7.5
54	空調機室外機037	8.5	108	172.799	234.55	6.7	108	172.799	252.08	6.7	109	232.898	278.613	4.8	404	327.837	245.699	7.0
55	空調機室外機038	8.5	108	172.799	234.07	6.7	302	260.416	256.657	7.5	109	231.778	278.613	4.8	404	327.837	245.047	7.0
56	空調機室外機039	8.5	108	172.799	233.591	6.7	302	260.417	255.797	7.5	109	230.726	278.613	4.8	404	327.837	244.395	7.0
57	空調機室外機040	8.5	108	172.799	232.86	6.7	302	260.419	254.485	7.5	109	229.237	278.613	4.8	404	327.837	243.399	7.0
58	空調機室外機041	8.5	108	172.799	232.38	6.7	302	260.42	253.625	7.5	109	228.331	278.613	4.8	404	327.837	242.747	7.0
59	空調機室外機042	8.5	108	172.799	231.901	6.7	302	260.421	252.765	7.5	109	227.473	278.613	4.8	404	327.837	242.095	7.0
60	空調機室外機043	8.8	108	172.799	231.167	6.7	302	260.423	251.495	7.5	109	226.397	278.613	4.8	404	327.837	241.176	7.0
61	空調機室外機044	8.5	108	172.799	234.355	6.7	108	172.799	252.077	6.7	109	233.734	278.613	4.8	404	327.837	246.066	7.0
62	空調機室外機045	8.5	108	172.799	233.881	6.7	302	260.416	256.575	7.5	109	232.589	278.613	4.8	404	327.837	245.402	7.0
63	空調機室外機046	8.5	108	172.799	233.406	6.7	302	260.417	255.73	7.5	109	231.513	278.613	4.8	404	327.837	244.738	7.0
64	空調機室外機047	8.5	108	172.799	232.682	6.7	302	260.419	254.44	7.5	109	229.989	278.613	4.8	404	327.837	243.725	7.0
65	空調機室外機048	8.5	108	172.799	232.208	6.7	302	260.42	253.595	7.5	109	229.061	278.613	4.8	404	327.837	243.061	7.0
66	空調機室外機049	8.5	108	172.799	231.534	6.7	302	260.422	252.397	7.5	109	227.831	278.613	4.8	404	327.837	242.118	7.0
67	空調機室外機050	8.5	108	172.799	231.06	6.7	302	260.423	251.552	7.5	109	227.018	278.613	4.8	404	327.837	241.454	7.0
68	空調機室外機051	0.6	502	345.155	221.814	7.0	302	260.44	240.089	7.5	402	281.314	262.179	7.0				
69	空調機室外機052	7.7	502	345.145	200.888	7.0	302	260.456	228.981	7.5	401	319.798	228.837	9.0	504	392.75	221.38	7.0
70	空調機室外機053	8.0					502	345.147	203.654	7.0	401	314.377	228.837	9.0	504	392.75	220.704	7.0
71	空調機室外機054	8.0					502	345.146	202.743	7.0	401	313.096	228.837	9.0	504	392.75	220.536	7.0
72	空調機室外機055	8.0					502	345.146	201.831	7.0	401	311.842	228.837	9.0	504	392.75	220.367	7.0

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
73	空調機室外機056	8.0					502	345.145	200.92	7.0	401	310.615	228.837	9.0	504	392.75	220.198	7.0
74	空調機室外機057	8.0					502	345.145	200.008	7.0	401	309.413	228.837	9.0	504	392.75	220.029	7.0
75	空調機室外機058	8.0					502	345.144	199.096	7.0	401	308.237	228.837	9.0	504	392.75	219.861	7.0
76	空調機室外機059	8.0					502	345.144	198.185	7.0	401	307.086	228.837	9.0	504	392.75	219.692	7.0
77	空調機室外機060	8.0					502	345.143	197.273	7.0	401	305.957	228.837	9.0	504	392.75	219.523	7.0
78	空調機室外機061	8.0					502	345.142	194.538	7.0	401	302.707	228.837	9.0	504	392.75	219.017	7.0
79	空調機室外機062	8.0					502	345.142	193.627	7.0	401	301.666	228.837	9.0	504	392.75	218.848	7.0
80	空調機室外機063	8.0					502	345.141	192.715	7.0	401	300.646	228.837	9.0	504	392.75	218.679	7.0
81	空調機室外機064	8.0					502	345.141	191.803	7.0	401	299.645	228.837	9.0	504	392.75	218.51	7.0
82	空調機室外機065	8.0					502	345.14	190.892	7.0	401	298.663	228.837	9.0	504	392.75	218.341	7.0
83	空調機室外機066	8.0					502	345.14	189.98	7.0	401	297.7	228.837	9.0	504	392.75	218.173	7.0
84	空調機室外機067	8.0					502	345.139	189.069	7.0	401	296.754	228.837	9.0	504	392.75	218.004	7.0
85	空調機室外機068	8.0					502	345.139	188.157	7.0	401	295.827	228.837	9.0	504	392.75	217.835	7.0
86	空調機室外機069	8.0					502	345.139	187.245	7.0	401	294.916	228.837	9.0	504	392.75	217.666	7.0
87	空調機室外機070	2.2	601	165.705	71.695	9.0	601	166.279	71.695	9.0	601	166.389	71.695	9.0	601	167.698	71.695	9.0
88	空調機室外機071	2.2	601	168.29	71.695	9.0	601	168.868	71.695	9.0	601	168.981	71.695	9.0	601	170.285	71.695	9.0
89	空調機室外機072	2.2	601	170.876	71.695	9.0	601	171.458	71.695	9.0	601	171.573	71.695	9.0	601	172.872	71.695	9.0
90	空調機室外機073	2.2	601	173.461	71.695	9.0	601	174.047	71.695	9.0	601	174.165	71.695	9.0	601	175.459	71.695	9.0
91	空調機室外機074	2.2	601	176.047	71.695	9.0	601	176.636	71.695	9.0	601	176.756	71.695	9.0	601	178.045	71.695	9.0
92	空調機室外機075	2.2	601	178.632	71.695	9.0	601	179.225	71.695	9.0	601	179.348	71.695	9.0	601	180.632	71.695	9.0
93	空調機室外機076	2.2	601	181.155	71.695	9.0	601	181.751	71.695	9.0	601	181.877	71.695	9.0	601	183.156	71.695	9.0
94	空調機室外機077	2.2	601	206.701	71.695	9.0	601	207.333	71.695	9.0	601	207.483	71.695	9.0	601	208.714	71.695	9.0
95	空調機室外機078	2.2	601	209.287	71.695	9.0	601	209.922	71.695	9.0	601	210.075	71.695	9.0	601	211.3	71.695	9.0
96	空調機室外機079	2.2	601	211.872	71.695	9.0	601	212.511	71.695	9.0	601	212.667	71.695	9.0	601	213.887	71.695	9.0
97	空調機室外機080	2.2	601	214.458	71.695	9.0	601	215.1	71.695	9.0	601	215.259	71.695	9.0	601	216.474	71.695	9.0
98	空調機室外機081	2.2	601	217.044	71.695	9.0	601	217.689	71.695	9.0	601	217.85	71.695	9.0	601	219.061	71.695	9.0
99	空調機室外機082	2.2	601	219.629	71.695	9.0	601	220.278	71.695	9.0	601	220.442	71.695	9.0	601	221.648	71.695	9.0
100	空調機室外機083	2.2	601	221.893	71.695	9.0	601	222.546	71.695	9.0	601	222.711	71.695	9.0	601	223.913	71.695	9.0
101	空調機室外機084	1.5	702	125.691	232.101	6.5					108	172.799	258.34	6.7	304	277.601	237.519	7.5
102	空調機室外機085	1.5	702	125.691	234.994	6.5					108	172.799	267.928	6.7	304	277.601	236.928	7.5
103	空調機室外機086	1.5	702	125.691	236.801	6.5					108	172.799	270.904	6.7	304	277.601	236.66	7.5
104	空調機室外機087	1.5	702	125.691	239.936	6.5					108	172.799	274.021	6.7	304	277.601	236.308	7.5
105	空調機室外機088	1.4	702	125.691	240.422	6.5					108	172.799	274.383	6.7	304	277.601	236.194	7.5
106	空調機室外機089	1.5	702	125.691	243.199	6.5					108	172.799	275.948	6.7	304	277.601	236.043	7.5
107	空調機室外機090	1.1	702	125.691	243.819	6.5					108	172.799	276.226	6.7	304	277.601	235.932	7.5
108	空調機室外機091	1.1	702	125.691	244.454	6.5					108	172.799	276.489	6.7	304	277.601	235.891	7.5
109	空調機室外機092	1.1	702	125.691	245.114	6.5					108	172.799	276.743	6.7	304	277.601	235.85	7.5
110	空調機室外機093	0.6	702	125.691	246.994	6.5					108	172.799	277.371	6.7	304	277.601	235.745	7.5
111	排気口001	3.6	108	172.799	252.414	6.7	108	172.799	252.817	6.7					404	327.837	247.954	7.0
112	排気口002	3.6	108	172.799	257.079	6.7	108	172.799	253.121	6.7					404	327.837	245.841	7.0
113	排気口003	3.6	108	172.799	257.555	6.7	108	172.799	253.159	6.7					404	327.837	245.671	7.0
114	排気口004	3.6	108	172.799	258.967	6.7	108	172.799	253.282	6.7					404	327.837	245.203	7.0
115	排気口005	3.6	108	172.799	260.752	6.7	108	172.799	253.463	6.7					404	327.837	244.68	7.0
116	排気口006	3.6	108	172.799	263.199	6.7	108	172.799	253.773	6.7					404	327.837	244.063	7.0
117	排気口007	3.6	108	172.799	264.899	6.7	108	172.799	254.047	6.7					404	327.837	243.691	7.0
118	排気口008	3.6	108	172.799	269.576	6.7	108	172.799	255.25	6.7					304	277.601	255.687	7.5
119	排気口009	3.6	108	172.799	271.453	6.7	108	172.799	256.093	6.7					304	277.601	255.198	7.5
120	排気口010	3.6	108	172.799	273.006	6.7	108	172.799	257.121	6.7					304	277.601	254.828	7.5
121	排気口011	3.6	108	172.799	273.61	6.7	108	172.799	257.652	6.7					304	277.601	254.691	7.5
122	排気口012	3.6	108	172.799	277.103	6.7	108	172.799	264.729	6.7					304	277.601	253.977	7.5
123	排気口013	3.6	108	172.799	277.796	6.7	108	172.799	268.543	6.7					304	277.601	253.849	7.5
124	排気口014	3.6	702	125.691	239.668	6.5					108	172.799	267.935	6.7	304	277.601	247.836	7.5
125	排気口015	3.6	702	125.691	238.266	6.5					108	172.799	264.964	6.7	304	277.601	246.249	7.5
126	排気口016	3.6	702	125.691	236.584	6.5					108	172.799	261.398	6.7	304	277.601	244.343	7.5
127	排気口017	3.6	702	125.691	235.65	6.5					108	172.799	259.417	6.7	304	277.601	243.285	7.5
128	排気口018	3.6	702	125.691	234.716	6.5					108	172.799	257.436	6.7	304	277.601	242.227	7.5
129	排気口019	3.6	702	125.691	233.782	6.5					108	172.799	255.455	6.7	304	277.601	241.168	7.5
130	排気口020	3.6	702	125.691	233.127	6.5					108	172.799	254.068	6.7	304	277.601	240.427	7.5
131	排気口021	3.6	702	125.691	231.679	6.5					108	172.799	250.997	6.7	304	277.601	238.787	7.5
132	排気口022	3.6	702	125.691	230.745	6.5					108	172.799	249.015	6.7	304	277.601	237.728	7.5
133	排気口023	3.6	702	125.691	230.044	6.5					108	172.799	247.53	6.7	304	277.601	236.934	7.5
134	排気口024	3.6	701	127.101	229.301	6.5					108	172.799	244.955	6.7	304	277.601	235.559	7.5
135	排気口025	3.6	701	130.203	229.301	6.5					108	172.799	242.973	6.7	304	277.601	234.5	7.5
136	排気口026	3.6	701	132.844	229.301	6.5					108	172.799	241.487	6.7	304	277.601	233.706	7.5
137	排気口027	3.6	701	135.81	229.301	6.5					108	172.799	240.001	6.7	304	277.601	232.912	7.5
138	排気口028	3.6	701	139.162	229.301	6.5					108	172.799	238.516	6.7	304	277.601	232.118	7.5
139	排気口029	3.6	701	142.986	229.301	6.5					108	172.799	237.03	6.7	304	277.601	231.324	7.5
140	排気口030	3.6	701	147.385	229.301	6.5					108	172.799	235.544	6.7	401	317.402	228.837	9.0
141	排気口031	3.4	108	172.799	237.097	6.7	108	172.799	252.078	6.7	109	218.699	278.613	4.8	304	277.601	251.424	7.5
142	排気口032	2.5	108	172.799	239.844	6.7	108	172.799	252.116	6.7	109	211.364	278.613	4.8	304	277.601	248.443	7.5
143	排気口033	3.4	108	172.799	240.088	6.7	108	172.799	252.12	6.7	109	210.79	278.613	4.8	304	277.601	248.238	7.5
144	排気口034	3.4	108	172.799	233.558	6.7	108	172.799	251.733	6.7	109	206.945	278.613	4.8	304	277.601	239.943	7.5
145	排気口035	3.4	108	172.799	231.263	6.7	108	172.799	251.602	6.7	109	206.186	278.613	4.8	304	277.601	237.223	7.5
146	排気口036	3.4	108	172.799	230.384	6.7	108	172.799	251.551	6.7	109	205.925	278.613	4.8	304	277.601	236.182	7.5
147	排気口037	3.8	104	214.13	230.607	6.7	108	172.799	251.28	6.7	109	204.735	278.613	4.8	401	318.102	228.837	9.0
148	排気口038	3.8	104	214.13	229.037	6.7	108	172.799	251.219	6.7	109	204.508	278.613	4.8	401	292.266	228.837	9.0
149	排気口039	3.8	104	214.13	228.657	6.7	108	172.799	251.204	6.7	109	204.455	278.613	4.8	401	283.185	228.837	9.0
150	排気口040	3.4	104	214.13	232.047	6.7	108	172.799	251.603	6.7	109	212.056	278.613	4.8	304	277.601	235.765	7.5
151	排気口041	3.4	108	172.799	235.623	6.7	108	172.799	252.027	6.7	109	219.169	278.613	4.8	304	277.601	250.628	7.5

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
152	排気口042	2.7	302	260.416	256.313	7.5	302	260.416	256.695	7.5	109	222.578	278.613	4.8	304	277.601	253.261	7.5
153	排気口043	2.7	302	260.416	256.533	7.5	108	172.799	252.062	6.7	109	222.207	278.613	4.8	304	277.601	253.065	7.5
154	排気口044	4.5	302	260.42	253.999	7.5	402	281.313	263.566	7.0					404	327.837	265.654	7.0
155	排気口045	4.5	302	260.417	255.594	7.5	402	281.312	264.327	7.0					404	327.837	261.001	7.0
156	排気口046	4.5	302	260.417	255.918	7.5	402	281.312	264.486	7.0					404	327.837	260.221	7.0
157	排気口047	4.5	402	281.313	263.025	7.0	402	281.311	265.511	7.0					404	327.837	256.252	7.0
158	排気口048	4.5	402	281.313	263.328	7.0	402	281.311	265.654	7.0					404	327.837	255.812	7.0
159	排気口049	4.5	402	281.311	265.154	7.0	402	281.31	266.539	7.0					404	327.837	253.496	7.0
160	排気口050	4.5	402	281.311	265.929	7.0	402	281.31	266.929	7.0					404	327.837	252.661	7.0
161	排気口051	4.5	108	172.799	237.901	6.7	108	172.799	252.214	6.7					404	327.837	249.443	7.0
162	排気口052	4.5	302	260.432	245.419	7.5	302	260.426	249.539	7.5	303	266.209	256.7	7.5	404	327.837	239.405	7.0
163	排気口053	4.5	302	260.433	244.702	7.5	302	260.427	248.887	7.5	303	264.959	256.7	7.5	404	327.837	238.931	7.0
164	排気口054	4.5	302	260.437	241.727	7.5	302	260.431	246.184	7.5	302	260.416	256.589	7.5	404	327.837	236.962	7.0
165	排気口055	4.5	302	260.438	241.191	7.5	302	260.432	245.697	7.5	302	260.417	256.136	7.5	404	327.837	236.607	7.0
166	排気口056	4.5	302	260.439	240.653	7.5	302	260.432	245.209	7.5	302	260.417	255.682	7.5	404	327.837	236.252	7.0
167	排気口057	4.5	302	260.44	240.117	7.5	302	260.433	244.721	7.5	302	260.418	255.23	7.5	404	327.837	235.897	7.0
168	排気口058	4.5	302	260.441	239.267	7.5	302	260.434	243.949	7.5	302	260.419	254.512	7.5	404	327.837	235.334	7.0
169	排気口059	3.5	502	345.155	220.681	7.0	302	260.44	239.75	7.5	402	281.314	262.129	7.0				
170	排気口060	3.5	502	345.155	220.257	7.0	302	260.441	239.547	7.5	402	281.314	261.912	7.0				
171	排気口061	3.5	502	345.153	216.488	7.0	401	316.724	228.837	9.0	402	281.315	259.991	7.0				
172	排気口062	3.5	502	345.152	215.824	7.0	401	313.535	228.837	9.0	402	281.316	259.652	7.0				
173	排気口063	3.5	502	345.15	210.045	7.0	401	290.72	228.837	9.0	402	281.318	256.705	7.0				
174	排気口064	3.5	502	345.149	208.532	7.0	401	285.902	228.837	9.0	402	281.319	255.933	7.0				
175	排気口065	3.5	502	345.149	207.806	7.0	401	283.726	228.837	9.0	402	281.319	255.563	7.0				
176	排気口066	3.5	502	345.148	206.958	7.0	302	260.45	233.193	7.5	402	281.319	255.131	7.0				
177	排気口067	3.5	502	345.148	206.54	7.0	302	260.45	232.993	7.5	303	277.331	256.7	7.5				
178	排気口068	3.5	502	345.148	206.116	7.0	302	260.45	232.79	7.5	303	276.873	256.7	7.5				
179	排気口069	3.5	502	345.147	203.696	7.0	302	260.452	231.633	7.5	303	274.354	256.7	7.5				
180	排気口070	4.1	502	345.145	200.143	7.0	302	260.454	229.935	7.5	303	270.93	256.7	7.5				
181	排気口071	4.1	502	345.142	195.037	7.0	502	345.147	204.415	7.0	401	320.478	228.837	9.0				
182	排気口072	4.1	502	345.14	190.001	7.0	502	345.145	199.738	7.0	401	313.605	228.837	9.0				
183	排気口073	4.2	502	345.156	222.201	7.0	401	321.958	228.837	9.0	402	281.318	256.933	7.0				
184	排気口074	4.2	502	345.156	222.17	7.0	401	322.915	228.837	9.0	402	281.318	257.193	7.0				
185	排気口075	7.1	502	345.137	183.102	7.0	502	345.139	188.833	7.0	401	294.571	228.837	9.0	504	392.75	220.509	7.0
186	排気口076	7.1	502	345.137	183.057	7.0	502	345.139	188.705	7.0	401	294.344	228.837	9.0	504	392.75	220.584	7.0
187	排気口077	7.1	502	345.137	183.012	7.0	502	345.139	188.577	7.0	401	294.117	228.837	9.0	504	392.75	220.656	7.0
188	排気口078	7.1	502	345.137	182.966	7.0	502	345.139	188.449	7.0	401	293.889	228.837	9.0	504	392.75	220.725	7.0
189	排気口079	4.8	601	241.074	71.695	9.0	601	241.132	71.695	9.0	601	241.148	71.695	9.0	606	242.209	72.652	9.0
190	排気口080	4.8	606	242.209	80.602	9.0	606	242.209	80.827	9.0	606	242.209	81.159	9.0	604	251.701	89.318	7.2
191	排気口081	4.8	606	242.209	83.683	9.0	606	242.209	83.905	9.0	606	242.209	84.233	9.0	604	251.701	92.214	7.2
192	排気口082	4.8	603	210.666	131.181	7.2	603	236.872	131.172	7.2	103	215.895	227.197	8.5	502	345.136	182.705	7.0
193	排気口083	4.8	603	214.587	131.179	7.2	603	238.405	131.172	7.2	103	216.24	227.197	8.5	502	345.137	183.885	7.0
194	排気口084	4.8	603	243.977	131.17	7.2	603	249.188	131.168	7.2	103	218.575	227.197	8.5	502	345.14	190.883	7.0
195	排気口085	6.0					108	172.799	248.115	6.7	105	211.511	232.202	6.7	502	345.143	195.721	7.0
196	排気口086	6.0					108	172.799	247.852	6.7	105	209.934	232.202	6.7	502	345.143	196.485	7.0
197	排気口087	6.0					108	172.799	247.804	6.7	105	209.67	232.202	6.7	502	345.143	196.61	7.0
198	排気口088	6.0					108	172.799	247.551	6.7	105	208.37	232.202	6.7	502	345.143	197.206	7.0
199	排気口089	6.0					108	172.799	246.918	6.7	105	205.683	232.202	6.7	502	345.144	198.364	7.0
200	排気口090	7.1	603	201.17	131.184	7.2	603	213.982	131.18	7.2	603	216.886	131.179	7.2	603	239.037	131.172	7.2
201	排気口091	7.1	603	186.973	131.188	7.2	603	210.041	131.181	7.2	603	215.454	131.179	7.2	604	251.701	127.954	7.2
202	排気口092	7.1	603	175.722	131.192	7.2	603	206.716	131.182	7.2	603	214.196	131.18	7.2	604	251.701	116.96	7.2
203	排気口093	7.1	603	172.88	131.193	7.2	603	203.568	131.183	7.2	603	210.841	131.181	7.2	604	251.701	119.456	7.2
204	排気口094	7.1	603	183.781	131.189	7.2	603	206.602	131.182	7.2	603	211.856	131.18	7.2	604	251.701	130.197	7.2
205	排気口095	6.0					108	172.799	246.348	6.7	105	203.783	232.202	6.7	502	345.144	199.127	7.0
206	排気口096	6.0					108	172.799	246.114	6.7	105	203.112	232.202	6.7	502	345.145	199.386	7.0
207	排気口097	6.0					108	172.799	245.873	6.7	105	202.474	232.202	6.7	502	345.145	199.628	7.0
208	排気口098	6.0					108	172.799	245.724	6.7	105	202.103	232.202	6.7	502	345.145	199.766	7.0
209	排気口099	6.0					108	172.799	244.316	6.7	105	199.321	232.202	6.7	502	345.145	200.76	7.0
210	排気口100	6.0					108	172.799	243.025	6.7	105	197.542	232.202	6.7	502	345.145	201.357	7.0
211	排気口101	6.0					108	172.799	242.878	6.7	105	197.371	232.202	6.7	502	345.145	201.412	7.0
212	排気口102	6.0					108	172.799	242.433	6.7	105	196.887	232.202	6.7	502	345.146	201.569	7.0
213	排気口103	6.0					108	172.799	241.583	6.7	105	196.078	232.202	6.7	502	345.146	201.826	7.0
214	排気口104	6.0					108	172.799	237.4	6.7	105	193.473	232.202	6.7	502	345.146	202.617	7.0
215	排気口105	6.0					108	172.799	237.01	6.7	105	193.304	232.202	6.7	502	345.146	202.667	7.0
216	排気口106	7.1	603	155.61	131.198	7.2	603	176.26	131.192	7.2	603	180.106	131.19	7.2	603	224.262	131.176	7.2
217	排気口107	7.1	603	147.805	131.201	7.2	603	175.791	131.192	7.2	603	181.231	131.19	7.2	603	241.615	131.171	7.2
218	排気口108	7.1	603	144.964	131.202	7.2	603	172.644	131.193	7.2	603	177.876	131.191	7.2	603	238.672	131.172	7.2
219	排気口109	7.1	603	152.418	131.199	7.2	603	172.822	131.193	7.2	603	176.509	131.191	7.2	603	220.987	131.177	7.2
220	排気口110	7.1	603	161.822	131.196	7.2	603	173.032	131.193	7.2	603	174.951	131.192	7.2	603	199.152	131.184	7.2
221	排気口111	3.5					704	168.799	238.542	6.5	107	179.761	229.313	6.7	502	345.148	205.878	7.0
222	排気口112	3.5					704	168.803	239.379	6.5	107	179.325	229.313	6.7	502	345.148	205.967	7.0
223	排気口113	3.5					704	168.805	239.69	6.5	107	179.148	229.313	6.7	502	345.148	206.003	7.0
224	排気口114	3.5					704	168.822	243.117	6.5	107	176.414	229.313	6.7	603	146.773	131.201	7.2
225	排気口115	3.5					603	144.963	131.202	7.2	603	145.147	131.201	7.2	603	149.103	131.2	7.2
226	排気口116	3.5					603	145.151	131.201	7.2	603	145.431	131.201	7.2	603	151.391	131.199	7.2
227	排気口117	3.0	702	125.691	232.093	6.5					108	172.799	259.236	6.7	304	277.601	237.199	7.5
228	排気口118	3.0	702	125.691	232.319	6.5					108	172.799	260.228	6.7	304	277.601	237.177	7.5
229	排気口119	3.0	702	125.691	233.304	6.5					108	172.799	264.048	6.7	304	277.601	236.934	7.5
230	排気口120	3.0	702	125.691	233.529	6.5					108	172.799	264.738	6.7	304	277.601	236.89	7.5
231	排気口121	3.0	702	125.691	237.135	6.5					108	172.799	271.478	6.7	304	277.601	236.359	7.5

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
232	排気口122	3.0	702	125.691	237.504	6.5					108	172.799	271.902	6.7	304	277.601	236.314	7.5
233	排気口123	3.0	702	125.691	238.143	6.5					108	172.799	272.568	6.7	304	277.601	236.242	7.5
234	排気口124	3.0	702	125.691	238.449	6.5					108	172.799	272.86	6.7	304	277.601	236.209	7.5
235	排気口125	3.0	702	125.691	238.82	6.5					108	172.799	273.193	6.7	304	277.601	236.17	7.5
236	排気口126	3.0	702	125.691	239.249	6.5					108	172.799	273.552	6.7	304	277.601	236.127	7.5
237	排気口127	3.0	702	125.691	244.199	6.5					108	172.799	276.381	6.7	304	277.601	235.744	7.5
238	排気口128	3.0	702	125.691	244.805	6.5					108	172.799	276.618	6.7	304	277.601	235.707	7.5
239	排気口129	3.0	702	125.691	245.409	6.5					108	172.799	276.838	6.7	304	277.601	235.671	7.5
240	排気口130	3.0	702	125.691	245.988	6.5					108	172.799	277.035	6.7	304	277.601	235.639	7.5
241	排気口131	3.0					702	125.691	246.28	6.5	108	172.799	277.055	6.7	304	277.601	234.577	7.5
242	排気口132	3.0					702	125.691	245.459	6.5	108	172.799	276.778	6.7	304	277.601	234.216	7.5
243	給気口01	3.0	702	125.691	240.582	6.5					108	172.799	274.521	6.7	304	277.601	236.005	7.5
244	給気口02	3.0	702	125.691	243.188	6.5					108	172.799	275.946	6.7	304	277.601	235.81	7.5
245	来客車両走行001	0.0					701	136.357	229.301	6.5	108	172.799	270.107	6.7				
246	来客車両走行002	0.0					701	148.2	229.301	6.5	108	172.799	263.636	6.7	502	345.156	222.028	7.0
247	来客車両走行003	0.0					701	148.238	229.301	6.5	108	172.799	264.051	6.7	502	345.155	220.815	7.0
248	来客車両走行004	0.0					701	149.258	229.301	6.5	108	172.799	263.623	6.7	502	345.154	219.174	7.0
249	来客車両走行005	0.0					701	154.439	229.301	6.5	108	172.799	258.042	6.7	502	345.152	215.66	7.0
250	来客車両走行006	0.0					701	157.923	229.301	6.5	108	172.799	251.884	6.7	502	345.151	213.61	7.0
251	来客車両走行007	0.0					701	154.372	229.301	6.5	108	172.799	257.88	6.7	502	345.154	218.845	7.0
252	来客車両走行008	0.0					701	158.318	229.301	6.5	108	172.799	251.195	6.7	502	345.152	215.149	7.0
253	来客車両走行009	0.0					704	168.846	247.79	6.5	108	172.799	245.226	6.7	502	345.151	211.848	7.0
254	来客車両走行010	0.0					701	148.4	229.301	6.5	108	172.799	262.933	6.7				
255	来客車両走行011	0.0					701	157.021	229.301	6.5	108	172.799	254.031	6.7	502	345.155	220.951	7.0
256	来客車両走行012	0.0					704	168.844	247.4	6.5	108	172.799	244.139	6.7	502	345.153	216.377	7.0
257	来客車両走行013	0.0					704	168.837	245.928	6.5	108	172.799	234.246	6.7	502	345.151	211.802	7.0
258	来客車両走行014	0.0					701	157.616	229.301	6.5	108	172.799	253.378	6.7				
259	来客車両走行015	0.0					704	168.833	245.263	6.5	108	172.799	238.629	6.7	502	345.155	220.647	7.0
260	来客車両走行016	0.0					704	168.817	242.055	6.5	107	174.396	229.313	6.7	502	345.152	215.767	7.0
261	来客車両走行017	0.0					704	168.8	238.791	6.5	107	178.187	229.313	6.7	502	345.15	210.887	7.0
262	来客車両走行018	0.0					704	168.806	239.803	6.5	108	172.799	233.818	6.7				
263	来客車両走行019	0.0									107	179.873	229.313	6.7	502	345.155	220.299	7.0
264	来客車両走行020	0.0									107	183.321	229.313	6.7	502	345.152	215.071	7.0
265	来客車両走行021	0.0									107	185.602	229.313	6.7	502	345.15	209.842	7.0
266	来客車両走行022	0.0					108	172.799	244.167	6.7	107	183.93	229.313	6.7				
267	来客車両走行023	0.0					108	172.799	246.317	6.7	105	191.531	232.202	6.7	502	345.154	219.891	7.0
268	来客車両走行024	0.0					108	172.799	243.686	6.7	105	192.604	232.202	6.7	502	345.152	214.252	7.0
269	来客車両走行025	0.0					108	172.799	241.056	6.7	105	193.314	232.202	6.7	502	345.149	208.612	7.0
270	来客車両走行026	0.0					108	172.799	249.092	6.7	105	197.924	232.202	6.7				
271	来客車両走行027	0.0					108	172.799	249.164	6.7	105	204.028	232.202	6.7	502	345.154	219.335	7.0
272	来客車両走行028	0.0					108	172.799	247.863	6.7	105	202.554	232.202	6.7	502	345.151	213.137	7.0
273	来客車両走行029	0.0					108	172.799	246.562	6.7	105	201.58	232.202	6.7	502	345.148	206.939	7.0
274	来客車両走行030	0.0					108	172.799	250.192	6.7	105	211.168	232.202	6.7	502	345.156	222.299	7.0
275	来客車両走行031	0.0					108	172.799	250.001	6.7	103	216.106	227.197	8.5	502	345.154	218.769	7.0
276	来客車両走行032	0.0					108	172.799	249.09	6.7	105	210.997	232.202	6.7	502	345.151	212.003	7.0
277	来客車両走行033	0.0					108	172.799	248.18	6.7	105	208.593	232.202	6.7	502	345.147	205.235	7.0
278	来客車両走行034	0.0					108	172.799	250.652	6.7	103	225.581	227.197	8.5	502	345.155	221.989	7.0
279	来客車両走行035	0.0					108	172.799	250.454	6.7	102	225.809	231.184	6.7	502	345.154	218.082	7.0
280	来客車両走行036	0.0					108	172.799	249.755	6.7	103	221.395	227.197	8.5	502	345.15	210.625	7.0
281	来客車両走行037	0.0					108	172.799	249.056	6.7	103	217.231	227.197	8.5	502	345.146	203.168	7.0
282	来客車両走行038	0.0					103	221.195	227.197	8.5	109	205.958	278.613	4.8	502	345.155	221.593	7.0
283	来客車両走行039	0.0					108	172.799	250.755	6.7	109	206.135	278.613	4.8	502	345.153	217.159	7.0
284	来客車両走行040	0.0					108	172.799	250.197	6.7	109	204.232	278.613	4.8	502	345.149	208.775	7.0
285	来客車両走行041	0.0					108	172.799	249.639	6.7	103	225.537	227.197	8.5	502	345.145	200.391	7.0
286	来客車両走行042	0.0					108	172.799	251.112	6.7	109	208.926	278.613	4.8	502	345.155	221.098	7.0
287	来客車両走行043	0.0					103	221.694	227.197	8.5	109	208.614	278.613	4.8	502	345.153	216.083	7.0
288	来客車両走行044	0.0					108	172.799	250.471	6.7	109	206.206	278.613	4.8	502	345.148	206.619	7.0
289	来客車両走行045	0.0					108	172.799	249.999	6.7	109	204.613	278.613	4.8	502	345.143	197.153	7.0
290	来客車両走行046	0.0					108	172.799	251.23	6.7	302	260.451	232.514	7.5	502	345.155	220.511	7.0
291	来客車両走行047	0.0					108	172.799	251.071	6.7	302	260.455	229.374	7.5	502	345.152	214.781	7.0
292	来客車両走行048	0.0					108	172.799	250.66	6.7	109	208.065	278.613	4.8	502	345.147	204.008	7.0
293	来客車両走行049	0.0					108	172.799	250.249	6.7	109	206.158	278.613	4.8	502	345.142	193.234	7.0
294	来客車両走行050	0.0					108	172.799	251.319	6.7	302	260.437	241.953	7.5	502	345.154	219.742	7.0
295	来客車両走行051	0.0					108	172.799	251.177	6.7	302	260.442	238.857	7.5	502	345.151	212.928	7.0
296	来客車両走行052	0.0					103	216.023	227.197	8.5	109	210.047	278.613	4.8	502	345.145	200.293	7.0
297	来客車両走行053	0.0					108	172.799	250.454	6.7	109	207.804	278.613	4.8	502	345.139	187.656	7.0
298	来客車両走行054	0.0					108	172.799	251.391	6.7	401	289.84	228.837	9.0	502	345.154	218.652	7.0
299	来客車両走行055	0.0					108	172.799	251.26	6.7	401	283.581	228.837	9.0	502	345.15	210.3	7.0
300	来客車両走行056	0.0					103	221.468	227.197	8.5	302	260.449	233.872	7.5	502	345.142	195.026	7.0
301	来客車両走行057	0.0					108	172.799	250.615	6.7	109	209.451	278.613	4.8	502	345.135	179.747	7.0
302	来客車両走行058	0.0					302	260.454	230.252	7.5	401	302.855	228.837	9.0	502	345.153	217.043	7.0
303	来客車両走行059	0.0	402	281.313	262.596	7.0	108	172.799	252.25	6.7								
304	来客車両走行060	0.0	302	260.431	246.459	7.5	302	260.416	256.247	7.5	404	327.837	261.641	7.0				
305	来客車両走行061	0.0	302	260.45	232.754	7.5	302	260.432	245.599	7.5	402	281.315	260.744	7.0				
306	来客車両走行062	0.0					401	301.361	228.837	9.0	401	323.477	228.837	9.0				
307	来客車両走行063	0.0					108	172.799	251.327	6.7	401	294.987	228.837	9.0	502	345.148	206.234	7.0
308	来客車両走行064	0.0					108	172.799	251.036	6.7	302	260.439	240.712	7.5	502	345.138	186.874	7.0
309	来客車両走行065	0.0					108	172.799	250.745	6.7	302	260.454	230.106	7.5	504	392.75	222.147	7.0
310	来客車両走行066	0.0	302	260.443	238.099	7.5	302	260.425	250.437	7.5	402	281.309	267.615	7.0				
311	来客車両走行067	0.0	302	260.433	244.603	7.5	302	260.417	255.949	7.5	404	327.837	265.218	7.0				

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
312	来客車両走行068	0.0	302	260.424	250.879	7.5	402	281.313	263.146	7.0								
313	来客車両走行069	0.0	302	260.434	244.422	7.5	302	260.416	256.624	7.5								
314	来客車両走行070	0.0	302	260.451	232.549	7.5	302	260.429	247.906	7.5	404	327.837	254.477	7.0				
315	来客車両走行071	0.0	302	260.427	248.877	7.5	402	281.314	262.257	7.0								
316	来客車両走行072	0.0	302	260.436	242.638	7.5	302	260.416	256.226	7.5								
317	来客車両走行073	0.0	302	260.443	238.127	7.5	302	260.422	252.523	7.5	404	327.837	263.851	7.0				
318	来客車両走行074	0.0	103	214.45	227.197	8.5	302	260.428	248.251	7.5	404	327.837	258.186	7.0				
319	来客車両走行075	0.0	401	308.752	228.837	9.0	302	260.435	243.649	7.5	402	281.312	264.512	7.0				
320	来客車両走行076	0.0	401	296.206	228.837	9.0	302	260.436	242.932	7.5	402	281.314	261.69	7.0				
321	来客車両走行077	0.0	302	260.451	232.094	7.5	302	260.43	246.542	7.5	402	281.312	264.625	7.0				
322	来客車両走行078	0.0	302	260.418	255.355	7.5	402	281.311	265.167	7.0								
323	来客車両走行079	0.0	402	281.311	265.928	7.0	108	172.799	252.283	6.7								
324	来客車両走行080	0.0	501	365.333	154.253	9.0	501	387.827	154.253	9.0	401	288.328	228.837	9.0				
325	来客車両走行081	0.0	501	351.27	154.253	9.0	501	373.016	154.253	9.0	501	380.038	154.253	9.0				
326	来客車両走行082	0.0					501	352.202	154.253	9.0	501	358.672	154.253	9.0	501	372.697	154.253	9.0
327	来客車両走行083	0.0					108	172.799	250.687	6.7	302	260.454	229.97	7.5	501	352.539	154.253	9.0
328	来客車両走行084	0.0	501	389.209	154.253	9.0	502	345.133	176.679	7.0	401	290.336	228.837	9.0				
329	来客車両走行085	0.0	502	345.132	173.613	7.0	502	345.138	186.355	7.0	401	299.759	228.837	9.0				
330	来客車両走行086	0.0	502	345.135	179.429	7.0	502	345.141	192.424	7.0	401	307.744	228.837	9.0				
331	来客車両走行087	0.0					108	172.799	250.53	6.7	109	209.23	278.613	4.8	504	392.75	222.048	7.0
332	来客車両走行088	0.0					108	172.799	250.368	6.7	109	207.705	278.613	4.8	502	345.134	177.158	7.0
333	来客車両走行089	0.0					108	172.799	250.166	6.7	109	206.186	278.613	4.8	502	345.137	184.85	7.0
334	来客車両走行090	0.0					108	172.799	249.914	6.7	109	204.715	278.613	4.8	502	345.14	190.281	7.0
335	来客車両走行091	0.0					108	172.799	249.579	6.7	102	225.809	229.383	6.7	502	345.142	194.423	7.0
336	来客車両走行092	0.0					108	172.799	249.07	6.7	103	219.465	227.197	8.5	502	345.144	197.913	7.0
337	来客車両走行093	0.0					108	172.799	248.28	6.7	105	210.935	232.202	6.7	502	345.145	200.704	7.0
338	来客車両走行094	0.0					108	172.799	246.978	6.7	105	204.44	232.202	6.7	502	345.146	202.889	7.0
339	来客車両走行095	0.0					108	172.799	243.87	6.7	105	197.396	232.202	6.7	502	345.147	204.862	7.0
340	来客車両走行096	0.0					108	172.799	229.946	6.7	107	189.954	229.313	6.7	502	345.148	206.537	7.0
341	来客車両走行097	0.0									107	183.058	229.313	6.7	502	345.149	207.858	7.0
342	来客車両走行098	0.0					704	168.82	242.664	6.5	107	176.222	229.313	6.7	502	345.149	208.998	7.0
343	来客車両走行099	0.0					704	168.836	245.726	6.5	108	172.799	232.052	6.7	502	345.15	209.673	7.0
344	来客車両走行100	0.0					704	168.842	246.904	6.5	108	172.799	238.893	6.7	502	345.15	210.117	7.0
345	来客車両走行101	0.0					701	158.557	229.301	6.5	108	172.799	250.246	6.7	502	345.15	211.079	7.0
346	来客車両走行102	0.0					704	168.835	245.588	6.5	108	172.799	230.286	6.7	502	345.149	207.706	7.0
347	来客車両走行103	0.0					704	168.829	244.387	6.5	107	175.37	229.313	6.7	603	179.46	131.191	7.2
348	来客車両走行104	0.0					704	168.823	243.178	6.5	603	148.085	131.201	7.2	603	214.333	131.179	7.2
349	来客車両走行105	0.0					704	168.832	244.927	6.5	107	175.259	229.313	6.7	603	220.485	131.178	7.2
350	来客車両走行106	0.0					704	168.838	246.187	6.5	108	172.799	230.401	6.7	603	218.602	131.178	7.2
351	来客車両走行107	0.0					704	168.835	245.662	6.5	107	173.906	229.313	6.7	603	228.897	131.175	7.2
352	来客車両走行108	0.0					704	168.825	243.541	6.5	603	148.487	131.2	7.2	603	239.974	131.171	7.2
353	来客車両走行109	0.0	601	145.931	71.695	9.0	601	150.38	71.695	9.0	601	151.151	71.695	9.0	601	161.955	71.695	9.0
354	来客車両走行110	0.0	601	166.006	71.695	9.0	601	170.681	71.695	9.0	601	171.616	71.695	9.0	601	182.105	71.695	9.0
355	来客車両走行111	0.0	601	172.903	71.695	9.0	601	180.55	71.695	9.0	601	182.193	71.695	9.0	601	198.734	71.695	9.0
356	来客車両走行112	0.0	601	186.271	71.695	9.0	601	191.173	71.695	9.0	601	192.275	71.695	9.0	601	202.444	71.695	9.0
357	来客車両走行113	0.0	601	206.725	71.695	9.0	601	211.856	71.695	9.0	601	213.126	71.695	9.0	601	222.973	71.695	9.0
358	来客車両走行114	0.0	601	227.178	71.695	9.0	601	232.539	71.695	9.0	601	233.976	71.695	9.0	502	345.132	174.418	7.0
359	来客車両走行115	0.0	606	242.209	76.464	9.0	603	225.998	131.176	7.2	603	239.209	131.172	7.2	504	392.75	222.085	7.0
360	来客車両走行116	0.0	603	189.609	131.187	7.2	603	235.595	131.173	7.2	103	218.067	227.197	8.5	504	392.75	221.806	7.0
361	来客車両走行117	0.0	603	199.468	131.184	7.2	603	241.322	131.171	7.2	103	219.87	227.197	8.5	504	392.75	221.997	7.0
362	来客車両走行118	0.0	603	216.287	131.179	7.2	603	249.222	131.168	7.2	103	221.919	227.197	8.5	502	345.131	172.113	7.0
363	来客車両走行119	0.0	603	242.389	131.171	7.2	108	172.799	249.158	6.7	103	224.72	227.197	8.5	502	345.135	180.236	7.0
364	来客車両走行120	0.0					108	172.799	249.562	6.7	102	225.809	232.229	6.7	502	345.139	188.359	7.0
365	来客車両走行121	0.0	603	201.086	131.184	7.2	603	238.795	131.172	7.2	103	218.21	227.197	8.5	502	345.131	171.53	7.0
366	来客車両走行122	0.0	603	205.155	131.182	7.2	603	236.974	131.172	7.2	103	216.65	227.197	8.5	502	345.134	178.21	7.0
367	来客車両走行123	0.0	603	229.049	131.175	7.2	603	246.562	131.169	7.2	103	218.863	227.197	8.5	502	345.138	185.406	7.0
368	来客車両走行124	0.0					108	172.799	249.12	6.7	103	221.632	227.197	8.5	502	345.141	192.601	7.0
369	大型車両走行01(2t･4t)	0.0	108	172.799	248.363	6.7	108	172.799	252.621	6.7					404	327.837	249.873	7.0
370	大型車両走行02(2t･4t)	0.0	108	172.799	244.687	6.7	108	172.799	252.441	6.7	109	231.234	278.613	4.8	404	327.837	246.644	7.0
371	大型車両走行03(2t･4t)	0.0	108	172.799	248.032	6.7	108	172.799	252.594	6.7	109	233.613	278.613	4.8	404	327.837	247.482	7.0
372	大型車両走行04(2t･4t)	0.0	108	172.799	240.558	6.7	108	172.799	252.238	6.7	109	222.232	278.613	4.8	304	277.601	255.982	7.5
373	大型車両走行05(2t･4t)	0.0	108	172.799	239.218	6.7	108	172.799	252.15	6.7	109	217.203	278.613	4.8	304	277.601	251.918	7.5
374	大型車両走行06(2t･4t)	0.0	108	172.799	238.325	6.7	108	172.799	252.134	6.7	109	219.794	278.613	4.8	304	277.601	253.052	7.5
375	大型車両走行07(2t･4t)	0.0	108	172.799	240.777	6.7	108	172.799	252.358	6.7					404	327.837	259.377	7.0
376	大型車両走行08(2t･4t)	0.0	108	172.799	239.946	6.7	108	172.799	252.308	6.7					404	327.837	253.799	7.0
377	大型車両走行09(2t･4t)	0.0	108	172.799	241.806	6.7	108	172.799	252.357	6.7					404	327.837	250.626	7.0
378	大型車両走行10(2t･4t)	0.0	108	172.799	238.496	6.7	108	172.799	252.226	6.7					404	327.837	248.405	7.0
379	大型車両走行11(2t･4t)	0.0	402	281.313	262.975	7.0	108	172.799	252.259	6.7								
380	大型車両走行12(2t･4t)	0.0	302	260.425	250.644	7.5	402	281.314	261.439	7.0								
381	大型車両走行13(2t･4t)	0.0	302	260.438	241.66	7.5	302	260.422	252.699	7.5	404	327.837	256.116	7.0				
382	大型車両走行14(2t･4t)	0.0	302	260.445	236.646	7.5	302	260.426	249.322	7.5	402	281.31	266.367	7.0				
383	大型車両走行15(2t･4t)	0.0	103	221.199	227.197	8.5	302	260.432	245.279	7.5	402	281.313	262.862	7.0				
384	大型車両走行16(2t･4t)	0.0					302	260.437	241.699	7.5	402	281.315	260.347	7.0				
385	大型車両走行17(2t･4t)	0.0	302	260.455	229.542	7.5	302	260.431	245.873	7.5	402	281.311	266.146	7.0				
386	大型車両走行18(2t･4t)	0.0					302	260.437	242.315	7.5	402	281.313	262.583	7.0				
387	大型車両走行19(2t･4t)	0.0					302	260.438	241.461	7.5	402	281.314	262.169	7.0				
388	大型車両走行20(2t･4t)	0.0					302	260.439	240.722	7.5	402	281.314	262.024	7.0				
389	大型車両走行21(2t･4t)	0.0	302	260.416	256.498	7.5	402	281.31	266.445	7.0								
390	大型車両走行22(2t･4t)	0.0	402	281.31	266.35	7.0	108	172.799	252.293	6.7								
391	大型車両走行23(2t･4t)	0.0	601	171.238	71.695	9.0	601	178.234	71.695	9.0	601	179.714	71.695	9.0	601	194.978	71.695	9.0

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
392	大型車両走行24(2t・4t)	0.0	601	185.816	71.695	9.0	601	189.346	71.695	9.0	601	190.127	71.695	9.0	601	197.496	71.695	9.0
393	大型車両走行25(2t・4t)	0.0	601	207.334	71.695	9.0	601	211.037	71.695	9.0	601	211.946	71.695	9.0	601	219.071	71.695	9.0
394	大型車両走行26(2t・4t)	0.0	601	228.852	71.695	9.0	601	232.729	71.695	9.0	601	233.764	71.695	9.0	606	242.209	73.245	9.0
395	大型車両走行27(2t・4t)	0.0	606	242.209	73.199	9.0	606	242.209	78.877	9.0	603	232.416	131.174	7.2	502	345.132	172.958	7.0
396	大型車両走行28(2t・4t)	0.0	606	242.209	82.809	9.0	603	226.444	131.176	7.2	603	238.201	131.172	7.2	502	345.131	171.813	7.0
397	大型車両走行29(2t・4t)	0.0	606	242.209	81.81	9.0	603	223.144	131.177	7.2	603	233.883	131.173	7.2	502	345.133	175.935	7.0
398	大型車両走行30(2t・4t)	0.0					701	132.515	229.301	6.5	108	172.799	271.452	6.7				
399	大型車両走行31(2t・4t)	0.0					701	144.811	229.301	6.5	108	172.799	265.291	6.7				
400	大型車両走行32(2t・4t)	0.0					701	157.107	229.301	6.5	108	172.799	254.096	6.7				
401	大型車両走行33(2t・4t)	0.0					704	168.832	244.933	6.5	108	172.799	241.244	6.7				
402	大型車両走行34(2t・4t)	0.0					704	168.776	233.99	6.5	108	172.799	231.34	6.7				
403	大型車両走行35(2t・4t)	0.0					704	168.824	243.5	6.5	108	172.799	239.928	6.7				
404	大型車両走行36(2t・4t)	0.0					704	168.829	244.371	6.5	108	172.799	236.908	6.7	502	345.155	221.047	7.0
405	大型車両走行37(2t・4t)	0.0					704	168.809	240.575	6.5	107	175.174	229.313	6.7	502	345.153	216.142	7.0
406	大型車両走行38(2t・4t)	0.0					704	168.79	236.701	6.5	107	178.882	229.313	6.7	502	345.15	211.236	7.0
407	大型車両走行39(2t・4t)	0.0					704	168.82	242.711	6.5	107	176.056	229.313	6.7	502	345.149	209.444	7.0
408	大型車両走行40(2t・4t)	0.0					704	168.843	247.155	6.5	108	172.799	240.645	6.7	502	345.15	210.62	7.0
409	大型車両走行41(2t・4t)	0.0					701	157.643	229.301	6.5	108	172.799	252.352	6.7	502	345.15	211.636	7.0
410	大型車両走行01(10t・11t)	0.0	108	172.799	248.278	6.7	108	172.799	252.617	6.7					404	327.837	249.944	7.0
411	大型車両走行02(10t・11t)	0.0	108	172.799	244.612	6.7	108	172.799	252.438	6.7	109	231.506	278.613	4.8	404	327.837	246.705	7.0
412	大型車両走行03(10t・11t)	0.0	108	172.799	247.945	6.7	108	172.799	252.59	6.7	109	233.943	278.613	4.8	404	327.837	247.543	7.0
413	大型車両走行11(10t・11t)	0.0	402	281.313	263.055	7.0	108	172.799	252.26	6.7								
414	大型車両走行12(10t・11t)	0.0	302	260.424	250.703	7.5	402	281.314	261.464	7.0								
415	大型車両走行13(10t・11t)	0.0	302	260.437	241.704	7.5	302	260.422	252.701	7.5	404	327.837	256.006	7.0				
416	大型車両走行14(10t・11t)	0.0	302	260.445	236.681	7.5	302	260.426	249.315	7.5	402	281.31	266.291	7.0				
417	大型車両走行15(10t・11t)	0.0	103	220.981	227.197	8.5	302	260.432	245.263	7.5	402	281.313	262.78	7.0				
418	大型車両走行16(10t・11t)	0.0					302	260.438	241.676	7.5	402	281.315	260.263	7.0				
419	大型車両走行17(10t・11t)	0.0	302	260.455	229.564	7.5	302	260.431	245.86	7.5	402	281.311	266.08	7.0				
420	大型車両走行18(10t・11t)	0.0					302	260.437	242.295	7.5	402	281.313	262.51	7.0				
421	大型車両走行19(10t・11t)	0.0					302	260.438	241.44	7.5	402	281.314	262.097	7.0				
422	大型車両走行20(10t・11t)	0.0					302	260.439	240.7	7.5	402	281.314	261.953	7.0				
423	大型車両走行21(10t・11t)	0.0	302	260.416	256.569	7.5	402	281.31	266.484	7.0								
424	大型車両走行22(10t・11t)	0.0	402	281.31	266.442	7.0	108	172.799	252.294	6.7								
425	大型車両走行23(10t・11t)	0.0	601	171.627	71.695	9.0	601	178.63	71.695	9.0	601	180.115	71.695	9.0	601	195.37	71.695	9.0
426	大型車両走行24(10t・11t)	0.0	601	186.223	71.695	9.0	601	189.756	71.695	9.0	601	190.54	71.695	9.0	601	197.904	71.695	9.0
427	大型車両走行25(10t・11t)	0.0	601	207.741	71.695	9.0	601	211.447	71.695	9.0	601	212.358	71.695	9.0	601	219.479	71.695	9.0
428	大型車両走行26(10t・11t)	0.0	601	229.259	71.695	9.0	601	233.139	71.695	9.0	601	234.176	71.695	9.0	606	242.209	72.844	9.0
429	大型車両走行27(10t・11t)	0.0	606	242.209	73.57	9.0	606	242.209	79.845	9.0	603	232.722	131.174	7.2	502	345.132	172.809	7.0
430	大型車両走行28(10t・11t)	0.0	606	242.209	83.141	9.0	603	226.731	131.176	7.2	603	238.514	131.172	7.2	502	345.131	171.653	7.0
431	大型車両走行29(10t・11t)	0.0	606	242.209	82.159	9.0	603	223.439	131.177	7.2	603	234.202	131.173	7.2	502	345.133	175.794	7.0
432	大型車両後進ブザー01	1.5	108	172.799	244.687	6.7	108	172.799	252.441	6.7	109	231.234	278.613	4.8	404	327.837	246.644	7.0
433	大型車両後進ブザー02	1.5	108	172.799	248.032	6.7	108	172.799	252.594	6.7	109	233.613	278.613	4.8	404	327.837	247.482	7.0
434	大型車両後進ブザー03	1.5	108	172.799	239.218	6.7	108	172.799	252.15	6.7	109	217.203	278.613	4.8	304	277.601	251.918	7.5
435	大型車両後進ブザー04	1.5	108	172.799	238.325	6.7	108	172.799	252.134	6.7	109	219.794	278.613	4.8	304	277.601	253.052	7.5
436	大型車両後進ブザー05	1.5	108	172.799	241.806	6.7	108	172.799	252.357	6.7					404	327.837	250.626	7.0
437	大型車両後進ブザー06	1.5	108	172.799	238.496	6.7	108	172.799	252.226	6.7					404	327.837	248.405	7.0
438	大型車両後進ブザー07	1.5	302	260.455	229.542	7.5	302	260.431	245.873	7.5	402	281.311	266.146	7.0				
439	大型車両後進ブザー08	1.5					302	260.437	242.315	7.5	402	281.313	262.583	7.0				
440	大型車両後進ブザー09	1.5					302	260.438	241.461	7.5	402	281.314	262.169	7.0				
441	大型車両後進ブザー10	1.5					302	260.439	240.722	7.5	402	281.314	262.024	7.0				
442	大型車両後進ブザー11	1.5	606	242.209	82.809	9.0	603	226.444	131.176	7.2	603	238.201	131.172	7.2	502	345.131	171.813	7.0
443	大型車両後進ブザー12	1.5	606	242.209	81.81	9.0	603	223.144	131.177	7.2	603	233.883	131.173	7.2	502	345.133	175.935	7.0
444	大型車両後進ブザー13	1.5					704	168.776	233.99	6.5	108	172.799	231.34	6.7				
445	大型車両後進ブザー14	1.5					704	168.824	243.5	6.5	108	172.799	239.928	6.7				
446	廃棄物収集作業01	1.5	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
447	廃棄物収集作業02	1.5	108	172.799	238.159	6.7	108	172.799	252.132	6.7	109	220.297	278.613	4.8	304	277.601	253.284	7.5
448	廃棄物収集作業03	1.5	302	260.416	256.497	7.5	108	172.799	252.113	6.7	109	231.101	278.613	4.8	404	327.837	245.164	7.0
449	廃棄物収集作業04	1.5					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
450	廃棄物収集作業05	1.5	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
451	廃棄物収集作業06	1.5					704	168.829	244.305	6.5	108	172.799	242.136	6.7				
452	台車平坦走行01(2t・4t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
453	台車平坦走行02(2t・4t)	0.0	108	172.799	238.159	6.7	108	172.799	252.132	6.7	109	220.297	278.613	4.8	304	277.601	253.284	7.5
454	台車平坦走行03(2t・4t)	0.0	302	260.416	256.497	7.5	108	172.799	252.113	6.7	109	231.101	278.613	4.8	404	327.837	245.164	7.0
455	台車平坦走行04(2t・4t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
456	台車平坦走行05(2t・4t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
457	台車平坦走行06(2t・4t)	0.0					704	168.829	244.305	6.5	108	172.799	242.136	6.7				
458	台車平坦走行01(10t・11t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
459	台車平坦走行04(10t・11t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
460	台車平坦走行05(10t・11t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
461	荷さばき作業01(2t・4t)	1.5	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
462	荷さばき作業02(2t・4t)	1.5	108	172.799	238.159	6.7	108	172.799	252.132	6.7	109	220.297	278.613	4.8	304	277.601	253.284	7.5
463	荷さばき作業03(2t・4t)	1.5	302	260.416	256.497	7.5	108	172.799	252.113	6.7	109	231.101	278.613	4.8	404	327.837	245.164	7.0
464	荷さばき作業04(2t・4t)	1.5					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
465	荷さばき作業05(2t・4t)	1.5	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
466	荷さばき作業06(2t・4t)	1.5					704	168.829	244.305	6.5	108	172.799	242.136	6.7				
467	荷さばき作業01(10t・11t)	1.5	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
468	荷さばき作業04(10t・11t)	1.5					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
469	荷さばき作業05(10t・11t)	1.5	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
470	荷おろし音01(2t・4t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
471	荷おろし音02(2t・4t)	0.0	108	172.799	238.159	6.7	108	172.799	252.132	6.7	109	220.297	278.613	4.8	304	277.601	253.284	7.5

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
472	荷おろし音03(2t・4t)	0.0	302	260.416	256.497	7.5	108	172.799	252.113	6.7	109	231.101	278.613	4.8	404	327.837	245.164	7.0
473	荷おろし音04(2t・4t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
474	荷おろし音05(2t・4t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
475	荷おろし音06(2t・4t)	0.0					704	168.829	244.305	6.5	108	172.799	242.136	6.7				
476	荷おろし音01(10t・11t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
477	荷おろし音04(10t・11t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
478	荷おろし音05(10t・11t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
479	台車段差越え01(2t・4t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
480	台車段差越え02(2t・4t)	0.0	108	172.799	238.159	6.7	108	172.799	252.132	6.7	109	220.297	278.613	4.8	304	277.601	253.284	7.5
481	台車段差越え03(2t・4t)	0.0	302	260.416	256.497	7.5	108	172.799	252.113	6.7	109	231.101	278.613	4.8	404	327.837	245.164	7.0
482	台車段差越え04(2t・4t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
483	台車段差越え05(2t・4t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
484	台車段差越え06(2t・4t)	0.0					704	168.829	244.305	6.5	108	172.799	242.136	6.7				
485	台車段差越え01(10t・11t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
486	台車段差越え04(10t・11t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
487	台車段差越え05(10t・11t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2

たつのこまち龍ヶ崎モール 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	E				F				G			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	1.7	401	310.779	228.837	9.0	601	240.152	71.695	9.0	601	185.504	71.695	9.0
2	冷凍機室外機02	1.7	401	309.064	228.837	9.0	601	239.517	71.695	9.0	601	184.87	71.695	9.0
3	冷凍機室外機03	1.7	401	307.348	228.837	9.0	601	238.883	71.695	9.0	601	184.235	71.695	9.0
4	冷凍機室外機04	1.7	401	305.633	228.837	9.0	601	238.249	71.695	9.0	601	183.601	71.695	9.0
5	冷凍機室外機05	1.7	401	303.71	228.837	9.0	601	237.538	71.695	9.0	601	182.89	71.695	9.0
6	冷凍機室外機06	1.7	401	301.074	228.837	9.0	601	236.563	71.695	9.0	601	181.915	71.695	9.0
7	冷凍機室外機07	1.7	401	298.915	228.837	9.0	601	235.765	71.695	9.0	601	181.117	71.695	9.0
8	冷凍機室外機08	1.7	401	296.756	228.837	9.0	601	234.967	71.695	9.0	601	180.319	71.695	9.0
9	キュービクル01	1.6	401	302.688	228.837	9.0	606	242.209	83.195	9.0	601	189.152	71.695	9.0
10	キュービクル02	1.6	401	311.307	228.837	9.0	605	248.136	84.968	7.2	601	194.039	71.695	9.0
11	キュービクル03	1.5	401	319.94	228.837	9.0	301	267.736	228.965	7.5	601	197.086	71.695	9.0
12	キュービクル04	8.5	504	392.75	186.8	7.0					601	199.193	71.695	9.0
13	キュービクル05	1.5					501	370.72	154.253	9.0	601	241.505	71.695	9.0
14	キュービクル06	1.5	604	251.701	122.157	7.2	601	149.755	71.695	9.0	601	145.317	71.695	9.0
15	キュービクル07	1.5	504	392.75	185.622	7.0	601	230.914	71.695	9.0	601	177.715	71.695	9.0
16	給湯器01	2.0	401	314.25	228.837	9.0	601	241.689	71.695	9.0	601	187.08	71.695	9.0
17	給湯器02	2.0	504	392.75	185.645	7.0	601	231.719	71.695	9.0	601	178.487	71.695	9.0
18	空調機室外機001	1.5	401	315.702	228.837	9.0	606	242.209	71.909	9.0	601	187.619	71.695	9.0
19	空調機室外機002	1.5	401	315.179	228.837	9.0	601	242.03	71.695	9.0	601	187.421	71.695	9.0
20	空調機室外機003	1.5	401	313.292	228.837	9.0	601	241.343	71.695	9.0	601	186.734	71.695	9.0
21	空調機室外機004	1.5	504	392.75	185.545	7.0	601	231.214	71.695	9.0	601	178.436	71.695	9.0
22	空調機室外機005	2.3	504	392.75	185.522	7.0	601	230.971	71.695	9.0	601	178.294	71.695	9.0
23	空調機室外機006	2.3	103	223.711	227.197	8.5	601	230.79	71.695	9.0	601	178.273	71.695	9.0
24	空調機室外機007	2.3	103	215.404	227.197	8.5	601	230.605	71.695	9.0	601	178.251	71.695	9.0
25	空調機室外機008	1.5	504	392.75	185.397	7.0	601	230.391	71.695	9.0	601	178.348	71.695	9.0
26	空調機室外機009	6.7	401	281.737	228.837	9.0	601	241.687	71.695	9.0	601	188.502	71.695	9.0
27	空調機室外機010	6.7	304	277.601	230.107	7.5	601	241.445	71.695	9.0	601	188.26	71.695	9.0
28	空調機室外機011	6.7	304	277.601	229.782	7.5	601	241.204	71.695	9.0	601	188.019	71.695	9.0
29	空調機室外機012	6.7	304	277.601	229.461	7.5	601	240.962	71.695	9.0	601	187.777	71.695	9.0
30	空調機室外機013	6.7	304	277.601	229.145	7.5	601	240.721	71.695	9.0	601	187.536	71.695	9.0
31	空調機室外機014	6.7	301	277.247	228.965	7.5	601	240.479	71.695	9.0	601	187.294	71.695	9.0
32	空調機室外機015	6.7	301	276.416	228.965	7.5	601	240.238	71.695	9.0	601	187.053	71.695	9.0
33	空調機室外機016	6.7	301	275.584	228.965	7.5	601	239.997	71.695	9.0	601	186.812	71.695	9.0
34	空調機室外機017	6.3	401	288.568	228.837	9.0	601	235.558	71.695	9.0	601	181.36	71.695	9.0
35	空調機室外機018	6.3	401	288.002	228.837	9.0	601	235.362	71.695	9.0	601	181.165	71.695	9.0
36	空調機室外機019	6.3	401	287.436	228.837	9.0	601	235.166	71.695	9.0	601	180.969	71.695	9.0
37	空調機室外機020	6.3	401	286.87	228.837	9.0	601	234.971	71.695	9.0	601	180.774	71.695	9.0
38	空調機室外機021	6.3	401	286.304	228.837	9.0	601	234.775	71.695	9.0	601	180.578	71.695	9.0
39	空調機室外機022	6.3	401	285.738	228.837	9.0	601	234.58	71.695	9.0	601	180.382	71.695	9.0
40	空調機室外機023	6.3	401	285.172	228.837	9.0	601	234.384	71.695	9.0	601	180.187	71.695	9.0
41	空調機室外機024	6.3	401	284.605	228.837	9.0	601	234.189	71.695	9.0	601	179.991	71.695	9.0
42	空調機室外機025	6.3	401	284.039	228.837	9.0	601	233.993	71.695	9.0	601	179.796	71.695	9.0
43	空調機室外機026	6.3	401	283.473	228.837	9.0	601	233.797	71.695	9.0	601	179.6	71.695	9.0
44	空調機室外機027	6.3	401	282.907	228.837	9.0	601	233.602	71.695	9.0	601	179.404	71.695	9.0
45	空調機室外機028	1.6	401	300.624	228.837	9.0	605	248.881	84.968	7.2	601	195.138	71.695	9.0
46	空調機室外機029	1.6	401	302.427	228.837	9.0	605	248.864	84.968	7.2	601	195.053	71.695	9.0
47	空調機室外機030	1.6	401	304.164	228.837	9.0	605	248.848	84.968	7.2	601	194.969	71.695	9.0
48	空調機室外機031	1.6	401	305.837	228.837	9.0	605	248.832	84.968	7.2	601	194.887	71.695	9.0
49	空調機室外機032	1.6	401	307.45	228.837	9.0	605	248.816	84.968	7.2	601	194.805	71.695	9.0
50	空調機室外機033	1.6	401	309.007	228.837	9.0	605	248.8	84.968	7.2	601	194.724	71.695	9.0
51	空調機室外機034	1.6	401	310.509	228.837	9.0	605	248.784	84.968	7.2	601	194.644	71.695	9.0
52	空調機室外機035	1.5	401	318.685	228.837	9.0	301	265.923	228.965	7.5	601	196.697	71.695	9.0
53	空調機室外機036	1.5	401	317.401	228.837	9.0	301	264.07	228.965	7.5	601	196.299	71.695	9.0
54	空調機室外機037	8.5	504	392.75	186.691	7.0					601	199.31	71.695	9.0
55	空調機室外機038	8.5	504	392.75	186.664	7.0					601	199.401	71.695	9.0
56	空調機室外機039	8.5	401	326.934	228.837	9.0					601	199.493	71.695	9.0
57	空調機室外機040	8.5	401	325.324	228.837	9.0					601	199.634	71.695	9.0
58	空調機室外機041	8.5	401	324.228	228.837	9.0					601	199.728	71.695	9.0
59	空調機室外機042	8.5	401	323.097	228.837	9.0					601	199.823	71.695	9.0
60	空調機室外機043	8.8	401	321.57	228.837	9.0					601	200.027	71.695	9.0
61	空調機室外機044	8.5	504	392.75	186.726	7.0					601	199.685	71.695	9.0
62	空調機室外機045	8.5	504	392.75	186.698	7.0					601	199.777	71.695	9.0
63	空調機室外機046	8.5	504	392.75	186.669	7.0					601	199.871	71.695	9.0
64	空調機室外機047	8.5	401	326.58	228.837	9.0					601	200.015	71.695	9.0
65	空調機室外機048	8.5	401	325.504	228.837	9.0					601	200.111	71.695	9.0
66	空調機室外機049	8.5	401	323.917	228.837	9.0					601	200.249	71.695	9.0
67	空調機室外機050	8.5	401	322.755	228.837	9.0	401	281.358	228.837	9.0	601	200.347	71.695	9.0
68	空調機室外機051	0.6	504	392.75	204.175	7.0	502	345.127	162.528	7.0	601	226.46	71.695	9.0
69	空調機室外機052	7.7	504	392.75	187.01	7.0	502	345.124	157.722	7.0	601	229.683	71.695	9.0
70	空調機室外機053	8.0	504	392.75	186.339	7.0	502	345.123	154.456	7.0	601	230.973	71.695	9.0
71	空調機室外機054	8.0	504	392.75	186.171	7.0	501	345.61	154.253	9.0	601	231.306	71.695	9.0
72	空調機室外機055	8.0	504	392.75	186.003	7.0	501	346.265	154.253	9.0	601	231.643	71.695	9.0

番号	騒音源	音源高さ	E				F				G			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
73	空調機室外機056	8.0	504	392.75	185.835	7.0	501	346.929	154.253	9.0	601	231.984	71.695	9.0
74	空調機室外機057	8.0	504	392.75	185.667	7.0	501	347.602	154.253	9.0	601	232.331	71.695	9.0
75	空調機室外機058	8.0	504	392.75	185.499	7.0	501	348.284	154.253	9.0	601	232.682	71.695	9.0
76	空調機室外機059	8.0	504	392.75	185.331	7.0	501	348.975	154.253	9.0	601	233.037	71.695	9.0
77	空調機室外機060	8.0	504	392.75	185.164	7.0	501	349.676	154.253	9.0	601	233.398	71.695	9.0
78	空調機室外機061	8.0	504	392.75	184.66	7.0	501	351.836	154.253	9.0	601	234.509	71.695	9.0
79	空調機室外機062	8.0	504	392.75	184.492	7.0	501	352.576	154.253	9.0	601	234.89	71.695	9.0
80	空調機室外機063	8.0	504	392.75	184.324	7.0	501	353.327	154.253	9.0	601	235.276	71.695	9.0
81	空調機室外機064	8.0	504	392.75	184.156	7.0	501	354.088	154.253	9.0	601	235.668	71.695	9.0
82	空調機室外機065	8.0	504	392.75	183.989	7.0	501	354.86	154.253	9.0	601	236.065	71.695	9.0
83	空調機室外機066	8.0	504	392.75	183.821	7.0	501	355.644	154.253	9.0	601	236.468	71.695	9.0
84	空調機室外機067	8.0	504	392.75	183.653	7.0	501	356.438	154.253	9.0	601	236.877	71.695	9.0
85	空調機室外機068	8.0	504	392.75	183.485	7.0	501	357.244	154.253	9.0	601	237.292	71.695	9.0
86	空調機室外機069	8.0	504	392.75	183.317	7.0	501	358.062	154.253	9.0	601	237.713	71.695	9.0
87	空調機室外機070	2.2	601	168.214	71.695	9.0								
88	空調機室外機071	2.2	601	170.794	71.695	9.0								
89	空調機室外機072	2.2	601	173.375	71.695	9.0								
90	空調機室外機073	2.2	601	175.956	71.695	9.0								
91	空調機室外機074	2.2	601	178.537	71.695	9.0								
92	空調機室外機075	2.2	601	181.118	71.695	9.0								
93	空調機室外機076	2.2	601	183.636	71.695	9.0								
94	空調機室外機077	2.2	501	345.318	154.253	9.0								
95	空調機室外機078	2.2	501	346.015	154.253	9.0								
96	空調機室外機079	2.2	501	346.711	154.253	9.0								
97	空調機室外機080	2.2	501	347.408	154.253	9.0								
98	空調機室外機081	2.2	501	348.104	154.253	9.0								
99	空調機室外機082	2.2	501	348.801	154.253	9.0								
100	空調機室外機083	2.2	501	349.411	154.253	9.0								
101	空調機室外機084	1.5	504	392.75	185.583	7.0	601	230.369	71.695	9.0	601	177.319	71.695	9.0
102	空調機室外機085	1.5	504	392.75	185.543	7.0	601	228.054	71.695	9.0	601	175.004	71.695	9.0
103	空調機室外機086	1.5	504	392.75	185.525	7.0	601	226.922	71.695	9.0	601	173.871	71.695	9.0
104	空調機室外機087	1.5	504	392.75	185.501	7.0	601	225.348	71.695	9.0	601	172.297	71.695	9.0
105	空調機室外機088	1.4	103	225.505	227.197	8.5	601	225.085	71.695	9.0	601	172.042	71.695	9.0
106	空調機室外機089	1.5	103	222.427	227.197	8.5	601	224.084	71.695	9.0	601	171.033	71.695	9.0
107	空調機室外機090	1.1	103	221.225	227.197	8.5	601	223.825	71.695	9.0	601	170.782	71.695	9.0
108	空調機室外機091	1.1	103	220.534	227.197	8.5	601	223.622	71.695	9.0	601	170.578	71.695	9.0
109	空調機室外機092	1.1	103	219.847	227.197	8.5	601	223.419	71.695	9.0	601	170.376	71.695	9.0
110	空調機室外機093	0.6	103	218.047	227.197	8.5	601	222.889	71.695	9.0	601	169.846	71.695	9.0
111	排気口001	3.6	401	320.25	228.837	9.0	605	243.46	84.968	7.2	601	189.46	71.695	9.0
112	排気口002	3.6	401	312.415	228.837	9.0	601	241.175	71.695	9.0	601	186.589	71.695	9.0
113	排気口003	3.6	401	311.712	228.837	9.0	601	240.917	71.695	9.0	601	186.331	71.695	9.0
114	排気口004	3.6	401	309.718	228.837	9.0	601	240.186	71.695	9.0	601	185.601	71.695	9.0
115	排気口005	3.6	401	307.372	228.837	9.0	601	239.327	71.695	9.0	601	184.741	71.695	9.0
116	排気口006	3.6	401	304.44	228.837	9.0	601	238.252	71.695	9.0	601	183.667	71.695	9.0
117	排気口007	3.6	401	302.573	228.837	9.0	601	237.568	71.695	9.0	601	182.982	71.695	9.0
118	排気口008	3.6	401	298.036	228.837	9.0	601	235.906	71.695	9.0	601	181.32	71.695	9.0
119	排気口009	3.6	401	296.427	228.837	9.0	601	235.317	71.695	9.0	601	180.73	71.695	9.0
120	排気口010	3.6	401	295.174	228.837	9.0	601	234.858	71.695	9.0	601	180.272	71.695	9.0
121	排気口011	3.6	401	294.705	228.837	9.0	601	234.686	71.695	9.0	601	180.1	71.695	9.0
122	排気口012	3.6	401	292.172	228.837	9.0	601	233.758	71.695	9.0	601	179.171	71.695	9.0
123	排気口013	3.6	401	291.703	228.837	9.0	601	233.586	71.695	9.0	601	178.999	71.695	9.0
124	排気口014	3.6	301	276.771	228.965	7.5	601	232.747	71.695	9.0	601	178.683	71.695	9.0
125	排気口015	3.6	301	272.309	228.965	7.5	601	232.58	71.695	9.0	601	178.666	71.695	9.0
126	排気口016	3.6	301	266.492	228.965	7.5	601	232.373	71.695	9.0	601	178.645	71.695	9.0
127	排気口017	3.6	301	263.017	228.965	7.5	601	232.255	71.695	9.0	601	178.633	71.695	9.0
128	排気口018	3.6	504	392.75	185.714	7.0	601	232.135	71.695	9.0	601	178.62	71.695	9.0
129	排気口019	3.6	504	392.75	185.688	7.0	601	232.013	71.695	9.0	601	178.608	71.695	9.0
130	排気口020	3.6	504	392.75	185.669	7.0	601	231.927	71.695	9.0	601	178.599	71.695	9.0
131	排気口021	3.6	504	392.75	185.629	7.0	601	231.731	71.695	9.0	601	178.579	71.695	9.0
132	排気口022	3.6	504	392.75	185.603	7.0	601	231.601	71.695	9.0	601	178.566	71.695	9.0
133	排気口023	3.6	504	392.75	185.583	7.0	601	231.503	71.695	9.0	601	178.556	71.695	9.0
134	排気口024	3.6	504	392.75	185.55	7.0	601	231.329	71.695	9.0	601	178.539	71.695	9.0
135	排気口025	3.6	504	392.75	185.523	7.0	601	231.192	71.695	9.0	601	178.525	71.695	9.0
136	排気口026	3.6	504	392.75	185.504	7.0	601	231.088	71.695	9.0	601	178.514	71.695	9.0
137	排気口027	3.6	103	222.72	227.197	8.5	601	230.982	71.695	9.0	601	178.503	71.695	9.0
138	排気口028	3.6	103	217.849	227.197	8.5	601	230.875	71.695	9.0	601	178.492	71.695	9.0
139	排気口029	3.6	504	392.75	185.445	7.0	601	230.767	71.695	9.0	601	178.481	71.695	9.0
140	排気口030	3.6	504	392.75	185.426	7.0	601	230.656	71.695	9.0	601	178.47	71.695	9.0
141	排気口031	3.4	401	308.205	228.837	9.0	605	247.531	84.968	7.2	601	193.65	71.695	9.0
142	排気口032	2.5	401	296.837	228.837	9.0	605	242.942	84.968	7.2	601	190.143	71.695	9.0
143	排気口033	3.4	401	295.947	228.837	9.0	605	242.583	84.968	7.2	601	189.869	71.695	9.0
144	排気口034	3.4	301	275.959	228.965	7.5	606	242.209	81.8	9.0	601	190.058	71.695	9.0
145	排気口035	3.4	301	267.993	228.965	7.5	606	242.209	80.87	9.0	601	190.237	71.695	9.0
146	排気口036	3.4	301	264.654	228.965	7.5	606	242.209	80.514	9.0	601	190.307	71.695	9.0
147	排気口037	3.8	504	392.75	185.614	7.0	606	242.209	78.598	9.0	601	190.702	71.695	9.0
148	排気口038	3.8	504	392.75	185.583	7.0	606	242.209	78.165	9.0	601	190.796	71.695	9.0
149	排気口039	3.8	504	392.75	185.575	7.0	606	242.209	78.06	9.0	601	190.819	71.695	9.0
150	排気口040	3.4	304	277.601	229.594	7.5	605	248.789	84.968	7.2	601	195.761	71.695	9.0
151	排気口041	3.4	401	308.495	228.837	9.0	605	248.568	84.968	7.2	601	194.543	71.695	9.0

番号	騒音源	音源高さ	E				F				G			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
152	排気口042	2.7	401	314.213	228.837	9.0	301	260.496	228.965	7.5	601	195.565	71.695	9.0
153	排気口043	2.7	401	313.635	228.837	9.0	302	260.44	240.255	7.5	601	195.387	71.695	9.0
154	排気口044	4.5	504	392.75	188.141	7.0	401	311.066	228.837	9.0	601	205.844	71.695	9.0
155	排気口045	4.5	504	392.75	187.751	7.0	401	303.189	228.837	9.0	601	204.153	71.695	9.0
156	排気口046	4.5	504	392.75	187.685	7.0	401	301.663	228.837	9.0	601	203.825	71.695	9.0
157	排気口047	4.5	504	392.75	187.352	7.0	401	292.693	228.837	9.0	601	201.899	71.695	9.0
158	排気口048	4.5	504	392.75	187.315	7.0	401	291.554	228.837	9.0	601	201.654	71.695	9.0
159	排気口049	4.5	504	392.75	187.121	7.0	401	284.968	228.837	9.0	601	200.24	71.695	9.0
160	排気口050	4.5	504	392.75	187.05	7.0	401	282.317	228.837	9.0	601	199.671	71.695	9.0
161	排気口051	4.5	504	392.75	186.832	7.0	301	275.657	228.965	7.5	601	198.342	71.695	9.0
162	排気口052	4.5	401	317.037	228.837	9.0					601	199.741	71.695	9.0
163	排気口053	4.5	401	316.043	228.837	9.0					601	199.813	71.695	9.0
164	排気口054	4.5	401	311.637	228.837	9.0					601	200.117	71.695	9.0
165	排気口055	4.5	401	310.79	228.837	9.0					601	200.173	71.695	9.0
166	排気口056	4.5	401	309.925	228.837	9.0					601	200.23	71.695	9.0
167	排気口057	4.5	401	309.043	228.837	9.0					601	200.286	71.695	9.0
168	排気口058	4.5	401	307.608	228.837	9.0					601	200.376	71.695	9.0
169	排気口059	3.5					502	345.125	158.801	7.0	601	227.467	71.695	9.0
170	排気口060	3.5					502	345.125	158.462	7.0	601	227.591	71.695	9.0
171	排気口061	3.5					502	345.123	155.453	7.0	601	228.72	71.695	9.0
172	排気口062	3.5					502	345.123	154.923	7.0	601	228.924	71.695	9.0
173	排気口063	3.5					501	348.339	154.253	9.0	601	230.779	71.695	9.0
174	排気口064	3.5					501	349.367	154.253	9.0	601	231.288	71.695	9.0
175	排気口065	3.5					501	349.866	154.253	9.0	601	231.536	71.695	9.0
176	排気口066	3.5					501	350.457	154.253	9.0	601	231.829	71.695	9.0
177	排気口067	3.5					501	350.75	154.253	9.0	601	231.974	71.695	9.0
178	排気口068	3.5					501	351.05	154.253	9.0	601	232.123	71.695	9.0
179	排気口069	3.5					501	352.792	154.253	9.0	601	232.986	71.695	9.0
180	排気口070	4.1					501	355.457	154.253	9.0	601	234.307	71.695	9.0
181	排気口071	4.1					501	359.529	154.253	9.0	601	236.325	71.695	9.0
182	排気口072	4.1					501	363.853	154.253	9.0	601	238.468	71.695	9.0
183	排気口073	4.2	504	392.75	188.076	7.0	502	345.142	194.058	7.0	601	220.411	71.695	9.0
184	排気口074	4.2	504	392.75	188.2	7.0	502	345.141	192.353	7.0	601	220.68	71.695	9.0
185	排気口075	7.1	504	392.75	184.266	7.0	501	348.038	154.253	9.0	601	233.679	71.695	9.0
186	排気口076	7.1	504	392.75	184.273	7.0	501	347.706	154.253	9.0	601	233.565	71.695	9.0
187	排気口077	7.1	504	392.75	184.281	7.0	501	347.375	154.253	9.0	601	233.451	71.695	9.0
188	排気口078	7.1	504	392.75	184.288	7.0	501	347.043	154.253	9.0	601	233.338	71.695	9.0
189	排気口079	4.8	501	353.993	154.253	9.0								
190	排気口080	4.8	501	350.799	154.253	9.0					601	231.778	71.695	9.0
191	排気口081	4.8	501	349.433	154.253	9.0					601	228.867	71.695	9.0
192	排気口082	4.8	504	392.75	183.132	7.0	605	250.405	84.968	7.2	601	221.192	71.695	9.0
193	排気口083	4.8	504	392.75	183.2	7.0	605	250.214	84.968	7.2	601	219.429	71.695	9.0
194	排気口084	4.8	504	392.75	183.602	7.0	605	249.347	84.968	7.2	601	211.449	71.695	9.0
195	排気口085	6.0	504	392.75	183.799	7.0	601	241.793	71.695	9.0	601	203.46	71.695	9.0
196	排気口086	6.0	504	392.75	183.824	7.0	601	240.034	71.695	9.0	601	201.701	71.695	9.0
197	排気口087	6.0	504	392.75	183.828	7.0	601	239.738	71.695	9.0	601	201.406	71.695	9.0
198	排気口088	6.0	504	392.75	183.847	7.0	601	238.288	71.695	9.0	601	199.956	71.695	9.0
199	排気口089	6.0	504	392.75	183.885	7.0	601	235.29	71.695	9.0	601	196.957	71.695	9.0
200	排気口090	7.1	604	251.701	131.153	7.2	601	232.811	71.695	9.0	601	198.353	71.695	9.0
201	排気口091	7.1	604	251.701	120.31	7.2	601	230.526	71.695	9.0	601	201.544	71.695	9.0
202	排気口092	7.1	604	251.701	109.315	7.2	601	227.222	71.695	9.0	601	206.157	71.695	9.0
203	排気口093	7.1	604	251.701	111.051	7.2	601	224.383	71.695	9.0	601	203.318	71.695	9.0
204	排気口094	7.1	604	251.701	121.792	7.2	601	228.188	71.695	9.0	601	199.207	71.695	9.0
205	排気口095	6.0	504	392.75	183.91	7.0	601	233.17	71.695	9.0	601	194.837	71.695	9.0
206	排気口096	6.0	504	392.75	183.919	7.0	601	232.422	71.695	9.0	601	194.088	71.695	9.0
207	排気口097	6.0	504	392.75	183.926	7.0	601	231.71	71.695	9.0	601	193.377	71.695	9.0
208	排気口098	6.0	504	392.75	183.931	7.0	601	231.296	71.695	9.0	601	192.963	71.695	9.0
209	排気口099	6.0	504	392.75	183.963	7.0	601	228.192	71.695	9.0	601	189.859	71.695	9.0
210	排気口100	6.0	504	392.75	183.983	7.0	601	226.208	71.695	9.0	601	187.874	71.695	9.0
211	排気口101	6.0	504	392.75	183.985	7.0	601	226.017	71.695	9.0	601	187.683	71.695	9.0
212	排気口102	6.0	504	392.75	183.99	7.0	601	225.477	71.695	9.0	601	187.143	71.695	9.0
213	排気口103	6.0	504	392.75	183.998	7.0	601	224.574	71.695	9.0	601	186.24	71.695	9.0
214	排気口104	6.0	504	392.75	184.024	7.0	601	221.667	71.695	9.0	601	183.334	71.695	9.0
215	排気口105	6.0	504	392.75	184.026	7.0	601	221.48	71.695	9.0	601	183.146	71.695	9.0
216	排気口106	7.1	603	248.267	131.169	7.2	601	207.559	71.695	9.0	601	178.577	71.695	9.0
217	排気口107	7.1	604	251.701	123.489	7.2	601	199.333	71.695	9.0	601	178.267	71.695	9.0
218	排気口108	7.1	604	251.701	124.638	7.2	601	196.494	71.695	9.0	601	175.428	71.695	9.0
219	排気口109	7.1	603	245.451	131.17	7.2	601	205.221	71.695	9.0	601	176.239	71.695	9.0
220	排気口110	7.1	603	215.103	131.179	7.2	601	211.259	71.695	9.0	601	176.8	71.695	9.0
221	排気口111	3.5	504	392.75	184.13	7.0	601	207.236	71.695	9.0	601	168.901	71.695	9.0
222	排気口112	3.5	504	392.75	184.133	7.0	601	206.772	71.695	9.0	601	168.436	71.695	9.0
223	排気口113	3.5	504	392.75	184.134	7.0	601	206.583	71.695	9.0	601	168.248	71.695	9.0
224	排気口114	3.5	603	148.401	131.2	7.2	601	203.101	71.695	9.0	601	165.046	71.695	9.0
225	排気口115	3.5	603	152.418	131.199	7.2	601	202.718	71.695	9.0	601	164.913	71.695	9.0
226	排気口116	3.5	603	156.31	131.198	7.2	601	202.328	71.695	9.0	601	164.776	71.695	9.0
227	排気口117	3.0	504	392.75	185.573	7.0	601	230.102	71.695	9.0	601	177.081	71.695	9.0
228	排気口118	3.0	504	392.75	185.57	7.0	601	229.923	71.695	9.0	601	176.899	71.695	9.0
229	排気口119	3.0	504	392.75	185.554	7.0	601	229.056	71.695	9.0	601	176.036	71.695	9.0
230	排気口120	3.0	504	392.75	185.551	7.0	601	228.877	71.695	9.0	601	175.856	71.695	9.0
231	排気口121	3.0	504	392.75	185.514	7.0	601	226.524	71.695	9.0	601	173.5	71.695	9.0

番号	騒音源	音源高さ	E				F				G			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
232	排気口122	3.0	504	392.75	185.511	7.0	601	226.324	71.695	9.0	601	173.3	71.695	9.0
233	排気口123	3.0	504	392.75	185.506	7.0	601	225.993	71.695	9.0	601	172.969	71.695	9.0
234	排気口124	3.0	504	392.75	185.504	7.0	601	225.841	71.695	9.0	601	172.817	71.695	9.0
235	排気口125	3.0	504	392.75	185.501	7.0	601	225.661	71.695	9.0	601	172.638	71.695	9.0
236	排気口126	3.0	504	392.75	185.498	7.0	601	225.461	71.695	9.0	601	172.437	71.695	9.0
237	排気口127	3.0	103	219.61	227.197	8.5	601	223.58	71.695	9.0	601	170.555	71.695	9.0
238	排気口128	3.0	103	218.97	227.197	8.5	601	223.392	71.695	9.0	601	170.368	71.695	9.0
239	排気口129	3.0	103	218.358	227.197	8.5	601	223.212	71.695	9.0	601	170.188	71.695	9.0
240	排気口130	3.0	103	217.794	227.197	8.5	601	223.047	71.695	9.0	601	170.022	71.695	9.0
241	排気口131	3.0	504	392.75	185.433	7.0	601	222.155	71.695	9.0	601	169.258	71.695	9.0
242	排気口132	3.0	504	392.75	185.424	7.0	601	222.065	71.695	9.0	601	169.217	71.695	9.0
243	給気口01	3.0	103	224.028	227.197	8.5	601	224.882	71.695	9.0	601	171.858	71.695	9.0
244	給気口02	3.0	103	220.739	227.197	8.5	601	223.911	71.695	9.0	601	170.886	71.695	9.0
245	来客車両走行001	0.0	504	392.75	185.073	7.0	601	215.177	71.695	9.0	601	164.54	71.695	9.0
246	来客車両走行002	0.0	504	392.75	185.01	7.0	601	217.014	71.695	9.0	601	166.989	71.695	9.0
247	来客車両走行003	0.0	504	392.75	184.929	7.0	601	214.052	71.695	9.0	601	164.688	71.695	9.0
248	来客車両走行004	0.0	504	392.75	184.824	7.0	601	210.236	71.695	9.0	601	161.885	71.695	9.0
249	来客車両走行005	0.0	504	392.75	184.622	7.0	601	205.257	71.695	9.0	601	159.356	71.695	9.0
250	来客車両走行006	0.0	504	392.75	184.514	7.0	601	204.493	71.695	9.0	601	160.092	71.695	9.0
251	来客車両走行007	0.0	504	392.75	184.827	7.0	601	213.966	71.695	9.0	601	165.615	71.695	9.0
252	来客車両走行008	0.0	504	392.75	184.614	7.0	601	209.508	71.695	9.0	601	163.607	71.695	9.0
253	来客車両走行009	0.0	504	392.75	184.424	7.0	601	204.327	71.695	9.0	601	161.272	71.695	9.0
254	来客車両走行010	0.0	504	392.75	185.096	7.0	601	219.846	71.695	9.0	601	169.21	71.695	9.0
255	来客車両走行011	0.0	504	392.75	184.974	7.0	601	219.954	71.695	9.0	601	170.332	71.695	9.0
256	来客車両走行012	0.0	504	392.75	184.71	7.0	601	215.977	71.695	9.0	601	168.849	71.695	9.0
257	来客車両走行013	0.0	504	392.75	184.447	7.0	601	210.562	71.695	9.0	601	166.83	71.695	9.0
258	来客車両走行014	0.0	504	392.75	185.116	7.0	601	223.42	71.695	9.0	601	172.784	71.695	9.0
259	来客車両走行015	0.0	504	392.75	184.987	7.0	601	223.896	71.695	9.0	601	174.275	71.695	9.0
260	来客車両走行016	0.0	504	392.75	184.706	7.0	601	220.522	71.695	9.0	601	173.395	71.695	9.0
261	来客車両走行017	0.0	504	392.75	184.425	7.0	601	215.929	71.695	9.0	601	172.197	71.695	9.0
262	来客車両走行018	0.0	504	392.75	185.14	7.0	601	227.116	71.695	9.0	601	176.481	71.695	9.0
263	来客車両走行019	0.0	504	392.75	185.003	7.0	601	227.838	71.695	9.0	601	178.217	71.695	9.0
264	来客車両走行020	0.0	504	392.75	184.702	7.0	601	225.068	71.695	9.0	601	177.941	71.695	9.0
265	来客車両走行021	0.0	504	392.75	184.401	7.0	601	221.296	71.695	9.0	601	177.565	71.695	9.0
266	来客車両走行022	0.0	504	392.75	185.168	7.0	601	230.846	71.695	9.0	601	180.211	71.695	9.0
267	来客車両走行023	0.0	504	392.75	185.021	7.0	601	231.85	71.695	9.0	601	182.229	71.695	9.0
268	来客車両走行024	0.0	504	392.75	184.696	7.0	601	229.693	71.695	9.0	601	182.567	71.695	9.0
269	来客車両走行025	0.0	504	392.75	184.372	7.0	601	226.757	71.695	9.0	601	183.027	71.695	9.0
270	来客車両走行026	0.0	504	392.75	185.203	7.0	601	234.886	71.695	9.0	601	184.251	71.695	9.0
271	来客車両走行027	0.0	504	392.75	185.046	7.0	601	236.455	71.695	9.0	601	186.834	71.695	9.0
272	来客車両走行028	0.0	504	392.75	184.689	7.0	601	235.003	71.695	9.0	601	187.877	71.695	9.0
273	来客車両走行029	0.0	504	392.75	184.332	7.0	601	233.027	71.695	9.0	601	189.297	71.695	9.0
274	来客車両走行030	0.0	504	392.75	185.244	7.0	601	238.877	71.695	9.0	601	188.243	71.695	9.0
275	来客車両走行031	0.0	504	392.75	185.071	7.0	601	240.362	71.695	9.0	601	190.742	71.695	9.0
276	来客車両走行032	0.0	504	392.75	184.681	7.0	601	239.508	71.695	9.0	601	192.383	71.695	9.0
277	来客車両走行033	0.0	504	392.75	184.292	7.0	601	238.346	71.695	9.0	601	194.616	71.695	9.0
278	来客車両走行034	0.0	504	392.75	185.289	7.0	606	242.209	76.123	9.0	601	191.923	71.695	9.0
279	来客車両走行035	0.0	504	392.75	185.101	7.0	605	243.799	84.968	7.2	601	194.684	71.695	9.0
280	来客車両走行036	0.0	504	392.75	184.672	7.0	605	243.471	84.968	7.2	601	196.928	71.695	9.0
281	来客車両走行037	0.0	504	392.75	184.243	7.0	605	243.025	84.968	7.2	601	199.984	71.695	9.0
282	来客車両走行038	0.0	504	392.75	185.348	7.0	605	246.555	84.968	7.2	601	195.776	71.695	9.0
283	来客車両走行039	0.0	504	392.75	185.142	7.0	605	249.392	84.968	7.2	601	198.958	71.695	9.0
284	来客車両走行040	0.0	504	392.75	184.66	7.0	605	249.921	84.968	7.2	601	201.856	71.695	9.0
285	来客車両走行041	0.0	504	392.75	184.177	7.0	605	250.64	84.968	7.2	601	205.802	71.695	9.0
286	来客車両走行042	0.0	504	392.75	185.421	7.0	605	251.586	84.968	7.2	601	199.62	71.695	9.0
287	来客車両走行043	0.0	504	392.75	185.19	7.0					601	202.883	71.695	9.0
288	来客車両走行044	0.0	504	392.75	184.646	7.0					601	206.382	71.695	9.0
289	来客車両走行045	0.0	504	392.75	184.101	7.0					601	211.146	71.695	9.0
290	来客車両走行046	0.0	504	392.75	185.507	7.0					601	203.194	71.695	9.0
291	来客車両走行047	0.0	504	392.75	185.248	7.0					601	206.581	71.695	9.0
292	来客車両走行048	0.0	504	392.75	184.628	7.0					601	210.646	71.695	9.0
293	来客車両走行049	0.0	504	392.75	184.008	7.0					601	216.18	71.695	9.0
294	来客車両走行050	0.0	504	392.75	185.621	7.0					601	206.777	71.695	9.0
295	来客車両走行051	0.0	504	392.75	185.331	7.0					601	210.523	71.695	9.0
296	来客車両走行052	0.0	504	392.75	184.604	7.0					601	215.192	71.695	9.0
297	来客車両走行053	0.0	504	392.75	183.876	7.0					601	221.548	71.695	9.0
298	来客車両走行054	0.0	504	392.75	185.782	7.0					601	210.474	71.695	9.0
299	来客車両走行055	0.0	504	392.75	185.448	7.0					601	214.466	71.695	9.0
300	来客車両走行056	0.0	504	392.75	184.569	7.0					601	219.738	71.695	9.0
301	来客車両走行057	0.0	504	392.75	183.69	7.0					601	226.915	71.695	9.0
302	来客車両走行058	0.0	504	392.75	186.019	7.0					601	214.189	71.695	9.0
303	来客車両走行059	0.0	504	392.75	189.16	7.0	401	318.466	228.837	9.0	601	207.067	71.695	9.0
304	来客車両走行060	0.0	504	392.75	188.396	7.0	401	323.433	228.837	9.0	601	208.919	71.695	9.0
305	来客車両走行061	0.0	504	392.75	187.452	7.0					601	211.59	71.695	9.0
306	来客車両走行062	0.0	504	392.75	186.608	7.0					601	214.433	71.695	9.0
307	来客車両走行063	0.0	504	392.75	185.629	7.0					601	218.447	71.695	9.0
308	来客車両走行064	0.0	504	392.75	184.515	7.0					601	224.329	71.695	9.0
309	来客車両走行065	0.0	504	392.75	183.4	7.0					601	232.336	71.695	9.0
310	来客車両走行066	0.0	504	392.75	188.385	7.0					601	211.999	71.695	9.0
311	来客車両走行067	0.0	504	392.75	189.841	7.0					601	212.058	71.695	9.0

番号	騒音源	音源高さ	E				F				G			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
312	来客車両走行068	0.0	504	392.75	191.741	7.0					601	211.872	71.695	9.0
313	来客車両走行069	0.0	504	392.75	192.575	7.0	502	345.155	220.332	7.0	601	214.407	71.695	9.0
314	来客車両走行070	0.0	504	392.75	190.653	7.0	502	345.147	204.675	7.0	601	217.464	71.695	9.0
315	来客車両走行071	0.0	504	392.75	197.509	7.0	502	345.151	213.658	7.0	601	214.764	71.695	9.0
316	来客車両走行072	0.0	504	392.75	206.075	7.0	502	345.142	195.149	7.0	601	217.771	71.695	9.0
317	来客車両走行073	0.0	504	392.75	194.88	7.0	502	345.145	200.052	7.0	601	217.52	71.695	9.0
318	来客車両走行074	0.0	504	392.75	200.829	7.0	502	345.136	181.552	7.0	601	221.127	71.695	9.0
319	来客車両走行075	0.0	504	392.75	191.883	7.0	502	345.137	184.549	7.0	601	221.248	71.695	9.0
320	来客車両走行076	0.0	504	392.75	188.662	7.0	502	345.148	206.915	7.0	601	217.817	71.695	9.0
321	来客車両走行077	0.0	504	392.75	188.557	7.0					601	214.935	71.695	9.0
322	来客車両走行078	0.0	504	392.75	188.42	7.0	401	313.17	228.837	9.0	601	206.168	71.695	9.0
323	来客車両走行079	0.0	504	392.75	188.219	7.0	401	305.144	228.837	9.0	601	204.207	71.695	9.0
324	来客車両走行080	0.0												
325	来客車両走行081	0.0												
326	来客車両走行082	0.0	501	375.786	154.253	9.0								
327	来客車両走行083	0.0	501	358.342	154.253	9.0					601	241.754	71.695	9.0
328	来客車両走行084	0.0												
329	来客車両走行085	0.0					501	392.229	154.253	9.0	501	387.363	154.253	9.0
330	来客車両走行086	0.0					501	389.826	154.253	9.0	501	382.179	154.253	9.0
331	来客車両走行087	0.0	504	392.75	183.071	7.0					601	234.553	71.695	9.0
332	来客車両走行088	0.0	504	392.75	183.394	7.0					601	228.623	71.695	9.0
333	来客車両走行089	0.0	504	392.75	183.613	7.0					601	222.722	71.695	9.0
334	来客車両走行090	0.0	504	392.75	183.768	7.0					601	217.005	71.695	9.0
335	来客車両走行091	0.0	504	392.75	183.886	7.0					601	211.3	71.695	9.0
336	来客車両走行092	0.0	504	392.75	183.985	7.0	605	246.921	84.968	7.2	601	205.165	71.695	9.0
337	来客車両走行093	0.0	504	392.75	184.064	7.0	601	240.542	71.695	9.0	601	199.016	71.695	9.0
338	来客車両走行094	0.0	504	392.75	184.127	7.0	601	234.668	71.695	9.0	601	193.142	71.695	9.0
339	来客車両走行095	0.0	504	392.75	184.183	7.0	601	228.298	71.695	9.0	601	186.772	71.695	9.0
340	来客車両走行096	0.0	504	392.75	184.231	7.0	601	221.85	71.695	9.0	601	180.323	71.695	9.0
341	来客車両走行097	0.0	504	392.75	184.268	7.0	601	215.897	71.695	9.0	601	174.37	71.695	9.0
342	来客車両走行098	0.0	504	392.75	184.301	7.0	601	209.997	71.695	9.0	601	168.47	71.695	9.0
343	来客車両走行099	0.0	504	392.75	184.32	7.0	601	206.107	71.695	9.0	601	164.58	71.695	9.0
344	来客車両走行100	0.0	504	392.75	184.333	7.0	601	203.354	71.695	9.0	601	161.826	71.695	9.0
345	来客車両走行101	0.0	504	392.75	184.36	7.0	601	196.827	71.695	9.0	601	155.299	71.695	9.0
346	来客車両走行102	0.0	504	392.75	184.202	7.0	601	200.94	71.695	9.0	601	161.941	71.695	9.0
347	来客車両走行103	0.0	603	203.937	131.183	7.2	601	189.167	71.695	9.0	601	157.211	71.695	9.0
348	来客車両走行104	0.0	603	248.181	131.169	7.2	601	169.05	71.695	9.0	601	149.128	71.695	9.0
349	来客車両走行105	0.0	604	251.701	128.866	7.2								
350	来客車両走行106	0.0	604	251.701	128.817	7.2								
351	来客車両走行107	0.0	604	251.701	124.256	7.2								
352	来客車両走行108	0.0	601	146.365	71.695	9.0								
353	来客車両走行109	0.0	601	166.153	71.695	9.0								
354	来客車両走行110	0.0	601	185.94	71.695	9.0								
355	来客車両走行111	0.0	601	204.339	71.695	9.0								
356	来客車両走行112	0.0	601	205.914	71.695	9.0								
357	来客車両走行113	0.0	501	349.889	154.253	9.0								
358	来客車両走行114	0.0	501	355.33	154.253	9.0								
359	来客車両走行115	0.0	501	360.771	154.253	9.0								
360	来客車両走行116	0.0	501	363.175	154.253	9.0								
361	来客車両走行117	0.0	501	360.499	154.253	9.0								
362	来客車両走行118	0.0	501	353.61	154.253	9.0					601	239.636	71.695	9.0
363	来客車両走行119	0.0	504	392.75	183.128	7.0					601	225.987	71.695	9.0
364	来客車両走行120	0.0	504	392.75	183.595	7.0					601	217.424	71.695	9.0
365	来客車両走行121	0.0	501	355.361	154.253	9.0								
366	来客車両走行122	0.0	501	348.19	154.253	9.0					601	229.401	71.695	9.0
367	来客車両走行123	0.0	504	392.75	183.315	7.0					601	218.096	71.695	9.0
368	来客車両走行124	0.0	504	392.75	183.729	7.0	605	251.589	84.968	7.2	601	211.003	71.695	9.0
369	大型車両走行01(2t・4t)	0.0	401	326.784	228.837	9.0	605	246.963	84.968	7.2	601	192.184	71.695	9.0
370	大型車両走行02(2t・4t)	0.0	401	321.247	228.837	9.0	605	246.992	84.968	7.2	601	192.531	71.695	9.0
371	大型車両走行03(2t・4t)	0.0	401	321.3	228.837	9.0	605	245.501	84.968	7.2	601	191.207	71.695	9.0
372	大型車両走行04(2t・4t)	0.0	401	313.86	228.837	9.0	605	247.027	84.968	7.2	601	192.946	71.695	9.0
373	大型車両走行05(2t・4t)	0.0	401	306.633	228.837	9.0	605	245.829	84.968	7.2	601	192.234	71.695	9.0
374	大型車両走行06(2t・4t)	0.0	401	310.298	228.837	9.0	605	247.339	84.968	7.2	601	193.387	71.695	9.0
375	大型車両走行07(2t・4t)	0.0	504	392.75	187.391	7.0	401	285.014	228.837	9.0	601	199.862	71.695	9.0
376	大型車両走行08(2t・4t)	0.0	504	392.75	187.056	7.0	402	281.325	247.949	7.0	601	198.621	71.695	9.0
377	大型車両走行09(2t・4t)	0.0	504	392.75	186.8	7.0	301	266.75	228.965	7.5	601	196.151	71.695	9.0
378	大型車両走行10(2t・4t)	0.0	504	392.75	186.743	7.0	301	271.349	228.965	7.5	601	197.419	71.695	9.0
379	大型車両走行11(2t・4t)	0.0	504	392.75	189.39	7.0	401	320.038	228.837	9.0	601	207.356	71.695	9.0
380	大型車両走行12(2t・4t)	0.0	504	392.75	188.865	7.0	401	323.292	228.837	9.0	601	208.557	71.695	9.0
381	大型車両走行13(2t・4t)	0.0	504	392.75	188.216	7.0	401	327.748	228.837	9.0	601	210.2	71.695	9.0
382	大型車両走行14(2t・4t)	0.0	504	392.75	188.26	7.0					601	212.302	71.695	9.0
383	大型車両走行15(2t・4t)	0.0	504	392.75	188.202	7.0					601	214.826	71.695	9.0
384	大型車両走行16(2t・4t)	0.0	504	392.75	188.456	7.0	502	345.147	204.582	7.0	601	218.313	71.695	9.0
385	大型車両走行17(2t・4t)	0.0	504	392.75	190.711	7.0	502	345.144	197.337	7.0	601	218.809	71.695	9.0
386	大型車両走行18(2t・4t)	0.0	504	392.75	190.323	7.0	502	345.139	187.669	7.0	601	220.89	71.695	9.0
387	大型車両走行19(2t・4t)	0.0	504	392.75	191.193	7.0	502	345.135	180.534	7.0	601	222.32	71.695	9.0
388	大型車両走行20(2t・4t)	0.0	504	392.75	193.402	7.0	502	345.131	172.268	7.0	601	224.111	71.695	9.0
389	大型車両走行21(2t・4t)	0.0	504	392.75	188.634	7.0	401	314.407	228.837	9.0	601	206.333	71.695	9.0
390	大型車両走行22(2t・4t)	0.0	504	392.75	188.357	7.0	401	306.587	228.837	9.0	601	204.468	71.695	9.0
391	大型車両走行23(2t・4t)	0.0	601	200.242	71.695	9.0								

番号	騒音源	音源高さ	E				F				G			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
392	大型車両走行24(2t・4t)	0.0	601	200.079	71.695	9.0								
393	大型車両走行25(2t・4t)	0.0	501	348.621	154.253	9.0								
394	大型車両走行26(2t・4t)	0.0	501	354.367	154.253	9.0								
395	大型車両走行27(2t・4t)	0.0	501	355.904	154.253	9.0								
396	大型車両走行28(2t・4t)	0.0	501	356.385	154.253	9.0								
397	大型車両走行29(2t・4t)	0.0	501	352.602	154.253	9.0					601	236.755	71.695	9.0
398	大型車両走行30(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.09	7.0	601	214.826	71.695	9.0	601	164.023	71.695	9.0
399	大型車両走行31(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.114	7.0	601	219.288	71.695	9.0	601	168.486	71.695	9.0
400	大型車両走行32(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.141	7.0	601	223.75	71.695	9.0	601	172.948	71.695	9.0
401	大型車両走行33(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.159	7.0	601	226.478	71.695	9.0	601	175.677	71.695	9.0
402	大型車両走行34(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.169	7.0	601	227.801	71.695	9.0	601	176.999	71.695	9.0
403	大型車両走行35(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.202	7.0	601	227.313	71.695	9.0	601	176.266	71.695	9.0
404	大型車両走行36(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.015	7.0	601	224.677	71.695	9.0	601	174.863	71.695	9.0
405	大型車両走行37(2t・4t)	0.0	504	392.75	184.732	7.0	601	221.481	71.695	9.0	601	174.087	71.695	9.0
406	大型車両走行38(2t・4t)	0.0	504	392.75	184.45	7.0	601	217.153	71.695	9.0	601	173.037	71.695	9.0
407	大型車両走行39(2t・4t)	0.0	504	392.75	184.327	7.0	601	210.825	71.695	9.0	601	168.825	71.695	9.0
408	大型車両走行40(2t・4t)	0.0	504	392.75	184.36	7.0	601	203.757	71.695	9.0	601	161.757	71.695	9.0
409	大型車両走行41(2t・4t)	0.0	504	392.75	184.388	7.0	601	196.689	71.695	9.0	601	154.688	71.695	9.0
410	大型車両走行01(10t・11t)	0.0	401	326.985	228.837	9.0	605	247.059	84.968	7.2	601	192.257	71.695	9.0
411	大型車両走行02(10t・11t)	0.0	401	321.464	228.837	9.0	605	247.091	84.968	7.2	601	192.606	71.695	9.0
412	大型車両走行03(10t・11t)	0.0	401	321.508	228.837	9.0	605	245.598	84.968	7.2	601	191.281	71.695	9.0
413	大型車両走行11(10t・11t)	0.0	504	392.75	189.356	7.0	401	319.696	228.837	9.0	601	207.283	71.695	9.0
414	大型車両走行12(10t・11t)	0.0	504	392.75	188.836	7.0	401	322.936	228.837	9.0	601	208.48	71.695	9.0
415	大型車両走行13(10t・11t)	0.0	504	392.75	188.191	7.0	401	327.371	228.837	9.0	601	210.119	71.695	9.0
416	大型車両走行14(10t・11t)	0.0	504	392.75	188.231	7.0					601	212.218	71.695	9.0
417	大型車両走行15(10t・11t)	0.0	504	392.75	188.17	7.0					601	214.739	71.695	9.0
418	大型車両走行16(10t・11t)	0.0	504	392.75	188.413	7.0	502	345.147	205.24	7.0	601	218.222	71.695	9.0
419	大型車両走行17(10t・11t)	0.0	504	392.75	190.617	7.0	502	345.144	197.918	7.0	601	218.722	71.695	9.0
420	大型車両走行18(10t・11t)	0.0	504	392.75	190.226	7.0	502	345.139	188.206	7.0	601	220.8	71.695	9.0
421	大型車両走行19(10t・11t)	0.0	504	392.75	191.057	7.0	502	345.136	181.03	7.0	601	222.229	71.695	9.0
422	大型車両走行20(10t・11t)	0.0	504	392.75	193.144	7.0	502	345.132	172.717	7.0	601	224.018	71.695	9.0
423	大型車両走行21(10t・11t)	0.0	504	392.75	188.61	7.0	401	314.06	228.837	9.0	601	206.258	71.695	9.0
424	大型車両走行22(10t・11t)	0.0	504	392.75	188.337	7.0	401	306.245	228.837	9.0	601	204.395	71.695	9.0
425	大型車両走行23(10t・11t)	0.0	601	200.624	71.695	9.0								
426	大型車両走行24(10t・11t)	0.0	601	200.482	71.695	9.0								
427	大型車両走行25(10t・11t)	0.0	501	348.729	154.253	9.0								
428	大型車両走行26(10t・11t)	0.0	501	354.476	154.253	9.0								
429	大型車両走行27(10t・11t)	0.0	501	356.016	154.253	9.0								
430	大型車両走行28(10t・11t)	0.0	501	356.501	154.253	9.0								
431	大型車両走行29(10t・11t)	0.0	501	352.724	154.253	9.0					601	237.119	71.695	9.0
432	大型車両後進ブザー01	1.5	401	321.247	228.837	9.0	605	246.992	84.968	7.2	601	192.531	71.695	9.0
433	大型車両後進ブザー02	1.5	401	321.3	228.837	9.0	605	245.501	84.968	7.2	601	191.207	71.695	9.0
434	大型車両後進ブザー03	1.5	401	306.633	228.837	9.0	605	245.829	84.968	7.2	601	192.234	71.695	9.0
435	大型車両後進ブザー04	1.5	401	310.298	228.837	9.0	605	247.339	84.968	7.2	601	193.387	71.695	9.0
436	大型車両後進ブザー05	1.5	504	392.75	186.8	7.0	301	266.75	228.965	7.5	601	196.151	71.695	9.0
437	大型車両後進ブザー06	1.5	504	392.75	186.743	7.0	301	271.349	228.965	7.5	601	197.419	71.695	9.0
438	大型車両後進ブザー07	1.5	504	392.75	190.711	7.0	502	345.144	197.337	7.0	601	218.809	71.695	9.0
439	大型車両後進ブザー08	1.5	504	392.75	190.323	7.0	502	345.139	187.669	7.0	601	220.89	71.695	9.0
440	大型車両後進ブザー09	1.5	504	392.75	191.193	7.0	502	345.135	180.534	7.0	601	222.32	71.695	9.0
441	大型車両後進ブザー10	1.5	504	392.75	193.402	7.0	502	345.131	172.268	7.0	601	224.111	71.695	9.0
442	大型車両後進ブザー11	1.5	501	356.385	154.253	9.0								
443	大型車両後進ブザー12	1.5	501	352.602	154.253	9.0					601	236.755	71.695	9.0
444	大型車両後進ブザー13	1.5	504	392.75	185.169	7.0	601	227.801	71.695	9.0	601	176.999	71.695	9.0
445	大型車両後進ブザー14	1.5	504	392.75	185.202	7.0	601	227.313	71.695	9.0	601	176.266	71.695	9.0
446	廃棄物収集作業01	1.5	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
447	廃棄物収集作業02	1.5	401	311.009	228.837	9.0	605	247.631	84.968	7.2	601	193.611	71.695	9.0
448	廃棄物収集作業03	1.5	401	325.751	228.837	9.0	301	271.977	228.965	7.5	601	197.848	71.695	9.0
449	廃棄物収集作業04	1.5	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
450	廃棄物収集作業05	1.5	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
451	廃棄物収集作業06	1.5	504	392.75	185.241	7.0	601	227.614	71.695	9.0	601	176.329	71.695	9.0
452	台車平坦走行01(2t・4t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
453	台車平坦走行02(2t・4t)	0.0	401	311.009	228.837	9.0	605	247.631	84.968	7.2	601	193.611	71.695	9.0
454	台車平坦走行03(2t・4t)	0.0	401	325.751	228.837	9.0	301	271.977	228.965	7.5	601	197.848	71.695	9.0
455	台車平坦走行04(2t・4t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
456	台車平坦走行05(2t・4t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
457	台車平坦走行06(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.241	7.0	601	227.614	71.695	9.0	601	176.329	71.695	9.0
458	台車平坦走行01(10t・11t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
459	台車平坦走行04(10t・11t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
460	台車平坦走行05(10t・11t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
461	荷さばき作業01(2t・4t)	1.5	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
462	荷さばき作業02(2t・4t)	1.5	401	311.009	228.837	9.0	605	247.631	84.968	7.2	601	193.611	71.695	9.0
463	荷さばき作業03(2t・4t)	1.5	401	325.751	228.837	9.0	301	271.977	228.965	7.5	601	197.848	71.695	9.0
464	荷さばき作業04(2t・4t)	1.5	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
465	荷さばき作業05(2t・4t)	1.5	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
466	荷さばき作業06(2t・4t)	1.5	504	392.75	185.241	7.0	601	227.614	71.695	9.0	601	176.329	71.695	9.0
467	荷さばき作業01(10t・11t)	1.5	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
468	荷さばき作業04(10t・11t)	1.5	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
469	荷さばき作業05(10t・11t)	1.5	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
470	荷おろし音01(2t・4t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
471	荷おろし音02(2t・4t)	0.0	401	311.009	228.837	9.0	605	247.631	84.968	7.2	601	193.611	71.695	9.0

番号	騒音源	音源高さ	E				F				G			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
472	荷おろし音03(2t・4t)	0.0	401	325.751	228.837	9.0	301	271.977	228.965	7.5	601	197.848	71.695	9.0
473	荷おろし音04(2t・4t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
474	荷おろし音05(2t・4t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
475	荷おろし音06(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.241	7.0	601	227.614	71.695	9.0	601	176.329	71.695	9.0
476	荷おろし音01(10t・11t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
477	荷おろし音04(10t・11t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
478	荷おろし音05(10t・11t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
479	台車段差越え01(2t・4t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
480	台車段差越え02(2t・4t)	0.0	401	311.009	228.837	9.0	605	247.631	84.968	7.2	601	193.611	71.695	9.0
481	台車段差越え03(2t・4t)	0.0	401	325.751	228.837	9.0	301	271.977	228.965	7.5	601	197.848	71.695	9.0
482	台車段差越え04(2t・4t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
483	台車段差越え05(2t・4t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
484	台車段差越え06(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.241	7.0	601	227.614	71.695	9.0	601	176.329	71.695	9.0
485	台車段差越え01(10t・11t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
486	台車段差越え04(10t・11t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
487	台車段差越え05(10t・11t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0

たつのこまち龍ヶ崎モール 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	回折点			
				壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	1.7	冷01				
2	冷凍機室外機02	1.7	冷02				
3	冷凍機室外機03	1.7	冷03				
4	冷凍機室外機04	1.7	冷04				
5	冷凍機室外機05	1.7	冷05				
6	冷凍機室外機06	1.7	冷06				
7	冷凍機室外機07	1.7	冷07				
8	冷凍機室外機08	1.7	冷08				
9	キュービクル01	1.6	冷21	109	229.872	278.613	4.8
10	キュービクル02	1.6	冷22				
11	キュービクル03	1.5	冷23				
12	キュービクル04	8.5	冷24				
13	キュービクル05	1.5	冷25				
14	キュービクル06	1.5	冷26				
15	キュービクル07	1.5	冷27				
16	給湯器01	2.0	冷51				
17	給湯器02	2.0	冷52				
18	空調機室外機001	1.5	空001				
19	空調機室外機002	1.5	空002				
20	空調機室外機003	1.5	空003				
21	空調機室外機004	1.5	空004				
22	空調機室外機005	2.3	空005				
23	空調機室外機006	2.3	空006				
24	空調機室外機007	2.3	空007				
25	空調機室外機008	1.5	空008				
26	空調機室外機009	6.7	空009				
27	空調機室外機010	6.7	空010				
28	空調機室外機011	6.7	空011				
29	空調機室外機012	6.7	空012				
30	空調機室外機013	6.7	空013				
31	空調機室外機014	6.7	空014				
32	空調機室外機015	6.7	空015				
33	空調機室外機016	6.7	空016				
34	空調機室外機017	6.3	空017				
35	空調機室外機018	6.3	空018				
36	空調機室外機019	6.3	空019				
37	空調機室外機020	6.3	空020				
38	空調機室外機021	6.3	空021				
39	空調機室外機022	6.3	空022				
40	空調機室外機023	6.3	空023				
41	空調機室外機024	6.3	空024	108	172.799	270.369	6.7
42	空調機室外機025	6.3	空025	108	172.799	270.375	6.7
43	空調機室外機026	6.3	空026	108	172.799	270.381	6.7
44	空調機室外機027	6.3	空027	108	172.799	270.386	6.7
45	空調機室外機028	1.6	空028				
46	空調機室外機029	1.6	空029				
47	空調機室外機030	1.6	空030				
48	空調機室外機031	1.6	空031				
49	空調機室外機032	1.6	空032				
50	空調機室外機033	1.6	空033				
51	空調機室外機034	1.6	空034				
52	空調機室外機035	1.5	空035				
53	空調機室外機036	1.5	空036				
54	空調機室外機037	8.5	空037				
55	空調機室外機038	8.5	空038				
56	空調機室外機039	8.5	空039				
57	空調機室外機040	8.5	空040				
58	空調機室外機041	8.5	空041				
59	空調機室外機042	8.5	空042				
60	空調機室外機043	8.8	空043				
61	空調機室外機044	8.5	空044				
62	空調機室外機045	8.5	空045				
63	空調機室外機046	8.5	空046				
64	空調機室外機047	8.5	空047				
65	空調機室外機048	8.5	空048				
66	空調機室外機049	8.5	空049				
67	空調機室外機050	8.5	空050				
68	空調機室外機051	0.6	空051				
69	空調機室外機052	7.7	空052				
70	空調機室外機053	8.0	空053				
71	空調機室外機054	8.0	空054				
72	空調機室外機055	8.0	空055				
73	空調機室外機056	8.0	空056				
74	空調機室外機057	8.0	空057				
75	空調機室外機058	8.0	空058				
76	空調機室外機059	8.0	空059				
77	空調機室外機060	8.0	空060				
78	空調機室外機061	8.0	空061				
79	空調機室外機062	8.0	空062				
80	空調機室外機063	8.0	空063				
81	空調機室外機064	8.0	空064				
82	空調機室外機065	8.0	空065				

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	回折点			
				壁番	交X	交Y	回高
83	空調機室外機066	8.0	空066				
84	空調機室外機067	8.0	空067				
85	空調機室外機068	8.0	空068				
86	空調機室外機069	8.0	空069				
87	空調機室外機070	2.2	空070				
88	空調機室外機071	2.2	空071				
89	空調機室外機072	2.2	空072				
90	空調機室外機073	2.2	空073				
91	空調機室外機074	2.2	空074				
92	空調機室外機075	2.2	空075				
93	空調機室外機076	2.2	空076				
94	空調機室外機077	2.2	空077				
95	空調機室外機078	2.2	空078				
96	空調機室外機079	2.2	空079				
97	空調機室外機080	2.2	空080				
98	空調機室外機081	2.2	空081				
99	空調機室外機082	2.2	空082				
100	空調機室外機083	2.2	空083				
101	空調機室外機084	1.5	空084				
102	空調機室外機085	1.5	空085				
103	空調機室外機086	1.5	空086				
104	空調機室外機087	1.5	空087				
105	空調機室外機088	1.4	空088				
106	空調機室外機089	1.5	空089				
107	空調機室外機090	1.1	空090				
108	空調機室外機091	1.1	空091				
109	空調機室外機092	1.1	空092				
110	空調機室外機093	0.6	空093				
111	排気口001	3.6	排001				
112	排気口002	3.6	排002				
113	排気口003	3.6	排003				
114	排気口004	3.6	排004				
115	排気口005	3.6	排005				
116	排気口006	3.6	排006				
117	排気口007	3.6	排007				
118	排気口008	3.6	排008				
119	排気口009	3.6	排009				
120	排気口010	3.6	排010				
121	排気口011	3.6	排011				
122	排気口012	3.6	排012				
123	排気口013	3.6	排013				
124	排気口014	3.6	排014				
125	排気口015	3.6	排015				
126	排気口016	3.6	排016				
127	排気口017	3.6	排017				
128	排気口018	3.6	排018				
129	排気口019	3.6	排019				
130	排気口020	3.6	排020				
131	排気口021	3.6	排021				
132	排気口022	3.6	排022				
133	排気口023	3.6	排023				
134	排気口024	3.6	排024				
135	排気口025	3.6	排025				
136	排気口026	3.6	排026				
137	排気口027	3.6	排027				
138	排気口028	3.6	排028				
139	排気口029	3.6	排029				
140	排気口030	3.6	排030				
141	排気口031	3.4	排031				
142	排気口032	2.5	排032	109	233.778	278.613	4.8
143	排気口033	3.4	排033	109	232.321	278.613	4.8
144	排気口034	3.4	排034	109	230.694	278.613	4.8
145	排気口035	3.4	排035	109	230.694	278.613	4.8
146	排気口036	3.4	排036	109	230.695	278.613	4.8
147	排気口037	3.8	排037	109	230.695	278.613	4.8
148	排気口038	3.8	排038	109	230.696	278.613	4.8
149	排気口039	3.8	排039	109	230.696	278.613	4.8
150	排気口040	3.4	排040				
151	排気口041	3.4	排041				
152	排気口042	2.7	排042				
153	排気口043	2.7	排043				
154	排気口044	4.5	排044				
155	排気口045	4.5	排045				
156	排気口046	4.5	排046				
157	排気口047	4.5	排047				
158	排気口048	4.5	排048				
159	排気口049	4.5	排049				
160	排気口050	4.5	排050				
161	排気口051	4.5	排051				
162	排気口052	4.5	排052				
163	排気口053	4.5	排053				
164	排気口054	4.5	排054				
165	排気口055	4.5	排055				
166	排気口056	4.5	排056				
167	排気口057	4.5	排057				
168	排気口058	4.5	排058				

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	回折点			
				壁番	交X	交Y	回高
169	排気口059	3.5	排059				
170	排気口060	3.5	排060				
171	排気口061	3.5	排061				
172	排気口062	3.5	排062				
173	排気口063	3.5	排063				
174	排気口064	3.5	排064				
175	排気口065	3.5	排065				
176	排気口066	3.5	排066				
177	排気口067	3.5	排067				
178	排気口068	3.5	排068				
179	排気口069	3.5	排069				
180	排気口070	4.1	排070				
181	排気口071	4.1	排071				
182	排気口072	4.1	排072				
183	排気口073	4.2	排073				
184	排気口074	4.2	排074				
185	排気口075	7.1	排075				
186	排気口076	7.1	排076				
187	排気口077	7.1	排077				
188	排気口078	7.1	排078				
189	排気口079	4.8	排079				
190	排気口080	4.8	排080				
191	排気口081	4.8	排081				
192	排気口082	4.8	排082				
193	排気口083	4.8	排083				
194	排気口084	4.8	排084				
195	排気口085	6.0	排085	601	236.031	71.695	9.0
196	排気口086	6.0	排086	601	231.827	71.695	9.0
197	排気口087	6.0	排087	601	231.121	71.695	9.0
198	排気口088	6.0	排088	601	227.656	71.695	9.0
199	排気口089	6.0	排089	601	220.49	71.695	9.0
200	排気口090	7.1	排090	601	218.431	71.695	9.0
201	排気口091	7.1	排091	601	218.431	71.695	9.0
202	排気口092	7.1	排092	601	218.431	71.695	9.0
203	排気口093	7.1	排093	601	214.259	71.695	9.0
204	排気口094	7.1	排094	601	214.259	71.695	9.0
205	排気口095	6.0	排095	601	215.424	71.695	9.0
206	排気口096	6.0	排096	601	213.635	71.695	9.0
207	排気口097	6.0	排097	601	211.935	71.695	9.0
208	排気口098	6.0	排098	601	210.946	71.695	9.0
209	排気口099	6.0	排099	601	203.527	71.695	9.0
210	排気口100	6.0	排100	601	198.785	71.695	9.0
211	排気口101	6.0	排101	601	198.328	71.695	9.0
212	排気口102	6.0	排102	601	197.039	71.695	9.0
213	排気口103	6.0	排103	601	194.881	71.695	9.0
214	排気口104	6.0	排104	601	187.936	71.695	9.0
215	排気口105	6.0	排105	601	187.486	71.695	9.0
216	排気口106	7.1	排106	601	177.442	71.695	9.0
217	排気口107	7.1	排107	601	177.442	71.695	9.0
218	排気口108	7.1	排108	601	173.27	71.695	9.0
219	排気口109	7.1	排109	601	173.27	71.695	9.0
220	排気口110	7.1	排110	601	173.27	71.695	9.0
221	排気口111	3.5	排111				
222	排気口112	3.5	排112				
223	排気口113	3.5	排113				
224	排気口114	3.5	排114				
225	排気口115	3.5	排115				
226	排気口116	3.5	排116				
227	排気口117	3.0	排117				
228	排気口118	3.0	排118				
229	排気口119	3.0	排119				
230	排気口120	3.0	排120				
231	排気口121	3.0	排121				
232	排気口122	3.0	排122				
233	排気口123	3.0	排123				
234	排気口124	3.0	排124				
235	排気口125	3.0	排125				
236	排気口126	3.0	排126				
237	排気口127	3.0	排127				
238	排気口128	3.0	排128				
239	排気口129	3.0	排129				
240	排気口130	3.0	排130				
241	排気口131	3.0	排131				
242	排気口132	3.0	排132				
243	給気口01	3.0	換01				
244	給気口02	3.0	換02				