

## 資料提供

令和8年4月7日（火）  
防災・危機管理部原子力安全対策課  
担 当； 木村  
内 線； 2915  
外線直通； 029-301-2916

### 原子力機構 J-PARCセンター 50GeV変電所における火災について

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1 発災日時

2026年4月7日（火） 7時00分頃  
県への第一報 7時48分

#### 2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）  
J-PARCセンター（原子力科学研究所内）（所在地：東海村）  
50GeV変電所 【非管理区域】

#### 3 状 況

##### （1） 事象の概要

- 4/7（火）7時頃、原子力機構 J-PARCセンター 50GeV変電所にて、高圧配電盤内のケーブルから火が出ていることを施設管理に従事する当直員が発見したため、直ちに消火器により初期消火を実施した。
- 原子力機構は7時27分に公設消防へ通報し、7時47分、公設消防により、鎮火が確認された。
- 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。

（2） 放射性物質の漏えい； なし

（3） 環境への影響； なし

（4） 人の汚染・被ばく； なし

#### 【添付資料】

- 原子力科学研究所 施設配置図
- 状況写真



原子力科学研究所 施設配置図

# 火災状況写真

※原子力機構 J-PARCセンター提供

