

生活環境確保のため3日間で水処理機能を復旧

— 下水処理場の応急復旧工事 —

被災状況と復旧状況



- 東日本大震災により、県が管理する8つの下水処理場のうち4ヶ所において水処理機能が停止。
- 下水処理場は迅速な応急復旧により地震発生から3日後の3月14日迄に水処理機能を回復。
- 同様に被災した那珂久慈ブロック広域汚泥処理施設については部品調達の関係で4月14日に運転再開。

各処理場等の被災概要と復旧状況

処理場等	被災概要	3/11	3/12	3/13	3/14
震ヶ浦浄化センター	雑用水槽破損など	被災・停止	再開		
利根浄化センター	汚泥掻寄機損傷など	被災	継続運転		
那珂久慈浄化センター	汚泥掻寄機損傷など	被災・停止		再開	
潮来浄化センター	汚泥掻寄機損傷など	被災	自家発電運転		
さしまアクアステーション	被災なし	停電	自家発電運転		
きぬアクアステーション	管理用道路損傷など	被災	自家発電運転		
小貝川東部浄化センター	被災なし	停電・停止		復電再開	
深芝処理場	返送・余剰汚泥管損傷など	被災・停止			再開
那珂久慈ブロック広域汚泥	焼却炉損傷など	被災			4月14日他再開

同様な災害時に備え、施設の耐震化や非常用発電機（自家発電設備）の整備を推進。