3月24日 17時現在

飲料水の測定結果について（２）

分析結果

市町村	品目	放射能濃度（Bq／kg）※ （上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム）	採取日
水戸市	蛇口水	28.6 2.22	３／２４
かすみがうら市	蛇口水	4.9 不検出	３／２４
大洗町	蛇口水	56.2 不検出	３／２４
利根町	蛇口水	59.4 8.94	３／２４
高萩市	蛇口水	73.9 1.28	３／２４

県環境放射線監視センターにて分析

※暫定規制値　　放射性ヨウ素　300Bq／kg（飲料水）
　　放射性セシウム　200Bq／kg（飲料水）

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq／kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

保健福祉部生活衛生課
029－301－3431