3月25日 10時現在
保健福祉部生活衛生課

飲料水の測定結果について

分析結果

市町村	放射能濃度（Bq／kg） ※ 放射性ヨウ素	放射能濃度（Bq／kg） ※ 放射性セシウム	採取日
石岡市	7.6	不検出	3／24
河内町	19.9	2.54	3／24
土浦市	16.7	不検出	3／24
常総市	50.1	2.78	3／24

採水場所は一般家庭または事業所

県環境放射線監視センターにて分析

※暫定規制値　放射性ヨウ素　300Bq／kg(飲料水)
　　放射性セシウム　200Bq／kg(飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq／kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。