17:35

平成23年5月10日17時現在

水道水質モニタリング結果

＜過去に放射性ヨウ素が100Bq／kgを超過した市町村＞

番号	市町村等		乳児に対する自粛解除日時	放射能濃度（Bq／kg）※ 上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム 採取日 4／29	5／2	5／6	5／9	5／10	水源
1	日立市	森山	3／26 10:00		0.4	不検出	不検出		久慈川
					不検出	不検出	不検出		
		十王			0.5	不検出	不検出		十王川
					不検出	不検出	不検出		
2	北茨城市		3／27 12:45	不検出	0.3	不検出		不検出	大北川
				不検出	不検出	不検出		不検出	
3	県南水道企業団	龍ヶ崎市		0.7	0.7	0.7		0.4	霞ヶ浦（西浦）
				不検出	不検出	不検出		不検出	利根川
		取手市（戸頭）	3／26 20:00	不検出	不検出	不検出		不検出	利根川
				不検出	不検出	不検出		不検出	
		取手市（藤代）		不検出	不検出	不検出		不検出	利根川
				不検出	不検出	不検出		不検出	
		牛久市		不検出	不検出	不検出		不検出	利根川
				不検出	不検出	不検出		不検出	
4	東海村		3／26 7:30	不検出	不検出	不検出		不検出	久慈川
				不検出	不検出	不検出		不検出	
				不検出	不検出	不検出		不検出	那珂川
				不検出	不検出	不検出		不検出	

＜水源を考慮した定点モニタリング＞

5	水戸市			0.5	0.3	不検出		那珂川
				不検出	不検出	不検出		
6	土浦市		1.2	1.0	0.5	0.5		霞ヶ浦（西浦）
			不検出	不検出	不検出	不検出		
7	鹿嶋市		1.4	1.3	0.5		0.5	北浦
			不検出	不検出	不検出		不検出	
8	守谷市		不検出	不検出	不検出	不検出		利根川
			不検出	不検出	不検出	不検出		
9	桜川市			0.7	0.5	0.4		霞ヶ浦（西浦）
				不検出	不検出	不検出		
10	笠間市		0.5	不検出	不検出	不検出		涸沼川
			不検出	不検出	不検出	不検出		
11	常陸太田市			不検出				地下水
				不検出				
12	神栖市				0.7			鰐川
					不検出			

県環境放射線監視センターにて分析
水道水質モニタリングは原則として週２回実施（土日祝日を除く）
常陸太田市は４／２６以降地下水を水源とする採取場所に変更（４／２０までは山田川）

※暫定規制値　放射性ヨウ素　３００Bq／kg（飲料水）
　　放射性セシウム　２００Bq／kg（飲料水）

※水道水の放射性ヨウ素が１００Bq／ｋｇを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。