

原対第57号  
令和2年4月16日

原子力安全協定締結事業所長 殿

茨城県防災・危機管理部  
原子力安全対策課長

原子力施設における強風対策の徹底について（要請）

本県においては、昨年9月9日に日本原子力研究開発機構大洗研究所において材料試験炉（J M T R）二次冷却系統の冷却塔が倒壊し、本年4月13日には東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センターにおいて研究棟の排気筒の倒壊が発生するなど、台風、暴風雨時の強風により原子力施設における機器・構造物等が倒壊する事故・故障等が相次いで発生しております。

今後も、台風の襲来時期を始めとして、本県において強風を伴う気象の発生が見込まれることから、貴事業所における機器・構造物等について、強風に対する構造健全性の確認を早急に行うとともに、必要に応じて補強を行うなど、強風対策の徹底を図るようお願いいたします。

なお、上記の内容については、今後の立入調査等において確認していく予定でありますので申し添えます。