

資料提供

原子力機構大洗研究開発センター高温工学試験研究炉「HTTR」 機械棟における火災について（速報）

平成18年7月16日
茨城県生活環境部原子力安全対策課

1 発生日時

平成18年7月16日（日） 午前8時45分頃

2 発生場所

日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター
高温工学試験研究炉「HTTR」機械棟(非管理区域)

3 状況

(1) HTTR機械棟ボイラー制御盤より、火災が発生。

HTTR原子炉は、停止中であった。

(2) 直ちに作業員が消火器により消火活動を実施。

大洗消防本部が現場に入域、午前9時44分に鎮火を確認。

(3) 原因については、現在調査中。

(4) 周辺環境への放射能の影響； なし。

(5) 従事者に対する障害及び被ばくの状況； なし。

別添【資料】高温工学試験研究炉「HTTR」配置図

本件については、日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターも資料
配付を行う予定

問い合わせ先；原子力安全対策課
担当； 江幡，佐藤
電話（直通）；301-2916